

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/06 01	SR	55,09	V	0,23	V	94,59	V	0,00	V	0,52	V	141,88	V	29728	V
2017/02/06 02	SR	30,31	V	0,04	V	101,15	V	0,00	V	0,52	V	142,17	V	29744	V
2017/02/06 03	SR	28,50	V	0,06	V	99,30	V	0,00	V	0,52	V	142,37	V	29570	V
2017/02/06 04	SR	56,23	V	0,19	V	83,63	V	0,00	V	0,58	V	142,55	V	29473	V
2017/02/06 05	SR	67,58	V	0,40	V	79,00	V	0,02	V	0,49	V	142,35	V	29038	V
2017/02/06 06	SR	60,51	V	0,22	V	79,65	V	0,00	V	0,52	V	142,75	V	28888	V
2017/02/06 07	SR	104,53	V	1,59	V	79,48	V	0,21	V	0,53	V	143,47	V	29032	V
2017/02/06 08	SR	101,67	V	0,91	V	68,36	V	0,12	V	0,52	V	143,94	V	29241	V
2017/02/06 09	SR	83,92	V	0,26	V	66,43	V	0,00	V	0,61	V	140,65	V	29073	V
2017/02/06 10	SR	64,01	V	0,38	V	83,86	V	0,01	V	0,50	V	140,33	V	30610	V
2017/02/06 11	SR	95,86	V	0,84	V	74,07	V	0,05	V	0,60	V	140,07	V	29169	V
2017/02/06 12	SR	128,41	V	1,53	V	70,99	V	0,10	V	0,63	V	140,97	V	28492	V
2017/02/06 13	SR	59,64	V	0,20	V	87,61	V	0,00	V	0,62	V	139,16	V	28432	V
2017/02/06 14	SR	39,12	V	0,11	V	99,49	V	0,00	V	0,72	V	139,00	V	29669	V
2017/02/06 15	SR	136,54	V	2,53	V	66,23	V	0,39	V	0,77	V	138,54	V	28490	V
2017/02/06 16	SR	96,70	V	0,53	V	65,81	V	0,00	V	0,82	V	137,72	V	28648	V
2017/02/06 17	SR	72,56	V	0,35	V	73,16	V	0,00	V	0,83	V	137,59	V	28684	V
2017/02/06 18	SR	43,55	V	0,12	V	82,42	V	0,00	V	0,81	V	138,50	V	29472	V
2017/02/06 19	SR	46,00	V	0,20	V	86,89	V	0,00	V	0,74	V	138,73	V	29485	V
2017/02/06 20	SR	25,11	V	0,08	V	98,45	V	0,00	V	0,69	V	138,96	V	30106	V
2017/02/06 21	SR	110,50	V	1,69	V	83,46	V	0,14	V	0,61	V	136,45	V	29602	V
2017/02/06 22	SR	54,64	V	0,25	V	87,10	V	0,00	V	0,60	V	134,37	V	29538	V
2017/02/06 23	SR	113,20	V	1,52	V	73,69	V	0,22	V	0,61	V	135,62	V	29974	V
2017/02/06 24	SR	36,60	V	0,11	V	92,53	V	0,00	V	0,62	V	136,77	V	30282	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.1-136.5	0.0-2.5	65.8-101.2	0.0-0.4	0.5-0.8	134.4-143.9	28432.3-30609.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.3	0.6	82.4	0.1	0.6	139.8	29351.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/07 01	SR	22,52	V	0,08	V	108,46	V	0,00	V	0,62	V	137,01	V	30404	V
2017/02/07 02	SR	25,45	V	0,07	V	104,97	V	0,00	V	0,61	V	137,48	V	30363	V
2017/02/07 03	SR	37,17	V	0,10	V	100,24	V	0,00	V	0,61	V	138,81	V	30115	V
2017/02/07 04	SR	45,54	V	0,28	V	95,05	V	0,00	V	0,65	V	139,37	V	30022	V
2017/02/07 05	SR	46,96	V	0,14	V	93,95	V	0,00	V	0,59	V	139,91	V	29916	V
2017/02/07 06	SR	42,63	V	0,07	V	91,29	V	0,00	V	0,58	V	139,90	V	29500	V
2017/02/07 07	SR	135,91	V	4,09	V	73,00	V	0,77	V	0,57	V	139,46	V	28924	V
2017/02/07 08	SR	69,88	V	0,39	V	81,67	V	0,03	V	0,57	V	140,35	V	29644	V
2017/02/07 09	SR	44,21	V	0,11	V	88,30	V	0,00	V	0,56	V	139,18	V	29537	V
2017/02/07 10	SR	73,46	V	0,18	V	71,15	V	0,00	V	0,58	V	137,08	V	31163	V
2017/02/07 11	SR	35,25	V	0,01	V	88,78	V	0,00	V	0,64	V	137,82	V	31051	V
2017/02/07 12	SR	14,63	V	0,01	V	113,38	V	0,00	V	0,67	V	139,28	V	31569	V
2017/02/07 13	SR	15,04	V	0,01	V	106,77	V	0,00	V	0,60	V	139,80	V	31365	V
2017/02/07 14	SR	58,04	V	2,09	V	87,03	V	2,18	V	0,65	V	140,02	V	30876	V
2017/02/07 15	SR	29,05	V	0,01	V	91,07	V	0,00	V	0,61	V	140,05	V	30870	V
2017/02/07 16	SR	57,36	V	0,07	V	69,72	V	0,00	V	0,70	V	138,89	V	30871	V
2017/02/07 17	SR	42,83	V	0,08	V	79,81	V	0,00	V	0,71	V	139,10	V	30871	V
2017/02/07 18	SR	78,41	V	0,37	V	68,79	V	0,00	V	0,67	V	139,65	V	30897	V
2017/02/07 19	SR	94,21	V	0,50	V	62,78	V	0,00	V	0,63	V	139,23	V	30802	V
2017/02/07 20	SR	50,59	V	0,09	V	75,79	V	0,00	V	0,60	V	138,60	V	30748	V
2017/02/07 21	SR	108,94	V	0,97	V	65,60	V	0,05	V	0,53	V	138,25	V	29879	V
2017/02/07 22	SR	106,32	V	0,59	V	65,96	V	0,01	V	0,52	V	139,00	V	29353	V
2017/02/07 23	SR	69,88	V	0,23	V	84,63	V	0,00	V	0,53	V	139,79	V	29838	V
2017/02/07 24	SR	21,79	V	0,01	V	108,45	V	0,00	V	0,56	V	140,27	V	30684	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.6-135.9	0.0-4.1	62.8-113.4	0.0-2.2	0.5-0.7	137.0-140.4	28923.6-31569.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.3	0.4	86.5	0.1	0.6	139.1	30385.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/08 01	SR	38,93	V	0,06	V	97,77	V	0,00	V	0,60	V	140,36	V	30930	V
2017/02/08 02	SR	56,93	V	0,19	V	78,17	V	0,00	V	0,55	V	140,83	V	30841	V
2017/02/08 03	SR	65,41	V	0,13	V	71,59	V	0,00	V	0,57	V	141,48	V	30613	V
2017/02/08 04	SR	91,19	V	0,85	V	75,90	V	0,13	V	0,58	V	141,83	V	30612	V
2017/02/08 05	SR	68,64	V	0,09	V	71,05	V	0,00	V	0,58	V	142,41	V	30532	V
2017/02/08 06	SR	88,84	V	0,27	V	64,38	V	0,00	V	0,60	V	142,97	V	30458	V
2017/02/08 07	SR	92,47	V	0,45	V	64,42	V	0,02	V	0,59	V	144,26	V	30392	V
2017/02/08 08	SR	44,31	V	0,07	V	86,05	V	0,00	V	0,60	V	144,97	V	30608	V
2017/02/08 09	SR	114,98	V	0,73	V	60,89	V	0,05	V	0,56	V	145,29	V	30341	V
2017/02/08 10	SR	77,91	V	0,22	V	74,38	V	0,00	V	0,54	V	145,11	V	31601	V
2017/02/08 11	SR	96,88	V	0,55	V	65,95	V	0,00	V	0,67	V	144,97	V	30600	V
2017/02/08 12	SR	79,29	V	0,20	V	70,52	V	0,00	V	0,61	V	144,40	V	30573	V
2017/02/08 13	SR	99,56	V	0,75	V	65,42	V	0,09	V	0,60	V	144,73	V	30435	V
2017/02/08 14	SR	52,45	V	0,04	V	74,13	V	0,00	V	0,63	V	144,94	V	30603	V
2017/02/08 15	SR	64,40	V	0,12	V	76,73	V	0,00	V	0,57	V	143,90	V	30449	V
2017/02/08 16	SR	112,44	V	0,93	V	69,30	V	0,12	V	0,52	V	139,64	V	30211	V
2017/02/08 17	SR	166,16	V	1,58	V	65,47	V	0,06	V	0,51	V	138,58	V	29933	V
2017/02/08 18	SR	90,04	V	0,64	V	81,20	V	0,03	V	0,50	V	139,62	V	30218	V
2017/02/08 19	SR	43,72	V	0,11	V	99,38	V	0,00	V	0,52	V	138,99	V	30549	V
2017/02/08 20	SR	34,44	V	0,17	V	105,88	V	0,00	V	0,53	V	138,95	V	31160	V
2017/02/08 21	SR	88,53	V	0,94	V	87,18	V	0,05	V	0,56	V	138,52	V	31494	V
2017/02/08 22	SR	53,46	V	0,33	V	85,25	V	0,02	V	0,53	V	137,55	V	31493	V
2017/02/08 23	SR	122,61	V	1,20	V	71,16	V	0,08	V	0,49	V	137,56	V	30942	V
2017/02/08 24	SR	78,43	V	0,53	V	79,84	V	0,08	V	0,52	V	138,31	V	30833	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.4-166.2	0.0-1.6	60.9-105.9	0.0-0.1	0.5-0.7	137.6-145.3	29932.9-31601.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.1	0.5	76.8	0	0.6	141.7	30684.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/09 01	SR	38,74	V	0,56	V	103,68	V	0,08	V	0,53	V	138,97	V	31207	V
2017/02/09 02	SR	47,82	V	0,07	V	87,33	V	0,00	V	0,50	V	138,53	V	30404	V
2017/02/09 03	SR	51,25	V	0,06	V	84,94	V	0,00	V	0,52	V	139,17	V	30598	V
2017/02/09 04	SR	14,18	V	0,01	V	123,70	V	0,00	V	0,56	V	139,50	V	31204	V
2017/02/09 05	SR	48,05	V	0,17	V	115,16	V	0,00	V	0,53	V	138,16	V	30714	V
2017/02/09 06	SR	87,53	V	0,42	V	86,65	V	0,01	V	0,52	V	138,84	V	30790	V
2017/02/09 07	SR	23,91	V	0,15	V	117,66	V	0,00	V	0,57	V	140,84	V	30891	V
2017/02/09 08	SR	32,74	V	0,11	V	116,29	V	0,00	V	0,58	V	143,04	V	31245	V
2017/02/09 09	SR	28,15	V	0,04	V	109,27	V	0,00	V	0,57	V	143,52	V	30977	V
2017/02/09 10	SR	28,13	V	0,04	V	101,49	V	0,00	V	0,61	V	141,87	V	32799	V
2017/02/09 11	SR	75,48	V	0,29	V	88,39	V	0,00	V	0,51	V	139,71	V	32005	V
2017/02/09 12	SR	85,35	V	0,43	V	81,73	V	0,01	V	0,51	V	139,56	V	31182	V
2017/02/09 13	SR	51,85	V	0,06	V	89,71	V	0,00	V	0,55	V	139,68	V	31388	V
2017/02/09 14	SR	9,80	V	0,01	V	137,51	V	0,00	V	0,55	V	139,41	V	31977	V
2017/02/09 15	SR	70,51	V	0,26	V	78,78	V	0,01	V	0,53	V	139,70	V	31455	V
2017/02/09 16	SR	94,85	V	0,28	V	66,18	V	0,00	V	0,56	V	140,17	V	30967	V
2017/02/09 17	SR	83,13	V	0,48	V	79,54	V	0,01	V	0,51	V	140,28	V	30951	V
2017/02/09 18	SR	19,06	V	0,01	V	122,12	V	0,00	V	0,52	V	140,34	V	31395	V
2017/02/09 19	SR	9,00	V	0,01	V	135,98	V	0,00	V	0,54	V	140,04	V	31714	V
2017/02/09 20	SR	8,37	V	0,01	V	130,18	V	0,00	V	0,55	V	140,02	V	31689	V
2017/02/09 21	SR	33,16	V	0,21	V	117,24	V	0,00	V	0,56	V	139,53	V	31259	V
2017/02/09 22	SR	39,51	V	0,55	V	116,02	V	0,09	V	0,55	V	138,95	V	30810	V
2017/02/09 23	SR	20,35	V	0,01	V	107,54	V	0,00	V	0,53	V	138,86	V	31082	V
2017/02/09 24	SR	55,08	V	0,10	V	89,21	V	0,00	V	0,53	V	139,74	V	31440	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-94.8	0.0-0.6	66.2-137.5	0.0-0.1	0.5-0.6	138.2-143.5	30404.2-32798.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	0.2	103.6	0	0.5	139.9	31256
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/10 01	SR	18,50	V	0,01	V	114,70	V	0,00	V	0,55	V	139,80	V	31272	V
2017/02/10 02	SR	62,48	V	0,30	V	91,34	V	0,01	V	0,44	V	137,88	V	29719	V
2017/02/10 03	SR	48,46	V	0,19	V	100,84	V	0,00	V	0,44	V	137,86	V	30240	V
2017/02/10 04	SR	36,68	V	0,07	V	98,82	V	0,00	V	0,42	V	138,24	V	30006	V
2017/02/10 05	SR	79,27	V	0,73	V	90,62	V	0,09	V	0,46	V	139,59	V	30481	V
2017/02/10 06	SR	93,20	V	0,73	V	91,22	V	0,06	V	0,50	V	140,48	V	30736	V
2017/02/10 07	SR	113,06	V	0,99	V	81,07	V	0,14	V	0,49	V	141,22	V	30915	V
2017/02/10 08	SR	47,87	V	0,15	V	91,99	V	0,01	V	0,50	V	141,25	V	31449	V
2017/02/10 09	SR	44,87	V	0,08	V	92,33	V	0,00	V	0,49	V	139,00	V	31272	V
2017/02/10 10	SR	53,48	V	0,24	V	100,53	V	0,00	V	0,49	V	132,44	V	33103	V
2017/02/10 11	SR	46,87	V	0,25	V	103,26	V	0,00	V	0,48	V	132,27	V	32032	V
2017/02/10 12	SR	75,75	V	0,35	V	88,74	V	0,00	V	0,48	V	132,22	V	30932	V
2017/02/10 13	SR	31,60	V	0,24	V	128,66	V	0,02	V	0,54	V	132,99	V	32274	V
2017/02/10 14	SR	23,23	V	0,03	V	125,16	V	0,00	V	0,52	V	132,47	V	32274	V
2017/02/10 15	SR	15,56	V	0,01	V	123,66	V	0,00	V	0,54	V	135,34	V	31970	V
2017/02/10 16	SR	14,13	V	0,03	V	131,76	V	0,00	V	0,58	V	136,45	V	32100	V
2017/02/10 17	SR	65,87	V	0,24	V	86,39	V	0,01	V	0,55	V	137,36	V	31573	V
2017/02/10 18	SR	70,15	V	0,69	V	89,95	V	0,10	V	0,56	V	138,06	V	31213	V
2017/02/10 19	SR	26,31	V	0,03	V	102,83	V	0,00	V	0,54	V	138,37	V	31422	V
2017/02/10 20	SR	65,45	V	0,88	V	93,33	V	0,15	V	0,54	V	138,35	V	31403	V
2017/02/10 21	SR	54,17	V	0,80	V	102,07	V	0,12	V	0,53	V	138,40	V	31126	V
2017/02/10 22	SR	38,41	V	0,13	V	94,02	V	0,01	V	0,59	V	139,01	V	31335	V
2017/02/10 23	SR	20,76	V	0,01	V	104,86	V	0,00	V	0,54	V	138,92	V	31443	V
2017/02/10 24	SR	22,11	V	0,03	V	108,77	V	0,00	V	0,54	V	139,58	V	31909	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.1-113.1	0.0-1.0	81.1-131.8	0.0-0.1	0.4-0.6	132.2-141.3	29719.0-33103.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.3	101.5	0	0.5	137.4	31341.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/11 01	SR	11,96	V	0,01	V	124,47	V	0,00	V	0,58	V	140,10	V	31977	V
2017/02/11 02	SR	24,92	V	0,03	V	117,97	V	0,00	V	0,56	V	139,84	V	31942	V
2017/02/11 03	SR	37,12	V	0,09	V	103,52	V	0,00	V	0,54	V	139,92	V	31680	V
2017/02/11 04	SR	23,99	V	0,02	V	106,51	V	0,00	V	0,54	V	140,12	V	31575	V
2017/02/11 05	SR	49,54	V	0,04	V	79,76	V	0,00	V	0,51	V	140,22	V	31288	V
2017/02/11 06	SR	61,43	V	0,34	V	82,71	V	0,02	V	0,53	V	140,80	V	31327	V
2017/02/11 07	SR	65,04	V	0,13	V	73,38	V	0,00	V	0,53	V	141,53	V	31241	V
2017/02/11 08	SR	120,95	V	0,95	V	69,93	V	0,07	V	0,53	V	142,34	V	30999	V
2017/02/11 09	SR	27,89	V	0,04	V	99,70	V	0,00	V	0,55	V	141,36	V	31514	V
2017/02/11 10	SR	42,41	V	0,05	V	90,54	V	0,00	V	0,49	V	138,04	V	33307	V
2017/02/11 11	SR	80,22	V	0,39	V	78,63	V	0,01	V	0,50	V	137,08	V	31762	V
2017/02/11 12	SR	106,49	V	0,57	V	66,79	V	0,03	V	0,51	V	135,83	V	30696	V
2017/02/11 13	SR	66,20	V	0,06	V	73,54	V	0,00	V	0,55	V	136,02	V	31438	V
2017/02/11 14	SR	72,03	V	0,08	V	73,26	V	0,00	V	0,58	V	136,18	V	31517	V
2017/02/11 15	SR	17,91	V	0,01	V	117,95	V	0,00	V	0,63	V	136,54	V	32416	V
2017/02/11 16	SR	71,96	V	0,12	V	79,46	V	0,00	V	0,58	V	136,58	V	32155	V
2017/02/11 17	SR	40,73	V	0,02	V	87,43	V	0,00	V	0,59	V	136,48	V	31653	V
2017/02/11 18	SR	32,79	V	0,06	V	101,99	V	0,00	V	0,60	V	136,24	V	31978	V
2017/02/11 19	SR	25,94	V	0,03	V	105,38	V	0,00	V	0,59	V	136,56	V	31725	V
2017/02/11 20	SR	75,46	V	0,45	V	76,13	V	0,03	V	0,51	V	136,16	V	31080	V
2017/02/11 21	SR	51,54	V	0,09	V	83,71	V	0,00	V	0,49	V	136,14	V	31133	V
2017/02/11 22	SR	27,76	V	0,02	V	107,46	V	0,00	V	0,54	V	136,84	V	31818	V
2017/02/11 23	SR	22,58	V	0,01	V	105,70	V	0,00	V	0,53	V	137,71	V	32155	V
2017/02/11 24	SR	23,80	V	0,01	V	102,62	V	0,00	V	0,54	V	138,01	V	31926	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-120.9	0.0-0.9	66.8-124.5	0.0-0.1	0.5-0.6	135.8-142.3	30696.4-33307.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.2	0.2	92	0	0.5	138.2	31679.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/02/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/02/12 01	SR	37,08	V	0,01	V	90,31	V	0,00	V	0,54	V	137,80	V	31815	V
2017/02/12 02	SR	43,72	V	0,02	V	87,23	V	0,00	V	0,56	V	138,82	V	32046	V
2017/02/12 03	SR	36,43	V	0,01	V	89,73	V	0,00	V	0,55	V	139,24	V	32067	V
2017/02/12 04	SR	48,41	V	0,02	V	85,19	V	0,00	V	0,56	V	139,08	V	31788	V
2017/02/12 05	SR	43,41	V	0,02	V	83,00	V	0,00	V	0,58	V	139,54	V	31843	V
2017/02/12 06	SR	27,33	V	0,01	V	98,41	V	0,00	V	0,59	V	140,00	V	32042	V
2017/02/12 07	SR	46,91	V	0,02	V	75,95	V	0,00	V	0,57	V	140,39	V	31817	V
2017/02/12 08	SR	61,92	V	0,09	V	66,56	V	0,00	V	0,55	V	140,00	V	31054	V
2017/02/12 09	SR	42,76	V	0,01	V	74,03	V	0,00	V	0,57	V	140,26	V	31403	V
2017/02/12 10	SR	48,48	V	0,05	V	75,54	V	0,00	V	0,55	V	139,49	V	32130	V
2017/02/12 11	SR	46,07	V	0,33	V	91,35	V	0,02	V	0,54	V	136,12	V	31060	V
2017/02/12 12	SR	13,51	V	0,01	V	107,57	V	0,00	V	0,57	V	135,86	V	31391	V
2017/02/12 13	SR	23,55	V	0,02	V	98,28	V	0,00	V	0,54	V	135,45	V	31165	V
2017/02/12 14	SR	35,95	V	0,04	V	86,51	V	0,00	V	0,58	V	135,52	V	31064	V
2017/02/12 15	SR	14,60	V	0,01	V	105,87	V	0,00	V	0,66	V	136,47	V	31840	V
2017/02/12 16	SR	49,18	V	0,13	V	79,42	V	0,00	V	0,63	V	137,41	V	31665	V
2017/02/12 17	SR	57,25	V	0,31	V	81,95	V	0,00	V	0,59	V	137,85	V	31736	V
2017/02/12 18	SR	53,61	V	0,24	V	83,23	V	0,01	V	0,55	V	138,40	V	31799	V
2017/02/12 19	SR	47,66	V	0,29	V	88,72	V	0,01	V	0,53	V	138,08	V	31670	V
2017/02/12 20	SR	19,61	V	0,02	V	104,38	V	0,00	V	0,59	V	138,49	V	32059	V
2017/02/12 21	SR	54,08	V	0,31	V	88,90	V	0,00	V	0,58	V	138,32	V	31881	V
2017/02/12 22	SR	60,26	V	0,22	V	76,67	V	0,00	V	0,56	V	137,77	V	31091	V
2017/02/12 23	SR	53,94	V	0,50	V	86,56	V	0,05	V	0,57	V	138,82	V	31597	V
2017/02/12 24	SR	38,68	V	0,11	V	92,50	V	0,00	V	0,59	V	139,95	V	31476	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-61.9	0.0-0.5	66.6-107.6	0.0-0.1	0.5-0.7	135.4-140.4	31053.5-32130.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.9	0.1	87.4	0	0.6	138.3	31645.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: