

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/26 01	SR	9,57	V	0,83	V	114,05	V	0,51	V	0,52	V	140,04	V	21082	V
2024/02/26 02	SR	48,33	V	1,21	V	96,58	V	0,70	V	0,54	V	139,70	V	21070	V
2024/02/26 03	SR	15,21	V	0,76	V	103,57	V	0,11	V	0,53	V	139,78	V	20965	V
2024/02/26 04	SR	44,61	V	1,03	V	99,25	V	0,21	V	0,54	V	139,76	V	20997	V
2024/02/26 05	SR	10,52	V	0,81	V	140,46	V	0,02	V	0,56	V	140,13	V	20736	V
2024/02/26 06	SR	44,18	V	1,31	V	138,07	V	1,80	V	0,70	V	139,79	V	21138	V
2024/02/26 07	SR	118,36	V	2,02	V	71,06	V	3,63	V	2,40	V	138,01	V	20776	V
2024/02/26 08	SR	80,84	V	1,07	V	74,15	V	2,05	V	0,54	V	133,49	V	21047	V
2024/02/26 09	SR	62,58	V	0,96	V	77,39	V	1,93	V	0,52	V	132,56	V	20803	V
2024/02/26 10	SR	86,11	V	1,18	V	69,72	V	1,92	V	0,47	V	132,44	V	20721	V
2024/02/26 11	SR	67,83	V	0,96	V	66,88	V	0,44	V	0,47	V	132,31	V	20734	V
2024/02/26 12	SR	67,66	V	1,00	V	68,86	V	0,37	V	0,55	V	132,42	V	20714	V
2024/02/26 13	SR	74,90	V	0,93	V	61,11	V	0,56	V	0,47	V	132,52	V	20820	V
2024/02/26 14	SR	61,57	V	0,93	V	67,99	V	0,41	V	0,55	V	132,74	V	20702	V
2024/02/26 15	SR	87,49	V	1,46	V	79,61	V	1,36	V	0,50	V	132,84	V	20526	V
2024/02/26 16	SR	35,03	V	0,90	V	80,18	V	0,93	V	0,48	V	133,50	V	20383	V
2024/02/26 17	SR	52,09	V	0,99	V	69,10	V	0,62	V	0,49	V	134,06	V	20383	V
2024/02/26 18	SR	100,11	V	1,38	V	65,49	V	0,59	V	0,48	V	134,57	V	20444	V
2024/02/26 19	SR	107,00	V	1,71	V	61,78	V	0,19	V	0,49	V	134,90	V	20327	V
2024/02/26 20	SR	46,91	V	1,04	V	71,14	V	0,00	V	0,48	V	135,27	V	20200	V
2024/02/26 21	SR	40,75	V	0,99	V	78,39	V	0,00	V	0,48	V	135,56	V	20062	V
2024/02/26 22	SR	70,88	V	1,37	V	71,69	V	0,10	V	0,51	V	135,64	V	20159	V
2024/02/26 23	SR	25,89	V	0,97	V	84,73	V	0,00	V	0,49	V	135,90	V	20062	V
2024/02/26 24	SR	28,63	V	0,97	V	84,26	V	0,00	V	0,47	V	136,03	V	20042	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-118.4	0.8-2.0	61.1-140.5	0.0-3.6	0.5-2.4	132.3-140.1	20042.4-21137.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	1.1	83.1	0.8	0.6	135.6	20620.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/27 01	SR	24,88	V	0,96	V	83,94	V	0,00	V	0,48	V	136,17	V	20113	V
2024/02/27 02	SR	28,79	V	0,91	V	76,28	V	0,00	V	0,50	V	136,34	V	20173	V
2024/02/27 03	SR	29,83	V	1,00	V	74,77	V	0,00	V	0,51	V	136,38	V	20259	V
2024/02/27 04	SR	44,86	V	1,03	V	66,67	V	0,00	V	0,52	V	136,69	V	20235	V
2024/02/27 05	SR	82,36	V	4,87	V	93,78	V	5,09	V	0,51	V	136,32	V	19561	V
2024/02/27 06	SP	186,64	NV	2,40	NV	220,43	NV	0,00	NV	0,99	V	126,22	V	19111	NV
2024/02/27 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,20	V	113,97	V	0,00	NV
2024/02/27 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,21	V	105,55	V	0,00	NV
2024/02/27 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	4,22	V	98,22	V	0,00	NV
2024/02/27 10	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,33	V	87,46	V	0,00	NV
2024/02/27 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,50	V	85,55	V	0,00	NV
2024/02/27 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,95	NV	88,92	NV	0,00	NV
2024/02/27 13	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,11	NV	98,15	NV	0,00	NV
2024/02/27 14	AV	512,82	NV	127,61	NV	83,02	NV	38,70	NV	0,46	V	94,37	V	5041	NV
2024/02/27 15	AV	783,62	NV	30,34	NV	232,74	NV	6,45	NV	4,54	V	100,34	V	19346	NV
2024/02/27 16	AV	134,72	V	9,99	V	228,69	V	1,06	V	2,54	V	97,09	V	18715	V
2024/02/27 17	AV	0,01	V	3,08	V	244,43	V	0,00	V	1,29	V	97,57	V	20095	V
2024/02/27 18	AV	105,18	V	3,28	V	227,43	V	0,00	V	1,34	V	107,52	V	19687	V
2024/02/27 19	AV	334,61	V	3,31	V	204,30	V	0,00	V	1,23	V	112,58	V	19656	V
2024/02/27 20	AV	178,45	V	2,88	V	213,92	V	0,00	V	1,13	V	115,46	V	19631	V
2024/02/27 21	AV	91,49	V	2,48	V	229,92	V	0,00	V	2,62	V	120,78	V	22595	V
2024/02/27 22	AV	0,73	V	1,42	V	190,15	V	0,21	V	0,65	V	124,70	V	22360	V
2024/02/27 23	AV	126,99	V	4,26	V	101,03	V	2,36	V	0,84	V	129,02	V	23817	V
2024/02/27 24	AV	181,39	V	1,92	V	68,23	V	0,19	V	0,70	V	134,76	V	24639	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.9-82.4	0.9-4.9	66.7-93.8	0.0-5.1	0.5-0.5	136.2-136.7	19561.5-20258.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.1	1.8	79.1	1	0.5	136.4	20068.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/02/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/02/28 01	AV	183,98	V	1,88	V	63,97	V	0,11	V	0,70	V	136,87	V	24238	V
2024/02/28 02	AV	80,27	V	1,23	V	79,77	V	0,00	V	0,85	V	136,03	V	23758	V
2024/02/28 03	AV	24,78	V	1,08	V	101,11	V	0,00	V	0,80	V	134,78	V	23560	V
2024/02/28 04	AV	43,25	V	1,12	V	95,50	V	0,00	V	0,79	V	134,87	V	23563	V
2024/02/28 05	SR	120,49	V	1,46	V	74,80	V	0,07	V	0,71	V	135,54	V	23366	V
2024/02/28 06	SR	80,35	V	1,32	V	88,99	V	0,05	V	0,73	V	135,96	V	23225	V
2024/02/28 07	SR	46,49	V	1,20	V	108,04	V	0,11	V	0,78	V	136,95	V	23137	V
2024/02/28 08	SR	99,95	V	3,29	V	109,19	V	3,85	V	0,69	V	138,15	V	23824	V
2024/02/28 09	SR	70,13	V	1,68	V	119,92	V	2,74	V	0,69	V	138,19	V	23414	V
2024/02/28 10	SR	28,28	V	1,02	V	122,99	V	1,99	V	0,78	V	137,95	V	23390	V
2024/02/28 11	SR	26,04	V	0,95	V	107,67	V	2,08	V	0,74	V	138,26	V	23332	V
2024/02/28 12	SR	103,39	V	2,61	V	85,92	V	2,99	V	0,72	V	138,79	V	23347	V
2024/02/28 13	SR	103,36	V	2,95	V	86,06	V	2,96	V	0,83	V	138,88	V	23231	V
2024/02/28 14	SR	51,05	V	1,04	V	93,54	V	0,20	V	0,84	V	138,41	V	23405	V
2024/02/28 15	SR	106,62	V	2,16	V	90,19	V	1,20	V	0,77	V	138,62	V	23359	V
2024/02/28 16	SR	35,56	V	0,92	V	106,38	V	1,38	V	0,79	V	138,88	V	23325	V
2024/02/28 17	SR	52,85	V	0,98	V	101,18	V	1,97	V	0,75	V	139,23	V	23282	V
2024/02/28 18	SR	119,08	V	1,90	V	75,43	V	1,67	V	0,82	V	139,22	V	23367	V
2024/02/28 19	SR	122,69	V	4,38	V	104,83	V	2,51	V	0,80	V	139,19	V	23231	V
2024/02/28 20	SR	33,14	V	0,99	V	97,69	V	0,58	V	0,86	V	139,06	V	23466	V
2024/02/28 21	SR	42,84	V	1,06	V	100,48	V	0,31	V	0,90	V	139,30	V	23471	V
2024/02/28 22	SR	43,62	V	1,03	V	99,79	V	0,16	V	0,84	V	139,60	V	23532	V
2024/02/28 23	SR	19,31	V	0,92	V	106,56	V	0,23	V	0,85	V	139,62	V	23719	V
2024/02/28 24	SR	8,69	V	0,90	V	120,93	V	0,00	V	0,91	V	139,70	V	23642	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-122.7	0.9-4.4	74.8-123.0	0.0-3.9	0.7-0.9	135.5-139.7	23137.5-23824.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.7	1.6	100	1.4	0.8	138.5	23403.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: