

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/01 01	SR	89,77	V	1,83	V	98,93	V	0,19	V	0,84	V	130,72	V	28003	V
2019/01/01 02	SR	89,49	V	1,72	V	100,33	V	0,08	V	0,83	V	131,78	V	28230	V
2019/01/01 03	SR	55,39	V	0,84	V	106,56	V	0,00	V	0,82	V	131,75	V	28494	V
2019/01/01 04	SR	108,78	V	1,51	V	76,98	V	0,02	V	0,72	V	131,74	V	28079	V
2019/01/01 05	SR	104,90	V	2,50	V	82,66	V	0,15	V	0,74	V	132,09	V	28111	V
2019/01/01 06	SR	64,98	V	1,27	V	93,13	V	0,04	V	0,74	V	132,88	V	28187	V
2019/01/01 07	SR	102,42	V	2,75	V	98,43	V	0,28	V	0,76	V	132,61	V	28280	V
2019/01/01 08	SR	84,83	V	1,29	V	81,53	V	0,02	V	0,82	V	132,50	V	28406	V
2019/01/01 09	SR	87,98	V	1,60	V	76,71	V	0,05	V	0,77	V	133,01	V	28322	V
2019/01/01 10	SR	67,61	V	1,59	V	105,27	V	0,14	V	0,82	V	133,22	V	28549	V
2019/01/01 11	SR	73,25	V	2,42	V	118,62	V	0,71	V	0,72	V	133,65	V	30976	V
2019/01/01 12	SR	64,34	V	1,13	V	101,55	V	0,01	V	0,76	V	134,04	V	31148	V
2019/01/01 13	SR	116,56	V	2,91	V	90,25	V	0,21	V	0,81	V	134,32	V	28598	V
2019/01/01 14	SR	55,27	V	2,19	V	132,83	V	0,85	V	0,86	V	133,77	V	28954	V
2019/01/01 15	SR	80,30	V	1,60	V	115,19	V	0,28	V	0,83	V	133,50	V	28797	V
2019/01/01 16	SR	92,71	V	2,27	V	127,67	V	1,54	V	0,79	V	130,83	V	28904	V
2019/01/01 17	SR	81,83	V	1,87	V	130,44	V	2,05	V	0,81	V	129,65	V	29048	V
2019/01/01 18	SR	57,73	V	0,83	V	125,59	V	1,31	V	0,76	V	128,20	V	29256	V
2019/01/01 19	SR	101,51	V	2,40	V	125,59	V	1,03	V	0,79	V	129,12	V	29136	V
2019/01/01 20	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2019/01/01 21	SR	36,23	V	0,79	V	136,26	V	0,02	V	0,81	V	129,92	V	29310	V
2019/01/01 22	SR	52,87	V	1,19	V	135,74	V	0,20	V	0,87	V	129,17	V	29292	V
2019/01/01 23	SR	46,95	V	1,00	V	136,89	V	0,07	V	0,85	V	127,98	V	29925	V
2019/01/01 24	SR	11,04	V	0,48	V	160,19	V	0,00	V	0,90	V	128,67	V	29559	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-116.6	0.5-2.9	76.7-160.2	0.0-2.0	0.7-0.9	128.0-134.3	28003.4-31148.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.1	1.7	111.2	0.4	0.8	131.5	28937.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: