

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/01 01	SR	29,91	V	0,01	V	102,69	V	0,00	V	0,02	V	137,36	V	31489	V
2016/01/01 02	SR	41,40	V	0,12	V	102,04	V	0,00	V	0,00	V	137,80	V	31153	V
2016/01/01 03	SR	34,24	V	0,05	V	114,25	V	0,00	V	0,00	V	137,49	V	30907	V
2016/01/01 04	SR	29,62	V	0,14	V	137,00	V	0,00	V	0,01	V	137,76	V	31509	V
2016/01/01 05	SR	22,52	V	0,01	V	135,70	V	0,00	V	0,04	V	139,17	V	32113	V
2016/01/01 06	SR	44,81	V	0,05	V	114,16	V	0,00	V	0,01	V	139,34	V	31455	V
2016/01/01 07	SR	26,34	V	0,03	V	135,35	V	0,00	V	0,00	V	139,75	V	31839	V
2016/01/01 08	SR	28,33	V	0,21	V	144,36	V	0,00	V	0,00	V	141,47	V	32698	V
2016/01/01 09	SR	51,79	V	0,37	V	130,01	V	0,00	V	0,00	V	141,47	V	32138	V
2016/01/01 10	SR	48,60	V	0,15	V	116,11	V	0,00	V	2,35	V	138,61	V	31724	V
2016/01/01 11	SR	29,81	V	0,08	V	137,02	V	0,00	V	0,00	V	137,98	V	32906	V
2016/01/01 12	SR	13,33	V	0,04	V	157,14	V	0,00	V	0,00	V	138,28	V	32455	V
2016/01/01 13	SR	17,25	V	0,02	V	149,78	V	0,00	V	0,00	V	138,20	V	32252	V
2016/01/01 14	SR	14,30	V	0,03	V	147,90	V	0,00	V	0,00	V	139,27	V	32869	V
2016/01/01 15	SR	22,03	V	0,04	V	143,86	V	0,00	V	0,00	V	140,08	V	32651	V
2016/01/01 16	SR	28,27	V	0,05	V	130,09	V	0,00	V	0,00	V	139,63	V	32442	V
2016/01/01 17	SR	29,08	V	0,19	V	127,84	V	0,01	V	0,00	V	139,28	V	31802	V
2016/01/01 18	SR	28,63	V	0,11	V	141,65	V	0,00	V	0,02	V	139,20	V	32213	V
2016/01/01 19	SR	23,27	V	0,04	V	137,15	V	0,00	V	0,02	V	137,93	V	31674	V
2016/01/01 20	SR	63,83	V	0,71	V	102,82	V	0,11	V	0,00	V	137,88	V	31093	V
2016/01/01 21	SR	20,24	V	0,03	V	128,75	V	0,00	V	0,06	V	138,91	V	32344	V
2016/01/01 22	SR	17,58	V	0,02	V	140,21	V	0,00	V	0,02	V	139,47	V	32601	V
2016/01/01 23	SR	24,65	V	0,06	V	133,39	V	0,00	V	0,00	V	138,99	V	31517	V
2016/01/01 24	SR	19,67	V	0,07	V	147,57	V	0,00	V	0,00	V	137,84	V	31389	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.3-63.8	0.0-0.7	102.0-157.1	0.0-0.1	0.0-2.4	137.4-141.5	30906.7-32906.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.6	0.1	131.5	0	0.1	138.9	31968
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

