

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/10 01	SR	28,81	V	0,11	V	118,40	V	0,00	V	0,02	V	140,99	V	29148	V
2016/01/10 02	SR	7,48	V	0,07	V	149,78	V	0,00	V	0,00	V	142,15	V	30462	V
2016/01/10 03	SR	3,98	V	0,03	V	177,78	V	0,00	V	0,00	V	143,48	V	32129	V
2016/01/10 04	SR	3,24	V	0,05	V	178,91	V	0,00	V	0,00	V	144,77	V	32365	V
2016/01/10 05	SR	2,27	V	0,05	V	191,11	V	0,00	V	0,00	V	145,45	V	32935	V
2016/01/10 06	SR	10,72	V	0,08	V	166,07	V	0,00	V	0,00	V	144,30	V	31099	V
2016/01/10 07	SR	3,35	V	0,01	V	175,08	V	0,00	V	0,00	V	144,90	V	31667	V
2016/01/10 08	SR	2,46	V	0,02	V	186,22	V	0,00	V	0,00	V	144,91	V	31928	V
2016/01/10 09	SR	0,40	V	0,04	V	216,71	V	0,00	V	0,00	V	145,67	V	33539	V
2016/01/10 10	SR	0,78	V	0,06	V	212,78	V	0,00	V	0,00	V	146,95	V	33975	V
2016/01/10 11	SR	3,59	V	0,04	V	172,49	V	0,00	V	2,54	V	146,28	V	32941	V
2016/01/10 12	SR	21,33	V	0,14	V	123,82	V	0,00	V	0,00	V	146,47	V	30726	V
2016/01/10 13	SR	12,20	V	0,37	V	138,30	V	0,10	V	0,00	V	147,44	V	30292	V
2016/01/10 14	SR	8,45	V	0,02	V	144,14	V	0,00	V	0,00	V	147,59	V	30584	V
2016/01/10 15	SR	36,53	V	2,34	V	115,06	V	0,29	V	0,00	V	145,74	V	29881	V
2016/01/10 16	SR	19,72	V	0,21	V	135,26	V	0,01	V	0,00	V	145,43	V	30576	V
2016/01/10 17	SR	18,67	V	0,05	V	119,04	V	0,00	V	0,00	V	144,86	V	29800	V
2016/01/10 18	SR	21,14	V	0,08	V	123,35	V	0,00	V	0,00	V	142,97	V	29633	V
2016/01/10 19	SR	22,07	V	0,04	V	115,36	V	0,00	V	0,00	V	142,95	V	29749	V
2016/01/10 20	SR	9,06	V	0,02	V	143,07	V	0,00	V	0,00	V	143,26	V	30598	V
2016/01/10 21	SR	7,59	V	0,01	V	143,78	V	0,00	V	0,00	V	142,78	V	30036	V
2016/01/10 22	SR	19,17	V	0,04	V	122,62	V	0,00	V	0,00	V	142,40	V	29586	V
2016/01/10 23	SR	5,26	V	0,01	V	162,02	V	0,00	V	0,00	V	142,61	V	30530	V
2016/01/10 24	SR	9,00	V	0,01	V	156,73	V	0,00	V	0,00	V	143,30	V	30534	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-36.5	0.0-2.3	115.1-216.7	0.0-0.3	0.0-2.5	141.0-147.6	29147.9-33974.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	11.6	0.2	153.7	0	0.1	144.5	31029.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

