


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/11 01	SR	23,22	V	0,31	V	140,84	V	0,18	V	0,00	V	142,01	V	29486	V
2016/01/11 02	SR	40,93	V	0,37	V	118,26	V	0,02	V	0,00	V	142,38	V	29025	V
2016/01/11 03	SR	43,03	V	0,41	V	115,09	V	0,02	V	0,17	V	141,77	V	28456	V
2016/01/11 04	SR	8,15	V	0,01	V	142,00	V	0,00	V	0,00	V	143,01	V	30037	V
2016/01/11 05	SR	8,27	V	0,01	V	131,76	V	0,00	V	0,00	V	144,09	V	30377	V
2016/01/11 06	SR	21,53	V	0,47	V	105,35	V	0,06	V	0,00	V	143,93	V	29309	V
2016/01/11 07	SR	11,38	V	0,02	V	131,12	V	0,00	V	0,00	V	144,05	V	29772	V
2016/01/11 08	SR	9,77	V	0,01	V	131,66	V	0,00	V	0,00	V	145,01	V	30626	V
2016/01/11 09	SR	13,97	V	0,01	V	117,47	V	0,00	V	0,00	V	143,68	V	30359	V
2016/01/11 10	SR	29,14	V	0,23	V	91,70	V	0,01	V	0,00	V	142,56	V	30851	V
2016/01/11 11	SR	4,39	V	0,06	V	147,48	V	0,00	V	2,65	V	143,60	V	32525	V
2016/01/11 12	SR	2,22	V	0,03	V	160,50	V	0,00	V	0,00	V	144,22	V	32222	V
2016/01/11 13	SR	13,69	V	0,03	V	126,14	V	0,00	V	0,00	V	143,56	V	31464	V
2016/01/11 14	SR	44,26	V	0,31	V	82,80	V	0,01	V	0,00	V	142,94	V	29723	V
2016/01/11 15	SR	30,06	V	0,05	V	95,33	V	0,00	V	0,00	V	144,41	V	30530	V
2016/01/11 16	SR	22,76	V	0,03	V	100,37	V	0,00	V	0,00	V	145,58	V	30724	V
2016/01/11 17	SR	41,14	V	0,10	V	84,11	V	0,00	V	0,00	V	145,46	V	30075	V
2016/01/11 18	SR	22,17	V	0,03	V	93,35	V	0,00	V	0,00	V	144,46	V	30233	V
2016/01/11 19	SR	21,77	V	0,05	V	98,53	V	0,00	V	0,00	V	144,21	V	30594	V
2016/01/11 20	SR	21,39	V	0,02	V	92,49	V	0,00	V	0,00	V	145,28	V	30888	V
2016/01/11 21	SR	23,05	V	0,03	V	102,32	V	0,00	V	0,00	V	146,26	V	31526	V
2016/01/11 22	SR	13,02	V	0,05	V	111,31	V	0,00	V	0,00	V	147,49	V	32004	V
2016/01/11 23	SR	10,41	V	0,11	V	150,58	V	0,00	V	1,34	V	145,89	V	32172	V
2016/01/11 24	SR	0,75	V	0,15	V	185,57	V	0,00	V	0,00	V	146,04	V	33082	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-44.3	0.0-0.5	82.8-185.6	0.0-0.2	0.0-2.6	141.8-147.5	28455.9-33082.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20	0.1	119	0	0.2	144.2	30669.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

