

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/12 01	SR	3,73	V	0,06	V	157,37	V	0,00	V	0,00	V	146,50	V	32358	V
2016/01/12 02	SR	2,75	V	0,06	V	163,60	V	0,00	V	0,03	V	146,27	V	32277	V
2016/01/12 03	SR	15,19	V	0,07	V	122,27	V	0,00	V	0,00	V	145,58	V	30690	V
2016/01/12 04	SR	12,97	V	0,10	V	132,69	V	0,00	V	0,00	V	145,80	V	30876	V
2016/01/12 05	SR	6,48	V	0,08	V	148,58	V	0,00	V	0,00	V	145,34	V	31108	V
2016/01/12 06	SR	2,99	V	0,07	V	160,58	V	0,00	V	0,00	V	146,81	V	32273	V
2016/01/12 07	SR	5,94	V	0,03	V	133,92	V	0,00	V	0,00	V	145,99	V	31206	V
2016/01/12 08	SR	4,13	V	0,04	V	149,88	V	0,00	V	0,00	V	146,26	V	31323	V
2016/01/12 09	SR	21,82	V	0,04	V	107,87	V	0,00	V	0,00	V	143,97	V	30005	V
2016/01/12 10	SR	41,16	V	0,64	V	91,05	V	0,04	V	0,00	V	141,22	V	28891	V
2016/01/12 11	SR	22,92	V	0,02	V	105,49	V	0,00	V	0,00	V	141,02	V	29661	V
2016/01/12 12	SR	9,13	V	0,01	V	132,06	V	0,00	V	2,19	V	141,59	V	30395	V
2016/01/12 13	SR	10,39	V	0,02	V	139,73	V	0,00	V	0,00	V	142,82	V	30471	V
2016/01/12 14	SR	17,58	V	0,01	V	112,08	V	0,00	V	0,00	V	142,13	V	29793	V
2016/01/12 15	SR	15,44	V	0,01	V	111,79	V	0,00	V	0,00	V	143,31	V	30715	V
2016/01/12 16	SR	14,64	V	0,01	V	111,64	V	0,00	V	0,00	V	144,74	V	31518	V
2016/01/12 17	SR	12,79	V	0,24	V	145,14	V	0,01	V	0,00	V	145,07	V	31533	V
2016/01/12 18	SR	4,75	V	0,01	V	172,46	V	0,00	V	0,00	V	145,10	V	32507	V
2016/01/12 19	SR	4,69	V	0,01	V	171,33	V	0,00	V	0,00	V	147,00	V	33167	V
2016/01/12 20	SR	4,26	V	0,02	V	173,65	V	0,00	V	1,20	V	147,96	V	32999	V
2016/01/12 21	SR	2,11	V	0,01	V	180,62	V	0,00	V	0,01	V	147,41	V	33222	V
2016/01/12 22	SR	7,46	V	0,04	V	169,66	V	0,00	V	0,00	V	144,85	V	31706	V
2016/01/12 23	SR	1,24	V	0,09	V	205,75	V	0,00	V	0,00	V	145,85	V	33916	V
2016/01/12 24	SR	8,00	V	0,02	V	142,29	V	0,00	V	0,00	V	145,74	V	31375	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.2-41.2	0.0-0.6	91.0-205.7	0.0-0.0	0.0-2.2	141.0-148.0	28891.3-33915.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	10.5	0.1	143.4	0	0.1	144.9	31416
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

