

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/13 01	SR	13,53	V	0,07	V	131,37	V	0,00	V	0,05	V	144,33	V	30722	V
2016/01/13 02	SR	8,90	V	0,04	V	128,87	V	0,00	V	0,00	V	145,20	V	30553	V
2016/01/13 03	SR	27,91	V	0,11	V	93,68	V	0,00	V	0,00	V	144,64	V	29891	V
2016/01/13 04	SP	9,34	NV	3,84	NV	181,20	NV	0,15	NV	0,00	V	137,17	V	29339	NV
2016/01/13 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	V	119,63	V	0,00	NV
2016/01/13 06	AV	205,90	NV	46,48	NV	185,72	V	52,36	V	0,00	V	112,87	V	12317	V
2016/01/13 07	AV	25,60	V	7,86	V	257,87	V	0,87	V	0,00	V	124,33	V	26256	V
2016/01/13 08	AV	4,94	V	2,53	V	166,46	V	0,77	V	0,04	V	142,35	V	32655	V
2016/01/13 09	AV	21,38	V	1,78	V	118,02	V	0,01	V	0,00	V	142,54	V	31143	V
2016/01/13 10	SR	6,51	V	1,12	V	147,20	V	0,00	V	0,00	V	144,19	V	31775	V
2016/01/13 11	SR	4,51	V	0,51	V	159,91	V	0,00	V	0,00	V	145,06	V	32112	V
2016/01/13 12	SR	11,29	V	0,63	V	139,88	V	0,00	V	2,24	V	145,70	V	31758	V
2016/01/13 13	SR	22,25	V	0,64	V	118,76	V	0,16	V	0,00	V	140,00	V	30011	V
2016/01/13 14	SR	13,03	V	0,24	V	127,37	V	0,00	V	0,00	V	138,74	V	31185	V
2016/01/13 15	SR	5,87	V	0,21	V	161,14	V	0,00	V	0,00	V	139,25	V	33248	V
2016/01/13 16	SR	4,29	V	0,15	V	168,66	V	0,00	V	0,00	V	139,07	V	33373	V
2016/01/13 17	SR	3,88	V	0,12	V	171,15	V	0,00	V	0,00	V	140,72	V	34128	V
2016/01/13 18	SR	1,71	V	0,12	V	187,64	V	0,00	V	0,66	V	139,86	V	33436	V
2016/01/13 19	SR	7,07	V	0,13	V	180,65	V	0,00	V	0,00	V	139,45	V	33795	V
2016/01/13 20	SR	4,82	V	0,10	V	165,07	V	0,00	V	0,00	V	141,07	V	34939	V
2016/01/13 21	SR	11,09	V	0,10	V	135,41	V	0,00	V	0,00	V	140,78	V	32940	V
2016/01/13 22	SR	14,27	V	0,11	V	126,86	V	0,00	V	0,00	V	137,93	V	30421	V
2016/01/13 23	SR	5,56	V	0,08	V	154,06	V	0,00	V	0,01	V	136,87	V	30937	V
2016/01/13 24	SR	3,58	V	0,06	V	164,24	V	0,00	V	0,00	V	136,67	V	30827	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.7-27.9	0.0-1.1	93.7-187.6	0.0-0.2	0.0-2.2	136.7-145.7	29890.6-34939.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	9.4	0.3	147.9	0	0.2	141.1	32002.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

