

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/01/17							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	150 mg/Nm3		0-300 mg/Nm3				
VALORE MIN-MAX	4.1-41.2	0.0-0.3	86.3-167.4	0.0-0.0	0.0-2.4	138.5-147.0	30419.0-35496.5
MEDIA GIORNALIERA	14.9	0	129.9	0	0.1	141.8	32259.7
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/01/17		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: Dr. L.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]