


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/18 01	SR	11,15	V	0,01	V	130,66	V	0,00	V	0,00	V	138,52	V	31174	V
2016/01/18 02	SR	4,68	V	0,01	V	156,48	V	0,00	V	0,00	V	139,74	V	32261	V
2016/01/18 03	SR	3,03	V	0,01	V	180,81	V	0,00	V	0,00	V	141,96	V	33477	V
2016/01/18 04	SR	9,76	V	0,20	V	153,86	V	1,43	V	0,00	V	140,92	V	31053	V
2016/01/18 05	SR	10,10	V	0,01	V	141,29	V	0,00	V	0,00	V	141,39	V	31136	V
2016/01/18 06	SR	14,03	V	0,02	V	134,13	V	0,00	V	0,00	V	141,63	V	30869	V
2016/01/18 07	SR	12,45	V	0,02	V	134,43	V	0,00	V	0,00	V	140,60	V	30288	V
2016/01/18 08	SR	19,98	V	0,05	V	141,83	V	0,00	V	0,00	V	141,06	V	31042	V
2016/01/18 09	SR	13,60	V	0,04	V	133,81	V	0,00	V	0,00	V	141,79	V	31352	V
2016/01/18 10	SR	8,04	V	0,05	V	140,78	V	0,00	V	0,00	V	143,52	V	32343	V
2016/01/18 11	SR	7,08	V	0,01	V	139,29	V	0,00	V	0,00	V	144,08	V	33600	V
2016/01/18 12	SR	7,83	V	0,01	V	129,91	V	0,00	V	2,34	V	144,25	V	32570	V
2016/01/18 13	SR	12,16	V	0,01	V	120,32	V	0,00	V	0,00	V	144,66	V	32338	V
2016/01/18 14	SR	36,44	V	0,03	V	90,75	V	0,00	V	0,00	V	145,63	V	32472	V
2016/01/18 15	SR	20,89	V	0,01	V	105,02	V	0,00	V	0,00	V	146,32	V	31906	V
2016/01/18 16	SR	17,72	V	0,02	V	130,60	V	0,00	V	0,06	V	145,25	V	31061	V
2016/01/18 17	SR	39,19	V	0,04	V	94,18	V	0,00	V	0,03	V	144,88	V	30991	V
2016/01/18 18	SR	41,04	V	0,01	V	77,11	V	0,00	V	0,00	V	146,26	V	31416	V
2016/01/18 19	SR	40,60	V	0,04	V	80,79	V	0,00	V	0,05	V	147,04	V	31782	V
2016/01/18 20	SR	38,18	V	0,02	V	79,65	V	0,00	V	0,02	V	142,14	V	31085	V
2016/01/18 21	SR	35,73	V	0,02	V	82,76	V	0,00	V	0,00	V	141,64	V	31515	V
2016/01/18 22	SR	33,71	V	0,37	V	94,95	V	0,07	V	0,05	V	141,47	V	30999	V
2016/01/18 23	SR	39,18	V	0,02	V	83,22	V	0,00	V	0,00	V	142,58	V	31644	V
2016/01/18 24	SR	39,82	V	0,02	V	79,18	V	0,00	V	0,00	V	144,59	V	31838	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-41.0	0.0-0.4	77.1-180.8	0.0-1.4	0.0-2.3	138.5-147.0	30288.4-33599.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21.5	0	118.2	0.1	0.1	143	31675.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

