

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/02 01	SR	23,06	V	0,45	V	142,71	V	0,06	V	0,00	V	137,86	V	31287	V
2016/01/02 02	SR	23,07	V	0,05	V	143,19	V	0,00	V	0,00	V	137,57	V	30950	V
2016/01/02 03	SR	13,05	V	0,01	V	154,33	V	0,00	V	0,01	V	138,44	V	31718	V
2016/01/02 04	SR	17,84	V	0,04	V	141,53	V	0,00	V	0,00	V	138,44	V	31064	V
2016/01/02 05	SR	45,77	V	0,30	V	104,25	V	0,01	V	0,00	V	138,09	V	30694	V
2016/01/02 06	SR	71,70	V	0,30	V	88,45	V	0,00	V	0,00	V	139,04	V	30672	V
2016/01/02 07	SR	35,95	V	0,30	V	109,78	V	0,03	V	0,00	V	140,44	V	31378	V
2016/01/02 08	SR	47,76	V	0,21	V	98,07	V	0,00	V	0,00	V	140,65	V	31244	V
2016/01/02 09	SR	52,53	V	0,07	V	86,60	V	0,00	V	0,00	V	141,07	V	31229	V
2016/01/02 10	SR	37,93	V	0,04	V	101,52	V	0,00	V	1,41	V	138,93	V	30734	V
2016/01/02 11	SR	47,88	V	0,08	V	82,30	V	0,00	V	0,00	V	137,18	V	32272	V
2016/01/02 12	SR	29,60	V	0,03	V	90,23	V	0,00	V	0,00	V	138,23	V	31914	V
2016/01/02 13	SR	33,04	V	0,05	V	107,16	V	0,00	V	0,00	V	137,86	V	30957	V
2016/01/02 14	SR	12,48	V	0,02	V	153,53	V	0,00	V	0,00	V	138,17	V	32263	V
2016/01/02 15	SR	38,15	V	0,07	V	109,92	V	0,00	V	0,00	V	137,88	V	30599	V
2016/01/02 16	SR	41,75	V	0,29	V	106,57	V	0,02	V	0,05	V	136,11	V	30117	V
2016/01/02 17	SR	14,81	V	0,02	V	159,73	V	0,00	V	0,05	V	136,39	V	31693	V
2016/01/02 18	SR	18,15	V	0,05	V	161,42	V	0,00	V	0,00	V	137,40	V	31861	V
2016/01/02 19	SR	29,98	V	0,03	V	133,58	V	0,00	V	0,01	V	136,12	V	30966	V
2016/01/02 20	SR	11,26	V	0,01	V	160,51	V	0,00	V	0,00	V	136,41	V	31996	V
2016/01/02 21	SR	8,36	V	0,01	V	165,50	V	0,00	V	0,13	V	137,77	V	33173	V
2016/01/02 22	SR	18,11	V	0,02	V	143,65	V	0,00	V	0,00	V	138,42	V	32157	V
2016/01/02 23	SR	13,30	V	0,01	V	149,90	V	0,00	V	0,00	V	138,66	V	31856	V
2016/01/02 24	SR	15,48	V	0,02	V	148,50	V	0,00	V	0,00	V	138,82	V	31553	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.4-71.7	0.0-0.5	82.3-165.5	0.0-0.1	0.0-1.4	136.1-141.1	30116.6-33173.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.2	0.1	126.8	0	0.1	138.2	31431.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

