

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/01/21							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	150 mg/Nm3		0-300 mg/Nm3				
VALORE MIN-MAX	3.3-67.2	0.0-0.8	73.2-157.8	0.0-0.1	0.0-2.3	139.2-147.4	29140.7-33331.6
MEDIA GIORNALIERA	26.1	0.1	104.2	0	0.1	143	31247.2
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/01/21		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: Donato Ricciardi

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]