


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/03 01	SR	14,16	V	0,04	V	153,64	V	0,00	V	0,00	V	138,87	V	31610	V
2016/01/03 02	SR	9,64	V	0,02	V	158,53	V	0,00	V	0,00	V	139,35	V	31841	V
2016/01/03 03	SR	9,89	V	0,01	V	151,03	V	0,00	V	0,00	V	139,97	V	31943	V
2016/01/03 04	SR	6,43	V	0,01	V	170,20	V	0,00	V	0,00	V	140,41	V	32501	V
2016/01/03 05	SR	14,39	V	0,01	V	145,47	V	0,00	V	0,00	V	140,81	V	31679	V
2016/01/03 06	SR	13,64	V	0,02	V	178,57	V	0,00	V	0,00	V	141,32	V	33135	V
2016/01/03 07	SR	25,42	V	0,02	V	134,66	V	0,00	V	0,00	V	141,47	V	31646	V
2016/01/03 08	SR	58,21	V	0,17	V	112,36	V	0,00	V	0,00	V	141,21	V	30873	V
2016/01/03 09	SR	21,84	V	0,02	V	140,61	V	0,00	V	0,00	V	141,15	V	31220	V
2016/01/03 10	SR	22,03	V	0,05	V	132,52	V	0,00	V	0,00	V	138,41	V	30403	V
2016/01/03 11	SR	41,61	V	0,32	V	119,60	V	0,00	V	0,00	V	135,93	V	31156	V
2016/01/03 12	SR	37,33	V	0,10	V	120,29	V	0,00	V	0,00	V	136,15	V	30547	V
2016/01/03 13	SR	33,29	V	0,11	V	130,84	V	0,00	V	0,00	V	136,36	V	30648	V
2016/01/03 14	SR	21,19	V	0,03	V	132,27	V	0,00	V	0,00	V	135,94	V	30640	V
2016/01/03 15	SR	32,56	V	0,08	V	111,89	V	0,00	V	0,00	V	135,75	V	30127	V
2016/01/03 16	SR	21,57	V	0,05	V	127,11	V	0,00	V	0,01	V	135,59	V	30574	V
2016/01/03 17	SR	14,03	V	0,05	V	146,21	V	0,00	V	0,01	V	135,65	V	30665	V
2016/01/03 18	SR	27,59	V	0,09	V	127,80	V	0,00	V	0,00	V	136,11	V	30174	V
2016/01/03 19	SR	18,16	V	0,16	V	166,12	V	0,00	V	0,00	V	135,86	V	30896	V
2016/01/03 20	SR	14,94	V	0,09	V	169,17	V	0,00	V	0,00	V	136,54	V	31806	V
2016/01/03 21	SR	59,21	V	1,64	V	113,79	V	0,17	V	0,00	V	135,64	V	30088	V
2016/01/03 22	SR	29,35	V	0,07	V	131,70	V	0,00	V	0,00	V	136,69	V	30614	V
2016/01/03 23	SR	44,80	V	0,25	V	118,12	V	0,00	V	0,00	V	136,27	V	30140	V
2016/01/03 24	SR	42,88	V	0,19	V	112,04	V	0,00	V	0,00	V	136,17	V	29835	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-59.2	0.0-1.6	111.9-178.6	0.0-0.2	0.0-0.0	135.6-141.5	29835.2-33135.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.4	0.1	137.7	0	0	137.8	31031.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

