

RIFERIMENTI	
SOCIETA': SIPEA SRL	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	
RIVAROLO CANAVESE (TO) Corso Indipendenza, 53	

CALDAIA BIOMASSA - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/01/31							
CODICE	CO R 021	COT R 057	NOX NO2 R 027	SO2 R 026	PLV R 022	TF 051	QFS 055
CAMPO SCALA	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
LIMITE GIORNALIERO	150 mg/Nm3		300 mg/Nm3				
VALORE MIN-MAX	8.7-65.2	0.0-0.7	70.9-130.3	0.0-0.0	0.0-2.3	139.8-145.1	31473.2-34114.5
MEDIA GIORNALIERA	23.7	0.1	97.8	0	0.1	142.8	32744.7
SUPERO LIMITE GIORNALIERO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

CALDAIA METANO - EMISSIONI IMPIANTO DEL 2016/01/31		
CODICE	CO R 021	TF051

CAMPO SCALA		
LIMITE GIORNALIERO		
VALORE MIN-MAX		
MEDIA GIORNALIERA		
SUPERO LIMITE GIORNALIERO		

DATI VERIFICATI DA: N. Cupie

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]