

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMAIA	
CODICE STABILIMENTO: LTCl	NY: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO ₂ R 021		CO ₂ R 057		NOX NO ₂ R 027		SO ₂ R 026		PIV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/31 01	SR	161,04	V	2,82	V	98,37	V	2,03	V	2,02	V	130,98	V	28917	V
2023/01/31 02	SR	67,25	V	0,96	V	105,83	V	0,26	V	1,98	V	131,71	V	28984	V
2023/01/31 03	SR	20,25	V	0,00	V	134,05	V	0,19	V	2,10	V	132,02	V	29154	V
2023/01/31 04	SR	42,70	V	0,45	V	131,53	V	0,26	V	1,93	V	131,81	V	29168	V
2023/01/31 05	SR	90,02	V	0,58	V	103,23	V	0,36	V	2,01	V	131,91	V	29151	V
2023/01/31 06	SR	57,43	V	0,26	V	114,22	V	0,29	V	2,13	V	132,10	V	29108	V
2023/01/31 07	SR	39,90	V	0,69	V	128,99	V	0,55	V	2,10	V	131,55	V	29189	V
2023/01/31 08	SR	37,06	V	0,97	V	136,34	V	0,54	V	2,18	V	129,58	V	29223	V
2023/01/31 09	SR	74,70	V	1,22	V	120,15	V	0,68	V	2,09	V	129,36	V	29457	V
2023/01/31 10	SR	87,63	V	2,02	V	120,53	V	1,35	V	1,81	V	129,53	V	30384	V
2023/01/31 11	SR	60,08	V	0,99	V	137,03	V	1,60	V	2,10	V	129,96	V	29833	V
2023/01/31 12	SR	47,84	V	0,53	V	140,88	V	2,32	V	2,03	V	129,94	V	29805	V
2023/01/31 13	SR	85,49	V	1,34	V	126,64	V	3,75	V	1,79	V	130,40	V	29662	V
2023/01/31 14	SR	69,49	V	0,97	V	130,58	V	2,80	V	1,66	V	130,66	V	29542	V
2023/01/31 15	SR	45,34	V	0,08	V	120,87	V	1,72	V	1,80	V	131,15	V	29432	V
2023/01/31 16	SR	78,73	V	0,73	V	111,80	V	1,50	V	1,67	V	131,76	V	29257	V
2023/01/31 17	SR	53,96	V	0,20	V	116,35	V	1,06	V	1,99	V	132,05	V	29209	V
2023/01/31 18	SR	61,96	V	0,38	V	125,37	V	2,67	V	2,06	V	131,58	V	29298	V
2023/01/31 19	SR	84,77	V	1,11	V	118,88	V	5,93	V	2,22	V	130,23	V	29416	V
2023/01/31 20	SR	93,44	V	1,77	V	118,16	V	7,28	V	1,86	V	130,27	V	29324	V
2023/01/31 21	SR	10,95	V	0,00	V	134,31	V	4,18	V	2,05	V	130,28	V	29521	V
2023/01/31 22	SR	22,53	V	0,00	V	115,43	V	1,56	V	1,94	V	130,43	V	29771	V
2023/01/31 23	SR	20,77	V	0,07	V	114,32	V	0,62	V	1,96	V	130,80	V	29804	V
2023/01/31 24	SR	37,37	V	0,05	V	106,52	V	0,54	V	2,14	V	130,83	V	29813	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm ³		0-40 mg/Nm ³		0-800 mg/Nm ³		0-100 mg/Nm ³		0-20 mg/Nm ³		0-300 -C		0-54263 Nm ³ /h	
Min-Max		11.0-161.0		0.0-2.8		98.4-140.9		0.2-7.3		1.7-2.2		129.4-132.1		28916.6-30384.1	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		60.4		0.8		121.3		1.8		2		130.9		29434.3	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: