

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/04 01	SR	48,81	V	0,29	V	111,12	V	0,00	V	0,00	V	136,22	V	30333	V
2016/01/04 02	SR	68,98	V	1,07	V	85,13	V	0,08	V	0,00	V	135,95	V	29890	V
2016/01/04 03	SR	33,57	V	0,12	V	99,19	V	0,00	V	0,00	V	136,42	V	30977	V
2016/01/04 04	SR	54,98	V	0,29	V	97,21	V	0,00	V	0,00	V	137,26	V	30071	V
2016/01/04 05	SR	24,61	V	0,02	V	102,73	V	0,00	V	0,00	V	138,30	V	31595	V
2016/01/04 06	SR	13,27	V	0,01	V	124,92	V	0,00	V	0,00	V	139,28	V	31139	V
2016/01/04 07	SR	13,53	V	0,01	V	135,77	V	0,00	V	0,00	V	141,44	V	31264	V
2016/01/04 08	SR	15,30	V	0,01	V	133,06	V	0,00	V	0,00	V	142,31	V	31889	V
2016/01/04 09	SR	11,94	V	0,01	V	181,37	V	0,00	V	0,00	V	144,20	V	33862	V
2016/01/04 10	SR	11,50	V	0,18	V	186,40	V	0,00	V	0,00	V	140,80	V	33519	V
2016/01/04 11	SR	20,02	V	0,16	V	153,98	V	0,00	V	2,41	V	139,40	V	32909	V
2016/01/04 12	SR	21,71	V	0,06	V	140,13	V	0,00	V	0,00	V	136,26	V	30567	V
2016/01/04 13	SR	27,30	V	0,52	V	126,32	V	0,15	V	0,00	V	135,59	V	30090	V
2016/01/04 14	SR	29,23	V	0,10	V	128,56	V	0,00	V	0,00	V	135,68	V	30458	V
2016/01/04 15	SR	27,86	V	0,07	V	127,43	V	0,00	V	0,00	V	135,33	V	30557	V
2016/01/04 16	SR	25,93	V	0,04	V	126,19	V	0,00	V	0,00	V	136,13	V	31093	V
2016/01/04 17	SR	7,53	V	0,02	V	161,34	V	0,00	V	0,00	V	134,53	V	32614	V
2016/01/04 18	SR	45,14	V	0,19	V	105,64	V	0,00	V	0,00	V	133,35	V	30134	V
2016/01/04 19	SR	8,29	V	0,01	V	146,50	V	0,00	V	0,00	V	134,04	V	31326	V
2016/01/04 20	SR	25,13	V	0,11	V	119,78	V	0,00	V	0,00	V	133,24	V	30601	V
2016/01/04 21	SR	21,91	V	0,05	V	133,44	V	0,00	V	0,00	V	134,32	V	31851	V
2016/01/04 22	SR	52,85	V	0,19	V	120,71	V	0,00	V	0,00	V	135,54	V	32409	V
2016/01/04 23	SR	92,27	V	0,32	V	97,21	V	0,00	V	0,00	V	137,64	V	32046	V
2016/01/04 24	SR	55,20	V	0,13	V	94,37	V	0,00	V	0,00	V	136,92	V	30313	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.5-92.3	0.0-1.1	85.1-186.4	0.0-0.2	0.0-2.4	133.2-144.2	29890.4-33862.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.5	0.2	126.6	0	0.1	137.1	31312.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

