


RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/06 01	SR	42,63	V	0,07	V	90,42	V	0,00	V	0,00	V	140,89	V	31184	V
2016/01/06 02	SR	26,28	V	0,02	V	103,39	V	0,00	V	0,00	V	141,94	V	31481	V
2016/01/06 03	SR	42,28	V	0,11	V	91,65	V	0,00	V	0,00	V	142,74	V	31306	V
2016/01/06 04	SR	49,50	V	0,15	V	91,68	V	0,00	V	0,00	V	142,29	V	30645	V
2016/01/06 05	SR	65,47	V	0,56	V	83,78	V	0,02	V	0,00	V	142,29	V	30262	V
2016/01/06 06	SR	57,28	V	0,71	V	95,63	V	0,08	V	0,00	V	142,10	V	30440	V
2016/01/06 07	SR	25,34	V	0,04	V	123,76	V	0,00	V	0,00	V	143,07	V	31452	V
2016/01/06 08	SR	10,45	V	0,01	V	151,31	V	0,00	V	0,00	V	144,26	V	32176	V
2016/01/06 09	SR	5,58	V	0,01	V	173,42	V	0,00	V	0,00	V	145,32	V	33538	V
2016/01/06 10	SR	9,08	V	0,02	V	164,39	V	0,00	V	0,00	V	146,54	V	33405	V
2016/01/06 11	SR	55,28	V	0,22	V	90,84	V	0,00	V	2,26	V	143,99	V	30947	V
2016/01/06 12	SR	14,72	V	0,61	V	130,36	V	0,08	V	0,00	V	143,74	V	30974	V
2016/01/06 13	SR	9,13	V	0,01	V	138,75	V	0,00	V	0,00	V	144,93	V	31370	V
2016/01/06 14	SR	30,62	V	0,09	V	108,03	V	0,00	V	0,00	V	143,90	V	30280	V
2016/01/06 15	SR	36,00	V	0,21	V	105,02	V	0,00	V	0,00	V	143,88	V	29879	V
2016/01/06 16	SR	65,37	V	0,54	V	93,80	V	0,03	V	0,00	V	143,60	V	29379	V
2016/01/06 17	SR	19,59	V	0,05	V	118,84	V	0,00	V	0,00	V	144,70	V	30358	V
2016/01/06 18	SR	11,92	V	0,03	V	135,33	V	0,00	V	0,00	V	145,58	V	31481	V
2016/01/06 19	SR	7,31	V	0,04	V	152,95	V	0,00	V	0,00	V	146,88	V	32397	V
2016/01/06 20	SR	5,62	V	0,05	V	151,44	V	0,00	V	0,00	V	146,98	V	32195	V
2016/01/06 21	SR	6,99	V	0,04	V	146,57	V	0,00	V	0,00	V	146,78	V	31914	V
2016/01/06 22	SR	9,62	V	0,01	V	145,34	V	0,00	V	0,00	V	146,44	V	31539	V
2016/01/06 23	SR	20,84	V	0,09	V	127,39	V	0,00	V	0,00	V	145,86	V	30652	V
2016/01/06 24	SR	25,77	V	0,09	V	118,04	V	0,00	V	0,00	V	145,20	V	30032	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.6-65.5	0.0-0.7	83.8-173.4	0.0-0.1	0.0-2.3	140.9-147.0	29379.2-33538.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.2	0.2	122.2	0	0.1	144.3	31220.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

