

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/07 01	SR	20,03	V	0,03	V	134,75	V	0,00	V	0,00	V	145,79	V	30689	V
2016/01/07 02	SR	23,85	V	0,07	V	128,47	V	0,00	V	0,00	V	146,82	V	30694	V
2016/01/07 03	SR	19,91	V	0,02	V	122,47	V	0,00	V	0,00	V	145,72	V	29931	V
2016/01/07 04	SR	16,23	V	0,08	V	127,77	V	0,00	V	0,00	V	145,27	V	30163	V
2016/01/07 05	SR	14,36	V	0,03	V	138,61	V	0,00	V	0,00	V	145,55	V	30516	V
2016/01/07 06	SR	19,81	V	0,02	V	132,68	V	0,00	V	0,00	V	146,53	V	30227	V
2016/01/07 07	SR	19,70	V	0,05	V	139,72	V	0,00	V	0,00	V	146,48	V	30807	V
2016/01/07 08	SR	9,48	V	0,01	V	149,98	V	0,00	V	0,00	V	144,16	V	31535	V
2016/01/07 09	SR	5,49	V	0,01	V	167,91	V	0,00	V	0,00	V	142,82	V	33291	V
2016/01/07 10	SR	9,67	V	0,03	V	141,61	V	0,00	V	0,00	V	141,02	V	31660	V
2016/01/07 11	SR	15,87	V	0,03	V	128,40	V	0,00	V	2,35	V	139,46	V	31681	V
2016/01/07 12	SR	31,10	V	0,09	V	115,93	V	0,00	V	0,00	V	140,46	V	31164	V
2016/01/07 13	SR	44,10	V	0,15	V	112,13	V	0,00	V	0,00	V	139,73	V	30636	V
2016/01/07 14	SR	21,75	V	0,04	V	122,39	V	0,00	V	0,00	V	140,30	V	30995	V
2016/01/07 15	SR	11,36	V	0,01	V	146,13	V	0,00	V	0,00	V	141,50	V	34055	V
2016/01/07 16	SR	21,44	V	0,02	V	122,18	V	0,00	V	0,00	V	140,24	V	37237	V
2016/01/07 17	SR	23,87	V	0,01	V	105,49	V	0,00	V	0,00	V	139,16	V	33288	V
2016/01/07 18	SR	9,20	V	0,02	V	145,80	V	0,00	V	0,00	V	139,60	V	32952	V
2016/01/07 19	SR	17,96	V	0,03	V	125,03	V	0,00	V	0,00	V	139,79	V	30612	V
2016/01/07 20	SR	29,08	V	0,09	V	100,14	V	0,00	V	0,00	V	139,78	V	30428	V
2016/01/07 21	SR	2,15	V	0,01	V	182,58	V	0,00	V	0,00	V	140,98	V	33450	V
2016/01/07 22	SR	5,82	V	0,02	V	180,20	V	0,00	V	0,00	V	142,48	V	34323	V
2016/01/07 23	SR	15,55	V	0,02	V	136,92	V	0,00	V	0,00	V	142,95	V	33113	V
2016/01/07 24	SR	32,37	V	0,20	V	110,25	V	0,54	V	0,00	V	143,95	V	31666	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.1-44.1	0.0-0.2	100.1-182.6	0.0-0.5	0.0-2.3	139.2-146.8	29931.3-37236.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	18.3	0	134.1	0	0.1	142.5	31879.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

