

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/08 01	SR	44,10	V	1,78	V	113,48	V	0,18	V	0,00	V	142,28	V	30172	V
2016/01/08 02	SR	22,47	V	0,03	V	120,00	V	0,00	V	0,00	V	142,33	V	30869	V
2016/01/08 03	SR	35,31	V	0,10	V	105,84	V	0,00	V	0,00	V	143,31	V	30995	V
2016/01/08 04	SR	41,67	V	0,18	V	103,49	V	0,00	V	0,00	V	143,26	V	30616	V
2016/01/08 05	SR	66,18	V	0,98	V	88,43	V	0,07	V	0,00	V	143,01	V	30029	V
2016/01/08 06	SR	48,72	V	0,71	V	104,61	V	0,05	V	0,00	V	143,35	V	30801	V
2016/01/08 07	SR	22,07	V	0,02	V	119,23	V	0,00	V	0,00	V	143,86	V	31627	V
2016/01/08 08	SR	19,41	V	0,02	V	122,37	V	0,00	V	0,00	V	143,60	V	31889	V
2016/01/08 09	SR	41,73	V	0,08	V	96,64	V	0,00	V	0,00	V	143,73	V	31454	V
2016/01/08 10	SR	35,02	V	0,07	V	100,34	V	0,00	V	0,00	V	143,57	V	31333	V
2016/01/08 11	SR	21,54	V	0,03	V	119,11	V	0,00	V	2,43	V	141,10	V	32853	V
2016/01/08 12	SR	17,78	V	0,01	V	118,89	V	0,00	V	0,00	V	141,25	V	32029	V
2016/01/08 13	SR	8,50	V	0,01	V	141,26	V	0,00	V	0,00	V	140,67	V	31878	V
2016/01/08 14	SR	24,03	V	0,09	V	113,35	V	0,00	V	0,00	V	139,53	V	30741	V
2016/01/08 15	SR	7,41	V	0,01	V	153,50	V	0,00	V	0,02	V	140,17	V	31796	V
2016/01/08 16	SR	2,46	V	0,01	V	189,57	V	0,00	V	0,01	V	142,33	V	33717	V
2016/01/08 17	SR	5,23	V	0,01	V	173,95	V	0,00	V	0,00	V	142,32	V	33800	V
2016/01/08 18	SR	8,12	V	0,01	V	150,44	V	0,00	V	0,00	V	144,16	V	33937	V
2016/01/08 19	SR	5,79	V	0,01	V	147,40	V	0,00	V	0,00	V	145,22	V	33986	V
2016/01/08 20	SR	12,41	V	0,08	V	136,96	V	0,00	V	0,00	V	144,63	V	33395	V
2016/01/08 21	SR	5,78	V	0,01	V	147,76	V	0,00	V	0,00	V	145,31	V	33656	V
2016/01/08 22	SR	8,66	V	0,01	V	129,48	V	0,00	V	0,00	V	145,99	V	33421	V
2016/01/08 23	SR	14,70	V	0,05	V	116,25	V	0,00	V	0,00	V	146,28	V	32833	V
2016/01/08 24	SR	16,61	V	0,03	V	113,69	V	0,00	V	0,00	V	146,53	V	32938	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.5-66.2	0.0-1.8	88.4-189.6	0.0-0.2	0.0-2.4	139.5-146.5	30028.5-33985.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.3	0.2	126.1	0	0.1	143.2	32115.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

