

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/01/09 01	SR	39,74	V	0,17	V	91,78	V	0,00	V	0,01	V	147,43	V	33316	V
2016/01/09 02	SR	9,55	V	0,01	V	125,10	V	0,00	V	0,67	V	146,99	V	32943	V
2016/01/09 03	SR	30,45	V	0,05	V	92,17	V	0,00	V	0,00	V	145,69	V	31742	V
2016/01/09 04	SR	6,27	V	0,04	V	134,87	V	0,00	V	0,00	V	144,72	V	31779	V
2016/01/09 05	SR	1,80	V	0,01	V	154,49	V	0,00	V	0,01	V	146,67	V	32912	V
2016/01/09 06	SR	6,04	V	0,01	V	128,92	V	0,00	V	0,10	V	148,23	V	32795	V
2016/01/09 07	SR	27,92	V	0,08	V	104,51	V	0,00	V	0,00	V	148,58	V	31634	V
2016/01/09 08	SR	25,61	V	0,07	V	107,06	V	0,00	V	0,01	V	145,89	V	30954	V
2016/01/09 09	SR	24,11	V	0,02	V	100,16	V	0,00	V	0,00	V	143,56	V	31722	V
2016/01/09 10	SR	30,20	V	0,01	V	87,44	V	0,00	V	0,00	V	142,91	V	31155	V
2016/01/09 11	SR	35,43	V	0,10	V	90,14	V	0,00	V	2,55	V	144,30	V	33299	V
2016/01/09 12	SR	24,75	V	0,16	V	102,06	V	0,01	V	0,02	V	144,11	V	31730	V
2016/01/09 13	SR	30,13	V	0,05	V	96,97	V	0,00	V	0,00	V	143,40	V	31036	V
2016/01/09 14	SR	26,39	V	0,09	V	111,95	V	0,00	V	0,00	V	142,53	V	31043	V
2016/01/09 15	SR	8,10	V	0,01	V	149,95	V	0,00	V	0,00	V	143,39	V	32170	V
2016/01/09 16	SR	6,65	V	0,01	V	155,15	V	0,00	V	0,00	V	142,29	V	31238	V
2016/01/09 17	SR	2,87	V	0,01	V	179,13	V	0,00	V	0,00	V	142,18	V	32350	V
2016/01/09 18	SR	7,59	V	0,04	V	161,94	V	0,00	V	0,00	V	143,03	V	32407	V
2016/01/09 19	SR	12,71	V	0,02	V	151,51	V	0,00	V	0,00	V	142,51	V	31905	V
2016/01/09 20	SR	14,85	V	0,06	V	159,22	V	0,00	V	0,06	V	143,88	V	31938	V
2016/01/09 21	SR	27,94	V	0,07	V	129,11	V	0,00	V	0,00	V	142,41	V	30724	V
2016/01/09 22	SR	40,25	V	0,13	V	113,04	V	0,00	V	0,01	V	142,16	V	30069	V
2016/01/09 23	SR	58,91	V	1,31	V	102,13	V	0,14	V	0,00	V	142,07	V	29811	V
2016/01/09 24	SR	80,97	V	1,64	V	86,37	V	0,12	V	0,00	V	141,10	V	28041	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-81.0	0.0-1.6	86.4-179.1	0.0-0.1	0.0-2.5	141.1-148.6	28041.2-33316.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.1	0.2	121.5	0	0.1	144.2	31613
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

