

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R 021 |       | COT_R 057 |       | NOX_NO2_R 027 |       | SO2_R 026 |       | PLV_R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/01/01 01 | SR       | 56,83    | V     | 0,51      | V     | 91,17         | V     | 6,79      | V     | 2,22      | V     | 107,08         | V     | 28241            | V     |
| 2025/01/01 02 | SR       | 66,82    | V     | 0,89      | V     | 85,08         | V     | 5,52      | V     | 2,18      | V     | 107,33         | V     | 28297            | V     |
| 2025/01/01 03 | SR       | 57,31    | V     | 0,54      | V     | 94,83         | V     | 4,63      | V     | 2,34      | V     | 107,40         | V     | 28470            | V     |
| 2025/01/01 04 | SR       | 43,50    | V     | 0,28      | V     | 108,26        | V     | 6,77      | V     | 2,41      | V     | 107,36         | V     | 28548            | V     |
| 2025/01/01 05 | SR       | 64,91    | V     | 1,26      | V     | 89,01         | V     | 6,10      | V     | 2,52      | V     | 107,58         | V     | 28455            | V     |
| 2025/01/01 06 | SR       | 102,16   | V     | 3,96      | V     | 79,49         | V     | 6,32      | V     | 2,45      | V     | 108,08         | V     | 28291            | V     |
| 2025/01/01 07 | SR       | 4,19     | V     | 0,01      | V     | 138,95        | V     | 3,75      | V     | 2,46      | V     | 107,51         | V     | 30382            | V     |
| 2025/01/01 08 | SR       | 2,46     | V     | 0,01      | V     | 138,93        | V     | 3,63      | V     | 2,79      | V     | 106,47         | V     | 29016            | V     |
| 2025/01/01 09 | SR       | 1,32     | V     | 0,01      | V     | 147,70        | V     | 2,77      | V     | 2,69      | V     | 106,01         | V     | 28822            | V     |
| 2025/01/01 10 | SR       | 4,79     | V     | 0,01      | V     | 120,75        | V     | 2,09      | V     | 2,80      | V     | 106,50         | V     | 28677            | V     |
| 2025/01/01 11 | SR       | 9,05     | V     | 0,01      | V     | 102,57        | V     | 0,62      | V     | 2,70      | V     | 107,69         | V     | 28526            | V     |
| 2025/01/01 12 | SR       | 115,89   | V     | 5,11      | V     | 84,70         | V     | 10,41     | V     | 2,52      | V     | 108,14         | V     | 28202            | V     |
| 2025/01/01 13 | SR       | 11,04    | V     | 0,02      | V     | 128,39        | V     | 2,62      | V     | 2,79      | V     | 108,17         | V     | 28143            | V     |
| 2025/01/01 14 | SR       | 0,54     | V     | 0,01      | V     | 137,01        | V     | 2,10      | V     | 2,70      | V     | 107,47         | V     | 28483            | V     |
| 2025/01/01 15 | SR       | 1,62     | V     | 0,01      | V     | 129,20        | V     | 1,19      | V     | 3,73      | V     | 118,90         | V     | 29515            | V     |
| 2025/01/01 16 | SR       | 36,99    | V     | 0,82      | V     | 96,69         | V     | 1,51      | V     | 1,67      | V     | 107,63         | V     | 28778            | V     |
| 2025/01/01 17 | SR       | 149,19   | V     | 6,14      | V     | 72,59         | V     | 6,95      | V     | 1,58      | V     | 117,23         | V     | 29169            | V     |
| 2025/01/01 18 | SR       | 94,30    | V     | 2,90      | V     | 86,70         | V     | 3,08      | V     | 1,44      | V     | 112,86         | V     | 28841            | V     |
| 2025/01/01 19 | SR       | 44,80    | V     | 0,53      | V     | 89,52         | V     | 1,39      | V     | 1,33      | V     | 133,57         | V     | 30902            | V     |
| 2025/01/01 20 | SR       | 32,35    | V     | 0,02      | V     | 86,20         | V     | 1,02      | V     | 1,18      | V     | 135,92         | V     | 31499            | V     |
| 2025/01/01 21 | SR       | 51,47    | V     | 0,46      | V     | 86,80         | V     | 1,04      | V     | 1,16      | V     | 136,45         | V     | 31386            | V     |
| 2025/01/01 22 | SR       | 45,91    | V     | 0,49      | V     | 92,14         | V     | 1,83      | V     | 4,90      | V     | 127,45         | V     | 29823            | V     |
| 2025/01/01 23 | SR       | 62,16    | V     | 0,87      | V     | 101,25        | V     | 6,84      | V     | 1,56      | V     | 107,34         | V     | 28635            | V     |
| 2025/01/01 24 | SR       | 35,64    | V     | 0,66      | V     | 118,62        | V     | 8,19      | V     | 1,33      | V     | 106,51         | V     | 28588            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 0.5-149.2    | 0.0-6.1     | 72.6-147.7   | 0.6-10.4     | 1.2-4.9     | 106.0-136.4 | 28142.9-31498.7 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 45.6         | 1.1         | 104.4        | 4            | 2.3         | 112.8       | 29070.5         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/02

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | INV: DATO NON VALIDO             | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/01/02 01 | SR       | 53,32   | V     | 0,68     | V     | 97,53        | V     | 7,02     | V     | 1,10     | V     | 106,08         | V     | 28691            | V     |
| 2025/01/02 02 | SR       | 61,74   | V     | 0,74     | V     | 86,50        | V     | 6,16     | V     | 1,09     | V     | 105,76         | V     | 28477            | V     |
| 2025/01/02 03 | SR       | 81,84   | V     | 1,14     | V     | 86,61        | V     | 5,71     | V     | 1,71     | V     | 120,60         | V     | 30071            | V     |
| 2025/01/02 04 | SR       | 61,19   | V     | 1,11     | V     | 90,26        | V     | 5,95     | V     | 1,38     | V     | 124,08         | V     | 30547            | V     |
| 2025/01/02 05 | SR       | 110,72  | V     | 2,35     | V     | 80,97        | V     | 6,58     | V     | 1,29     | V     | 116,22         | V     | 30100            | V     |
| 2025/01/02 06 | SR       | 50,77   | V     | 0,17     | V     | 88,32        | V     | 4,11     | V     | 1,01     | V     | 107,72         | V     | 28714            | V     |
| 2025/01/02 07 | SR       | 118,77  | V     | 1,64     | V     | 66,49        | V     | 3,56     | V     | 1,24     | V     | 115,26         | V     | 31345            | V     |
| 2025/01/02 08 | SR       | 46,62   | V     | 0,47     | V     | 79,23        | V     | 3,33     | V     | 1,28     | V     | 131,77         | V     | 31061            | V     |
| 2025/01/02 09 | SR       | 119,79  | V     | 1,58     | V     | 61,00        | V     | 3,44     | V     | 1,16     | V     | 132,49         | V     | 31055            | V     |
| 2025/01/02 10 | SR       | 120,68  | V     | 2,20     | V     | 62,98        | V     | 2,42     | V     | 1,08     | V     | 132,94         | V     | 30885            | V     |
| 2025/01/02 11 | SR       | 80,89   | V     | 0,43     | V     | 69,26        | V     | 1,85     | V     | 1,03     | V     | 125,65         | V     | 29758            | V     |
| 2025/01/02 12 | SR       | 177,80  | V     | 2,56     | V     | 60,84        | V     | 2,38     | V     | 0,91     | V     | 106,09         | V     | 28186            | V     |
| 2025/01/02 13 | SR       | 123,05  | V     | 2,87     | V     | 76,04        | V     | 2,97     | V     | 0,85     | V     | 105,35         | V     | 27779            | V     |
| 2025/01/02 14 | SR       | 35,07   | V     | 0,15     | V     | 89,85        | V     | 2,42     | V     | 0,74     | V     | 104,93         | V     | 27826            | V     |
| 2025/01/02 15 | SR       | 38,76   | V     | 0,71     | V     | 104,95       | V     | 3,33     | V     | 1,15     | V     | 117,72         | V     | 28705            | V     |
| 2025/01/02 16 | SR       | 43,28   | V     | 0,06     | V     | 91,99        | V     | 4,72     | V     | 0,72     | V     | 106,11         | V     | 28063            | V     |
| 2025/01/02 17 | SR       | 81,25   | V     | 1,59     | V     | 101,57       | V     | 5,61     | V     | 0,75     | V     | 106,15         | V     | 27891            | V     |
| 2025/01/02 18 | SR       | 72,67   | V     | 1,35     | V     | 106,75       | V     | 5,97     | V     | 1,11     | V     | 123,56         | V     | 28916            | V     |
| 2025/01/02 19 | SR       | 90,47   | V     | 1,51     | V     | 91,75        | V     | 6,17     | V     | 0,86     | V     | 117,00         | V     | 29232            | V     |
| 2025/01/02 20 | SR       | 69,42   | V     | 2,01     | V     | 93,46        | V     | 4,57     | V     | 3,32     | V     | 130,83         | V     | 29419            | V     |
| 2025/01/02 21 | SR       | 55,32   | V     | 1,61     | V     | 106,63       | V     | 9,88     | V     | 0,89     | V     | 109,01         | V     | 27975            | V     |
| 2025/01/02 22 | SR       | 35,36   | V     | 0,40     | V     | 115,90       | V     | 9,67     | V     | 1,07     | V     | 113,42         | V     | 28342            | V     |
| 2025/01/02 23 | SR       | 60,73   | V     | 0,61     | V     | 104,40       | V     | 13,67    | V     | 2,40     | V     | 106,00         | V     | 29667            | V     |
| 2025/01/02 24 | SR       | 55,43   | V     | 0,91     | V     | 105,62       | V     | 13,18    | V     | 1,36     | V     | 105,63         | V     | 29213            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 35.1-177.8   | 0.1-2.9     | 60.8-115.9   | 1.8-13.7     | 0.7-3.3     | 104.9-132.9 | 27778.6-31345.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 76.9         | 1.2         | 88.3         | 5.6          | 1.2         | 115.4       | 29246.7         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/03

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/01/03 01 | SR       | 110,54   | V     | 2,44      | V     | 89,26         | V     | 15,29     | V     | 1,28      | V     | 105,23         | V     | 29080            | V     |
| 2025/01/03 02 | SR       | 53,14    | V     | 0,55      | V     | 89,90         | V     | 16,57     | V     | 1,10      | V     | 105,21         | V     | 29074            | V     |
| 2025/01/03 03 | SR       | 43,62    | V     | 2,12      | V     | 101,81        | V     | 20,92     | V     | 1,13      | V     | 104,96         | V     | 29263            | V     |
| 2025/01/03 04 | SR       | 63,35    | V     | 1,29      | V     | 91,39         | V     | 22,62     | V     | 1,14      | V     | 104,92         | V     | 29561            | V     |
| 2025/01/03 05 | SR       | 59,63    | V     | 0,93      | V     | 92,22         | V     | 21,86     | V     | 1,15      | V     | 104,35         | V     | 29713            | V     |
| 2025/01/03 06 | SR       | 83,83    | V     | 1,61      | V     | 86,82         | V     | 22,84     | V     | 1,53      | V     | 113,95         | V     | 30646            | V     |
| 2025/01/03 07 | SR       | 73,03    | V     | 1,55      | V     | 100,47        | V     | 22,05     | V     | 1,17      | V     | 105,80         | V     | 30726            | V     |
| 2025/01/03 08 | SR       | 63,78    | V     | 1,39      | V     | 110,95        | V     | 22,18     | V     | 1,17      | V     | 104,40         | V     | 29356            | V     |
| 2025/01/03 09 | SR       | 105,06   | V     | 3,06      | V     | 99,20         | V     | 22,28     | V     | 1,11      | V     | 105,37         | V     | 28825            | V     |
| 2025/01/03 10 | SR       | 79,83    | V     | 1,70      | V     | 100,68        | V     | 20,51     | V     | 1,14      | V     | 105,98         | V     | 28717            | V     |
| 2025/01/03 11 | SR       | 119,30   | V     | 4,15      | V     | 97,71         | V     | 21,62     | V     | 1,12      | V     | 105,08         | V     | 28638            | V     |
| 2025/01/03 12 | SR       | 117,29   | V     | 3,37      | V     | 100,89        | V     | 22,01     | V     | 1,45      | NV    | 112,14         | V     | 32211            | V     |
| 2025/01/03 13 | SR       | 24,63    | V     | 0,17      | V     | 106,66        | V     | 19,24     | V     | 2,03      | V     | 124,85         | V     | 30825            | V     |
| 2025/01/03 14 | SR       | 112,69   | V     | 1,84      | V     | 81,58         | V     | 20,98     | V     | 1,33      | V     | 107,09         | V     | 29023            | V     |
| 2025/01/03 15 | SR       | 116,32   | V     | 2,48      | V     | 92,54         | V     | 19,98     | V     | 2,14      | V     | 119,95         | V     | 29668            | V     |
| 2025/01/03 16 | SR       | 83,15    | V     | 1,96      | V     | 113,84        | V     | 13,57     | V     | 1,94      | V     | 121,54         | V     | 30188            | V     |
| 2025/01/03 17 | SR       | 17,16    | V     | 0,01      | V     | 101,08        | V     | 10,17     | V     | 1,36      | V     | 107,39         | V     | 28996            | V     |
| 2025/01/03 18 | SR       | 108,41   | V     | 3,21      | V     | 86,79         | V     | 13,07     | V     | 1,60      | V     | 110,61         | V     | 29097            | V     |
| 2025/01/03 19 | SR       | 116,90   | V     | 2,17      | V     | 73,76         | V     | 8,87      | V     | 1,78      | V     | 118,52         | V     | 29540            | V     |
| 2025/01/03 20 | SR       | 25,25    | V     | 0,12      | V     | 96,38         | V     | 5,15      | V     | 2,15      | V     | 132,55         | V     | 30952            | V     |
| 2025/01/03 21 | SR       | 58,20    | V     | 0,34      | V     | 80,63         | V     | 5,90      | V     | 2,07      | V     | 134,00         | V     | 30994            | V     |
| 2025/01/03 22 | SR       | 27,12    | V     | 0,04      | V     | 81,97         | V     | 4,49      | V     | 2,15      | V     | 134,51         | V     | 31005            | V     |
| 2025/01/03 23 | SR       | 51,88    | V     | 0,50      | V     | 83,67         | V     | 3,30      | V     | 2,14      | V     | 134,83         | V     | 30928            | V     |
| 2025/01/03 24 | SR       | 101,81   | V     | 2,04      | V     | 85,91         | V     | 3,92      | V     | 1,96      | V     | 118,87         | V     | 29035            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 17.2-119.3   | 0.0-4.1     | 73.8-113.8   | 3.3-22.8     | 1.1-2.1     | 104.4-134.8 | 28637.8-32211.2 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 75.7         | 1.6         | 93.6         | 15.8         | 1.6         | 114.3       | 29835.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/04

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/01/04 01 | SR       | 29,43   | V     | 0,29     | V     | 106,95       | V     | 4,35     | V     | 1,57     | V     | 107,10         | V     | 27919            | V     |
| 2025/01/04 02 | SR       | 21,16   | V     | 0,10     | V     | 114,63       | V     | 5,87     | V     | 1,42     | V     | 106,26         | V     | 27937            | V     |
| 2025/01/04 03 | SR       | 61,63   | V     | 1,49     | V     | 91,02        | V     | 7,95     | V     | 1,34     | V     | 105,94         | V     | 28011            | V     |
| 2025/01/04 04 | SR       | 87,29   | V     | 1,31     | V     | 78,67        | V     | 7,54     | V     | 1,28     | V     | 105,70         | V     | 28054            | V     |
| 2025/01/04 05 | SR       | 170,64  | V     | 6,06     | V     | 86,30        | V     | 8,44     | V     | 1,25     | V     | 105,81         | V     | 27782            | V     |
| 2025/01/04 06 | SR       | 35,67   | V     | 0,44     | V     | 112,11       | V     | 6,84     | V     | 1,28     | V     | 105,86         | V     | 27906            | V     |
| 2025/01/04 07 | SR       | 100,95  | V     | 2,44     | V     | 80,39        | V     | 8,75     | V     | 1,66     | V     | 109,82         | V     | 31028            | V     |
| 2025/01/04 08 | SR       | 53,79   | V     | 0,58     | V     | 86,55        | V     | 7,20     | V     | 2,38     | V     | 130,38         | V     | 31468            | V     |
| 2025/01/04 09 | SR       | 79,51   | V     | 2,60     | V     | 108,85       | V     | 7,64     | V     | 2,60     | V     | 131,40         | V     | 31789            | V     |
| 2025/01/04 10 | SR       | 19,27   | V     | 0,14     | V     | 131,63       | V     | 8,21     | V     | 2,60     | V     | 131,67         | V     | 31950            | V     |
| 2025/01/04 11 | SR       | 69,85   | V     | 1,01     | V     | 98,42        | V     | 7,70     | V     | 2,63     | V     | 132,42         | V     | 31557            | V     |
| 2025/01/04 12 | SR       | 18,24   | V     | 0,07     | V     | 134,80       | V     | 8,62     | V     | 2,75     | V     | 132,59         | V     | 31525            | V     |
| 2025/01/04 13 | SR       | 18,04   | V     | 0,05     | V     | 161,47       | V     | 10,72    | V     | 2,82     | V     | 132,50         | V     | 31630            | V     |
| 2025/01/04 14 | SR       | 94,41   | V     | 2,55     | V     | 131,61       | V     | 12,46    | V     | 2,78     | V     | 132,87         | V     | 31327            | V     |
| 2025/01/04 15 | SR       | 98,40   | V     | 2,59     | V     | 126,73       | V     | 10,99    | V     | 2,85     | V     | 133,21         | V     | 30924            | V     |
| 2025/01/04 16 | SR       | 103,31  | V     | 3,84     | V     | 131,58       | V     | 13,46    | V     | 2,28     | V     | 112,45         | V     | 29064            | V     |
| 2025/01/04 17 | SR       | 94,34   | V     | 3,93     | V     | 141,77       | V     | 17,49    | V     | 1,98     | V     | 107,92         | V     | 28477            | V     |
| 2025/01/04 18 | SR       | 102,69  | V     | 2,16     | V     | 104,17       | V     | 9,24     | V     | 1,58     | V     | 105,49         | V     | 28275            | V     |
| 2025/01/04 19 | SR       | 65,87   | V     | 0,60     | V     | 108,46       | V     | 7,76     | V     | 1,55     | V     | 105,30         | V     | 27993            | V     |
| 2025/01/04 20 | SR       | 111,04  | V     | 2,55     | V     | 101,07       | V     | 8,47     | V     | 1,41     | V     | 105,47         | V     | 28048            | V     |
| 2025/01/04 21 | SR       | 113,92  | V     | 2,85     | V     | 100,41       | V     | 9,24     | V     | 1,35     | V     | 105,76         | V     | 27946            | V     |
| 2025/01/04 22 | SR       | 101,51  | V     | 3,87     | V     | 112,63       | V     | 9,31     | V     | 1,50     | V     | 108,21         | V     | 28086            | V     |
| 2025/01/04 23 | SR       | 121,43  | V     | 4,46     | V     | 97,47        | V     | 10,93    | V     | 1,55     | V     | 111,39         | V     | 29077            | V     |
| 2025/01/04 24 | SR       | 117,81  | V     | 3,25     | V     | 87,26        | V     | 9,83     | V     | 2,02     | V     | 127,26         | V     | 29551            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 18.0-170.6   | 0.0-6.1     | 78.7-161.5   | 4.3-17.5     | 1.2-2.8     | 105.3-133.2 | 27781.8-31950.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 78.8         | 2.1         | 109.8        | 9.1          | 1.9         | 116.4       | 29471.8         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:






# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/05

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |


| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/01/05 01 | SR       | 121,45   | V     | 3,55      | V     | 87,13         | V     | 10,59     | V     | 1,66      | V     | 115,50         | V     | 29795            | V     |
| 2025/01/05 02 | SR       | 74,67    | V     | 2,00      | V     | 86,79         | V     | 9,29      | V     | 2,50      | V     | 133,49         | V     | 30683            | V     |
| 2025/01/05 03 | SR       | 72,97    | V     | 1,89      | V     | 92,57         | V     | 6,32      | V     | 1,87      | V     | 109,86         | V     | 28825            | V     |
| 2025/01/05 04 | SR       | 80,32    | V     | 2,43      | V     | 105,90        | V     | 6,71      | V     | 2,31      | V     | 119,03         | V     | 29271            | V     |
| 2025/01/05 05 | SR       | 89,24    | V     | 2,12      | V     | 95,07         | V     | 7,60      | V     | 1,51      | V     | 107,53         | V     | 28803            | V     |
| 2025/01/05 06 | SR       | 90,59    | V     | 1,90      | V     | 93,71         | V     | 6,44      | V     | 1,44      | V     | 107,19         | V     | 28413            | V     |
| 2025/01/05 07 | SR       | 116,98   | V     | 3,68      | V     | 94,74         | V     | 9,57      | V     | 1,95      | V     | 112,33         | V     | 31158            | V     |
| 2025/01/05 08 | SR       | 83,28    | V     | 1,53      | V     | 109,34        | V     | 8,69      | V     | 2,63      | V     | 133,34         | V     | 31378            | V     |
| 2025/01/05 09 | SR       | 25,19    | V     | 0,22      | V     | 127,26        | V     | 6,10      | V     | 2,61      | V     | 132,29         | V     | 30916            | V     |
| 2025/01/05 10 | SR       | 107,64   | V     | 4,16      | V     | 113,04        | V     | 10,30     | V     | 1,84      | V     | 108,37         | V     | 28882            | V     |
| 2025/01/05 11 | SR       | 139,17   | V     | 6,19      | V     | 129,95        | V     | 15,48     | V     | 1,81      | V     | 106,22         | V     | 28165            | V     |
| 2025/01/05 12 | SR       | 126,87   | V     | 7,18      | V     | 129,58        | V     | 23,69     | V     | 3,28      | V     | 128,76         | V     | 30165            | V     |
| 2025/01/05 13 | SR       | 29,89    | V     | 0,30      | V     | 139,06        | V     | 14,64     | V     | 3,45      | V     | 133,16         | V     | 31632            | V     |
| 2025/01/05 14 | SR       | 77,27    | V     | 2,21      | V     | 110,04        | V     | 19,40     | V     | 3,72      | V     | 131,62         | V     | 31223            | V     |
| 2025/01/05 15 | SR       | 44,79    | V     | 0,40      | V     | 120,46        | V     | 18,68     | V     | 2,91      | V     | 123,04         | V     | 30127            | V     |
| 2025/01/05 16 | SR       | 109,36   | V     | 2,67      | V     | 103,93        | V     | 17,61     | V     | 1,92      | V     | 105,95         | V     | 28614            | V     |
| 2025/01/05 17 | SR       | 99,54    | V     | 3,80      | V     | 123,90        | V     | 21,18     | V     | 2,18      | V     | 106,98         | V     | 28476            | V     |
| 2025/01/05 18 | SR       | 59,21    | V     | 0,68      | V     | 123,57        | V     | 18,86     | V     | 1,83      | V     | 104,71         | V     | 28512            | V     |
| 2025/01/05 19 | SR       | 103,88   | V     | 2,63      | V     | 118,01        | V     | 19,15     | V     | 1,79      | V     | 104,89         | V     | 28370            | V     |
| 2025/01/05 20 | SR       | 49,32    | V     | 1,06      | V     | 128,93        | V     | 16,49     | V     | 1,71      | V     | 104,92         | V     | 28395            | V     |
| 2025/01/05 21 | SR       | 27,39    | V     | 0,37      | V     | 130,84        | V     | 15,66     | V     | 1,69      | V     | 104,91         | V     | 28352            | V     |
| 2025/01/05 22 | SR       | 118,38   | V     | 3,68      | V     | 105,96        | V     | 17,15     | V     | 2,08      | V     | 107,61         | V     | 28319            | V     |
| 2025/01/05 23 | SR       | 109,17   | V     | 2,74      | V     | 106,09        | V     | 15,64     | V     | 2,87      | V     | 113,75         | V     | 29317            | V     |
| 2025/01/05 24 | SR       | 18,30    | V     | 0,02      | V     | 125,38        | V     | 10,03     | V     | 3,71      | V     | 122,43         | V     | 29448            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 18.3-139.2   | 0.0-7.2     | 86.8-139.1   | 6.1-23.7     | 1.4-3.7     | 104.7-133.5 | 28164.7-31632.3 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 82.3         | 2.4         | 112.6        | 13.6         | 2.3         | 115.7       | 29468.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO R021 |       | COT R057 |       | NOX NO2 R027 |       | SO2 R026 |       | PLV R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2025/01/06 01 | SR       | 112,46  | V     | 3,02     | V     | 101,56       | V     | 11,89    | V     | 4,06     | V     | 116,55         | V     | 29722            | V     |
| 2025/01/06 02 | SR       | 35,70   | V     | 0,35     | V     | 115,01       | V     | 8,10     | V     | 7,94     | V     | 127,47         | V     | 30144            | V     |
| 2025/01/06 03 | SR       | 39,02   | V     | 0,21     | V     | 110,07       | V     | 6,60     | V     | 4,96     | V     | 131,95         | V     | 30006            | V     |
| 2025/01/06 04 | SR       | 37,12   | V     | 0,71     | V     | 114,02       | V     | 6,20     | V     | 3,08     | V     | 131,68         | V     | 29475            | V     |
| 2025/01/06 05 | SR       | 27,35   | V     | 0,13     | V     | 115,28       | V     | 6,00     | V     | 2,70     | V     | 131,60         | V     | 29309            | V     |
| 2025/01/06 06 | SR       | 18,70   | V     | 0,02     | V     | 114,17       | V     | 4,84     | V     | 4,23     | V     | 132,04         | V     | 29387            | V     |
| 2025/01/06 07 | SR       | 15,18   | V     | 0,02     | V     | 126,50       | V     | 7,30     | V     | 2,67     | V     | 132,83         | V     | 31607            | V     |
| 2025/01/06 08 | SR       | 26,21   | V     | 0,05     | V     | 117,55       | V     | 11,56    | V     | 2,30     | V     | 132,81         | V     | 29982            | V     |
| 2025/01/06 09 | SR       | 89,21   | V     | 1,31     | V     | 97,57        | V     | 9,75     | V     | 1,55     | V     | 123,87         | V     | 28718            | V     |
| 2025/01/06 10 | SR       | 76,65   | V     | 1,21     | V     | 100,83       | V     | 10,62    | V     | 1,02     | V     | 107,57         | V     | 27205            | V     |
| 2025/01/06 11 | SR       | 86,61   | V     | 0,90     | V     | 106,52       | V     | 12,59    | V     | 0,99     | V     | 105,96         | V     | 26976            | V     |
| 2025/01/06 12 | SR       | 49,89   | V     | 0,33     | V     | 113,60       | V     | 12,75    | V     | 1,01     | V     | 105,19         | V     | 26807            | V     |
| 2025/01/06 13 | SR       | 78,08   | V     | 3,08     | V     | 116,50       | V     | 14,66    | V     | 1,01     | V     | 104,98         | V     | 26781            | V     |
| 2025/01/06 14 | SR       | 56,38   | V     | 1,41     | V     | 117,61       | V     | 15,14    | V     | 2,09     | V     | 104,57         | V     | 26870            | V     |
| 2025/01/06 15 | SR       | 81,62   | V     | 3,33     | V     | 119,50       | V     | 21,78    | V     | 1,04     | V     | 103,93         | V     | 26728            | V     |
| 2025/01/06 16 | SR       | 90,85   | V     | 2,22     | V     | 94,16        | V     | 15,30    | V     | 1,20     | V     | 106,26         | V     | 27148            | V     |
| 2025/01/06 17 | SR       | 101,92  | V     | 2,84     | V     | 95,19        | V     | 13,32    | V     | 0,83     | V     | 104,15         | V     | 26987            | V     |
| 2025/01/06 18 | SR       | 80,76   | V     | 2,01     | V     | 101,05       | V     | 11,94    | V     | 0,69     | V     | 104,09         | V     | 27159            | V     |
| 2025/01/06 19 | SR       | 70,54   | V     | 1,97     | V     | 104,84       | V     | 11,39    | V     | 0,63     | V     | 103,82         | V     | 26929            | V     |
| 2025/01/06 20 | SR       | 89,63   | V     | 1,89     | V     | 93,69        | V     | 8,62     | V     | 0,62     | V     | 103,84         | V     | 26724            | V     |
| 2025/01/06 21 | SR       | 124,01  | V     | 3,63     | V     | 87,16        | V     | 8,74     | V     | 0,65     | V     | 103,72         | V     | 26568            | V     |
| 2025/01/06 22 | SR       | 41,93   | V     | 0,43     | V     | 102,62       | V     | 7,37     | V     | 1,09     | V     | 112,74         | V     | 27111            | V     |
| 2025/01/06 23 | SR       | 28,97   | V     | 0,08     | V     | 107,65       | V     | 9,94     | V     | 0,69     | V     | 104,08         | V     | 26967            | V     |
| 2025/01/06 24 | SR       | 13,37   | V     | 0,01     | V     | 116,82       | V     | 8,03     | V     | 1,41     | V     | 121,36         | V     | 27966            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-700 mg/Nm3 | 0-40 mg/Nm3 | 0-800 mg/Nm3 | 0-100 mg/Nm3 | 0-20 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 13.4-124.0   | 0.0-3.6     | 87.2-126.5   | 4.8-21.8     | 0.6-7.9     | 103.7-132.8 | 26568.3-31607.1 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 61.3         | 1.3         | 107.9        | 10.6         | 2           | 114.9       | 28053.2         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

*Giovanni P. M.*

RESPONSABILE IMPIANTO:

*[Signature]*