



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/01 01	SR	6,19	V	0,72	V	101,98	V	0,00	V	1,11	V	126,95	V	21957	V
2024/01/01 02	SR	2,79	V	0,74	V	109,52	V	0,00	V	1,05	V	127,54	V	22282	V
2024/01/01 03	SR	6,11	V	0,73	V	104,90	V	0,00	V	1,53	V	128,64	V	23058	V
2024/01/01 04	SR	8,81	V	0,68	V	104,30	V	0,00	V	1,84	V	133,56	V	24757	V
2024/01/01 05	SR	67,23	V	1,62	V	152,89	V	0,00	V	3,06	V	136,53	V	25383	V
2024/01/01 06	SR	15,28	V	0,72	V	135,78	V	0,00	V	2,23	V	136,94	V	25926	V
2024/01/01 07	SR	10,06	V	0,65	V	101,04	V	0,00	V	2,38	V	138,30	V	26576	V
2024/01/01 08	SR	22,84	V	0,65	V	84,58	V	0,00	V	2,95	V	140,92	V	25738	V
2024/01/01 09	SR	16,79	V	0,66	V	91,97	V	0,00	V	2,30	V	141,42	V	25668	V
2024/01/01 10	SR	14,38	V	0,65	V	94,48	V	0,00	V	2,40	V	141,67	V	25664	V
2024/01/01 11	SR	15,36	V	0,67	V	96,08	V	0,00	V	2,42	V	141,79	V	25717	V
2024/01/01 12	SR	13,37	V	0,63	V	99,73	V	0,00	V	2,58	V	142,19	V	25903	V
2024/01/01 13	SR	20,74	V	0,63	V	89,87	V	0,00	V	2,32	V	142,55	V	26102	V
2024/01/01 14	SR	20,35	V	0,64	V	89,89	V	0,00	V	2,10	V	142,97	V	26132	V
2024/01/01 15	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2024/01/01 16	SR	43,58	NV	1,11	NV	92,08	NV	0,14	NV	2,06	NV	136,78	NV	25900	NV
2024/01/01 17	SR	32,57	V	0,84	V	89,33	V	0,01	V	1,97	V	135,66	V	26245	V
2024/01/01 18	SR	16,96	V	0,77	V	97,36	V	0,00	V	1,95	V	134,19	V	26647	V
2024/01/01 19	SR	25,01	V	0,81	V	99,96	V	0,05	V	1,75	V	133,63	V	26748	V
2024/01/01 20	SR	49,08	V	0,96	V	84,59	V	0,02	V	1,48	V	133,72	V	26613	V
2024/01/01 21	SR	84,18	V	2,22	V	79,92	V	0,55	V	1,72	V	133,28	V	26471	V
2024/01/01 22	SR	38,61	V	1,15	V	95,39	V	0,16	V	1,78	V	132,15	V	26434	V
2024/01/01 23	SR	21,60	V	0,81	V	108,35	V	0,61	V	1,72	V	132,04	V	26832	V
2024/01/01 24	SR	11,08	V	0,67	V	115,23	V	0,98	V	1,58	V	132,47	V	27126	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-84.2	0.6-2.2	79.9-152.9	0.0-1.0	1.1-3.1	126.9-143.0	21957.0-27126.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.6	0.8	101.2	0.1	2	135.9	25635.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/02 01	SR	14,43	V	0,65	V	109,12	V	1,09	V	1,47	V	132,72	V	27376	V
2024/01/02 02	SR	19,79	V	0,69	V	104,26	V	0,98	V	1,70	V	132,92	V	27269	V
2024/01/02 03	SR	23,03	V	0,84	V	109,48	V	1,09	V	1,67	V	133,34	V	27360	V
2024/01/02 04	SR	20,38	V	0,74	V	106,12	V	1,29	V	1,48	V	133,53	V	27231	V
2024/01/02 05	SR	18,15	V	0,62	V	101,66	V	0,45	V	1,38	V	133,77	V	27383	V
2024/01/02 06	SR	21,60	V	0,59	V	99,42	V	0,00	V	1,59	V	133,69	V	27312	V
2024/01/02 07	SR	32,58	V	0,71	V	94,16	V	0,00	V	1,38	V	133,59	V	27205	V
2024/01/02 08	SR	72,10	V	1,03	NV	85,00	V	0,03	V	1,29	NV	133,63	V	28086	NV
2024/01/02 09	SR	95,52	V	3,21	V	87,57	V	0,98	V	1,33	V	133,29	V	27291	V
2024/01/02 10	SR	5,62	V	0,76	V	154,07	V	0,00	V	1,76	V	133,00	V	27893	V
2024/01/02 11	SR	5,28	V	0,71	V	154,26	V	0,00	V	1,50	V	133,35	V	28145	V
2024/01/02 12	SR	5,82	V	0,69	V	145,36	V	0,00	V	1,69	V	133,57	V	28103	V
2024/01/02 13	SR	4,04	V	0,70	V	142,75	V	0,00	V	1,39	V	133,89	V	28059	V
2024/01/02 14	SR	4,17	V	0,71	V	143,03	V	0,00	V	1,90	V	134,23	V	27915	V
2024/01/02 15	SR	6,74	V	0,67	V	130,90	V	0,00	V	2,16	V	134,43	V	26936	V
2024/01/02 16	SR	4,79	V	0,67	V	134,76	V	0,00	V	2,30	V	134,48	V	26819	V
2024/01/02 17	SR	8,19	V	0,67	V	123,67	V	0,00	V	2,07	V	134,88	V	26860	V
2024/01/02 18	SR	7,08	V	0,73	V	125,56	V	0,00	V	2,14	V	134,96	V	27100	V
2024/01/02 19	SR	11,01	V	0,71	V	107,13	V	0,00	V	3,05	V	134,19	V	27052	V
2024/01/02 20	SR	35,96	V	0,90	V	91,29	V	0,01	V	1,85	V	131,91	V	26564	V
2024/01/02 21	SR	38,75	V	0,87	V	87,54	V	0,00	V	1,53	V	131,56	V	26662	V
2024/01/02 22	SR	51,23	V	1,00	V	85,57	V	0,00	V	1,40	V	131,84	V	26647	V
2024/01/02 23	SR	20,48	V	0,75	V	99,41	V	0,00	V	1,51	V	131,33	V	26872	V
2024/01/02 24	SR	35,87	V	0,84	V	91,11	V	0,00	V	1,48	V	131,71	V	27028	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.0-95.5	0.6-3.2	85.0-154.3	0.0-1.3	1.3-3.1	131.3-135.0	26564.0-28144.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.4	0.8	113	0.2	1.7	133.3	27264.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/03 01	SR	29,57	V	0,85	V	90,19	V	0,00	V	1,42	V	132,05	V	27003	V
2024/01/03 02	SR	25,41	V	0,84	V	91,17	V	0,00	V	1,44	V	132,88	V	27150	V
2024/01/03 03	SR	27,75	V	0,89	V	99,79	V	0,05	V	1,59	V	133,44	V	27175	V
2024/01/03 04	SR	30,00	V	0,80	V	89,59	V	0,29	V	1,38	V	133,86	V	27384	V
2024/01/03 05	SR	32,24	V	0,82	V	86,82	V	0,48	V	1,79	V	134,30	V	27272	V
2024/01/03 06	SR	34,54	V	0,85	V	90,71	V	1,12	V	1,20	V	134,58	V	27255	V
2024/01/03 07	SR	50,94	V	0,95	V	90,17	V	1,76	V	1,23	V	134,62	V	27297	V
2024/01/03 08	SR	27,54	V	0,89	V	104,84	V	2,23	V	1,15	V	134,48	V	27201	V
2024/01/03 09	SR	16,50	V	0,83	V	112,50	V	2,45	V	1,21	V	134,37	V	26695	V
2024/01/03 10	SR	30,43	V	1,34	V	123,79	V	3,28	V	1,30	V	134,26	V	26796	V
2024/01/03 11	SR	18,06	V	0,95	V	127,36	V	3,92	V	1,10	V	134,41	V	26824	V
2024/01/03 12	SR	30,84	V	1,39	V	131,92	V	4,16	V	1,17	V	134,26	V	26802	V
2024/01/03 13	SR	97,00	V	2,73	V	87,29	V	5,26	V	1,03	V	134,59	V	26759	V
2024/01/03 14	SR	24,64	V	0,80	V	83,94	V	1,69	V	1,16	V	134,96	V	26653	V
2024/01/03 15	SR	19,27	V	0,78	V	87,40	V	1,13	V	1,13	V	135,33	V	26639	V
2024/01/03 16	SR	113,60	V	2,58	V	61,45	V	1,16	V	1,12	V	135,55	V	26542	V
2024/01/03 17	SR	150,67	V	3,17	V	54,37	V	0,45	V	1,97	V	134,75	V	26470	V
2024/01/03 18	SR	111,24	V	1,88	V	60,93	V	0,41	V	1,55	V	133,59	V	26676	V
2024/01/03 19	SR	150,89	V	3,15	V	56,14	V	0,85	V	1,30	V	133,41	V	26820	V
2024/01/03 20	SR	36,64	V	0,95	V	79,97	V	0,03	V	1,22	V	133,06	V	27177	V
2024/01/03 21	SR	82,33	V	1,19	V	56,29	V	0,00	V	1,14	V	133,00	V	27370	V
2024/01/03 22	SR	38,97	V	0,98	V	73,40	V	0,00	V	1,04	V	133,22	V	27072	V
2024/01/03 23	SR	29,51	V	0,96	V	89,40	V	0,25	V	1,44	V	133,34	V	27219	V
2024/01/03 24	SR	17,96	V	0,82	V	93,18	V	0,44	V	1,13	V	133,59	V	27024	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.5-150.9	0.8-3.2	54.4-131.9	0.0-5.3	1.0-2.0	132.0-135.6	26469.5-27383.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.1	1.3	88.4	1.3	1.3	134	26969.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/04 01	SR	5,84	V	0,81	V	116,03	V	0,51	V	1,27	V	133,54	V	27124	V
2024/01/04 02	SR	0,86	V	0,82	V	155,48	V	1,48	V	1,29	V	132,88	V	27302	V
2024/01/04 03	SR	34,50	V	2,16	V	116,73	V	5,01	V	1,22	V	133,14	V	27415	V
2024/01/04 04	SR	10,60	V	0,78	V	119,06	V	3,37	V	1,28	V	133,56	V	27270	V
2024/01/04 05	SR	15,57	V	0,83	V	107,55	V	2,80	V	1,18	V	134,08	V	27081	V
2024/01/04 06	SR	8,72	V	0,77	V	115,54	V	3,30	V	1,26	V	134,20	V	27195	V
2024/01/04 07	SR	44,16	V	1,23	V	102,05	V	4,17	V	1,23	V	134,25	V	27408	V
2024/01/04 08	SR	79,87	V	3,66	V	97,96	V	5,76	V	1,23	V	134,49	V	28256	V
2024/01/04 09	SR	41,50	V	1,31	V	107,52	V	4,51	V	1,19	V	134,71	V	27728	V
2024/01/04 10	SR	88,02	V	2,42	V	92,42	V	6,82	V	1,19	V	134,59	V	27635	V
2024/01/04 11	SR	17,34	V	0,85	V	99,00	V	3,82	V	1,40	V	134,96	V	27597	V
2024/01/04 12	SR	22,72	V	0,86	V	86,86	V	1,85	V	1,22	V	135,22	V	27392	V
2024/01/04 13	SR	36,68	V	0,96	V	78,49	V	0,29	V	1,45	V	135,58	V	27341	V
2024/01/04 14	SR	14,82	V	0,87	V	93,70	V	0,15	V	1,43	V	135,88	V	27093	V
2024/01/04 15	SR	36,71	V	1,25	V	90,10	V	1,75	V	1,38	V	135,65	V	25422	V
2024/01/04 16	SR	13,70	V	0,88	V	97,18	V	2,15	V	1,65	V	133,65	V	25551	V
2024/01/04 17	SR	55,44	V	1,28	V	78,24	V	2,69	V	1,28	V	133,93	V	25588	V
2024/01/04 18	SR	26,24	V	1,14	V	109,42	V	2,48	V	1,32	V	133,27	V	25612	V
2024/01/04 19	SR	1,76	V	0,91	V	143,83	V	4,42	V	1,59	V	133,17	V	26095	V
2024/01/04 20	SR	7,74	V	0,86	V	122,72	V	2,45	V	1,51	V	133,04	V	26315	V
2024/01/04 21	SR	6,27	V	0,88	V	128,72	V	2,19	V	1,70	V	133,37	V	26253	V
2024/01/04 22	SR	5,28	V	0,88	V	131,48	V	2,83	V	1,63	V	133,28	V	26327	V
2024/01/04 23	SR	11,92	V	0,89	V	123,69	V	3,44	V	1,80	V	133,58	V	26287	V
2024/01/04 24	SR	2,51	V	0,85	V	147,98	V	3,55	V	1,80	V	133,77	V	26252	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.9-88.0	0.8-3.7	78.2-155.5	0.1-6.8	1.2-1.8	132.9-135.9	25422.4-28255.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.5	1.2	110.9	3	1.4	134.1	26814.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/05 01	SR	6,06	V	0,84	V	133,42	V	3,65	V	1,76	V	134,13	V	26228	V
2024/01/05 02	SR	10,45	V	0,85	V	120,21	V	1,94	V	1,74	V	134,63	V	26076	V
2024/01/05 03	SR	26,73	V	0,92	V	99,64	V	1,25	V	1,57	V	135,21	V	25801	V
2024/01/05 04	SR	21,02	V	0,92	V	104,96	V	1,93	V	1,49	V	135,44	V	25927	V
2024/01/05 05	SR	13,89	V	0,87	V	113,24	V	2,90	V	1,56	V	135,54	V	25802	V
2024/01/05 06	SR	3,99	V	0,89	V	131,56	V	4,31	V	1,49	V	135,74	V	25895	V
2024/01/05 07	SR	13,49	V	1,11	V	128,13	V	5,75	V	1,63	V	135,66	V	26009	V
2024/01/05 08	SR	38,22	V	1,32	V	118,98	V	7,62	V	1,43	V	135,86	V	26891	V
2024/01/05 09	SR	28,38	V	0,99	V	111,19	V	8,15	V	1,53	V	135,99	V	26336	V
2024/01/05 10	SR	53,06	V	1,35	V	105,80	V	8,47	V	1,30	V	136,15	V	26131	V
2024/01/05 11	SR	20,49	V	0,86	V	117,41	V	7,29	V	1,28	V	135,91	V	26541	V
2024/01/05 12	SR	49,20	V	1,23	V	106,88	V	7,02	V	1,43	V	135,35	V	26930	V
2024/01/05 13	SR	39,08	V	1,26	V	110,81	V	6,37	V	1,34	V	136,25	V	26741	V
2024/01/05 14	SR	28,51	V	0,95	V	109,42	V	6,98	V	1,57	V	136,17	V	26684	V
2024/01/05 15	SR	42,64	V	0,95	V	93,87	V	6,10	V	1,38	V	136,28	V	26727	V
2024/01/05 16	SR	40,41	V	0,85	V	86,28	V	3,97	V	1,54	V	136,45	V	26694	V
2024/01/05 17	SR	47,04	V	0,98	V	88,37	V	3,40	V	1,30	V	136,69	V	26686	V
2024/01/05 18	SR	30,29	V	1,08	V	113,96	V	3,64	V	1,46	V	136,83	V	26411	V
2024/01/05 19	SR	6,32	V	0,79	V	122,71	V	2,99	V	1,71	V	136,93	V	26293	V
2024/01/05 20	SR	37,72	V	0,95	V	90,85	V	2,26	V	1,40	V	137,15	V	26609	V
2024/01/05 21	SR	77,01	V	1,64	V	83,62	V	1,25	V	1,28	V	136,93	V	26826	V
2024/01/05 22	SR	8,33	V	0,76	V	123,03	V	1,08	V	1,58	V	136,71	V	26959	V
2024/01/05 23	SR	2,37	V	0,74	V	146,84	V	1,85	V	1,66	V	136,14	V	27193	V
2024/01/05 24	SR	11,63	V	0,73	V	109,83	V	0,48	V	1,62	V	136,66	V	27199	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-77.0	0.7-1.6	83.6-146.8	0.5-8.5	1.3-1.8	134.1-137.1	25801.2-27199.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.3	1	111.3	4.2	1.5	136	26483
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/06 01	SR	7,28	V	0,77	V	115,48	V	0,02	V	1,54	V	137,35	V	26834	V
2024/01/06 02	SR	42,47	V	0,94	V	92,35	V	0,52	V	1,35	V	137,76	V	26898	V
2024/01/06 03	SR	8,40	V	0,82	V	116,68	V	1,31	V	2,12	V	137,99	V	26625	V
2024/01/06 04	SR	35,88	V	1,00	V	105,87	V	2,04	V	1,57	V	138,18	V	26704	V
2024/01/06 05	SR	18,28	V	0,90	V	111,46	V	2,62	V	1,64	V	138,10	V	26837	V
2024/01/06 06	SR	31,07	V	0,93	V	105,00	V	3,83	V	1,42	V	138,19	V	26844	V
2024/01/06 07	SR	115,23	V	3,08	V	83,02	V	4,47	V	2,70	V	137,81	V	26851	V
2024/01/06 08	SR	88,28	V	1,77	V	83,33	V	3,97	V	1,73	V	132,41	V	27155	V
2024/01/06 09	SR	48,67	V	1,10	V	84,77	V	2,19	V	1,47	V	131,88	V	26967	V
2024/01/06 10	SR	74,62	V	1,96	V	83,88	V	3,70	V	1,56	V	131,72	V	26612	V
2024/01/06 11	SR	23,32	V	1,02	V	104,08	V	3,66	V	1,51	V	130,82	V	25298	V
2024/01/06 12	SR	36,44	V	1,17	V	94,70	V	2,23	V	1,69	V	130,46	V	24636	V
2024/01/06 13	SR	31,28	V	1,15	V	105,98	V	2,97	V	1,75	V	130,61	V	24726	V
2024/01/06 14	SR	81,64	V	1,63	V	80,38	V	2,26	V	1,52	V	130,73	V	24444	V
2024/01/06 15	SR	34,38	V	1,03	V	92,97	V	1,17	V	1,97	V	130,66	V	24561	V
2024/01/06 16	SR	17,48	V	0,94	V	113,83	V	0,77	V	1,76	V	130,88	V	24614	V
2024/01/06 17	SR	20,92	V	1,02	V	108,72	V	0,40	V	1,65	V	131,29	V	24804	V
2024/01/06 18	SR	38,48	V	1,21	V	96,25	V	0,19	V	1,77	V	131,60	V	24818	V
2024/01/06 19	SR	68,42	V	1,51	V	83,60	V	0,10	V	1,64	V	131,77	V	24700	V
2024/01/06 20	SR	23,31	V	1,11	V	107,90	V	0,00	V	1,80	V	132,17	V	24717	V
2024/01/06 21	SR	10,41	V	1,14	V	126,52	V	0,00	V	1,85	V	132,25	V	24827	V
2024/01/06 22	SR	9,93	V	1,19	V	127,66	V	0,00	V	1,63	V	132,53	V	24892	V
2024/01/06 23	SR	8,43	V	1,04	V	128,92	V	0,00	V	1,60	V	132,71	V	25041	V
2024/01/06 24	SR	6,04	V	0,94	V	136,13	V	0,00	V	1,57	V	132,93	V	25020	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-115.2	0.8-3.1	80.4-136.1	0.0-4.5	1.4-2.7	130.5-138.2	24443.8-27155.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.7	1.2	103.7	1.6	1.7	133.5	25642.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/07 01	SR	4,94	V	0,87	V	142,28	V	0,00	V	1,82	V	133,04	V	25083	V
2024/01/07 02	SR	39,49	V	1,11	V	105,93	V	0,08	V	1,43	V	133,19	V	25168	V
2024/01/07 03	SR	12,17	V	0,83	V	114,41	V	0,00	V	1,45	V	133,16	V	25142	V
2024/01/07 04	SR	8,62	V	0,88	V	122,88	V	0,00	V	1,40	V	133,42	V	25153	V
2024/01/07 05	SR	23,95	V	0,88	V	98,41	V	0,00	V	1,52	V	133,35	V	25026	V
2024/01/07 06	SR	23,80	V	0,90	V	97,42	V	0,00	V	1,66	V	133,42	V	24765	V
2024/01/07 07	SR	67,76	V	2,16	V	88,05	V	0,35	V	1,65	V	133,30	V	24951	V
2024/01/07 08	SR	91,55	V	2,26	V	86,04	V	1,76	V	1,79	V	133,11	V	25791	V
2024/01/07 09	SR	33,36	V	1,04	V	98,02	V	0,06	V	1,57	V	133,22	V	25313	V
2024/01/07 10	SR	59,59	V	1,36	V	88,39	V	0,24	V	1,59	V	133,64	V	25229	V
2024/01/07 11	SR	49,63	V	1,07	V	85,29	V	0,23	V	1,70	V	134,21	V	24985	V
2024/01/07 12	SR	69,29	V	1,46	V	81,01	V	0,12	V	2,58	V	133,72	V	24849	V
2024/01/07 13	SR	63,84	V	1,34	V	80,50	V	0,12	V	1,68	V	133,00	V	25015	V
2024/01/07 14	SR	87,92	V	1,76	V	73,29	V	0,73	V	1,50	V	132,99	V	24975	V
2024/01/07 15	SR	52,68	V	1,15	V	86,07	V	0,43	V	1,63	V	132,24	V	25027	V
2024/01/07 16	SR	30,14	V	1,06	V	95,66	V	0,64	V	1,70	V	132,03	V	25048	V
2024/01/07 17	SR	16,27	V	0,97	V	104,57	V	1,24	V	1,63	V	132,14	V	25263	V
2024/01/07 18	SR	21,32	V	0,96	V	100,32	V	1,54	V	1,68	V	132,32	V	25407	V
2024/01/07 19	SR	11,12	V	1,00	V	116,97	V	1,74	V	1,72	V	132,40	V	25453	V
2024/01/07 20	SR	6,71	V	0,97	V	123,18	V	1,62	V	1,55	V	132,48	V	25530	V
2024/01/07 21	SR	11,72	V	0,96	V	114,08	V	1,45	V	1,57	V	132,85	V	25548	V
2024/01/07 22	SR	12,72	V	0,99	V	112,27	V	1,26	V	1,70	V	133,09	V	25624	V
2024/01/07 23	SR	25,02	V	1,05	V	98,86	V	0,10	V	1,71	V	133,43	V	25688	V
2024/01/07 24	SR	34,68	V	1,26	V	97,41	V	0,16	V	1,85	V	133,79	V	25644	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-91.5	0.8-2.3	73.3-142.3	0.0-1.8	1.4-2.6	132.0-134.2	24764.9-25791.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.8	1.2	100.5	0.6	1.7	133.1	25236.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]