

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/10 01	SR	4,24	V	0,83	V	138,33	V	6,34	V	0,28	V	132,41	V	26762	V
2024/01/10 02	SR	1,35	V	0,83	V	144,96	V	3,58	V	0,29	V	132,33	V	26675	V
2024/01/10 03	SR	3,97	V	0,79	V	129,85	V	3,25	V	0,30	V	132,53	V	26697	V
2024/01/10 04	SR	0,64	V	0,84	V	143,75	V	2,63	V	0,28	V	132,46	V	26497	V
2024/01/10 05	SR	0,72	V	0,88	V	148,10	V	2,03	V	0,29	V	132,67	V	26492	V
2024/01/10 06	SR	1,76	V	0,82	V	143,58	V	2,31	V	0,44	V	132,94	V	26538	V
2024/01/10 07	SR	1,69	V	0,92	V	140,47	V	2,85	V	0,44	V	133,51	V	26608	V
2024/01/10 08	SR	27,27	V	0,83	NV	110,48	V	8,32	V	0,41	NV	133,73	V	27140	NV
2024/01/10 09	SR	16,73	V	0,87	V	115,05	V	8,09	V	0,37	V	132,99	V	27131	V
2024/01/10 10	SR	40,95	V	0,98	V	86,10	V	4,48	V	0,36	V	133,37	V	27279	V
2024/01/10 11	SR	37,52	V	1,06	V	101,25	V	5,02	V	0,38	V	133,57	V	27114	V
2024/01/10 12	SR	63,03	V	2,41	V	133,71	V	6,01	V	0,42	V	132,44	V	27118	V
2024/01/10 13	SR	43,51	V	1,62	V	120,86	V	8,74	V	0,42	V	132,54	V	27321	V
2024/01/10 14	SR	36,10	V	1,07	V	116,01	V	9,33	V	0,36	V	131,71	V	27181	V
2024/01/10 15	SR	23,97	V	0,90	V	119,40	V	5,74	V	0,32	V	131,59	V	27174	V
2024/01/10 16	SR	11,62	V	0,81	V	125,78	V	3,88	V	0,33	V	132,49	V	27254	V
2024/01/10 17	SR	11,05	V	0,79	V	135,17	V	3,92	V	0,36	V	132,95	V	27231	V
2024/01/10 18	SR	5,95	V	0,77	V	143,39	V	4,59	V	0,38	V	133,20	V	27130	V
2024/01/10 19	SR	4,71	V	0,75	V	139,87	V	5,53	V	0,41	V	133,35	V	27125	V
2024/01/10 20	SR	8,75	V	0,70	V	124,72	V	3,87	V	0,45	V	133,33	V	27146	V
2024/01/10 21	SR	3,88	V	0,76	V	138,07	V	2,86	V	0,47	V	133,71	V	27024	V
2024/01/10 22	SR	3,86	V	0,81	V	130,59	V	1,95	V	0,51	V	133,91	V	27233	V
2024/01/10 23	SR	25,46	V	0,95	V	106,67	V	2,26	V	0,45	V	134,28	V	27272	V
2024/01/10 24	SR	15,73	V	0,83	V	92,88	V	1,17	V	0,37	V	134,55	V	27370	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-63.0	0.7-2.4	86.1-148.1	1.2-9.3	0.3-0.5	131.6-134.5	26492.1-27370.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.4	1	126.2	4.5	0.4	133	27016.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/11 01	SR	12,11	V	0,84	V	103,90	V	0,35	V	0,46	V	134,57	V	27157	V
2024/01/11 02	SR	3,89	V	0,83	V	123,20	V	0,42	V	0,50	V	134,64	V	27185	V
2024/01/11 03	SR	6,08	V	0,81	V	116,51	V	0,83	V	0,59	V	134,43	V	27369	V
2024/01/11 04	SR	5,07	V	0,79	V	124,50	V	1,69	V	0,60	V	134,48	V	27346	V
2024/01/11 05	SR	7,55	V	0,77	V	115,41	V	1,61	V	0,62	V	134,63	V	27263	V
2024/01/11 06	SR	13,46	V	0,75	V	108,57	V	1,46	V	0,61	V	134,88	V	27223	V
2024/01/11 07	SR	15,79	V	0,78	V	104,88	V	1,23	V	0,58	V	134,97	V	27143	V
2024/01/11 08	SR	21,25	V	0,79	NV	105,00	V	1,82	V	0,64	NV	134,84	V	27478	NV
2024/01/11 09	SR	26,18	V	0,80	V	98,18	V	0,62	V	0,74	V	135,12	V	27302	V
2024/01/11 10	SR	18,53	V	0,79	V	104,39	V	0,44	V	0,80	V	135,63	V	27401	V
2024/01/11 11	SR	27,16	V	0,90	V	103,58	V	1,22	V	0,80	V	135,81	V	27044	V
2024/01/11 12	SR	38,81	V	1,46	V	125,56	V	1,34	V	0,85	V	134,61	V	25941	V
2024/01/11 13	SR	64,69	V	1,29	V	101,81	V	2,35	V	0,95	V	133,39	V	26805	V
2024/01/11 14	SR	114,02	V	1,84	V	82,91	V	3,09	V	0,82	V	131,44	V	26555	V
2024/01/11 15	SR	7,53	V	0,95	V	138,37	V	3,14	V	0,83	V	133,53	V	26888	V
2024/01/11 16	SR	15,51	V	0,96	V	121,40	V	3,50	V	0,76	V	134,38	V	27192	V
2024/01/11 17	SR	8,96	V	0,98	V	121,35	V	0,57	V	0,69	V	135,06	V	26828	V
2024/01/11 18	SR	4,98	V	1,04	V	129,21	V	0,04	V	0,73	V	135,36	V	26522	V
2024/01/11 19	SR	3,60	V	1,18	V	130,40	V	0,00	V	0,63	V	135,35	V	26422	V
2024/01/11 20	SR	91,53	V	1,47	V	66,40	V	0,00	V	0,60	V	135,42	V	26566	V
2024/01/11 21	SR	84,52	V	1,48	V	76,12	V	0,00	V	0,57	V	136,12	V	26529	V
2024/01/11 22	SR	89,14	V	1,41	V	76,12	V	0,01	V	0,59	V	136,13	V	26641	V
2024/01/11 23	SR	100,45	V	1,60	V	64,85	V	0,01	V	0,70	V	136,35	V	26624	V
2024/01/11 24	SR	146,81	V	1,86	V	53,23	V	0,00	V	0,69	V	136,14	V	26551	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-146.8	0.8-1.9	53.2-138.4	0.0-3.5	0.5-0.9	131.4-136.3	25940.9-27400.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38,7	1,1	104	1,1	0,7	134,9	26891,1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/12 01	SR	61,17	V	1,18	V	78,49	V	0,00	V	0,72	V	136,31	V	26523	V
2024/01/12 02	SR	150,41	V	2,11	V	56,25	V	0,00	V	0,70	V	137,00	V	26660	V
2024/01/12 03	SR	94,65	V	1,58	V	69,55	V	0,00	V	0,68	V	137,47	V	26743	V
2024/01/12 04	SR	74,75	V	1,84	V	78,93	V	0,05	V	0,79	V	137,68	V	26827	V
2024/01/12 05	SR	95,46	V	2,17	V	70,59	V	0,00	V	0,77	V	137,43	V	26938	V
2024/01/12 06	SR	110,03	V	2,64	V	68,37	V	0,00	V	0,73	V	137,31	V	26884	V
2024/01/12 07	SR	132,40	V	3,03	V	72,46	V	0,01	V	0,76	V	137,72	V	26999	V
2024/01/12 08	SR	103,56	V	1,62	V	65,42	V	0,00	V	0,82	V	138,47	V	27254	V
2024/01/12 09	SR	58,06	V	1,23	V	75,74	V	0,00	V	1,05	V	138,58	V	26734	V
2024/01/12 10	SR	82,72	V	1,49	V	73,05	V	0,05	V	0,99	V	139,00	V	26753	V
2024/01/12 11	SR	64,12	V	1,45	V	71,99	V	0,16	V	2,29	V	137,06	V	26504	V
2024/01/12 12	SR	55,92	V	1,15	V	78,07	V	0,02	V	1,26	V	134,71	V	26868	V
2024/01/12 13	SR	63,96	V	1,12	V	69,03	V	0,01	V	1,25	V	134,87	V	26740	V
2024/01/12 14	SR	46,38	V	1,06	V	78,29	V	0,00	V	1,27	V	134,87	V	26491	V
2024/01/12 15	SR	51,12	V	1,13	V	82,43	V	1,27	V	1,14	V	133,70	V	26613	V
2024/01/12 16	SR	52,43	V	1,32	V	100,25	V	4,41	V	1,18	V	133,35	V	26615	V
2024/01/12 17	SR	72,26	V	1,91	V	108,93	V	7,26	V	1,17	V	132,93	V	26661	V
2024/01/12 18	SR	35,43	V	1,11	V	90,09	V	2,80	V	0,90	V	133,00	V	26757	V
2024/01/12 19	SR	18,88	V	1,16	V	103,37	V	1,89	V	0,90	V	132,70	V	26902	V
2024/01/12 20	SR	20,33	V	1,13	V	92,39	V	0,23	V	0,90	V	132,65	V	27039	V
2024/01/12 21	SR	23,43	V	1,12	V	82,78	V	0,00	V	0,77	V	132,74	V	27115	V
2024/01/12 22	SR	12,90	V	1,04	V	99,03	V	0,00	V	0,87	V	133,04	V	26995	V
2024/01/12 23	SR	44,32	V	1,19	V	67,78	V	0,00	V	0,90	V	133,19	V	26835	V
2024/01/12 24	SR	75,25	V	1,22	V	55,12	V	0,00	V	0,93	V	133,51	V	26895	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-150.4	1.0-3.0	55.1-108.9	0.0-7.3	0.7-2.3	132.7-139.0	26490.7-27254.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.7	1.5	78.7	0.8	1	135.4	26806.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/13 01	SR	132,07	V	1,55	V	43,67	V	0,00	V	0,99	V	133,93	V	26910	V
2024/01/13 02	SR	90,04	V	1,73	V	62,54	V	0,08	V	1,02	V	134,47	V	26932	V
2024/01/13 03	SR	89,48	V	1,93	V	69,42	V	0,36	V	1,00	V	134,59	V	26984	V
2024/01/13 04	SR	31,33	V	1,04	V	101,29	V	0,29	V	1,02	V	135,02	V	26958	V
2024/01/13 05	SR	34,41	V	1,00	V	94,36	V	0,23	V	1,11	V	135,64	V	27028	V
2024/01/13 06	SR	44,04	V	1,33	V	100,72	V	0,13	V	0,98	V	135,54	V	26929	V
2024/01/13 07	SR	25,32	V	0,98	V	93,71	V	0,04	V	0,98	V	135,72	V	26647	V
2024/01/13 08	SR	16,39	V	0,99	V	100,09	V	0,20	V	1,26	V	135,92	V	26956	V
2024/01/13 09	SR	41,90	V	1,09	V	83,01	V	0,19	V	1,05	V	136,28	V	26901	V
2024/01/13 10	SR	110,12	V	2,10	V	70,80	V	0,83	V	1,27	V	136,76	V	26893	V
2024/01/13 11	SR	66,88	V	2,11	V	100,25	V	1,40	V	1,21	V	136,81	V	26575	V
2024/01/13 12	SR	27,45	V	1,19	V	105,28	V	2,82	V	1,83	V	135,31	V	26686	V
2024/01/13 13	SR	3,46	V	0,93	V	137,00	V	3,01	V	1,38	V	133,29	V	26544	V
2024/01/13 14	SR	25,29	V	1,16	V	124,42	V	6,03	V	1,16	V	133,21	V	26851	V
2024/01/13 15	SR	18,02	V	0,91	V	114,84	V	7,05	V	1,06	V	133,51	V	26967	V
2024/01/13 16	SR	35,12	V	1,00	V	95,69	V	3,85	V	0,90	V	133,97	V	26868	V
2024/01/13 17	SR	46,07	V	1,17	V	93,66	V	4,50	V	0,98	V	134,20	V	26858	V
2024/01/13 18	SR	27,59	V	1,11	V	107,35	V	5,60	V	1,04	V	134,17	V	26771	V
2024/01/13 19	SR	32,82	V	1,22	V	114,53	V	7,40	V	0,99	V	133,92	V	26794	V
2024/01/13 20	SR	25,21	V	1,05	V	113,82	V	7,59	V	1,07	V	133,76	V	26361	V
2024/01/13 21	SR	41,03	V	1,16	V	97,05	V	5,43	V	1,13	V	133,74	V	26002	V
2024/01/13 22	SR	158,04	V	2,14	V	54,10	V	3,73	V	1,11	V	133,86	V	25824	V
2024/01/13 23	SR	89,54	V	1,67	V	76,21	V	4,00	V	1,22	V	131,68	V	25690	V
2024/01/13 24	SR	53,84	V	1,26	V	90,08	V	2,96	V	1,13	V	131,45	V	25941	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-158.0	0.9-2.1	43.7-137.0	0.0-7.6	0.9-1.8	131.4-136.8	25690.0-27028.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.7	1.3	93.5	2.8	1.1	134.4	26661.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/14 01	SR	24,72	V	0,92	V	109,82	V	2,39	V	1,23	V	131,69	V	26174	V
2024/01/14 02	SR	17,12	V	0,87	V	112,53	V	3,26	V	1,09	V	131,60	V	26267	V
2024/01/14 03	SR	19,82	V	0,89	V	109,36	V	3,28	V	1,23	V	131,70	V	26298	V
2024/01/14 04	SR	51,36	V	1,22	V	96,02	V	3,97	V	1,05	V	131,99	V	26253	V
2024/01/14 05	SR	13,15	V	0,80	V	118,20	V	4,14	V	1,17	V	132,24	V	26270	V
2024/01/14 06	SR	25,42	V	0,87	V	115,63	V	6,12	V	1,20	V	132,59	V	26327	V
2024/01/14 07	SR	8,43	V	0,80	V	126,72	V	7,25	V	1,15	V	132,71	V	26233	V
2024/01/14 08	SR	8,11	V	0,89	V	132,95	V	7,98	V	1,04	V	132,72	V	26030	V
2024/01/14 09	SR	10,41	V	0,89	V	123,31	V	7,05	V	1,09	V	132,88	V	25765	V
2024/01/14 10	SR	14,72	V	1,05	V	127,63	V	5,94	V	1,04	V	133,23	V	25761	V
2024/01/14 11	SR	11,35	V	0,98	V	123,76	V	6,03	V	1,02	V	133,63	V	25578	V
2024/01/14 12	SR	6,52	V	1,00	V	131,79	V	5,30	V	1,02	V	133,82	V	25617	V
2024/01/14 13	SR	4,66	V	1,07	V	134,64	V	3,53	V	1,51	V	133,82	V	25502	V
2024/01/14 14	SR	8,01	V	1,00	V	127,97	V	5,64	V	1,67	V	132,78	V	25515	V
2024/01/14 15	SR	9,21	V	0,96	V	122,74	V	4,32	V	1,25	V	132,74	V	25564	V
2024/01/14 16	SR	10,78	V	0,96	V	120,42	V	4,07	V	1,09	V	132,93	V	25566	V
2024/01/14 17	SR	13,03	V	0,95	V	119,71	V	5,89	V	0,95	V	133,17	V	25599	V
2024/01/14 18	SR	17,55	V	1,06	V	120,05	V	6,75	V	0,91	V	133,35	V	25551	V
2024/01/14 19	SR	32,63	V	1,17	V	110,59	V	6,27	V	1,08	V	133,40	V	25559	V
2024/01/14 20	SR	53,54	V	1,49	V	105,58	V	5,64	V	0,93	V	133,58	V	25620	V
2024/01/14 21	SR	34,80	V	1,16	V	107,33	V	5,06	V	1,02	V	133,60	V	25564	V
2024/01/14 22	SR	9,36	V	1,01	V	127,44	V	4,57	V	1,03	V	133,64	V	25575	V
2024/01/14 23	SR	65,24	V	1,88	V	112,26	V	9,48	V	1,13	V	133,05	V	25606	V
2024/01/14 24	SR	76,16	V	2,12	V	102,45	V	12,45	V	1,03	V	131,29	V	25478	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-76.2	0.8-2.1	96.0-134.6	2.4-12.5	0.9-1.7	131.3-133.8	25478.3-26327.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.8	1.1	118.3	5.7	1.1	132.8	25803
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: