

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/13 01	SR	43,08	V	0,00	V	71,52	V	0,03	V	0,64	V	138,57	V	30129	V
2023/01/13 02	SR	66,46	V	0,12	V	65,83	V	0,09	V	0,66	V	138,64	V	30011	V
2023/01/13 03	SR	89,99	V	1,31	V	71,31	V	0,22	V	0,69	V	139,15	V	29862	V
2023/01/13 04	SR	41,64	V	0,07	V	78,81	V	0,05	V	0,63	V	139,30	V	29953	V
2023/01/13 05	SR	69,26	V	0,50	V	65,67	V	0,08	V	0,58	V	139,57	V	29985	V
2023/01/13 06	SR	55,06	V	0,09	V	67,41	V	0,05	V	0,61	V	139,95	V	29930	V
2023/01/13 07	SR	67,94	V	0,45	V	67,97	V	0,08	V	0,58	V	140,46	V	29758	V
2023/01/13 08	SR	36,42	V	0,01	V	83,57	V	0,02	V	0,60	V	140,87	V	29763	V
2023/01/13 09	SR	29,94	V	0,00	V	85,83	V	0,05	V	0,60	V	141,14	V	29912	V
2023/01/13 10	SR	82,53	V	0,51	V	60,51	V	0,25	V	0,63	V	141,35	V	30094	V
2023/01/13 11	SR	67,27	V	0,55	V	66,74	V	0,29	V	0,69	V	140,79	V	29371	V
2023/01/13 12	SR	33,23	V	0,30	V	86,37	V	0,24	V	0,63	V	138,05	V	29410	V
2023/01/13 13	SR	9,11	V	0,00	V	114,98	V	0,25	V	0,43	V	135,26	V	26867	V
2023/01/13 14	SR	19,49	V	0,31	V	129,18	V	0,42	V	0,17	V	129,54	V	24714	V
2023/01/13 15	SR	1,39	V	0,00	V	131,27	V	0,30	V	0,18	V	124,45	V	23092	V
2023/01/13 16	SR	63,10	V	1,78	V	93,59	V	0,57	V	0,23	V	122,67	V	22994	V
2023/01/13 17	SR	11,60	V	0,06	V	114,63	V	0,35	V	0,21	V	122,35	V	23806	V
2023/01/13 18	SR	64,83	V	1,14	V	97,09	V	0,64	V	0,94	V	127,02	V	29232	V
2023/01/13 19	SR	131,68	V	2,10	V	83,53	V	1,51	V	0,68	V	132,22	V	30099	V
2023/01/13 20	SR	65,58	V	1,07	V	97,36	V	1,27	V	0,64	V	133,49	V	30244	V
2023/01/13 21	SR	101,16	V	1,73	V	86,07	V	1,27	V	0,59	V	134,04	V	30186	V
2023/01/13 22	SR	102,10	V	1,20	V	84,71	V	1,13	V	0,55	V	134,66	V	30168	V
2023/01/13 23	SR	84,68	V	1,43	V	81,86	V	1,04	V	0,52	V	134,78	V	30170	V
2023/01/13 24	SR	62,68	V	0,56	V	82,85	V	0,77	V	0,53	V	134,73	V	30255	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-131.7	0.0-2.1	60.5-131.3	0.0-1.5	0.2-0.9	122.3-141.3	22994.3-30254.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.3	0.6	86.2	0.5	0.6	135.1	28750.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/14 01	SR	109,80	V	1,29	V	72,07	V	0,76	V	0,50	V	135,03	V	30329	V
2023/01/14 02	SR	89,68	V	1,10	V	76,67	V	0,71	V	0,52	V	135,16	V	30300	V
2023/01/14 03	SR	46,41	V	0,01	V	84,45	V	0,42	V	0,51	V	135,55	V	30248	V
2023/01/14 04	SR	31,89	V	0,04	V	94,76	V	0,45	V	0,52	V	135,88	V	30260	V
2023/01/14 05	SR	62,72	V	0,61	V	87,12	V	0,39	V	0,53	V	136,17	V	30310	V
2023/01/14 06	SR	45,03	V	0,33	V	91,57	V	0,37	V	0,53	V	136,45	V	30215	V
2023/01/14 07	SR	56,54	V	0,11	V	83,84	V	0,35	V	0,54	V	136,87	V	30181	V
2023/01/14 08	SR	76,63	V	0,08	V	73,92	V	0,29	V	0,51	V	137,34	V	30053	V
2023/01/14 09	SR	107,51	V	2,52	V	70,62	V	0,51	V	0,51	V	137,74	V	29989	V
2023/01/14 10	SR	89,23	V	0,95	V	68,40	V	0,13	V	0,51	V	138,13	V	30859	V
2023/01/14 11	SR	71,40	V	0,15	V	71,03	V	0,05	V	0,52	V	138,87	V	30169	V
2023/01/14 12	SR	35,48	V	0,03	V	86,36	V	0,04	V	0,52	V	139,31	V	30248	V
2023/01/14 13	SR	59,04	V	0,13	V	74,90	V	0,07	V	0,55	V	139,70	V	30304	V
2023/01/14 14	SR	53,20	V	0,43	V	81,66	V	0,13	V	0,54	V	140,06	V	30021	V
2023/01/14 15	SR	39,21	V	0,25	V	88,01	V	0,17	V	0,54	V	140,27	V	30170	V
2023/01/14 16	SR	61,06	V	0,16	V	76,07	V	0,12	V	0,58	V	140,64	V	30135	V
2023/01/14 17	SR	51,58	V	0,20	V	80,56	V	0,21	V	0,55	V	140,39	V	30023	V
2023/01/14 18	SR	40,11	V	0,11	V	88,88	V	0,22	V	0,58	V	140,10	V	30117	V
2023/01/14 19	SR	28,38	V	0,00	V	98,13	V	0,28	V	0,56	V	139,91	V	30090	V
2023/01/14 20	SR	115,31	V	2,42	V	79,50	V	0,65	V	0,55	V	139,76	V	29949	V
2023/01/14 21	SR	68,26	V	1,02	V	89,03	V	0,55	V	0,55	V	139,84	V	30101	V
2023/01/14 22	SR	102,54	V	1,72	V	82,94	V	0,58	V	0,53	V	136,95	V	30055	V
2023/01/14 23	SR	15,35	V	0,22	V	112,71	V	0,36	V	0,57	V	135,39	V	30300	V
2023/01/14 24	SR	86,84	V	0,80	V	83,29	V	0,49	V	0,55	V	135,38	V	30467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-115.3	0.0-2.5	68.4-112.7	0.0-0.8	0.5-0.6	135.0-140.6	29948.9-30858.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.3	0.6	83.2	0.3	0.5	138	30203.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/15 01	SR	54,21	V	0,13	V	84,43	V	0,30	V	0,52	V	135,52	V	30369	V
2023/01/15 02	SR	45,60	V	0,00	V	87,24	V	0,23	V	0,56	V	135,79	V	30435	V
2023/01/15 03	SR	72,07	V	0,52	V	81,94	V	0,43	V	0,54	V	135,98	V	30446	V
2023/01/15 04	SR	100,62	V	1,28	V	76,86	V	0,44	V	0,56	V	136,24	V	30378	V
2023/01/15 05	SR	72,38	V	0,61	V	79,35	V	0,25	V	0,55	V	136,56	V	30366	V
2023/01/15 06	SR	72,55	V	0,56	V	77,35	V	0,29	V	0,53	V	136,80	V	30448	V
2023/01/15 07	SR	69,38	V	0,15	V	74,65	V	0,27	V	0,52	V	137,09	V	30216	V
2023/01/15 08	SR	45,56	V	0,09	V	85,31	V	0,31	V	0,54	V	137,38	V	30239	V
2023/01/15 09	SR	74,28	V	0,39	V	65,40	V	0,30	V	0,54	V	138,06	V	30221	V
2023/01/15 10	SR	104,57	V	0,83	V	57,30	V	0,14	V	0,51	V	138,74	V	30157	V
2023/01/15 11	SR	103,21	V	0,79	V	63,57	V	0,40	V	0,58	V	139,37	V	29443	V
2023/01/15 12	SR	64,75	V	0,18	V	69,67	V	0,19	V	0,57	V	139,66	V	29526	V
2023/01/15 13	SR	62,38	V	0,18	V	77,51	V	0,21	V	0,52	V	139,77	V	29507	V
2023/01/15 14	SR	49,91	V	0,22	V	83,71	V	0,35	V	0,53	V	139,91	V	29317	V
2023/01/15 15	SR	87,66	V	1,14	V	74,76	V	0,52	V	0,49	V	140,14	V	29207	V
2023/01/15 16	SR	115,99	V	3,84	V	79,57	V	1,90	V	0,60	V	139,26	V	28985	V
2023/01/15 17	SR	88,53	V	1,87	V	85,97	V	1,62	V	0,52	V	134,61	V	29579	V
2023/01/15 18	SR	101,44	V	1,93	V	81,69	V	2,44	V	0,51	V	133,80	V	29570	V
2023/01/15 19	SR	116,80	V	1,99	V	73,44	V	2,06	V	0,50	V	133,54	V	29851	V
2023/01/15 20	SR	109,85	V	2,39	V	73,77	V	2,28	V	0,51	V	133,32	V	29726	V
2023/01/15 21	SR	123,55	V	2,97	V	72,84	V	2,41	V	0,53	V	133,14	V	29865	V
2023/01/15 22	SR	83,27	V	0,84	V	84,49	V	2,73	V	0,53	V	133,03	V	30017	V
2023/01/15 23	SR	50,58	V	1,10	V	106,44	V	1,91	V	0,51	V	132,68	V	30143	V
2023/01/15 24	SR	38,08	V	0,02	V	99,67	V	1,32	V	0,53	V	132,41	V	30248	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.1-123.5	0.0-3.8	57.3-106.4	0.1-2.7	0.5-0.6	132.4-140.1	28985.3-30447.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.5	1	79	1	0.5	136.4	29927.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: