

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/15 01	SR	60,10	V	1,73	V	109,89	V	12,78	V	0,98	V	130,56	V	25486	V
2024/01/15 02	SR	104,66	V	2,97	V	97,58	V	12,85	V	0,88	V	131,12	V	25473	V
2024/01/15 03	SR	41,28	V	1,10	V	107,83	V	9,34	V	0,87	V	131,68	V	25457	V
2024/01/15 04	SR	58,16	V	1,77	V	109,21	V	9,93	V	0,66	V	131,91	V	25447	V
2024/01/15 05	SR	48,54	V	1,20	V	105,59	V	8,33	V	0,85	V	131,95	V	25364	V
2024/01/15 06	SR	35,97	V	1,08	V	104,34	V	7,18	V	0,78	V	131,85	V	25307	V
2024/01/15 07	SR	17,28	V	1,01	V	114,69	V	6,18	V	0,63	V	131,59	V	25380	V
2024/01/15 08	SR	16,31	V	0,97	V	110,97	V	4,90	V	0,71	V	131,74	V	25161	V
2024/01/15 09	SR	12,01	V	0,96	V	114,48	V	3,89	V	0,76	V	132,15	V	24888	V
2024/01/15 10	SR	25,39	V	1,25	V	107,67	V	4,00	V	0,74	V	132,57	V	24715	V
2024/01/15 11	SR	17,28	V	1,07	V	109,39	V	2,86	V	0,82	V	132,84	V	24694	V
2024/01/15 12	SR	22,96	V	1,01	V	103,87	V	2,23	V	0,83	V	133,12	V	24818	V
2024/01/15 13	SR	8,74	V	0,95	V	117,97	V	2,66	V	1,89	V	132,30	V	24644	V
2024/01/15 14	SR	24,20	V	0,97	V	101,67	V	2,35	V	1,07	V	132,33	V	24708	V
2024/01/15 15	SR	17,01	V	0,94	V	102,39	V	2,75	V	0,98	V	132,78	V	24578	V
2024/01/15 16	SR	51,81	V	1,37	V	93,55	V	4,13	V	0,88	V	133,18	V	24528	V
2024/01/15 17	SR	151,39	V	2,84	V	65,78	V	4,11	V	0,78	V	133,77	V	24277	V
2024/01/15 18	SR	124,61	V	3,98	V	77,28	V	3,99	V	0,79	V	134,02	V	24127	V
2024/01/15 19	SR	23,28	V	1,20	V	94,11	V	1,02	V	0,78	V	134,18	V	24317	V
2024/01/15 20	SR	42,95	V	1,22	V	81,24	V	0,04	V	0,67	V	134,12	V	24549	V
2024/01/15 21	SR	37,21	V	1,14	V	86,52	V	0,06	V	0,58	V	132,64	V	24710	V
2024/01/15 22	SR	40,08	V	1,42	V	88,82	V	0,05	V	0,61	V	131,82	V	24926	V
2024/01/15 23	SR	93,29	V	1,40	V	59,46	V	0,00	V	0,81	V	131,51	V	24721	V
2024/01/15 24	SR	30,92	V	1,12	V	84,63	V	0,00	V	0,76	V	131,34	V	24739	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.7-151.4	0.9-4.0	59.5-118.0	0.0-12.8	0.6-1.9	130.6-134.2	24126.6-25485.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.1	1.4	97.9	4.4	0.8	132.4	24875.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Rizzo

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/16 01	SR	27,07	V	1,12	V	82,87	V	0,00	V	0,86	V	131,49	V	24793	V
2024/01/16 02	SR	24,31	V	1,16	V	88,21	V	0,00	V	0,91	V	131,66	V	24876	V
2024/01/16 03	SR	13,41	V	1,09	V	103,12	V	0,00	V	0,88	V	131,48	V	24924	V
2024/01/16 04	SR	5,88	V	1,01	V	122,55	V	0,00	V	0,94	V	131,44	V	25047	V
2024/01/16 05	SR	8,16	V	0,95	V	114,76	V	0,00	V	1,00	V	131,56	V	25191	V
2024/01/16 06	SR	15,40	V	0,96	V	101,75	V	0,00	V	0,99	V	131,86	V	25139	V
2024/01/16 07	SR	37,60	V	1,09	V	76,70	V	0,00	V	0,91	V	131,85	V	25098	V
2024/01/16 08	SR	36,42	V	1,06	V	81,17	V	0,00	V	0,91	V	132,05	V	25834	V
2024/01/16 09	SR	17,58	V	1,06	V	99,15	V	0,00	V	0,90	V	132,29	V	25547	V
2024/01/16 10	SR	9,45	V	1,07	V	111,89	V	0,00	V	1,05	V	132,50	V	25398	V
2024/01/16 11	SR	8,05	V	1,04	V	114,35	V	0,00	V	1,05	V	132,69	V	25132	V
2024/01/16 12	SR	57,97	V	2,04	V	105,11	V	0,05	V	0,99	V	132,94	V	24756	V
2024/01/16 13	SR	6,23	V	1,01	V	118,81	V	0,00	V	1,00	V	133,61	V	24582	V
2024/01/16 14	SR	7,13	V	1,02	V	112,82	V	0,00	V	0,93	V	134,22	V	24605	V
2024/01/16 15	SR	59,88	V	1,33	V	70,87	V	0,00	V	0,97	V	134,53	V	24594	V
2024/01/16 16	SR	101,89	V	2,39	V	68,07	V	0,29	V	0,95	V	134,81	V	24339	V
2024/01/16 17	SR	38,51	V	1,23	V	81,99	V	0,00	V	0,89	V	135,46	V	24450	V
2024/01/16 18	SR	53,04	V	1,31	V	77,73	V	0,00	V	0,93	V	135,57	V	24405	V
2024/01/16 19	SR	26,79	V	1,24	V	93,91	V	0,00	V	0,88	V	135,72	V	24466	V
2024/01/16 20	SR	89,07	V	1,62	V	68,05	V	0,01	V	0,89	V	136,14	V	24387	V
2024/01/16 21	SR	76,14	V	1,49	V	79,48	V	0,00	V	0,83	V	136,36	V	24484	V
2024/01/16 22	SR	102,55	V	1,56	V	68,37	V	0,00	V	0,84	V	136,87	V	24546	V
2024/01/16 23	SR	66,51	V	1,54	V	90,22	V	0,00	V	1,12	V	137,25	V	24455	V
2024/01/16 24	SR	13,48	V	1,10	V	107,93	V	0,00	V	1,09	V	136,97	V	24508	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-102.6	0.9-2.4	68.0-122.6	0.0-0.3	0.8-1.1	131.4-137.2	24339.2-25833.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.6	1.3	93.3	0	0.9	133.8	24814.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/17 01	SR	28,33	V	1,37	V	95,41	V	0,00	V	1,16	V	137,03	V	24581	V
2024/01/17 02	SR	30,97	V	1,27	V	93,81	V	0,00	V	1,23	V	137,15	V	24641	V
2024/01/17 03	SR	64,94	V	1,31	V	76,77	V	0,00	V	1,23	V	137,84	V	24698	V
2024/01/17 04	SR	35,06	V	1,10	V	94,56	V	0,00	V	1,22	V	138,20	V	24670	V
2024/01/17 05	SR	26,16	V	0,98	V	93,16	V	0,00	V	0,95	V	138,31	V	24776	V
2024/01/17 06	SR	18,76	V	0,96	V	101,97	V	0,00	V	0,98	V	138,55	V	24728	V
2024/01/17 07	SR	49,12	V	1,30	V	85,00	V	0,00	V	1,07	V	139,05	V	24625	V
2024/01/17 08	SR	28,29	V	1,13	V	96,74	V	0,00	V	0,98	V	139,24	V	24905	V
2024/01/17 09	SR	55,20	V	1,26	V	78,34	V	0,00	V	1,11	V	139,64	V	24516	V
2024/01/17 10	SR	77,74	V	1,49	V	71,69	V	0,00	V	1,05	V	140,00	V	24564	V
2024/01/17 11	SR	57,05	V	1,29	V	74,64	V	0,00	V	1,03	V	139,91	V	24590	V
2024/01/17 12	SR	15,45	V	1,11	V	100,93	V	0,00	V	1,03	V	139,46	V	24564	V
2024/01/17 13	SR	11,50	V	1,01	V	105,17	V	0,00	V	1,15	V	138,18	V	24271	V
2024/01/17 14	SR	16,95	V	0,94	V	95,00	V	0,00	V	1,14	V	135,04	V	24153	V
2024/01/17 15	SR	24,61	V	1,00	V	88,62	V	0,00	V	1,19	V	134,58	V	24147	V
2024/01/17 16	SR	36,27	V	1,00	V	77,05	V	0,00	V	1,11	V	135,04	V	24131	V
2024/01/17 17	SR	23,13	V	0,98	V	88,08	V	0,00	V	1,03	V	135,36	V	24183	V
2024/01/17 18	SR	81,40	V	1,33	V	66,50	V	0,00	V	0,97	V	136,00	V	24040	V
2024/01/17 19	SR	33,25	V	1,12	V	92,31	V	0,00	V	0,95	V	136,00	V	23959	V
2024/01/17 20	SR	56,39	V	1,46	V	73,40	V	0,05	V	1,04	V	135,85	V	24066	V
2024/01/17 21	SR	99,53	V	1,78	V	70,53	V	0,05	V	0,97	V	136,81	V	23853	V
2024/01/17 22	SR	116,98	V	4,95	V	74,43	V	1,66	V	0,97	V	137,08	V	23627	V
2024/01/17 23	SR	41,71	V	1,11	V	87,54	V	0,00	V	0,93	V	137,33	V	23852	V
2024/01/17 24	SR	34,08	V	1,16	V	106,29	V	0,00	V	0,99	V	137,41	V	23772	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.5-117.0	0.9-4.9	66.5-106.3	0.0-1.7	0.9-1.2	134.6-140.0	23627.4-24904.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.3	1.4	87	0.1	1.1	137.5	24329.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/18 01	SR	19,65	V	1,05	V	107,96	V	0,00	V	0,97	V	137,66	V	23755	V
2024/01/18 02	SR	13,22	V	1,04	V	112,04	V	0,00	V	0,87	V	137,79	V	23733	V
2024/01/18 03	SR	6,36	V	1,11	V	131,18	V	0,00	V	0,98	V	137,46	V	23855	V
2024/01/18 04	SR	4,74	V	1,06	V	123,30	V	0,00	V	0,90	V	137,66	V	23815	V
2024/01/18 05	SR	1,91	V	1,06	V	137,19	V	0,00	V	0,82	V	137,62	V	23996	V
2024/01/18 06	SR	3,26	V	0,99	V	130,57	V	0,00	V	0,87	V	137,82	V	23975	V
2024/01/18 07	SR	9,35	V	1,08	V	106,47	V	0,00	V	0,73	V	138,15	V	23964	V
2024/01/18 08	SR	6,48	V	1,09	V	123,24	V	0,00	V	0,77	V	138,18	V	23909	V
2024/01/18 09	SR	17,21	V	1,02	V	96,39	V	0,00	V	0,89	V	138,25	V	23525	V
2024/01/18 10	SR	29,27	V	1,05	V	90,13	V	0,00	V	0,83	V	138,59	V	23417	V
2024/01/18 11	SP	87,23	NV	1,53	NV	110,56	NV	0,00	NV	1,00	V	135,49	V	22798	NV
2024/01/18 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,19	V	115,97	V	0,00	NV
2024/01/18 13	SP	189,82	NV	62,00	NV	195,29	NV	13,33	NV	0,35	V	105,87	V	12738	NV
2024/01/18 14	AV	54,99	V	13,79	V	148,68	V	1,20	V	0,50	V	105,50	V	16533	V
2024/01/18 15	AV	1,27	V	3,76	V	167,15	V	0,01	V	0,57	V	111,05	V	21009	V
2024/01/18 16	SR	88,41	V	3,10	V	86,76	V	0,14	V	0,66	V	123,21	V	24194	V
2024/01/18 17	SR	85,41	V	2,17	V	70,34	V	0,01	V	0,53	V	132,54	V	23054	V
2024/01/18 18	SR	90,94	V	1,84	V	66,73	V	0,00	V	0,52	V	136,53	V	22967	V
2024/01/18 19	SR	117,25	V	1,84	V	57,90	V	0,01	V	0,50	V	137,41	V	22981	V
2024/01/18 20	SR	136,49	V	1,96	V	58,20	V	0,01	V	0,48	V	139,57	V	22823	V
2024/01/18 21	SR	75,21	V	1,66	V	76,11	V	0,00	V	0,47	V	140,89	V	22950	V
2024/01/18 22	SR	106,27	V	3,19	V	73,91	V	0,62	V	0,51	V	140,79	V	22889	V
2024/01/18 23	SR	45,37	V	1,67	V	89,48	V	0,00	V	0,51	V	140,86	V	22937	V
2024/01/18 24	SR	47,38	V	1,46	V	81,18	V	0,00	V	0,49	V	140,89	V	23035	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.9-136.5	1.0-3.2	57.9-137.2	0.0-0.6	0.5-1.0	123.2-140.9	22822.7-24193.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.6	1.6	95.7	0	0.7	137.5	23461.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: