

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/16 01	SR	35,36	V	0,24	V	120,54	V	0,16	V	0,39	V	134,96	V	28907	V
2017/01/16 02	SR	122,07	V	2,77	V	90,59	V	0,55	V	0,41	V	135,85	V	28961	V
2017/01/16 03	SR	60,51	V	0,47	V	111,08	V	0,11	V	0,37	V	136,59	V	29030	V
2017/01/16 04	SR	65,15	V	0,79	V	119,04	V	0,45	V	0,35	V	135,79	V	28270	V
2017/01/16 05	SR	133,48	V	2,27	V	81,73	V	0,50	V	0,34	V	134,60	V	27917	V
2017/01/16 06	SR	97,41	V	1,23	V	92,13	V	0,25	V	0,34	V	135,37	V	27960	V
2017/01/16 07	SR	83,88	V	1,34	V	99,16	V	0,31	V	0,32	V	136,59	V	28640	V
2017/01/16 08	SR	20,86	V	0,08	V	131,98	V	0,06	V	0,35	V	138,24	V	28880	V
2017/01/16 09	SR	26,36	V	0,11	V	131,12	V	0,43	V	0,37	V	138,67	V	29177	V
2017/01/16 10	SR	78,25	V	0,37	V	92,16	V	0,05	V	0,37	V	137,74	V	29219	V
2017/01/16 11	SR	76,27	V	0,97	V	97,82	V	0,13	V	0,43	V	138,38	V	29035	V
2017/01/16 12	SR	38,15	V	0,14	V	120,35	V	0,00	V	2,83	V	139,41	V	30742	V
2017/01/16 13	SR	61,52	V	0,80	V	115,22	V	0,12	V	0,52	V	138,55	V	29324	V
2017/01/16 14	SR	8,81	V	0,01	V	158,96	V	0,00	V	0,57	V	139,18	V	30151	V
2017/01/16 15	SR	63,19	V	0,39	V	134,83	V	0,16	V	0,58	V	137,95	V	29604	V
2017/01/16 16	SR	40,85	V	0,03	V	155,31	V	0,52	V	0,59	V	136,19	V	30729	V
2017/01/16 17	SR	151,18	V	3,73	V	88,18	V	2,48	V	0,44	V	136,42	V	29366	V
2017/01/16 18	SR	28,86	V	0,15	V	134,21	V	1,23	V	0,42	V	135,19	V	29883	V
2017/01/16 19	SR	20,61	V	0,05	V	134,68	V	2,48	V	0,40	V	133,29	V	29776	V
2017/01/16 20	SR	73,28	V	0,61	V	119,05	V	2,29	V	0,37	V	129,23	V	29848	V
2017/01/16 21	SR	119,98	V	2,60	V	94,18	V	0,61	V	0,37	V	129,22	V	29733	V
2017/01/16 22	SR	41,83	V	0,08	V	106,07	V	0,13	V	0,35	V	129,98	V	29725	V
2017/01/16 23	SR	50,68	V	0,16	V	110,13	V	1,19	V	0,35	V	131,16	V	29569	V
2017/01/16 24	SR	48,80	V	0,16	V	112,32	V	0,72	V	0,35	V	132,07	V	29598	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-151.2	0.0-3.7	81.7-159.0	0.0-2.5	0.3-2.8	129.2-139.4	27916.5-30741.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.5	0.8	114.6	0.6	0.5	135.4	29335.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/17 01	SR	31,04	V	0,19	V	132,81	V	0,94	V	0,35	V	132,54	V	30196	V
2017/01/17 02	SR	104,41	V	2,12	V	125,76	V	2,90	V	0,43	V	133,26	V	30123	V
2017/01/17 03	SR	126,91	V	3,31	V	119,41	V	3,01	V	0,33	V	133,09	V	30230	V
2017/01/17 04	SR	103,38	V	1,46	V	103,62	V	1,06	V	0,34	V	133,51	V	30290	V
2017/01/17 05	SR	54,69	V	0,06	V	99,33	V	0,08	V	0,34	V	133,47	V	30159	V
2017/01/17 06	SR	77,55	V	1,26	V	110,14	V	0,48	V	0,37	V	133,35	V	30161	V
2017/01/17 07	SR	94,96	V	1,20	V	98,52	V	0,72	V	0,32	V	133,81	V	29844	V
2017/01/17 08	SR	98,96	V	1,80	V	94,35	V	0,51	V	0,33	V	133,75	V	29972	V
2017/01/17 09	SR	96,40	V	0,80	V	92,56	V	0,29	V	0,33	V	134,28	V	29851	V
2017/01/17 10	SR	48,45	V	0,47	V	119,55	V	0,10	V	0,25	V	127,10	V	24709	V
2017/01/17 11	SR	2,60	V	0,01	V	145,00	V	0,96	V	0,30	V	120,28	V	24384	V
2017/01/17 12	SR	11,99	V	0,01	V	124,78	V	0,77	V	2,73	V	117,01	V	23081	V
2017/01/17 13	SR	27,95	V	0,09	V	117,66	V	0,69	V	0,37	V	117,67	V	25937	V
2017/01/17 14	SR	58,90	V	1,37	V	107,59	V	0,99	V	0,46	V	126,68	V	30345	V
2017/01/17 15	SR	33,62	V	0,07	V	118,70	V	0,65	V	0,47	V	130,35	V	30466	V
2017/01/17 16	SR	74,83	V	0,53	V	104,73	V	0,14	V	0,43	V	131,16	V	30080	V
2017/01/17 17	SR	27,75	V	0,04	V	130,24	V	0,00	V	0,48	V	131,42	V	30502	V
2017/01/17 18	SR	42,75	V	0,09	V	106,32	V	0,00	V	0,49	V	132,43	V	30474	V
2017/01/17 19	SR	37,93	V	0,05	V	106,85	V	0,00	V	0,45	V	133,23	V	30766	V
2017/01/17 20	SR	39,04	V	0,03	V	106,80	V	0,00	V	0,44	V	133,28	V	30504	V
2017/01/17 21	SR	77,13	V	0,33	V	88,38	V	0,02	V	0,41	V	132,67	V	29852	V
2017/01/17 22	SR	67,12	V	0,12	V	90,07	V	0,00	V	0,45	V	133,35	V	30418	V
2017/01/17 23	SR	45,42	V	0,11	V	105,28	V	0,00	V	0,49	V	134,24	V	30656	V
2017/01/17 24	SR	37,64	V	0,19	V	115,59	V	0,00	V	0,51	V	134,93	V	30767	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.6-126.9	0.0-3.3	88.4-145.0	0.0-3.0	0.2-2.7	117.0-134.9	23081.4-30766.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.2	0.7	111	0.6	0.5	130.7	29323.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/18 01	SR	43,34	V	0,42	V	129,50	V	0,00	V	0,48	V	135,72	V	30476	V
2017/01/18 02	SR	5,51	V	0,01	V	159,00	V	0,00	V	0,49	V	135,38	V	30621	V
2017/01/18 03	SR	16,06	V	0,01	V	134,52	V	0,00	V	0,47	V	135,11	V	30024	V
2017/01/18 04	SR	22,20	V	0,01	V	118,98	V	0,00	V	0,47	V	135,67	V	30414	V
2017/01/18 05	SR	67,99	V	0,19	V	102,62	V	0,00	V	0,46	V	136,55	V	30050	V
2017/01/18 06	SR	48,11	V	0,06	V	95,02	V	0,00	V	0,42	V	136,64	V	29609	V
2017/01/18 07	SR	69,18	V	0,11	V	84,93	V	0,00	V	0,38	V	137,08	V	29841	V
2017/01/18 08	SR	116,48	V	0,78	V	79,40	V	0,06	V	0,38	V	136,94	V	29590	V
2017/01/18 09	SR	104,07	V	0,57	V	80,73	V	0,03	V	0,40	V	137,06	V	30007	V
2017/01/18 10	SR	13,28	V	0,02	V	134,51	V	0,00	V	0,39	V	135,51	V	31343	V
2017/01/18 11	SR	2,34	V	0,04	V	171,91	V	0,02	V	0,44	V	131,70	V	28726	V
2017/01/18 12	SR	2,32	V	0,26	V	176,67	V	0,10	V	0,53	V	127,28	V	28247	V
2017/01/18 13	SR	118,71	V	1,57	V	86,81	V	0,19	V	0,53	V	129,83	V	29908	V
2017/01/18 14	SR	95,62	V	1,74	V	85,03	V	0,25	V	0,55	V	131,25	V	29149	V
2017/01/18 15	SR	114,98	V	3,75	V	87,35	V	1,46	V	0,54	V	132,50	V	28267	V
2017/01/18 16	SR	112,41	V	1,98	V	85,94	V	0,48	V	0,56	V	132,08	V	27380	V
2017/01/18 17	SR	6,18	V	0,29	V	138,27	V	0,09	V	0,58	V	132,81	V	28644	V
2017/01/18 18	SR	47,28	V	0,68	V	115,01	V	0,07	V	0,53	V	133,65	V	29033	V
2017/01/18 19	SR	60,45	V	0,68	V	99,04	V	0,04	V	0,49	V	134,78	V	29299	V
2017/01/18 20	SR	40,83	V	0,62	V	110,21	V	0,02	V	0,47	V	135,81	V	29832	V
2017/01/18 21	SR	25,86	V	0,55	V	108,26	V	0,01	V	0,47	V	136,84	V	30215	V
2017/01/18 22	SR	44,54	V	0,91	V	106,39	V	0,05	V	0,52	V	137,54	V	29904	V
2017/01/18 23	SR	31,49	V	0,60	V	108,64	V	0,00	V	0,47	V	137,11	V	29185	V
2017/01/18 24	SR	37,77	V	0,60	V	106,93	V	0,02	V	0,45	V	136,63	V	28972	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-118.7	0.0-3.7	79.4-176.7	0.0-1.5	0.4-0.6	127.3-137.5	27379.8-31343.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52	0.7	112.7	0.1	0.5	134.6	29530.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/19 01	SR	38,20	V	0,74	V	107,49	V	0,03	V	0,47	V	136,65	V	29613	V
2017/01/19 02	SR	11,62	V	0,52	V	128,96	V	0,00	V	0,49	V	138,59	V	30551	V
2017/01/19 03	SR	17,91	V	0,55	V	124,41	V	0,01	V	0,51	V	139,57	V	30504	V
2017/01/19 04	SR	78,19	V	0,96	V	91,85	V	0,04	V	0,45	V	138,42	V	28756	V
2017/01/19 05	SR	69,24	V	0,76	V	95,24	V	0,01	V	0,44	V	138,06	V	29127	V
2017/01/19 06	SR	93,30	V	0,95	V	81,53	V	0,04	V	0,41	V	138,94	V	28964	V
2017/01/19 07	SR	41,96	V	0,67	V	104,30	V	0,01	V	0,45	V	138,99	V	29717	V
2017/01/19 08	SR	106,69	V	1,13	V	77,56	V	0,04	V	0,44	V	138,78	V	28942	V
2017/01/19 09	SR	68,11	V	0,83	V	88,61	V	0,02	V	0,44	V	138,92	V	29270	V
2017/01/19 10	SR	73,86	V	0,14	V	86,27	V	0,01	V	0,46	V	139,56	V	30604	V
2017/01/19 11	SR	61,66	V	0,15	V	94,51	V	0,01	V	0,52	V	138,37	V	29701	V
2017/01/19 12	SR	64,72	V	0,15	V	89,10	V	0,01	V	0,53	V	136,63	V	28927	V
2017/01/19 13	SR	56,82	V	0,23	V	102,22	V	0,02	V	0,57	V	138,01	V	29690	V
2017/01/19 14	SR	139,84	V	1,84	V	72,32	V	0,28	V	0,57	V	137,97	V	29319	V
2017/01/19 15	SR	110,07	V	0,31	V	68,82	V	0,01	V	0,66	V	138,75	V	29786	V
2017/01/19 16	SR	41,71	V	0,02	V	93,32	V	0,01	V	0,64	V	139,50	V	30410	V
2017/01/19 17	SR	114,99	V	0,30	V	65,97	V	0,04	V	0,59	V	139,42	V	29426	V
2017/01/19 18	SR	63,53	V	0,09	V	83,28	V	0,08	V	0,60	V	140,54	V	29655	V
2017/01/19 19	SR	124,93	V	1,04	V	74,81	V	0,15	V	0,56	V	141,32	V	29084	V
2017/01/19 20	SR	64,68	V	0,24	V	98,59	V	0,03	V	0,54	V	141,93	V	29329	V
2017/01/19 21	SR	33,53	V	0,02	V	105,24	V	0,00	V	0,53	V	141,85	V	29788	V
2017/01/19 22	SR	98,29	V	0,38	V	74,95	V	0,01	V	0,48	V	140,86	V	29001	V
2017/01/19 23	SR	28,93	V	0,01	V	101,70	V	0,00	V	0,54	V	142,17	V	29831	V
2017/01/19 24	SR	27,25	V	0,02	V	106,57	V	0,00	V	0,55	V	144,28	V	30124	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-139.8	0.0-1.8	66.0-129.0	0.0-0.3	0.4-0.7	136.6-144.3	28756.4-30603.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.9	0.5	92.4	0	0.5	139.5	29588.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/20 01	SR	40,84	V	0,04	V	93,56	V	0,00	V	0,52	V	144,58	V	29689	V
2017/01/20 02	SR	53,07	V	0,06	V	83,66	V	0,00	V	0,48	V	143,66	V	28814	V
2017/01/20 03	SR	61,41	V	0,07	V	84,27	V	0,00	V	0,47	V	143,28	V	28824	V
2017/01/20 04	SR	63,10	V	0,16	V	92,36	V	0,01	V	0,48	V	143,79	V	28952	V
2017/01/20 05	SR	190,62	V	2,76	V	88,77	V	0,37	V	0,47	V	143,75	V	28194	V
2017/01/20 06	SR	103,82	V	1,68	V	104,28	V	0,14	V	0,52	V	144,76	V	29702	V
2017/01/20 07	SR	152,16	V	2,32	V	79,66	V	0,26	V	0,50	V	146,55	V	29333	V
2017/01/20 08	SR	160,59	V	3,43	V	95,70	V	0,43	V	0,50	V	145,41	V	29718	V
2017/01/20 09	SR	112,00	V	2,49	V	106,28	V	0,24	V	0,47	V	141,07	V	29003	V
2017/01/20 10	SR	53,10	V	1,14	V	133,08	V	0,14	V	0,50	V	136,30	V	32305	V
2017/01/20 11	SR	33,23	V	0,31	V	127,78	V	0,01	V	0,59	V	135,64	V	32135	V
2017/01/20 12	SR	45,80	V	0,31	V	117,51	V	0,00	V	0,61	V	135,49	V	31608	V
2017/01/20 13	SR	43,07	V	0,13	V	117,50	V	0,00	V	0,65	V	135,72	V	31572	V
2017/01/20 14	SR	26,44	V	0,03	V	128,70	V	0,00	V	0,71	V	136,42	V	31736	V
2017/01/20 15	SR	40,44	V	0,07	V	117,26	V	0,00	V	0,67	V	136,43	V	31194	V
2017/01/20 16	SR	84,94	V	0,87	V	103,75	V	0,14	V	0,67	V	137,28	V	30807	V
2017/01/20 17	SR	86,34	V	0,22	V	80,19	V	0,02	V	0,64	V	137,59	V	29821	V
2017/01/20 18	SR	53,74	V	0,03	V	85,17	V	0,01	V	0,62	V	139,28	V	30223	V
2017/01/20 19	SR	62,49	V	0,17	V	87,41	V	0,01	V	0,56	V	138,86	V	29729	V
2017/01/20 20	SR	54,33	V	0,02	V	83,14	V	0,00	V	0,55	V	138,36	V	30693	V
2017/01/20 21	SR	56,55	V	0,05	V	73,22	V	0,00	V	0,52	V	136,60	V	30632	V
2017/01/20 22	SR	46,38	V	0,02	V	80,00	V	0,00	V	0,51	V	136,65	V	30677	V
2017/01/20 23	SR	52,10	V	0,57	V	95,82	V	0,08	V	0,50	V	136,08	V	30662	V
2017/01/20 24	SR	38,54	V	0,01	V	89,76	V	0,00	V	0,48	V	136,55	V	30648	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.4-190.6	0.0-3.4	73.2-133.1	0.0-0.4	0.5-0.7	135.5-146.6	28194.3-32304.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.5	0.7	97.9	0.1	0.6	139.6	30278
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/21 01	SR	22,83	V	0,01	V	102,63	V	0,00	V	0,51	V	137,44	V	30789	V
2017/01/21 02	SR	29,02	V	0,28	V	114,37	V	0,04	V	0,50	V	137,85	V	30948	V
2017/01/21 03	SR	74,95	V	0,28	V	82,94	V	0,02	V	0,44	V	137,00	V	29721	V
2017/01/21 04	SR	83,70	V	0,59	V	80,33	V	0,09	V	0,42	V	135,77	V	28857	V
2017/01/21 05	SR	39,40	V	0,01	V	96,48	V	0,00	V	0,43	V	136,51	V	29600	V
2017/01/21 06	SR	66,27	V	0,05	V	77,77	V	0,00	V	0,40	V	136,75	V	28958	V
2017/01/21 07	SR	45,31	V	0,03	V	91,67	V	0,00	V	0,40	V	136,93	V	29585	V
2017/01/21 08	SR	20,96	V	0,01	V	109,27	V	0,00	V	0,43	V	138,21	V	30370	V
2017/01/21 09	SR	66,87	V	0,20	V	88,58	V	0,01	V	0,41	V	139,36	V	30344	V
2017/01/21 10	SR	28,83	V	0,03	V	99,42	V	0,00	V	0,43	V	137,40	V	31538	V
2017/01/21 11	SR	27,78	V	0,01	V	101,52	V	0,00	V	0,49	V	135,99	V	30881	V
2017/01/21 12	SR	28,61	V	0,01	V	101,92	V	0,03	V	0,54	V	136,57	V	30761	V
2017/01/21 13	SR	37,58	V	1,12	V	106,28	V	0,32	V	0,55	V	137,10	V	30615	V
2017/01/21 14	SR	21,33	V	0,01	V	110,42	V	0,00	V	0,59	V	137,01	V	30339	V
2017/01/21 15	SR	22,92	V	0,01	V	104,86	V	0,00	V	0,67	V	138,65	V	30406	V
2017/01/21 16	SR	24,30	V	0,01	V	104,68	V	0,00	V	0,67	V	139,58	V	30239	V
2017/01/21 17	SR	39,07	V	0,14	V	103,39	V	0,02	V	0,62	V	140,02	V	30237	V
2017/01/21 18	SR	19,58	V	0,01	V	107,28	V	0,01	V	0,58	V	140,53	V	30297	V
2017/01/21 19	SR	47,34	V	0,09	V	89,19	V	0,01	V	0,51	V	140,64	V	30082	V
2017/01/21 20	SR	42,09	V	0,02	V	89,61	V	0,00	V	0,49	V	139,94	V	29357	V
2017/01/21 21	SR	23,02	V	0,01	V	107,34	V	0,00	V	0,49	V	139,88	V	30149	V
2017/01/21 22	SR	28,38	V	0,05	V	106,27	V	0,00	V	0,63	V	140,34	V	30128	V
2017/01/21 23	SR	32,46	V	0,03	V	106,90	V	0,00	V	0,47	V	139,86	V	29778	V
2017/01/21 24	SR	22,79	V	0,01	V	113,03	V	0,00	V	0,49	V	140,41	V	30134	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-83.7	0.0-1.1	77.8-114.4	0.0-0.3	0.4-0.7	135.8-140.6	28857.1-31538.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.3	0.1	99.8	0	0.5	138.3	30171.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/22 01	SR	50,39	V	0,28	V	104,11	V	0,03	V	0,46	V	140,10	V	29590	V
2017/01/22 02	SR	33,79	V	0,03	V	102,65	V	0,00	V	0,44	V	139,29	V	29306	V
2017/01/22 03	SR	41,95	V	0,04	V	102,15	V	0,00	V	0,42	V	139,28	V	29277	V
2017/01/22 04	SR	24,64	V	0,02	V	128,69	V	0,00	V	0,46	V	140,12	V	30804	V
2017/01/22 05	SR	41,65	V	0,14	V	115,04	V	0,02	V	0,45	V	140,34	V	30672	V
2017/01/22 06	SR	59,94	V	0,06	V	90,33	V	0,00	V	0,43	V	141,04	V	30295	V
2017/01/22 07	SR	65,19	V	0,87	V	101,96	V	0,15	V	0,42	V	140,81	V	29812	V
2017/01/22 08	SR	25,04	V	0,01	V	115,92	V	0,00	V	0,44	V	141,00	V	29856	V
2017/01/22 09	SR	19,29	V	0,01	V	116,88	V	0,00	V	0,45	V	140,91	V	30184	V
2017/01/22 10	SR	59,81	V	0,14	V	93,86	V	0,00	V	0,47	V	140,97	V	30315	V
2017/01/22 11	SR	30,52	V	0,01	V	104,65	V	0,00	V	0,51	V	139,83	V	29250	V
2017/01/22 12	SR	78,76	V	0,75	V	85,94	V	0,09	V	0,54	V	136,70	V	28353	V
2017/01/22 13	SR	64,82	V	0,09	V	83,25	V	0,00	V	0,60	V	136,67	V	28471	V
2017/01/22 14	SR	41,21	V	0,09	V	108,30	V	0,07	V	0,67	V	136,29	V	28503	V
2017/01/22 15	SR	30,65	V	0,12	V	122,11	V	0,02	V	0,72	V	138,29	V	29379	V
2017/01/22 16	SR	43,91	V	0,25	V	114,02	V	0,04	V	0,64	V	140,35	V	28752	V
2017/01/22 17	SR	24,31	V	0,02	V	112,06	V	0,01	V	0,59	V	140,97	V	28585	V
2017/01/22 18	SR	16,70	V	0,01	V	118,85	V	0,01	V	0,63	V	140,93	V	29465	V
2017/01/22 19	SR	16,15	V	0,02	V	127,48	V	0,01	V	0,58	V	141,23	V	29288	V
2017/01/22 20	SR	17,36	V	0,01	V	122,68	V	0,00	V	0,54	V	140,72	V	29256	V
2017/01/22 21	SR	11,43	V	0,01	V	127,26	V	0,00	V	0,50	V	140,38	V	29179	V
2017/01/22 22	SR	21,99	V	0,02	V	111,60	V	0,00	V	0,48	V	139,30	V	28806	V
2017/01/22 23	SR	13,84	V	0,01	V	120,87	V	0,00	V	0,47	V	138,60	V	28694	V
2017/01/22 24	SR	29,90	V	0,07	V	108,96	V	0,00	V	0,48	V	139,76	V	29277	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-78.8	0.0-0.9	83.2-128.7	0.0-0.1	0.4-0.7	136.3-141.2	28352.6-30804.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.1	110	0	0.5	139.7	29390.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: