

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/16 01	SR	21,84	V	0,48	V	131,41	V	0,00	V	1,44	V	131,32	V	29290	V
2019/01/16 02	SR	47,40	V	0,57	V	100,39	V	0,00	V	1,40	V	131,61	V	28798	V
2019/01/16 03	SR	59,88	V	1,36	V	95,17	V	0,20	V	1,38	V	132,08	V	28774	V
2019/01/16 04	SR	49,32	V	0,64	V	85,14	V	0,00	V	1,10	V	131,95	V	28010	V
2019/01/16 05	SR	22,14	V	0,50	V	115,69	V	0,00	V	1,38	V	132,31	V	28855	V
2019/01/16 06	SR	29,82	V	0,55	V	105,51	V	0,00	V	1,23	V	132,97	V	28671	V
2019/01/16 07	SR	17,49	V	0,47	V	120,75	V	0,00	V	1,47	V	133,15	V	29040	V
2019/01/16 08	SR	42,44	V	0,55	V	89,75	V	0,00	V	1,27	V	133,49	V	28661	V
2019/01/16 09	SR	60,43	V	0,73	V	80,27	V	0,00	V	1,17	V	131,64	V	27836	V
2019/01/16 10	SR	62,99	V	0,61	V	74,69	V	0,00	V	1,34	V	130,60	V	28062	V
2019/01/16 11	SR	28,16	V	0,59	V	101,91	V	0,00	V	1,41	V	131,14	V	30145	V
2019/01/16 12	SR	108,27	V	1,00	V	64,47	V	0,00	V	1,56	V	131,68	V	30176	V
2019/01/16 13	SR	80,24	V	0,70	V	70,27	V	0,00	V	1,69	V	131,92	V	28212	V
2019/01/16 14	SR	77,03	V	0,75	V	77,85	V	0,00	V	1,70	V	132,11	V	28452	V
2019/01/16 15	SR	59,71	V	0,68	V	93,30	V	0,00	V	1,75	V	132,06	V	28564	V
2019/01/16 16	SR	123,23	V	1,61	V	73,40	V	0,06	V	1,76	V	132,23	V	28142	V
2019/01/16 17	SR	128,68	V	1,48	V	70,02	V	0,04	V	1,46	V	132,54	V	28085	V
2019/01/16 18	SR	86,43	V	0,95	V	74,77	V	0,02	V	1,32	V	132,66	V	28099	V
2019/01/16 19	SR	86,49	V	0,88	V	73,83	V	0,00	V	1,21	V	132,17	V	27561	V
2019/01/16 20	SR	54,47	V	0,64	V	77,58	V	0,01	V	1,28	V	132,24	V	27684	V
2019/01/16 21	SR	34,39	V	0,51	V	80,03	V	0,00	V	1,33	V	132,83	V	28049	V
2019/01/16 22	SR	26,31	V	0,48	V	88,10	V	0,00	V	1,33	V	132,01	V	27771	V
2019/01/16 23	SR	12,54	V	0,47	V	116,88	V	0,00	V	1,45	V	132,20	V	28597	V
2019/01/16 24	SR	10,39	V	0,47	V	127,91	V	0,00	V	1,56	V	132,55	V	28622	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-128.7	0.5-1.6	64.5-131.4	0.0-0.2	1.1-1.8	130.6-133.5	27561.1-30176.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	0.7	91.2	0	1.4	132.1	28506.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/18 01	SR	64,42	V	0,71	V	78,18	V	0,00	V	1,46	V	128,78	V	27448	V
2019/01/18 02	SR	52,31	V	0,63	V	83,43	V	0,00	V	1,47	V	126,15	V	27899	V
2019/01/18 03	SR	55,24	V	0,62	V	78,81	V	0,00	V	1,48	V	125,66	V	27741	V
2019/01/18 04	SR	31,26	V	0,57	V	98,82	V	0,00	V	1,55	V	125,03	V	28208	V
2019/01/18 05	SR	46,02	V	0,62	V	86,72	V	0,00	V	1,39	V	124,02	V	28025	V
2019/01/18 06	SR	60,36	V	0,69	V	77,91	V	0,00	V	1,46	V	125,92	V	28160	V
2019/01/18 07	SR	70,22	V	0,72	V	73,43	V	0,00	V	1,40	V	127,16	V	27554	V
2019/01/18 08	SR	92,70	V	0,95	V	66,14	V	0,00	V	1,44	V	127,69	V	27782	V
2019/01/18 09	SR	164,08	V	1,92	V	51,46	NV	0,00	V	1,29	V	128,42	V	27451	V
2019/01/18 10	SR	155,29	V	1,88	V	43,64	NV	0,01	V	1,51	V	128,67	V	27239	V
2019/01/18 11	SR	184,66	V	3,35	V	51,00	NV	0,23	V	1,44	V	128,54	V	29038	V
2019/01/18 12	SR	39,99	V	0,68	V	91,79	V	0,00	V	1,67	V	128,36	V	28913	V
2019/01/18 13	SR	112,33	V	1,13	V	58,56	NV	0,00	V	1,54	V	128,16	V	26905	V
2019/01/18 14	SR	115,98	V	1,13	V	69,26	V	0,00	V	1,72	V	128,37	V	27022	V
2019/01/18 15	SR	15,16	V	0,61	V	192,80	V	0,00	V	1,23	V	126,25	V	26469	V
2019/01/18 16	SR	21,80	V	0,73	V	174,01	V	0,00	V	1,25	V	123,62	V	28387	V
2019/01/18 17	SR	73,58	V	0,88	V	76,14	V	0,00	V	1,53	V	128,87	V	26962	V
2019/01/18 18	SR	111,02	V	1,21	V	64,84	V	0,00	V	1,49	V	131,61	V	26619	V
2019/01/18 19	SR	79,08	V	0,95	V	85,88	V	0,00	V	1,58	V	131,36	V	26939	V
2019/01/18 20	SR	102,12	V	2,00	V	76,70	V	0,16	V	1,47	V	132,33	V	26787	V
2019/01/18 21	SR	71,14	V	0,96	V	67,58	V	0,00	V	1,42	V	133,35	V	26838	V
2019/01/18 22	SR	82,61	V	1,68	V	66,42	V	0,00	V	1,84	V	133,58	V	26771	V
2019/01/18 23	SR	54,64	V	1,03	V	77,38	V	0,00	V	1,37	V	132,70	V	26982	V
2019/01/18 24	SR	106,87	V	2,85	V	74,15	V	0,06	V	1,32	V	133,14	V	26710	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-184.7	0.6-3.3	64.8-192.8	0.0-0.2	1.2-1.8	123.6-133.6	26468.5-29037.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.8	1.2	88	0	1.5	128.7	27452
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/17 01	SR	5,51	V	0,46	V	150,94	V	0,00	V	1,74	V	132,50	V	28787	V
2019/01/17 02	SR	36,85	V	0,66	V	100,67	V	0,00	V	1,68	V	132,86	V	28417	V
2019/01/17 03	SR	84,00	V	1,05	V	78,43	V	0,01	V	1,68	V	132,73	V	28068	V
2019/01/17 04	SR	94,50	V	0,93	V	71,38	V	0,01	V	1,75	V	132,35	V	28123	V
2019/01/17 05	SR	112,79	V	1,04	V	64,43	V	0,01	V	1,65	V	132,52	V	27742	V
2019/01/17 06	SR	70,19	V	0,78	V	85,76	V	0,02	V	1,52	V	132,83	V	28062	V
2019/01/17 07	SR	36,74	V	0,51	V	96,56	V	0,00	V	1,63	V	133,33	V	27924	V
2019/01/17 08	SR	26,56	V	0,50	V	109,91	V	0,00	V	1,59	V	133,65	V	28126	V
2019/01/17 09	SR	56,13	V	0,71	V	92,15	V	0,00	V	1,66	V	134,08	V	28040	V
2019/01/17 10	SR	90,80	V	1,00	V	79,45	V	0,00	V	1,70	V	134,01	V	27892	V
2019/01/17 11	SR	93,87	V	1,07	V	78,30	V	0,00	V	1,62	V	132,29	V	28929	V
2019/01/17 12	SR	142,70	V	5,32	V	78,37	V	3,85	V	1,60	V	132,35	V	28786	V
2019/01/17 13	SR	100,47	V	1,05	V	75,00	V	0,00	V	1,72	V	132,75	V	27768	V
2019/01/17 14	SR	133,89	V	1,79	V	71,53	V	0,05	V	1,59	V	133,55	V	27308	V
2019/01/17 15	SR	101,36	V	1,47	V	76,74	V	0,05	V	2,10	V	134,45	V	26873	V
2019/01/17 16	SR	79,36	V	1,22	V	91,56	V	0,05	V	2,89	V	131,73	V	27067	V
2019/01/17 17	SR	43,71	V	0,68	V	108,65	V	0,00	V	1,39	V	130,28	V	27645	V
2019/01/17 18	SR	42,77	V	0,56	V	95,47	V	0,00	V	1,21	V	129,83	V	27466	V
2019/01/17 19	SR	41,75	V	0,58	V	96,20	V	0,00	V	1,07	V	127,92	V	27421	V
2019/01/17 20	SR	82,76	V	0,85	V	76,98	V	0,00	V	1,19	V	128,44	V	27298	V
2019/01/17 21	SR	98,54	V	1,02	V	68,16	V	0,00	V	1,40	V	129,28	V	27369	V
2019/01/17 22	SR	118,19	V	1,87	V	72,71	V	0,01	V	1,41	V	129,93	V	27301	V
2019/01/17 23	SR	90,05	V	1,30	V	77,35	V	0,00	V	1,44	V	130,13	V	27206	V
2019/01/17 24	SR	89,86	V	1,02	V	68,40	V	0,00	V	1,41	V	130,01	V	27151	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.5-142.7	0.5-5.3	64.4-150.9	0.0-3.8	1.1-2.9	127.9-134.4	26872.5-28928.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.1	1.1	86	0.2	1.6	131.8	27782
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/19 01	SR	82,06	V	1,20	V	72,88	V	0,00	V	1,10	V	133,40	V	27014	V
2019/01/19 02	SR	84,29	V	1,08	V	66,87	V	0,00	V	1,26	V	133,74	V	26729	V
2019/01/19 03	SR	68,32	V	0,82	V	69,37	V	0,00	V	1,19	V	134,13	V	26808	V
2019/01/19 04	SR	85,21	V	0,75	V	59,94	NV	0,00	V	1,07	V	134,43	V	26763	V
2019/01/19 05	SR	61,42	V	0,64	V	76,63	V	0,00	V	1,11	V	134,81	V	26654	V
2019/01/19 06	SR	73,44	V	0,76	V	71,40	V	0,00	V	1,20	V	135,06	V	26880	V
2019/01/19 07	SR	58,26	V	0,75	V	83,36	V	0,00	V	1,15	V	135,53	V	26667	V
2019/01/19 08	SR	45,43	V	0,57	V	81,43	V	0,00	V	1,07	V	135,81	V	26792	V
2019/01/19 09	SR	51,94	V	0,61	V	74,53	V	0,00	V	1,19	V	135,89	V	26585	V
2019/01/19 10	SR	53,79	V	0,63	V	71,90	V	0,00	V	1,19	V	136,08	V	26641	V
2019/01/19 11	SR	54,44	V	0,60	V	69,13	V	0,00	V	1,06	V	136,02	V	28733	V
2019/01/19 12	SR	64,32	V	0,80	V	69,96	V	0,00	V	0,98	V	132,99	V	27518	V
2019/01/19 13	SR	84,51	V	1,08	V	61,94	V	0,02	V	1,07	V	132,36	V	27119	V
2019/01/19 14	SR	20,23	V	0,51	V	97,86	V	0,00	V	1,12	V	132,65	V	27366	V
2019/01/19 15	SR	75,69	V	1,13	V	71,54	V	0,02	V	1,09	V	133,02	V	27132	V
2019/01/19 16	SR	89,48	V	1,15	V	72,39	V	0,02	V	0,97	V	132,87	V	27079	V
2019/01/19 17	SR	112,24	V	1,58	V	75,19	V	0,02	V	0,93	V	133,49	V	26945	V
2019/01/19 18	SR	103,69	V	1,83	V	82,05	V	0,02	V	0,92	V	134,07	V	27051	V
2019/01/19 19	SR	69,01	V	0,94	V	81,22	V	0,07	V	0,84	V	134,70	V	26774	V
2019/01/19 20	SR	79,03	V	0,88	V	81,60	V	0,02	V	0,84	V	134,91	V	26797	V
2019/01/19 21	SR	88,29	V	1,03	V	76,08	V	0,01	V	0,88	V	135,11	V	26782	V
2019/01/19 22	SR	61,55	V	0,91	V	89,86	V	0,02	V	0,85	V	133,90	V	26988	V
2019/01/19 23	SR	34,49	V	0,61	V	101,13	V	0,00	V	0,93	V	133,22	V	27309	V
2019/01/19 24	SR	34,42	V	0,56	V	105,17	V	0,00	V	0,91	V	133,22	V	27324	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-112.2	0.5-1.8	61.9-105.2	0.0-0.1	0.8-1.3	132.4-136.1	26584.9-28732.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.1	0.9	78.4	0	1	134.2	27018.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/20 01	SR	15,83	V	0,49	V	130,29	V	0,00	V	0,94	V	133,33	V	27461	V
2019/01/20 02	SR	48,37	V	0,84	V	106,74	V	0,01	V	0,88	V	133,55	V	27461	V
2019/01/20 03	SR	33,56	V	0,67	V	123,10	V	0,00	V	0,85	V	133,92	V	27439	V
2019/01/20 04	SR	59,60	V	1,33	V	138,93	V	0,04	V	0,82	V	133,62	V	27455	V
2019/01/20 05	SR	102,76	V	1,62	V	84,12	V	0,06	V	0,75	V	133,01	V	26901	V
2019/01/20 06	SR	69,98	V	1,16	V	102,09	V	0,04	V	0,74	V	133,99	V	27108	V
2019/01/20 07	SR	13,76	V	0,47	V	139,25	V	0,00	V	0,81	V	134,29	V	27543	V
2019/01/20 08	SR	29,75	V	0,58	V	110,00	V	0,00	V	0,79	V	134,51	V	27350	V
2019/01/20 09	SR	22,22	V	0,50	V	113,14	V	0,00	V	0,84	V	134,10	V	27304	V
2019/01/20 10	SR	27,74	V	0,50	V	113,18	V	0,00	V	0,78	V	132,45	V	27504	V
2019/01/20 11	SR	98,61	V	1,22	V	71,75	V	0,00	V	0,68	V	132,59	V	28669	V
2019/01/20 12	SR	47,73	V	0,64	V	88,69	V	0,00	V	0,72	V	133,58	V	28811	V
2019/01/20 13	SR	44,10	V	0,57	V	86,91	V	0,00	V	0,79	V	133,85	V	26817	V
2019/01/20 14	SR	62,51	V	0,66	V	73,79	V	0,00	V	0,76	V	134,08	V	26941	V
2019/01/20 15	SR	73,73	V	0,79	V	73,76	V	0,00	V	0,75	V	134,26	V	26749	V
2019/01/20 16	SR	78,63	V	0,85	V	69,96	V	0,00	V	0,76	V	134,73	V	26945	V
2019/01/20 17	SR	73,05	V	0,81	V	71,16	V	0,00	V	0,78	V	135,16	V	26990	V
2019/01/20 18	SR	90,43	V	1,06	V	70,08	V	0,00	V	0,80	V	134,85	V	27005	V
2019/01/20 19	SR	23,22	V	0,58	V	100,26	V	0,00	V	0,76	V	133,23	V	27540	V
2019/01/20 20	SR	34,72	V	0,58	V	95,43	V	0,00	V	0,79	V	132,43	V	27663	V
2019/01/20 21	SR	36,99	V	0,52	V	92,17	V	0,00	V	0,77	V	132,25	V	27665	V
2019/01/20 22	SR	101,72	V	1,02	V	62,58	V	0,00	V	0,72	V	132,66	V	27238	V
2019/01/20 23	SR	23,70	V	0,49	V	97,31	V	0,00	V	0,72	V	133,66	V	27418	V
2019/01/20 24	SR	140,43	V	1,42	V	47,43	NV	0,00	V	0,66	V	134,65	V	27011	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.8-140.4	0.5-1.6	62.6-139.3	0.0-0.1	0.7-0.9	132.2-135.2	26749.5-28811.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.4	0.8	96.3	0	0.8	133.7	27374.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/21 01	SR	89,88	V	1,05	V	63,26	V	0,00	V	0,70	V	134,77	V	27098	V
2019/01/21 02	SR	94,84	V	1,12	V	56,39	NV	0,00	V	0,72	V	135,26	V	26967	V
2019/01/21 03	SR	95,63	V	1,04	V	61,79	V	0,00	V	0,74	V	135,77	V	26897	V
2019/01/21 04	SR	79,56	V	0,94	V	66,25	V	0,01	V	0,73	V	136,09	V	26910	V
2019/01/21 05	SR	75,76	V	0,94	V	71,85	V	0,01	V	0,73	V	136,32	V	26856	V
2019/01/21 06	SR	96,83	V	1,87	V	83,35	V	0,07	V	0,78	V	136,55	V	26802	V
2019/01/21 07	SR	67,74	V	1,05	V	87,92	V	0,02	V	0,73	V	136,81	V	26898	V
2019/01/21 08	SR	112,03	V	2,12	V	80,09	V	0,15	V	0,81	V	136,62	V	26787	V
2019/01/21 09	SR	85,07	V	0,95	V	75,42	V	0,00	V	0,71	V	133,67	V	26644	V
2019/01/21 10	SR	42,39	V	0,75	V	87,63	V	0,01	V	0,76	V	133,97	V	27196	V
2019/01/21 11	SR	88,14	V	1,23	V	68,57	V	0,02	V	2,20	V	133,77	V	29366	V
2019/01/21 12	SR	79,61	V	1,12	V	78,27	V	0,02	V	0,96	V	129,43	V	28048	V
2019/01/21 13	SR	96,69	V	1,55	V	84,57	V	0,05	V	0,71	V	130,93	V	27587	V
2019/01/21 14	SR	85,95	V	1,58	V	88,46	V	0,11	V	0,70	V	131,71	V	27441	V
2019/01/21 15	SR	65,73	V	0,72	V	88,86	V	0,00	V	0,64	V	131,72	V	27516	V
2019/01/21 16	SR	53,52	V	0,62	V	93,82	V	0,00	V	0,65	V	131,92	V	27534	V
2019/01/21 17	SR	24,52	V	0,46	V	112,87	V	0,00	V	0,68	V	131,77	V	27637	V
2019/01/21 18	SR	11,80	V	0,45	V	132,00	V	0,00	V	0,72	V	131,35	V	27906	V
2019/01/21 19	SR	16,88	V	0,52	V	129,43	V	0,00	V	0,72	V	131,10	V	27969	V
2019/01/21 20	SR	22,80	V	0,50	V	125,71	V	0,00	V	0,74	V	131,04	V	28554	V
2019/01/21 21	SR	25,65	V	0,52	V	130,45	V	0,00	V	0,76	V	130,93	V	28670	V
2019/01/21 22	SR	49,35	V	0,75	V	107,20	V	0,00	V	0,76	V	131,16	V	27971	V
2019/01/21 23	SR	85,96	V	1,31	V	80,50	V	0,03	V	0,73	V	131,86	V	28038	V
2019/01/21 24	SR	55,58	V	0,68	V	71,13	V	0,00	V	0,72	V	133,19	V	27890	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-112.0	0.5-2.1	61.8-132.0	0.0-0.1	0.6-2.2	129.4-136.8	26644.1-29365.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.7	1	90	0	0.8	133.2	27549.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. P. P.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/22 01	SR	116,25	V	1,48	V	53,35	NV	0,03	V	0,72	V	133,94	V	27776	V
2019/01/22 02	SR	95,97	V	1,04	V	56,50	NV	0,00	V	0,68	V	134,46	V	27652	V
2019/01/22 03	SR	99,25	V	0,93	V	51,25	NV	0,00	V	0,66	V	135,04	V	27578	V
2019/01/22 04	SR	91,04	V	1,15	V	56,99	NV	0,05	V	0,63	V	135,89	V	27540	V
2019/01/22 05	SR	74,98	V	0,85	V	59,33	NV	0,01	V	0,66	V	136,16	V	27630	V
2019/01/22 06	SR	86,71	V	0,82	V	51,47	NV	0,00	V	0,66	V	136,20	V	27525	V
2019/01/22 07	SR	71,19	V	0,78	V	54,17	NV	0,00	V	0,63	V	136,38	V	27535	V
2019/01/22 08	SR	63,94	V	0,81	V	64,02	V	0,00	V	0,66	V	136,56	V	27619	V
2019/01/22 09	SR	68,25	V	0,93	V	67,05	V	0,00	V	0,64	V	132,77	V	27935	V
2019/01/22 10	SR	118,31	V	1,41	V	51,64	NV	0,00	V	0,65	V	131,17	V	27886	V
2019/01/22 11	SR	103,07	V	1,14	V	56,76	NV	0,00	V	0,66	V	127,67	V	29848	V
2019/01/22 12	SR	95,52	V	1,27	V	60,78	V	0,03	V	0,68	V	124,22	V	28918	V
2019/01/22 13	SR	80,71	V	0,89	V	67,39	V	0,00	V	0,68	V	123,58	V	27932	V
2019/01/22 14	SR	78,41	V	0,85	V	69,07	V	0,00	V	0,72	V	123,73	V	27957	V
2019/01/22 15	SR	71,29	V	0,82	V	67,78	V	0,00	V	0,68	V	124,29	V	27789	V
2019/01/22 16	SR	44,02	V	0,56	V	83,95	V	0,00	V	0,66	V	128,74	V	27513	V
2019/01/22 17	SR	35,83	V	0,53	V	94,81	V	0,00	V	0,66	V	131,95	V	27449	V
2019/01/22 18	SR	85,81	V	1,07	V	73,28	V	0,00	V	0,66	V	132,70	V	27367	V
2019/01/22 19	SR	16,55	V	0,48	V	115,97	V	0,00	V	0,65	V	133,19	V	27749	V
2019/01/22 20	SR	16,38	V	0,44	V	108,86	V	0,00	V	0,61	V	133,57	V	27658	V
2019/01/22 21	SR	14,81	V	0,42	V	98,34	V	0,00	V	0,62	V	133,70	V	27916	V
2019/01/22 22	SR	47,88	V	0,59	V	76,93	V	0,00	V	0,57	V	133,79	V	27735	V
2019/01/22 23	SR	66,02	V	0,62	V	59,76	NV	0,00	V	0,60	V	133,82	V	27441	V
2019/01/22 24	SR	44,68	V	0,53	V	72,18	V	0,00	V	0,64	V	133,81	V	27539	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.8-118.3	0.4-1.5	60.8-116.0	0.0-0.0	0.6-0.7	123.6-136.6	27366.6-29848.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.3	0.9	80	0	0.7	132	27811.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 115

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/23 01	SR	90,68	V	0,78	V	51,85	NV	0,00	V	0,62	V	133,98	V	27407	V
2019/01/23 02	SR	87,64	V	0,81	V	50,38	NV	0,00	V	0,56	V	134,09	V	27453	V
2019/01/23 03	SR	87,03	V	1,40	V	58,89	NV	0,00	V	0,57	V	134,36	V	27310	V
2019/01/23 04	SR	86,30	V	1,46	V	72,73	V	0,03	V	0,57	V	134,45	V	27158	V
2019/01/23 05	SR	87,75	V	0,89	V	58,20	NV	0,00	V	0,60	V	134,04	V	27195	V
2019/01/23 06	SR	86,15	V	0,82	V	55,11	NV	0,00	V	0,60	V	134,52	V	26966	V
2019/01/23 07	SR	85,34	V	0,90	V	61,34	V	0,00	V	0,58	V	135,81	V	26818	V
2019/01/23 08	SR	94,92	V	1,15	V	64,55	V	0,02	V	0,64	V	136,03	V	26950	V
2019/01/23 09	SR	72,79	V	0,96	V	78,35	V	0,01	V	0,53	V	131,56	V	27223	V
2019/01/23 10	SR	31,64	V	0,52	V	89,44	V	0,00	V	0,57	V	131,32	V	27533	V
2019/01/23 11	SR	98,60	V	1,31	V	66,40	V	0,03	V	0,58	V	131,98	V	28304	V
2019/01/23 12	SR	57,54	V	0,76	V	79,06	V	0,00	V	0,59	V	131,99	V	27331	V
2019/01/23 13	SR	104,61	V	1,19	V	58,39	NV	0,01	V	0,62	V	132,46	V	26636	V
2019/01/23 14	SR	84,36	V	0,90	V	62,89	V	0,00	V	0,59	V	132,41	V	26624	V
2019/01/23 15	SR	76,01	V	0,99	V	67,45	V	0,02	V	0,65	V	131,17	V	26418	V
2019/01/23 16	SR	87,48	V	0,98	V	64,78	V	0,01	V	0,71	V	131,87	V	26458	V
2019/01/23 17	SR	78,13	V	0,95	V	72,44	V	0,00	V	0,69	V	132,14	V	26402	V
2019/01/23 18	SR	109,77	V	1,53	V	57,65	NV	0,03	V	0,65	V	132,69	V	26303	V
2019/01/23 19	SR	41,75	V	0,55	V	68,79	V	0,00	V	0,67	V	133,51	V	26339	V
2019/01/23 20	SR	91,87	V	1,01	V	47,05	NV	0,00	V	0,64	V	133,98	V	26174	V
2019/01/23 21	SR	74,31	V	0,82	V	60,05	V	0,00	V	0,67	V	133,67	V	26090	V
2019/01/23 22	SR	62,30	V	0,96	V	77,25	V	0,02	V	0,68	V	133,58	V	26204	V
2019/01/23 23	SR	35,32	V	0,58	V	90,71	V	0,00	V	0,62	V	134,10	V	26235	V
2019/01/23 24	SR	53,94	V	0,63	V	70,22	V	0,00	V	0,65	V	134,84	V	26002	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.6-109.8	0.5-1.5	60.1-90.7	0.0-0.0	0.5-0.7	131.2-136.0	26002.3-28304.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.8	1	71.7	0	0.6	133.4	26814
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/24 01	SR	43,37	V	0,63	V	76,84	V	0,00	V	0,69	V	135,09	V	26161	V
2019/01/24 02	SR	52,44	V	0,66	V	73,66	V	0,00	V	0,66	V	135,40	V	26185	V
2019/01/24 03	SR	135,85	V	2,31	V	60,40	V	0,11	V	0,66	V	135,79	V	26010	V
2019/01/24 04	SR	32,56	V	0,53	V	85,85	V	0,00	V	0,71	V	135,88	V	26609	V
2019/01/24 05	SR	39,50	V	0,58	V	81,24	V	0,00	V	0,79	V	135,98	V	26272	V
2019/01/24 06	SR	64,80	V	1,39	V	81,52	V	0,10	V	0,80	V	135,60	V	26350	V
2019/01/24 07	SR	63,81	V	1,25	V	92,42	V	0,05	V	0,77	V	136,30	V	25875	V
2019/01/24 08	SR	63,51	V	0,86	V	81,03	V	0,00	V	0,82	V	137,87	V	25923	V
2019/01/24 09	SR	60,59	V	0,85	V	96,42	V	0,01	V	0,76	V	134,26	V	26084	V
2019/01/24 10	SR	55,68	V	0,99	V	103,99	V	0,01	V	0,81	V	132,30	V	26347	V
2019/01/24 11	SR	90,74	V	1,82	V	90,50	V	0,09	V	0,77	V	131,65	V	28559	V
2019/01/24 12	SR	49,74	V	1,28	V	116,19	V	0,21	V	0,86	V	132,09	V	27288	V
2019/01/24 13	SR	108,75	V	2,74	V	78,40	V	0,33	V	0,79	V	133,42	V	26269	V
2019/01/24 14	SR	94,13	V	2,84	V	90,46	V	0,47	V	0,84	V	133,89	V	26202	V
2019/01/24 15	SR	97,05	V	2,04	V	84,32	V	0,25	V	0,86	V	134,12	V	26178	V
2019/01/24 16	SR	100,87	V	1,22	V	75,22	V	0,01	V	0,90	V	134,49	V	26075	V
2019/01/24 17	SR	101,33	V	1,64	V	91,42	V	0,07	V	0,86	V	134,59	V	25991	V
2019/01/24 18	SR	45,68	V	0,95	V	110,32	V	0,04	V	0,86	V	135,08	V	26105	V
2019/01/24 19	SR	91,39	V	1,64	V	85,24	V	0,10	V	0,79	V	135,63	V	26059	V
2019/01/24 20	SR	61,72	V	1,24	V	100,51	V	0,08	V	0,79	V	134,06	V	26161	V
2019/01/24 21	SR	40,24	V	0,73	V	106,80	V	0,00	V	0,74	V	132,40	V	26554	V
2019/01/24 22	SR	60,19	V	1,13	V	96,79	V	0,05	V	0,73	V	131,99	V	26539	V
2019/01/24 23	SR	64,09	V	1,31	V	99,57	V	0,11	V	0,74	V	132,09	V	26580	V
2019/01/24 24	SR	102,22	V	1,38	V	76,21	V	0,07	V	0,76	V	132,99	V	26211	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	32.6-135.8	0.5-2.8	60.4-116.2	0.0-0.5	0.7-0.9	131.6-137.9	25874.5-28558.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.7	1.3	89	0.1	0.8	134.3	26357.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 445

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]