



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/19 01	SR	44,99	V	1,41	V	81,87	V	0,00	V	0,52	V	141,14	V	22888	V
2024/01/19 02	SR	36,31	V	1,44	V	90,38	V	0,00	V	0,46	V	141,58	V	22915	V
2024/01/19 03	SR	20,22	V	1,34	V	105,52	V	0,00	V	0,48	V	141,45	V	23049	V
2024/01/19 04	SR	11,41	V	1,32	V	122,34	V	0,00	V	0,50	V	141,27	V	23175	V
2024/01/19 05	SR	27,57	V	1,33	V	107,20	V	0,00	V	0,49	V	141,45	V	23046	V
2024/01/19 06	SR	27,19	V	1,38	V	111,84	V	0,00	V	0,47	V	141,13	V	23175	V
2024/01/19 07	SR	76,41	V	1,73	V	69,53	V	0,01	V	0,51	V	141,51	V	23233	V
2024/01/19 08	SR	55,06	V	1,25	V	75,56	V	0,00	V	0,47	V	141,63	V	23951	V
2024/01/19 09	SR	75,34	V	1,34	V	66,81	V	0,00	V	0,50	V	141,97	V	23421	V
2024/01/19 10	SR	84,18	V	1,36	V	61,20	V	0,00	V	0,53	V	142,28	V	23435	V
2024/01/19 11	SR	137,84	V	1,79	V	57,44	V	0,01	V	0,77	V	141,73	V	23486	V
2024/01/19 12	SR	49,03	V	1,15	V	77,15	V	0,00	V	0,56	V	137,90	V	23519	V
2024/01/19 13	SR	100,69	V	1,49	V	60,21	V	0,00	V	0,50	V	137,10	V	23479	V
2024/01/19 14	SR	103,51	V	1,63	V	66,13	V	0,00	V	0,44	V	137,29	V	23312	V
2024/01/19 15	SR	62,81	V	1,20	V	68,32	V	0,00	V	0,44	V	137,35	V	23509	V
2024/01/19 16	SR	93,51	V	1,58	V	59,99	V	0,02	V	0,36	V	137,69	V	23434	V
2024/01/19 17	SR	47,97	V	1,29	V	81,71	V	0,01	V	0,34	V	138,36	V	23381	V
2024/01/19 18	SR	147,75	V	3,04	V	63,03	V	0,29	V	0,34	V	139,12	V	23156	V
2024/01/19 19	SR	62,36	V	1,40	V	82,02	V	0,00	V	0,35	V	139,41	V	23260	V
2024/01/19 20	SR	116,00	V	1,96	V	65,73	V	0,05	V	0,54	V	139,69	V	23507	V
2024/01/19 21	SR	66,16	V	1,42	V	87,80	V	0,00	V	1,41	V	137,48	V	23468	V
2024/01/19 22	SR	17,66	V	1,12	V	127,88	V	0,00	V	0,41	V	135,91	V	23689	V
2024/01/19 23	SR	10,51	V	1,05	V	113,31	V	0,00	V	0,37	V	136,14	V	23671	V
2024/01/19 24	SR	7,38	V	1,04	V	116,88	V	0,00	V	0,34	V	136,33	V	23623	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-147.7	1.0-3.0	57.4-127.9	0.0-0.3	0.3-1.4	135.9-142.3	22887.6-23950.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.7	1.5	84.2	0	0.5	139.5	23366
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/20 01	SR	16,27	V	1,08	V	103,35	V	0,00	V	0,33	V	136,35	V	23721	V
2024/01/20 02	SR	36,31	V	1,19	V	87,04	V	0,00	V	0,32	V	136,47	V	23775	V
2024/01/20 03	SR	44,46	V	1,20	V	79,25	V	0,00	V	0,30	V	136,71	V	23885	V
2024/01/20 04	SR	29,57	V	1,15	V	98,15	V	0,00	V	0,31	V	136,93	V	23853	V
2024/01/20 05	SR	57,60	V	1,60	V	85,33	V	0,05	V	0,29	V	136,78	V	23741	V
2024/01/20 06	SR	52,25	V	2,06	V	95,68	V	0,31	V	0,29	V	137,50	V	23844	V
2024/01/20 07	SR	95,27	V	1,87	V	77,33	V	0,04	V	0,28	V	137,46	V	23928	V
2024/01/20 08	SR	110,46	V	4,15	V	94,70	V	2,69	V	0,26	V	137,43	V	25904	V
2024/01/20 09	SR	23,02	V	1,11	V	109,49	V	0,00	V	0,26	V	137,33	V	25928	V
2024/01/20 10	SR	21,49	V	1,05	V	98,31	V	0,00	V	0,27	V	137,94	V	25662	V
2024/01/20 11	SR	94,97	V	2,15	V	90,00	V	0,18	V	0,28	V	139,07	V	25656	V
2024/01/20 12	SR	145,56	V	2,85	V	64,61	V	0,27	V	0,27	V	138,74	V	25813	V
2024/01/20 13	SR	68,22	V	1,41	V	83,57	V	0,04	V	0,33	V	139,11	V	25799	V
2024/01/20 14	SR	6,21	V	0,91	V	120,74	V	0,00	V	0,30	V	136,99	V	25668	V
2024/01/20 15	SR	62,46	V	1,75	V	82,88	V	0,26	V	0,32	V	135,70	V	25820	V
2024/01/20 16	SR	110,86	V	2,07	V	62,81	V	0,27	V	0,29	V	135,53	V	25747	V
2024/01/20 17	SR	58,33	V	1,14	V	75,19	V	0,00	V	0,28	V	135,68	V	25674	V
2024/01/20 18	SR	64,61	V	1,32	V	70,31	V	0,02	V	0,28	V	136,20	V	25663	V
2024/01/20 19	SR	77,81	V	1,55	V	66,95	V	0,07	V	1,25	V	135,54	V	25593	V
2024/01/20 20	SR	63,46	V	1,62	V	71,45	V	0,18	V	0,34	V	133,04	V	25768	V
2024/01/20 21	SR	32,75	V	1,08	V	81,49	V	0,00	V	0,31	V	133,20	V	25835	V
2024/01/20 22	SR	114,02	V	3,09	V	74,14	V	0,58	V	0,31	V	133,24	V	25897	V
2024/01/20 23	SR	57,33	V	1,36	V	80,69	V	0,03	V	0,28	V	133,32	V	26016	V
2024/01/20 24	SR	45,95	V	1,29	V	86,51	V	0,02	V	0,28	V	133,41	V	26138	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-145.6	0.9-4.1	62.8-120.7	0.0-2.7	0.3-1.3	133.0-139.1	23721.1-26138.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	62.1	1.7	85	0.2	0.3	136.2	25222
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/21 01	SR	16,11	V	1,01	V	107,91	V	0,00	V	0,29	V	133,60	V	26194	V
2024/01/21 02	SR	24,03	V	1,02	V	95,20	V	0,00	V	0,29	V	133,87	V	26168	V
2024/01/21 03	SR	19,52	V	1,01	V	112,51	V	0,00	V	0,30	V	134,10	V	26127	V
2024/01/21 04	SR	9,60	V	0,94	V	115,99	V	0,00	V	0,29	V	133,98	V	26152	V
2024/01/21 05	SR	11,80	V	0,94	V	107,65	V	0,00	V	0,31	V	134,22	V	26240	V
2024/01/21 06	SR	18,79	V	0,95	V	95,05	V	0,00	V	0,30	V	134,61	V	26266	V
2024/01/21 07	SR	51,24	V	1,23	V	88,05	V	0,01	V	0,31	V	135,06	V	26277	V
2024/01/21 08	SR	43,61	V	1,01	V	77,77	V	0,00	V	0,29	V	135,71	V	26821	V
2024/01/21 09	SR	21,85	V	0,95	V	92,77	V	0,00	V	0,28	V	135,95	V	26542	V
2024/01/21 10	SR	22,40	V	0,92	V	87,53	V	0,00	V	0,31	V	136,28	V	26434	V
2024/01/21 11	SR	29,97	V	0,92	V	79,86	V	0,00	V	0,32	V	136,73	V	26539	V
2024/01/21 12	SR	30,53	V	0,86	V	79,91	V	0,00	V	0,34	V	137,01	V	26516	V
2024/01/21 13	SR	59,55	V	0,99	V	69,12	V	0,00	V	0,39	V	137,15	V	26648	V
2024/01/21 14	SR	103,10	V	1,43	V	64,98	V	0,01	V	0,36	V	135,75	V	26641	V
2024/01/21 15	SR	52,95	V	0,98	V	77,00	V	0,00	V	0,44	V	135,22	V	26617	V
2024/01/21 16	SR	36,07	V	0,96	V	84,40	V	0,00	V	0,51	V	134,71	V	26428	V
2024/01/21 17	SR	44,31	V	1,04	V	83,57	V	0,01	V	0,54	V	134,66	V	26443	V
2024/01/21 18	SR	52,59	V	1,09	V	75,79	V	0,00	V	0,60	V	134,71	V	26109	V
2024/01/21 19	SR	48,81	V	1,09	V	77,07	V	0,00	V	0,64	V	134,89	V	26056	V
2024/01/21 20	SR	45,55	V	1,26	V	82,90	V	0,02	V	0,74	V	135,20	V	26313	V
2024/01/21 21	SR	45,35	V	1,16	V	81,28	V	0,00	V	0,77	V	135,16	V	26318	V
2024/01/21 22	SR	50,52	V	1,12	V	80,78	V	0,00	V	0,88	V	134,88	V	26406	V
2024/01/21 23	SR	28,95	V	0,94	V	86,64	V	0,00	V	0,92	V	133,94	V	26262	V
2024/01/21 24	SR	44,96	V	1,03	V	82,78	V	0,02	V	0,86	V	134,14	V	26391	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-103.1	0.9-1.4	65.0-116.0	0.0-0.0	0.3-0.9	133.6-137.2	26056.5-26821.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38	1	86.9	0	0.5	135.1	26371.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	TG: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/22 01	SR	81,64	V	2,12	V	78,64	V	0,49	V	0,85	V	134,06	V	26209	V
2024/01/22 02	SR	11,15	V	0,93	V	115,40	V	0,00	V	1,05	V	134,27	V	26363	V
2024/01/22 03	SR	8,30	V	0,90	V	116,49	V	0,00	V	0,96	V	134,39	V	26479	V
2024/01/22 04	SR	11,18	V	0,88	V	106,62	V	0,00	V	0,92	V	134,63	V	26508	V
2024/01/22 05	SR	7,46	V	0,91	V	117,83	V	0,00	V	0,89	V	134,79	V	26325	V
2024/01/22 06	SR	6,73	V	0,88	V	117,70	V	0,00	V	0,92	V	134,99	V	26363	V
2024/01/22 07	SR	92,71	V	1,92	V	72,94	V	0,12	V	0,85	V	135,54	V	26570	V
2024/01/22 08	SR	21,46	V	0,90	V	94,15	V	0,00	V	0,98	V	135,95	V	26608	V
2024/01/22 09	SR	55,84	V	1,64	V	90,56	V	0,24	V	0,90	V	136,19	V	26563	V
2024/01/22 10	SR	82,65	V	1,49	V	75,12	V	0,07	V	0,89	V	136,40	V	26350	V
2024/01/22 11	SR	47,92	V	1,10	V	85,51	V	0,04	V	0,92	V	136,91	V	26282	V
2024/01/22 12	SR	96,46	V	2,28	V	70,27	V	0,49	V	0,81	V	137,19	V	26216	V
2024/01/22 13	SR	101,43	V	2,09	V	76,52	V	0,32	V	0,99	V	137,30	V	26105	V
2024/01/22 14	SR	57,59	V	1,50	V	87,92	V	0,21	V	1,08	V	136,25	V	25994	V
2024/01/22 15	SR	24,84	V	0,85	V	98,97	V	0,00	V	1,04	V	135,16	V	26108	V
2024/01/22 16	SR	7,14	V	0,85	V	116,63	V	0,00	V	0,98	V	135,29	V	25931	V
2024/01/22 17	SR	12,28	V	0,92	V	108,52	V	0,00	V	0,84	V	135,51	V	25978	V
2024/01/22 18	SR	18,33	V	0,95	V	100,61	V	0,00	V	0,95	V	135,71	V	25953	V
2024/01/22 19	SR	8,34	V	1,00	V	109,58	V	0,00	V	1,02	V	135,96	V	25751	V
2024/01/22 20	SR	12,72	V	1,04	V	98,23	V	0,00	V	0,93	V	136,37	V	25936	V
2024/01/22 21	SR	19,92	V	1,06	V	90,08	V	0,00	V	1,05	V	136,55	V	26079	V
2024/01/22 22	SR	8,29	V	1,14	V	111,51	V	0,00	V	0,96	V	136,40	V	25992	V
2024/01/22 23	SR	14,65	V	1,10	V	99,30	V	0,00	V	0,96	V	136,73	V	26157	V
2024/01/22 24	SR	2,82	V	1,04	V	127,17	V	0,29	V	1,20	V	136,95	V	26020	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-101.4	0.8-2.3	70.3-127.2	0.0-0.5	0.8-1.2	134.1-137.3	25751.3-26607.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.8	1.2	98.6	0.1	1	135.8	26201.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: