

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/02 01	SR	13,21	V	0,46	V	156,59	V	0,00	V	0,85	V	127,47	V	29978	V
2019/01/02 02	SR	62,42	V	1,44	V	115,56	V	0,10	V	0,84	V	123,33	V	29915	V
2019/01/02 03	SR	77,21	V	1,54	V	116,56	V	0,09	V	0,83	V	124,66	V	29600	V
2019/01/02 04	SR	88,41	V	1,59	V	112,80	V	0,06	V	0,82	V	127,45	V	29237	V
2019/01/02 05	SR	39,77	V	0,91	V	148,48	V	0,03	V	0,82	V	128,65	V	29397	V
2019/01/02 06	SR	58,24	V	0,96	V	132,51	V	0,03	V	0,85	V	129,47	V	29328	V
2019/01/02 07	SR	42,90	V	0,79	V	130,28	V	0,03	V	0,86	V	129,84	V	29279	V
2019/01/02 08	SR	38,04	V	0,78	V	127,87	V	0,02	V	0,93	V	128,61	V	29363	V
2019/01/02 09	SR	24,94	V	0,50	V	133,62	V	0,00	V	0,93	V	126,46	V	29563	V
2019/01/02 10	SR	27,28	V	0,69	V	141,20	V	0,02	V	0,93	V	123,98	V	29594	V
2019/01/02 11	SR	18,62	V	0,53	V	138,30	V	0,00	V	0,89	V	124,18	V	30723	V
2019/01/02 12	SR	22,28	V	0,55	V	127,05	V	0,00	V	0,92	V	125,07	V	30183	V
2019/01/02 13	SR	70,75	V	1,53	V	113,58	V	0,07	V	0,95	V	126,51	V	27863	V
2019/01/02 14	SR	16,65	V	0,47	V	129,47	V	0,00	V	1,01	V	127,98	V	28403	V
2019/01/02 15	SR	49,17	V	1,18	V	128,30	V	0,08	V	1,00	V	127,70	V	28605	V
2019/01/02 16	SR	157,74	V	5,48	V	100,89	V	1,01	V	1,00	V	128,50	V	27965	V
2019/01/02 17	SR	74,27	V	2,96	V	120,08	V	1,11	V	1,13	V	129,01	V	28128	V
2019/01/02 18	SR	75,38	V	1,56	V	115,57	V	0,29	V	1,15	V	128,40	V	28345	V
2019/01/02 19	SR	57,10	V	1,28	V	129,47	V	0,09	V	1,11	V	127,49	V	28397	V
2019/01/02 20	SR	62,21	V	1,04	V	124,46	V	0,04	V	1,09	V	127,44	V	28211	V
2019/01/02 21	SR	81,09	V	1,14	V	106,24	V	0,01	V	1,19	V	127,51	V	28147	V
2019/01/02 22	SR	54,62	V	1,44	V	135,64	V	0,09	V	1,23	V	127,83	V	28416	V
2019/01/02 23	SR	22,42	V	0,55	V	147,27	V	0,00	V	1,24	V	127,24	V	28521	V
2019/01/02 24	SR	27,57	V	0,65	V	146,21	V	0,00	V	1,26	V	126,51	V	28621	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.2-157.7	0.5-5.5	100.9-156.6	0.0-1.1	0.8-1.3	123.3-129.8	27862.8-30723.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.6	1.3	128.2	0.1	1	127.1	28991
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/03 01	SR	20,21	V	0,54	V	149,48	V	0,00	V	1,15	V	126,62	V	28781	V
2019/01/03 02	SR	20,92	V	0,62	V	168,61	V	0,02	V	1,13	V	126,42	V	28864	V
2019/01/03 03	SR	39,76	V	1,17	V	146,15	V	0,15	V	1,14	V	124,80	V	28577	V
2019/01/03 04	SR	40,60	V	0,66	V	129,74	V	0,00	V	1,12	V	124,31	V	28458	V
2019/01/03 05	SR	83,61	V	2,14	V	118,73	V	0,10	V	1,12	V	124,53	V	28313	V
2019/01/03 06	SR	32,42	V	0,70	V	150,53	V	0,02	V	1,11	V	125,27	V	28272	V
2019/01/03 07	SR	69,29	V	1,30	V	129,05	V	0,02	V	1,08	V	126,03	V	28229	V
2019/01/03 08	SR	107,22	V	2,17	V	106,91	V	0,20	V	1,11	V	125,01	V	28074	V
2019/01/03 09	SR	94,96	V	2,67	V	117,05	V	0,68	V	1,04	V	124,29	V	27873	V
2019/01/03 10	SR	91,65	V	2,96	V	120,78	V	3,01	V	1,07	V	125,32	V	27731	V
2019/01/03 11	SR	122,43	V	3,27	V	117,30	V	2,36	V	0,99	V	126,56	V	30821	V
2019/01/03 12	SR	80,06	V	1,21	V	119,43	V	3,17	V	1,03	V	126,98	V	29442	V
2019/01/03 13	SR	115,77	V	3,29	V	118,64	V	3,59	V	1,12	V	127,67	V	28242	V
2019/01/03 14	SR	107,77	V	2,31	V	120,41	V	2,96	V	1,13	V	128,15	V	28273	V
2019/01/03 15	SR	84,48	V	1,86	V	131,38	V	1,28	V	1,14	V	128,84	V	28232	V
2019/01/03 16	SR	65,57	V	1,21	V	126,18	V	0,10	V	1,18	V	129,83	V	28157	V
2019/01/03 17	SR	44,50	V	0,93	V	116,86	V	0,03	V	1,15	V	130,22	V	28041	V
2019/01/03 18	SR	42,13	V	1,00	V	128,02	V	0,02	V	1,15	V	130,08	V	28261	V
2019/01/03 19	SR	37,01	V	0,94	V	134,53	V	0,05	V	1,23	V	129,14	V	28272	V
2019/01/03 20	SR	64,87	V	1,05	V	114,65	V	0,02	V	1,25	V	128,26	V	28379	V
2019/01/03 21	SR	27,54	V	0,56	V	118,33	V	0,00	V	1,19	V	128,31	V	28576	V
2019/01/03 22	SR	33,96	V	0,54	V	115,02	V	0,00	V	1,19	V	128,92	V	28505	V
2019/01/03 23	SR	10,61	V	0,46	V	148,64	V	0,00	V	1,25	V	129,00	V	28417	V
2019/01/03 24	SR	15,83	V	0,49	V	114,85	V	0,00	V	1,21	V	129,48	V	28445	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-122.4	0.5-3.3	106.9-168.6	0.0-3.6	1.0-1.3	124.3-130.2	27730.6-30820.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.5	1.4	127.6	0.7	1.1	127.3	28468
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/04 01	SR	39,36	V	0,56	V	79,08	V	0,00	V	1,17	V	128,63	V	28428	V
2019/01/04 02	SR	85,63	V	1,06	V	69,11	V	0,00	V	1,15	V	126,84	V	28331	V
2019/01/04 03	SR	82,75	V	1,15	V	73,34	V	0,02	V	1,13	V	126,64	V	28415	V
2019/01/04 04	SR	75,70	V	1,16	V	76,70	V	0,03	V	1,08	V	127,26	V	28228	V
2019/01/04 05	SR	60,69	V	0,69	V	74,00	V	0,00	V	1,09	V	127,71	V	28315	V
2019/01/04 06	SR	81,00	V	1,00	V	73,66	V	0,00	V	1,17	V	128,29	V	28053	V
2019/01/04 07	SR	72,14	V	1,58	V	96,91	V	0,07	V	1,13	V	129,21	V	27924	V
2019/01/04 08	SR	79,55	V	1,90	V	87,24	V	0,14	V	1,09	V	131,18	V	27668	V
2019/01/04 09	SR	100,78	V	1,92	V	95,86	V	0,05	V	1,13	V	132,34	V	27663	V
2019/01/04 10	SR	125,72	V	4,04	V	82,67	V	1,29	V	1,11	V	130,00	V	27616	V
2019/01/04 11	SR	98,76	V	3,45	V	112,46	V	0,96	V	1,09	V	130,00	V	30362	V
2019/01/04 12	SR	59,10	V	2,17	V	116,79	V	0,65	V	1,13	V	130,70	V	29101	V
2019/01/04 13	SR	53,15	V	0,92	V	111,25	V	0,01	V	1,16	V	131,31	V	27850	V
2019/01/04 14	SR	134,82	V	4,44	V	95,95	V	0,79	V	1,29	V	131,10	V	27704	V
2019/01/04 15	SR	36,95	V	0,68	V	124,80	V	0,04	V	1,33	V	130,79	V	28101	V
2019/01/04 16	SR	16,46	V	0,52	V	145,25	V	0,00	V	1,27	V	130,44	V	28244	V
2019/01/04 17	SR	25,27	V	0,57	V	117,61	V	0,00	V	1,24	V	130,29	V	28343	V
2019/01/04 18	SR	24,22	V	0,60	V	99,85	V	0,00	V	1,23	V	130,20	V	28074	V
2019/01/04 19	SR	46,41	V	0,98	V	95,09	V	0,02	V	1,18	V	129,97	V	28165	V
2019/01/04 20	SR	20,15	V	0,59	V	116,92	V	0,00	V	1,15	V	130,39	V	28366	V
2019/01/04 21	SR	11,04	V	0,64	V	146,52	V	0,00	V	1,32	V	130,58	V	28549	V
2019/01/04 22	SR	24,92	V	0,63	V	119,74	V	0,00	V	1,29	V	131,16	V	28214	V
2019/01/04 23	SR	153,58	V	2,90	V	71,84	V	0,15	V	1,16	V	132,13	V	28026	V
2019/01/04 24	SR	111,29	V	1,61	V	79,51	V	0,04	V	1,17	V	133,11	V	27864	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-153.6	0.5-4.4	69.1-146.5	0.0-1.3	1.1-1.3	126.6-133.1	27615.8-30361.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.5	1.5	98.4	0.2	1.2	130	28233.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 146

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/05 01	SR	115,48	V	2,88	V	84,96	V	0,40	V	1,08	V	134,12	V	27723	V
2019/01/05 02	SR	78,28	V	0,96	V	90,73	V	0,03	V	1,11	V	134,75	V	27773	V
2019/01/05 03	SR	55,16	V	0,80	V	99,83	V	0,01	V	1,26	V	133,71	V	28076	V
2019/01/05 04	SR	22,81	V	0,57	V	122,14	V	0,00	V	1,24	V	134,17	V	28023	V
2019/01/05 05	SR	30,78	V	0,57	V	112,30	V	0,00	V	1,26	V	134,25	V	28211	V
2019/01/05 06	SR	30,29	V	0,82	V	115,23	V	0,01	V	1,23	V	134,25	V	28139	V
2019/01/05 07	SR	105,20	V	3,00	V	110,65	V	0,49	V	1,24	V	135,02	V	27651	V
2019/01/05 08	SR	129,75	V	6,11	V	114,93	V	3,56	V	1,28	V	135,83	V	27539	V
2019/01/05 09	SR	57,44	V	1,44	V	113,03	V	0,15	V	1,39	V	133,06	V	27930	V
2019/01/05 10	SR	82,35	V	2,61	V	119,81	V	0,34	V	1,29	V	131,71	V	28230	V
2019/01/05 11	SR	111,52	V	3,85	V	118,72	V	1,04	V	1,26	V	131,24	V	29977	V
2019/01/05 12	SR	75,93	V	3,38	V	130,25	V	1,21	V	1,39	V	132,23	V	29194	V
2019/01/05 13	SR	47,29	V	1,12	V	136,41	V	0,06	V	1,56	V	132,66	V	27315	V
2019/01/05 14	SR	138,99	V	4,85	V	100,04	V	1,14	V	1,31	V	132,02	V	27279	V
2019/01/05 15	SR	7,21	V	0,46	V	160,93	V	0,00	V	1,50	V	133,18	V	27299	V
2019/01/05 16	SR	15,87	V	0,46	V	145,63	V	0,00	V	1,55	V	133,64	V	27332	V
2019/01/05 17	SR	26,37	V	0,62	V	137,60	V	0,01	V	1,41	V	133,51	V	27458	V
2019/01/05 18	SR	12,22	V	0,53	V	154,92	V	0,00	V	1,39	V	132,85	V	27776	V
2019/01/05 19	SR	15,77	V	0,67	V	164,30	V	0,07	V	1,41	V	132,08	V	27285	V
2019/01/05 20	SR	8,42	V	0,58	V	178,20	V	0,18	V	1,51	V	131,73	V	27280	V
2019/01/05 21	SR	16,03	V	0,63	V	160,52	V	0,58	V	1,53	V	131,69	V	27139	V
2019/01/05 22	SR	22,54	V	0,72	V	160,17	V	0,28	V	1,43	V	131,76	V	27126	V
2019/01/05 23	SR	38,31	V	0,81	V	141,75	V	0,03	V	1,39	V	131,87	V	27106	V
2019/01/05 24	SR	49,06	V	1,49	V	124,88	V	0,15	V	1,38	V	132,04	V	26923	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-139.0	0.5-6.1	85.0-178.2	0.0-3.6	1.1-1.6	131.2-135.8	26922.8-29977.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.9	1.7	129.1	0.4	1.3	133.1	27741
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. N.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/06 01	SR	81,82	V	1,33	V	101,76	V	0,05	V	1,29	V	132,37	V	26816	V
2019/01/06 02	SR	102,76	V	1,93	V	95,43	V	0,17	V	1,39	V	132,41	V	27111	V
2019/01/06 03	SR	38,96	V	0,69	V	121,30	V	0,00	V	1,38	V	132,13	V	27270	V
2019/01/06 04	SR	45,96	V	0,77	V	119,42	V	0,01	V	1,33	V	132,37	V	27240	V
2019/01/06 05	SR	72,02	V	1,19	V	108,48	V	0,05	V	1,24	V	132,77	V	27051	V
2019/01/06 06	SR	81,48	V	1,07	V	87,25	V	0,04	V	1,28	V	133,52	V	26929	V
2019/01/06 07	SR	85,02	V	2,25	V	104,98	V	0,19	V	1,18	V	135,05	V	26616	V
2019/01/06 08	SR	109,19	V	2,45	V	100,05	V	0,31	V	1,14	V	136,49	V	26287	V
2019/01/06 09	SR	82,60	V	2,76	V	125,03	V	1,21	V	1,28	V	131,23	V	26639	V
2019/01/06 10	SR	40,30	V	0,83	V	136,33	V	1,18	V	1,00	V	127,63	V	27451	V
2019/01/06 11	SR	97,56	V	2,20	V	118,84	V	0,56	V	0,98	V	128,12	V	29056	V
2019/01/06 12	SR	93,10	V	3,63	V	138,96	V	1,67	V	1,02	V	129,25	V	27962	V
2019/01/06 13	SR	54,82	V	1,82	V	137,68	V	1,46	V	1,11	V	129,50	V	26870	V
2019/01/06 14	SR	82,33	V	2,72	V	131,24	V	2,65	V	1,14	V	128,32	V	26884	V
2019/01/06 15	SR	91,98	V	2,11	V	129,68	V	3,57	V	1,20	V	129,18	V	26896	V
2019/01/06 16	SR	58,09	V	1,66	V	147,26	V	3,20	V	1,33	V	129,47	V	26967	V
2019/01/06 17	SR	51,07	V	1,49	V	140,92	V	3,15	V	1,24	V	129,58	V	26971	V
2019/01/06 18	SR	25,21	V	0,85	V	163,32	V	3,46	V	1,31	V	129,70	V	27147	V
2019/01/06 19	SR	35,85	V	1,10	V	140,48	V	4,19	V	1,32	V	129,12	V	27288	V
2019/01/06 20	SR	15,60	V	0,54	V	162,94	V	3,02	V	1,31	V	128,89	V	27353	V
2019/01/06 21	SR	24,07	V	0,55	V	144,72	V	3,48	V	1,28	V	129,16	V	27330	V
2019/01/06 22	SR	12,75	V	0,46	V	162,86	V	2,79	V	1,35	V	129,16	V	27387	V
2019/01/06 23	SR	19,16	V	0,50	V	150,71	V	2,05	V	1,31	V	129,45	V	27427	V
2019/01/06 24	SR	31,09	V	0,67	V	145,13	V	1,54	V	1,35	V	129,68	V	27293	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-109.2	0.5-3.6	87.3-163.3	0.0-4.2	1.0-1.4	127.6-136.5	26287.4-29056.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.7	1.5	129.8	1.7	1.2	130.6	27176.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 145

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]