

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/02 01	SR	58,79	V	0,06	V	101,83	V	0,00	V	0,36	V	140,00	V	28629	V
2017/01/02 02	SR	102,43	V	0,61	V	86,66	V	0,01	V	0,36	V	139,94	V	28619	V
2017/01/02 03	SR	65,65	V	0,46	V	103,91	V	0,02	V	0,36	V	140,51	V	29025	V
2017/01/02 04	SR	19,17	V	0,02	V	133,53	V	0,00	V	0,39	V	141,59	V	30093	V
2017/01/02 05	SR	22,70	V	0,05	V	131,05	V	0,00	V	0,38	V	141,82	V	29776	V
2017/01/02 06	SR	93,86	V	2,65	V	102,46	V	0,49	V	0,36	V	141,69	V	29166	V
2017/01/02 07	SR	26,23	V	0,02	V	120,89	V	0,00	V	0,36	V	142,46	V	29426	V
2017/01/02 08	SR	57,61	V	0,33	V	99,00	V	0,01	V	0,36	V	142,89	V	28760	V
2017/01/02 09	SR	42,61	V	0,50	V	113,93	V	0,02	V	0,35	V	139,67	V	29486	V
2017/01/02 10	SR	21,43	V	0,43	V	147,48	V	0,00	V	0,40	V	137,50	V	28520	V
2017/01/02 11	SR	21,64	V	0,25	V	125,12	V	0,00	V	0,41	V	136,99	V	29475	V
2017/01/02 12	SR	48,32	V	0,64	V	112,37	V	0,01	V	0,42	V	137,80	V	29175	V
2017/01/02 13	SR	40,31	V	0,53	V	122,30	V	0,00	V	0,42	V	139,03	V	29324	V
2017/01/02 14	SR	71,28	V	2,39	V	120,42	V	0,16	V	0,44	V	139,08	V	29030	V
2017/01/02 15	SR	14,33	V	0,49	V	134,70	V	0,00	V	0,50	V	139,08	V	29805	V
2017/01/02 16	SR	43,86	V	0,62	V	98,65	V	0,00	V	0,48	V	138,10	V	28509	V
2017/01/02 17	SR	65,55	V	0,79	V	84,72	V	0,00	V	0,46	V	136,44	V	28677	V
2017/01/02 18	SR	86,24	V	1,11	V	78,60	V	0,02	V	0,41	V	138,17	V	29026	V
2017/01/02 19	SR	86,84	V	1,43	V	78,73	V	0,03	V	0,40	V	138,74	V	28801	V
2017/01/02 20	SR	63,29	V	0,58	V	79,44	V	0,00	V	0,60	V	138,61	V	28479	V
2017/01/02 21	SR	80,34	V	0,58	V	70,16	V	0,00	V	0,38	V	138,36	V	28570	V
2017/01/02 22	SR	58,18	V	0,47	V	86,92	V	0,00	V	0,41	V	139,87	V	29399	V
2017/01/02 23	SR	20,61	V	0,13	V	108,12	V	0,00	V	0,40	V	140,45	V	29278	V
2017/01/02 24	SR	37,11	V	0,15	V	91,62	V	0,00	V	0,37	V	139,89	V	28871	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-102.4	0.0-2.6	70.2-147.5	0.0-0.5	0.3-0.6	136.4-142.9	28478.9-30092.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52	0.6	105.5	0	0.4	139.5	29079.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/03 01	SR	119,31	V	2,21	V	73,43	V	0,11	V	0,35	V	139,90	V	28239	V
2017/01/03 02	SR	41,32	V	0,19	V	95,61	V	0,00	V	0,38	V	141,48	V	28662	V
2017/01/03 03	SR	41,66	V	0,24	V	98,58	V	0,00	V	0,38	V	142,03	V	29127	V
2017/01/03 04	SR	37,50	V	0,23	V	99,21	V	0,00	V	0,40	V	142,01	V	29238	V
2017/01/03 05	SR	30,87	V	0,26	V	109,58	V	0,00	V	0,40	V	141,55	V	29450	V
2017/01/03 06	SR	99,27	V	2,47	V	74,23	V	0,54	V	0,38	V	141,45	V	28648	V
2017/01/03 07	SR	30,50	V	0,14	V	100,16	V	0,00	V	0,39	V	142,26	V	28877	V
2017/01/03 08	SR	44,08	V	0,28	V	100,95	V	0,00	V	0,38	V	143,51	V	29078	V
2017/01/03 09	SR	44,21	V	0,17	V	95,46	V	0,00	V	0,40	V	141,89	V	29924	V
2017/01/03 10	SR	50,70	V	0,04	V	95,14	V	0,00	V	0,39	V	138,14	V	29739	V
2017/01/03 11	SR	86,52	V	0,69	V	81,11	V	0,02	V	0,44	V	137,10	V	29016	V
2017/01/03 12	SR	99,99	V	0,68	V	75,85	V	0,01	V	0,49	V	136,55	V	28902	V
2017/01/03 13	SR	12,05	V	0,21	V	147,57	V	0,00	V	0,56	V	135,55	V	30399	V
2017/01/03 14	SR	37,55	V	0,19	V	106,74	V	0,00	V	0,55	V	134,00	V	29543	V
2017/01/03 15	SR	61,20	V	1,27	V	103,70	V	0,06	V	0,56	V	134,15	V	29218	V
2017/01/03 16	SR	127,28	V	3,18	V	98,27	V	0,09	V	0,54	V	134,40	V	29020	V
2017/01/03 17	SR	101,89	V	2,26	V	105,91	V	0,11	V	0,50	V	134,19	V	28836	V
2017/01/03 18	SR	85,79	V	1,14	V	89,78	V	0,03	V	0,48	V	135,21	V	29744	V
2017/01/03 19	SR	53,45	V	0,78	V	97,61	V	0,01	V	0,46	V	135,15	V	29706	V
2017/01/03 20	SR	45,13	V	0,65	V	95,30	V	0,00	V	0,41	V	131,53	V	30134	V
2017/01/03 21	SR	86,71	V	1,61	V	101,65	V	0,02	V	0,42	V	129,00	V	30106	V
2017/01/03 22	SR	88,93	V	1,63	V	93,94	V	0,04	V	0,42	V	128,54	V	30174	V
2017/01/03 23	SR	104,24	V	1,44	V	87,69	V	0,00	V	0,40	V	129,19	V	29840	V
2017/01/03 24	SR	59,84	V	1,27	V	114,22	V	0,08	V	0,39	V	130,20	V	29980	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-127.3	0.0-3.2	73.4-147.6	0.0-0.5	0.4-0.6	128.5-143.5	28238.5-30399.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.2	1	97.6	0	0.4	136.6	29400.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: M. M. M. M. M.

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/04 01	SR	20,07	V	0,06	V	135,52	V	0,00	V	0,40	V	130,03	V	30457	V
2017/01/04 02	SR	83,64	V	1,27	V	111,65	V	0,01	V	0,52	V	129,90	V	30049	V
2017/01/04 03	SR	114,00	V	3,29	V	92,89	V	0,20	V	0,35	V	130,17	V	29225	V
2017/01/04 04	SR	97,08	V	1,69	V	99,67	V	0,03	V	0,37	V	131,56	V	29373	V
2017/01/04 05	SR	83,96	V	1,51	V	87,98	V	0,06	V	0,34	V	133,44	V	29137	V
2017/01/04 06	SR	82,49	V	1,89	V	88,37	V	0,14	V	0,34	V	134,72	V	29024	V
2017/01/04 07	SR	37,58	V	0,10	V	111,28	V	0,00	V	0,35	V	136,59	V	29846	V
2017/01/04 08	SR	75,48	V	0,89	V	101,59	V	0,02	V	0,35	V	137,04	V	29576	V
2017/01/04 09	SR	73,19	V	0,71	V	99,74	V	0,01	V	0,40	V	137,17	V	30440	V
2017/01/04 10	SR	54,28	NV	0,45	NV	122,77	NV	0,00	NV	0,35	NV	137,21	NV	30406	NV
2017/01/04 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/01/04 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/01/04 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/01/04 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/01/04 15	SR	60,62	NV	0,51	NV	107,04	NV	1,01	NV	0,46	NV	138,53	NV	32603	NV
2017/01/04 16	SR	61,01	V	0,40	V	101,32	V	0,00	V	0,44	V	135,95	V	31564	V
2017/01/04 17	SR	54,78	V	0,27	V	101,83	V	0,00	V	0,42	V	134,42	V	30308	V
2017/01/04 18	SR	66,29	V	0,55	V	99,21	V	0,01	V	0,38	V	133,43	V	30101	V
2017/01/04 19	SR	146,29	V	3,90	V	77,76	V	0,74	V	0,36	V	133,38	V	29384	V
2017/01/04 20	SR	59,97	V	0,22	V	91,80	V	0,00	V	0,36	V	133,22	V	29969	V
2017/01/04 21	SR	44,52	V	0,25	V	99,82	V	0,01	V	0,38	V	134,56	V	30692	V
2017/01/04 22	SR	70,05	V	0,27	V	84,01	V	0,00	V	0,39	V	135,20	V	30636	V
2017/01/04 23	SR	71,17	V	0,67	V	99,53	V	0,05	V	0,39	V	134,92	V	30339	V
2017/01/04 24	SR	15,22	V	0,01	V	142,18	V	0,00	V	0,41	V	136,08	V	30416	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-146.3	0.0-3.9	77.8-142.2	0.0-0.7	0.3-0.5	129.9-137.2	29024.2-31563.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.8	1	101.5	0.1	0.4	134	30029.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Mura

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/05 01	SR	74,51	V	0,99	V	123,12	V	0,12	V	0,40	V	135,74	V	29635	V
2017/01/05 02	SR	69,55	V	0,92	V	119,42	V	0,10	V	0,36	V	134,65	V	29086	V
2017/01/05 03	SR	34,15	V	0,03	V	132,08	V	0,00	V	0,34	V	135,75	V	29863	V
2017/01/05 04	SR	171,81	V	6,36	V	86,88	V	1,71	V	0,33	V	135,99	V	29171	V
2017/01/05 05	SR	66,48	V	0,87	V	118,52	V	0,14	V	0,36	V	136,33	V	28741	V
2017/01/05 06	SR	28,58	V	0,05	V	129,64	V	0,00	V	0,35	V	136,83	V	29131	V
2017/01/05 07	SR	27,44	V	0,05	V	129,38	V	0,00	V	0,37	V	137,58	V	29555	V
2017/01/05 08	SR	75,19	V	0,65	V	106,70	V	0,07	V	0,39	V	138,10	V	29109	V
2017/01/05 09	SR	59,54	V	0,58	V	109,46	V	0,05	V	0,41	V	138,45	V	29436	V
2017/01/05 10	SR	82,81	V	1,40	V	97,03	V	0,13	V	0,40	V	138,81	V	29826	V
2017/01/05 11	SR	100,04	V	1,63	V	86,72	V	0,19	V	0,38	V	137,21	V	28933	V
2017/01/05 12	SR	58,58	V	0,52	V	95,55	V	0,01	V	0,52	V	136,15	V	29856	V
2017/01/05 13	SR	44,26	V	0,45	V	103,51	V	0,02	V	0,43	V	135,49	V	29081	V
2017/01/05 14	SR	71,59	V	1,29	V	106,11	V	0,11	V	0,42	V	134,87	V	29400	V
2017/01/05 15	SR	9,58	V	0,21	V	141,37	V	0,00	V	0,51	V	135,84	V	30074	V
2017/01/05 16	SR	52,47	V	0,43	V	105,52	V	0,00	V	0,48	V	135,28	V	29109	V
2017/01/05 17	SR	75,77	V	0,56	V	98,17	V	0,01	V	0,46	V	135,18	V	29320	V
2017/01/05 18	SR	46,52	V	0,35	V	118,62	V	0,00	V	0,42	V	136,66	V	30447	V
2017/01/05 19	SR	111,96	V	1,05	V	99,78	V	0,01	V	0,37	V	138,18	V	30955	V
2017/01/05 20	SR	93,45	V	1,17	V	96,50	V	0,08	V	0,38	V	135,92	V	30572	V
2017/01/05 21	SR	59,61	V	0,42	V	105,28	V	0,00	V	0,37	V	133,98	V	31173	V
2017/01/05 22	SR	112,63	V	1,75	V	102,87	V	0,11	V	0,35	V	135,47	V	30621	V
2017/01/05 23	SR	42,60	V	0,29	V	100,95	V	0,00	V	0,33	V	138,35	V	30391	V
2017/01/05 24	SR	22,66	V	0,22	V	115,74	V	0,00	V	0,32	V	138,81	V	29503	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-171.8	0.0-6.4	86.7-141.4	0.0-1.7	0.3-0.5	134.0-138.8	28740.8-31173.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.3	0.9	109.5	0.1	0.4	136.5	29707.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/06 01	SR	13,92	V	0,10	V	130,66	V	0,00	V	0,35	V	139,91	V	29575	V
2017/01/06 02	SR	49,42	V	0,34	V	103,66	V	0,00	V	0,36	V	140,27	V	29280	V
2017/01/06 03	SR	65,08	V	0,56	V	107,49	V	0,01	V	0,38	V	139,94	V	28744	V
2017/01/06 04	SR	84,03	V	0,81	V	98,64	V	0,02	V	0,37	V	139,66	V	28638	V
2017/01/06 05	SR	76,86	V	1,19	V	114,33	V	0,14	V	0,38	V	139,97	V	29045	V
2017/01/06 06	SR	94,24	V	0,77	V	93,79	V	0,06	V	0,38	V	140,68	V	28922	V
2017/01/06 07	SR	102,04	V	0,66	V	84,81	V	0,02	V	0,38	V	141,48	V	28928	V
2017/01/06 08	SR	95,84	V	0,37	V	81,05	V	0,00	V	0,42	V	142,15	V	29223	V
2017/01/06 09	SR	83,03	V	0,35	V	81,57	V	0,01	V	0,42	V	142,88	V	29339	V
2017/01/06 10	SR	118,13	V	1,06	V	80,54	V	0,05	V	0,41	V	141,07	V	30798	V
2017/01/06 11	SR	103,01	V	2,04	V	90,73	V	0,27	V	0,48	V	139,32	V	29657	V
2017/01/06 12	SR	91,96	V	0,79	V	93,77	V	0,02	V	0,50	V	138,36	V	29032	V
2017/01/06 13	SR	32,90	V	0,26	V	119,72	V	0,00	V	0,51	V	137,39	V	29757	V
2017/01/06 14	SR	19,34	V	0,13	V	146,26	V	0,00	V	0,54	V	138,28	V	30437	V
2017/01/06 15	SR	15,40	V	0,12	V	138,91	V	0,00	V	0,55	V	138,37	V	30288	V
2017/01/06 16	SR	40,34	V	0,21	V	119,32	V	0,00	V	0,48	V	137,67	V	29481	V
2017/01/06 17	SR	57,72	V	0,36	V	98,57	V	0,00	V	0,47	V	138,47	V	29587	V
2017/01/06 18	SR	45,91	V	0,28	V	106,62	V	0,00	V	0,41	V	137,34	V	28826	V
2017/01/06 19	SR	40,08	V	0,28	V	115,91	V	0,00	V	0,39	V	136,97	V	29177	V
2017/01/06 20	SR	37,20	V	0,23	V	117,27	V	0,00	V	0,37	V	137,05	V	29555	V
2017/01/06 21	SR	49,67	V	0,49	V	114,08	V	0,02	V	0,37	V	136,55	V	29544	V
2017/01/06 22	SR	34,58	V	0,20	V	113,78	V	0,00	V	0,36	V	136,85	V	29795	V
2017/01/06 23	SR	48,21	V	0,34	V	113,60	V	0,00	V	0,33	V	137,46	V	29364	V
2017/01/06 24	SR	66,97	V	0,54	V	101,43	V	0,02	V	0,31	V	137,01	V	28496	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-118.1	0.1-2.0	80.5-146.3	0.0-0.3	0.3-0.5	136.6-142.9	28495.9-30798.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.1	0.5	106.9	0	0.4	139	29395.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/07 01	SR	69,27	V	1,05	V	109,38	V	0,10	V	0,31	V	137,08	V	28510	V
2017/01/07 02	SR	44,94	V	0,35	V	130,31	V	0,02	V	0,31	V	137,99	V	28937	V
2017/01/07 03	SR	72,29	V	1,74	V	123,26	V	0,27	V	0,29	V	137,61	V	28254	V
2017/01/07 04	SR	60,30	V	0,85	V	112,04	V	0,17	V	0,28	V	136,79	V	28257	V
2017/01/07 05	SR	20,51	V	0,08	V	122,11	V	0,00	V	0,29	V	137,79	V	29036	V
2017/01/07 06	SR	22,40	V	0,09	V	121,57	V	0,00	V	0,28	V	138,37	V	28979	V
2017/01/07 07	SR	42,14	V	0,24	V	125,57	V	0,00	V	0,27	V	138,46	V	29639	V
2017/01/07 08	SR	91,89	V	1,20	V	94,12	V	0,13	V	0,26	V	138,34	V	29361	V
2017/01/07 09	SR	101,22	V	2,18	V	95,17	V	0,38	V	0,28	V	139,03	V	29514	V
2017/01/07 10	SR	102,89	V	1,22	V	93,33	V	0,13	V	0,27	V	136,35	V	29917	V
2017/01/07 11	SR	109,14	V	1,29	V	88,04	V	0,08	V	0,31	V	135,18	V	29076	V
2017/01/07 12	SR	34,99	V	0,13	V	111,35	V	0,00	V	0,38	V	135,34	V	29553	V
2017/01/07 13	SR	60,97	V	0,61	V	102,96	V	0,06	V	0,43	V	136,38	V	29607	V
2017/01/07 14	SR	107,44	V	1,36	V	92,35	V	0,13	V	0,46	V	136,23	V	29008	V
2017/01/07 15	SR	69,56	V	0,17	V	84,11	V	0,00	V	0,47	V	137,72	V	29904	V
2017/01/07 16	SR	28,27	V	0,03	V	106,01	V	0,00	V	0,46	V	139,12	V	29655	V
2017/01/07 17	SR	31,95	V	0,06	V	106,92	V	0,00	V	0,40	V	138,91	V	29192	V
2017/01/07 18	SR	62,34	V	0,24	V	90,37	V	0,00	V	0,37	V	138,72	V	29094	V
2017/01/07 19	SR	54,04	V	0,26	V	101,46	V	0,00	V	0,38	V	139,15	V	29140	V
2017/01/07 20	SR	38,58	V	0,20	V	108,48	V	0,00	V	0,40	V	139,98	V	29908	V
2017/01/07 21	SR	39,59	V	0,16	V	98,06	V	0,00	V	0,37	V	140,96	V	29966	V
2017/01/07 22	SR	44,44	V	0,18	V	103,05	V	0,00	V	0,36	V	141,15	V	29865	V
2017/01/07 23	SR	72,47	V	0,50	V	88,75	V	0,02	V	0,35	V	141,31	V	29235	V
2017/01/07 24	SR	46,87	V	0,26	V	101,86	V	0,01	V	0,35	V	142,98	V	29406	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-109.1	0.0-2.2	84.1-130.3	0.0-0.4	0.3-0.5	135.2-143.0	28253.7-29966.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.5	0.6	104.6	0.1	0.3	138.4	29292.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/08 01	SR	41,78	V	0,22	V	108,24	V	0,01	V	0,35	V	144,08	V	29659	V
2017/01/08 02	SR	43,67	V	0,12	V	94,21	V	0,00	V	0,33	V	144,47	V	29307	V
2017/01/08 03	SR	46,44	V	0,09	V	96,18	V	0,00	V	0,32	V	144,37	V	29159	V
2017/01/08 04	SR	68,58	V	0,24	V	88,07	V	0,00	V	0,33	V	144,95	V	29275	V
2017/01/08 05	SR	43,91	V	0,16	V	97,56	V	0,00	V	0,43	V	145,34	V	29171	V
2017/01/08 06	SR	86,53	V	0,92	V	89,89	V	0,10	V	0,30	V	144,94	V	28787	V
2017/01/08 07	SR	45,38	V	0,06	V	88,45	V	0,00	V	0,30	V	144,08	V	29080	V
2017/01/08 08	SR	62,48	V	0,19	V	79,52	V	0,01	V	0,29	V	144,78	V	29241	V
2017/01/08 09	SR	131,98	V	1,13	V	67,53	V	0,13	V	0,29	V	143,13	V	29123	V
2017/01/08 10	SR	125,02	V	1,70	V	76,75	V	0,22	V	0,30	V	136,57	V	30784	V
2017/01/08 11	SR	95,60	V	0,66	V	83,79	V	0,03	V	0,46	V	137,20	V	30316	V
2017/01/08 12	SR	128,67	V	1,84	V	77,48	V	0,23	V	0,50	V	137,93	V	30030	V
2017/01/08 13	SR	81,41	V	0,38	V	85,09	V	0,00	V	0,53	V	137,74	V	30105	V
2017/01/08 14	SR	126,08	V	0,93	V	72,93	V	0,02	V	0,54	V	137,92	V	29862	V
2017/01/08 15	SR	52,40	V	0,55	V	111,88	V	0,04	V	0,59	V	138,98	V	30280	V
2017/01/08 16	SR	44,60	V	0,16	V	107,21	V	0,00	V	0,56	V	139,38	V	30337	V
2017/01/08 17	SR	60,26	V	0,26	V	103,07	V	0,00	V	0,48	V	139,43	V	30170	V
2017/01/08 18	SR	92,83	V	0,55	V	83,33	V	0,00	V	0,45	V	139,15	V	29581	V
2017/01/08 19	SR	88,92	V	0,79	V	100,54	V	0,03	V	0,47	V	139,82	V	29924	V
2017/01/08 20	SR	34,01	V	0,12	V	113,03	V	0,00	V	0,43	V	140,27	V	30170	V
2017/01/08 21	SR	46,92	V	0,25	V	115,82	V	0,00	V	0,42	V	140,81	V	30401	V
2017/01/08 22	SR	57,73	V	0,25	V	95,89	V	0,00	V	0,39	V	141,98	V	29699	V
2017/01/08 23	SR	75,71	V	0,33	V	90,99	V	0,00	V	0,38	V	143,61	V	29703	V
2017/01/08 24	SR	46,14	V	0,27	V	106,37	V	0,00	V	0,38	V	144,65	V	30024	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	34.0-132.0	0.1-1.8	67.5-115.8	0.0-0.2	0.3-0.6	136.6-145.3	28787.2-30783.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72	0.5	93.1	0	0.4	141.5	29757.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

