

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/21 01	SR	40,71	V	1,19	V	181,70	V	4,16	V	1,25	V	104,61	V	30440	V
2025/01/21 02	SR	75,88	V	2,27	V	172,13	V	4,26	V	1,17	V	104,67	V	30280	V
2025/01/21 03	SR	80,25	V	0,89	V	140,86	V	2,31	V	1,17	V	104,20	V	30425	V
2025/01/21 04	SR	85,65	V	1,15	V	147,10	V	2,93	V	1,03	V	103,82	V	30220	V
2025/01/21 05	SR	120,65	V	2,88	V	157,64	V	4,76	V	1,35	V	107,97	V	31155	V
2025/01/21 06	SR	110,11	V	2,39	V	185,45	V	5,94	V	1,37	V	118,73	V	31597	V
2025/01/21 07	SR	156,82	V	3,95	V	140,95	V	4,80	V	1,18	V	116,36	V	33497	V
2025/01/21 08	SR	40,44	V	0,88	V	170,15	V	3,55	V	1,24	V	130,71	V	33232	V
2025/01/21 09	SR	139,40	V	1,60	V	116,98	V	1,72	V	1,37	V	121,24	V	31550	V
2025/01/21 10	SR	276,17	V	12,33	V	121,91	V	8,99	V	1,31	V	106,74	V	29936	V
2025/01/21 11	SR	157,68	V	1,92	V	134,21	V	2,49	V	0,99	V	104,84	V	30252	V
2025/01/21 12	SR	135,17	V	4,57	V	148,78	V	4,03	V	1,21	V	117,74	V	31713	V
2025/01/21 13	SR	82,20	V	0,56	V	143,86	V	2,62	V	1,25	V	132,27	V	33251	V
2025/01/21 14	SR	245,15	V	11,38	V	134,93	V	7,11	V	1,22	V	133,49	V	33137	V
2025/01/21 15	SR	100,85	V	0,95	V	115,78	V	1,76	V	1,15	V	134,21	V	33237	V
2025/01/21 16	SR	10,13	V	0,01	V	174,05	V	0,62	V	9,42	V	133,64	V	33593	V
2025/01/21 17	SR	18,30	V	0,05	V	167,27	V	1,91	V	1,47	V	133,11	V	33404	V
2025/01/21 18	SR	126,31	V	3,16	V	158,19	V	5,72	V	1,34	V	131,98	V	33189	V
2025/01/21 19	SR	24,37	V	0,01	V	157,31	V	3,20	V	1,29	V	131,62	V	33285	V
2025/01/21 20	SR	10,82	V	0,01	V	183,80	V	4,30	V	1,31	V	131,88	V	33003	V
2025/01/21 21	SR	58,80	V	0,65	V	162,30	V	6,57	V	1,21	V	132,01	V	33141	V
2025/01/21 22	SR	89,54	V	0,92	V	133,97	V	5,70	V	1,22	V	132,11	V	33125	V
2025/01/21 23	SR	76,57	V	1,70	V	175,19	V	5,35	V	1,48	V	128,86	V	32560	V
2025/01/21 24	SR	56,67	V	0,06	V	139,21	V	3,53	V	1,20	V	107,61	V	30840	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.1-276.2	0.0-12.3	115.8-185.5	0.6-9.0	1.0-9.4	103.8-134.2	29935.9-33593.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.6	2.3	152.7	4.1	1.6	121	32086
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/22 01	SR	74,68	V	0,42	V	133,97	V	3,16	V	1,16	V	104,72	V	30444	V
2025/01/22 02	SR	100,21	V	1,54	V	117,70	V	2,78	V	1,17	V	104,54	V	30156	V
2025/01/22 03	SR	110,28	V	1,75	V	128,89	V	2,39	V	1,01	V	104,35	V	30150	V
2025/01/22 04	SR	72,11	V	1,58	V	157,82	V	2,51	V	1,02	V	104,17	V	30244	V
2025/01/22 05	SR	68,76	V	0,81	V	130,15	V	2,07	V	0,91	V	104,28	V	30544	V
2025/01/22 06	SR	98,14	V	0,71	V	119,12	V	1,50	V	0,88	V	104,21	V	30522	V
2025/01/22 07	SR	102,86	V	1,53	V	123,51	V	1,44	V	0,86	V	104,42	V	32003	V
2025/01/22 08	SR	127,07	V	4,73	V	143,35	V	4,53	V	0,93	V	104,26	V	30795	V
2025/01/22 09	SR	86,85	V	1,56	V	129,40	V	2,69	V	0,87	V	105,71	V	30833	V
2025/01/22 10	SR	176,24	V	5,21	V	108,35	V	3,51	V	0,86	V	108,00	V	31375	V
2025/01/22 11	SR	42,31	V	0,12	V	140,83	V	0,83	V	0,93	V	106,96	V	30818	V
2025/01/22 12	SR	125,16	V	1,14	V	106,60	V	0,83	V	0,84	V	105,83	V	31072	V
2025/01/22 13	SR	230,04	V	3,52	V	93,09	V	1,44	V	0,84	V	107,89	V	31014	V
2025/01/22 14	SR	176,74	V	4,60	V	119,65	V	3,41	V	2,25	V	105,86	V	30146	V
2025/01/22 15	SR	163,60	V	2,77	V	113,74	V	3,64	V	1,12	V	106,72	V	30852	V
2025/01/22 16	SR	231,76	V	5,56	V	94,38	V	4,59	V	1,12	V	108,17	V	31146	V
2025/01/22 17	SR	154,16	V	3,04	V	113,65	V	2,38	V	1,09	V	108,71	V	31371	V
2025/01/22 18	SR	94,83	V	0,20	V	106,73	V	1,65	V	1,20	V	110,00	V	31723	V
2025/01/22 19	SR	98,95	V	0,31	V	100,72	V	0,68	V	1,25	V	106,61	V	30937	V
2025/01/22 20	SR	264,88	V	5,56	V	95,03	V	2,84	V	1,15	V	104,68	V	30326	V
2025/01/22 21	SR	153,52	V	2,86	V	116,85	V	1,96	V	1,17	V	105,13	V	30181	V
2025/01/22 22	SR	208,42	V	5,16	V	107,94	V	3,81	V	1,09	V	103,71	V	29840	V
2025/01/22 23	SR	35,12	V	0,10	V	157,62	V	3,02	V	1,05	V	103,84	V	29687	V
2025/01/22 24	SR	22,88	V	0,01	V	158,92	V	3,41	V	1,06	V	103,89	V	29951	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.9-264.9	0.0-5.6	93.1-158.9	0.7-4.6	0.8-2.2	103.7-110.0	29686.6-32002.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	125.8	2.3	121.6	2.5	1.1	105.7	30672.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/23 01	SR	6,84	V	0,01	V	185,81	V	2,43	V	1,12	V	104,29	V	30252	V
2025/01/23 02	SR	80,90	V	2,56	V	168,25	V	3,48	V	1,06	V	105,12	V	31087	V
2025/01/23 03	SR	234,76	V	10,98	V	121,44	V	6,79	V	1,12	V	105,82	V	30069	V
2025/01/23 04	SR	129,40	V	0,50	V	100,28	V	1,17	V	1,06	V	104,20	V	30142	V
2025/01/23 05	SR	113,33	V	0,77	V	122,66	V	1,83	V	1,07	V	104,21	V	29790	V
2025/01/23 06	SR	106,77	V	0,96	V	131,56	V	2,08	V	1,08	V	104,08	V	29991	V
2025/01/23 07	SR	64,39	V	0,39	V	134,06	V	1,53	V	1,07	V	104,08	V	31622	V
2025/01/23 08	SR	201,72	V	5,99	V	103,06	V	6,80	V	1,06	V	104,21	V	30411	V
2025/01/23 09	SR	131,45	V	4,96	V	125,38	V	5,36	V	1,09	V	105,00	V	29904	V
2025/01/23 10	SR	91,81	V	1,89	V	133,34	V	2,34	V	1,13	V	103,81	V	29865	V
2025/01/23 11	SR	132,40	V	1,51	V	101,07	V	2,12	V	1,06	V	103,58	V	29792	V
2025/01/23 12	SR	253,99	V	7,27	V	98,37	V	5,71	V	1,00	V	103,63	V	29632	V
2025/01/23 13	SR	79,51	V	0,47	V	138,83	V	4,24	V	0,98	V	103,55	V	29554	V
2025/01/23 14	SR	82,15	V	0,50	V	137,88	V	3,93	V	1,01	V	103,60	V	29424	V
2025/01/23 15	SR	105,63	V	2,59	V	128,63	V	3,52	V	0,97	V	103,83	V	29430	V
2025/01/23 16	SR	154,71	V	2,25	V	119,38	V	3,04	V	0,95	V	103,89	V	29382	V
2025/01/23 17	SR	163,60	V	2,30	V	116,46	V	2,65	V	0,98	V	103,75	V	29450	V
2025/01/23 18	SR	115,10	V	2,75	V	125,24	V	2,15	V	1,00	V	103,82	V	29502	V
2025/01/23 19	SR	81,63	V	0,91	V	132,83	V	0,57	V	1,03	V	104,52	V	29674	V
2025/01/23 20	SR	34,14	V	0,05	V	150,00	V	0,75	V	1,12	V	103,88	V	29562	V
2025/01/23 21	SR	99,31	V	2,10	V	124,51	V	1,11	V	1,07	V	103,75	V	29779	V
2025/01/23 22	SR	92,51	V	0,12	V	112,79	V	0,03	V	1,05	V	104,88	V	30386	V
2025/01/23 23	SR	102,33	V	1,12	V	131,64	V	0,16	V	1,09	V	106,31	V	30054	V
2025/01/23 24	SR	40,05	V	0,84	V	154,08	V	0,89	V	1,12	V	103,92	V	29591	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.8-254.0	0.0-11.0	98.4-185.8	0.0-6.8	1.0-1.1	103.5-106.3	29382.2-31622.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	112.4	2.2	129.1	2.7	1.1	104.2	29931.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/24 01	SR	1,18	V	0,01	V	202,87	V	1,18	V	1,12	V	104,30	V	30016	V
2025/01/24 02	SR	0,28	V	0,01	V	254,18	V	1,19	V	1,86	V	114,01	V	31574	V
2025/01/24 03	SR	95,15	V	0,74	V	128,76	V	3,34	V	1,45	V	123,07	V	32099	V
2025/01/24 04	SR	221,94	V	3,77	V	89,08	V	4,89	V	0,96	V	107,55	V	31141	V
2025/01/24 05	SR	189,33	V	2,86	V	92,76	V	1,29	V	1,00	V	107,84	V	30874	V
2025/01/24 06	SR	185,94	V	9,76	V	130,80	V	13,52	V	1,34	V	106,46	V	29829	V
2025/01/24 07	SR	109,10	V	1,00	V	123,24	V	0,75	V	1,00	V	105,69	V	32910	V
2025/01/24 08	SR	198,03	V	6,71	V	111,32	V	4,03	V	1,49	V	110,11	V	31122	V
2025/01/24 09	SR	222,70	V	6,11	V	135,83	V	2,77	V	1,48	V	123,64	V	31851	V
2025/01/24 10	SR	43,50	V	0,01	V	136,28	V	1,83	V	1,16	V	106,45	V	31559	V
2025/01/24 11	SR	85,48	V	0,17	V	97,01	V	1,59	V	2,83	V	105,32	V	30215	V
2025/01/24 12	SR	65,68	V	0,30	V	128,58	V	3,04	V	2,03	V	103,98	V	30072	V
2025/01/24 13	SR	209,07	V	3,35	V	101,40	V	4,04	V	1,74	V	105,22	V	30803	V
2025/01/24 14	SR	114,20	V	0,71	V	100,43	V	1,36	V	1,67	V	105,71	V	29998	V
2025/01/24 15	SR	165,12	V	4,73	V	106,14	V	1,52	V	1,66	V	104,36	V	29831	V
2025/01/24 16	SR	89,98	V	0,04	V	93,02	V	0,02	V	1,74	V	104,53	V	29764	V
2025/01/24 17	SR	179,02	V	1,49	V	77,06	V	0,17	V	1,88	V	104,27	V	29666	V
2025/01/24 18	SR	122,80	V	0,48	V	86,86	V	0,00	V	2,08	V	103,91	V	29659	V
2025/01/24 19	SR	142,96	V	1,02	V	86,04	V	0,01	V	2,31	V	104,06	V	29682	V
2025/01/24 20	SR	182,91	V	1,30	V	76,55	V	0,04	V	2,64	V	104,02	V	29465	V
2025/01/24 21	SR	147,49	V	1,57	V	87,24	V	0,20	V	2,90	V	104,11	V	29493	V
2025/01/24 22	SR	148,23	V	1,89	V	97,69	V	0,24	V	2,88	V	104,43	V	29786	V
2025/01/24 23	SR	269,52	V	2,49	V	66,39	V	0,22	V	3,03	V	104,67	V	30041	V
2025/01/24 24	SR	84,28	V	0,39	V	113,56	V	0,04	V	3,11	V	105,09	V	29946	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-269.5	0.0-9.8	66.4-254.2	0.0-13.5	1.0-3.1	103.9-123.6	29465.3-32909.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	136.4	2.1	113.5	2	1.9	107.2	30474.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/25 01	SR	31,99	V	0,01	V	128,63	V	0,00	V	3,29	V	104,79	V	30157	V
2025/01/25 02	SR	179,15	V	0,91	V	75,17	V	0,07	V	3,24	V	105,03	V	29937	V
2025/01/25 03	SR	267,54	V	4,90	V	73,25	V	0,69	V	3,68	V	105,22	V	29676	V
2025/01/25 04	SR	27,44	V	0,01	V	133,54	V	0,00	V	4,43	V	105,16	V	29838	V
2025/01/25 05	SR	14,72	V	0,01	V	146,95	V	0,00	V	4,31	V	105,01	V	29919	V
2025/01/25 06	SR	68,72	V	0,20	V	107,29	V	0,00	V	4,50	V	105,19	V	29898	V
2025/01/25 07	SR	94,01	V	0,24	V	97,73	V	0,00	V	4,09	V	105,55	V	31985	V
2025/01/25 08	SR	109,03	V	2,08	V	112,21	V	0,27	V	4,22	V	104,89	V	30321	V
2025/01/25 09	SR	107,29	V	0,95	V	97,44	V	0,12	V	4,59	V	104,63	V	29979	V
2025/01/25 10	SR	161,58	V	2,70	V	97,48	V	0,63	V	4,44	V	104,11	V	29755	V
2025/01/25 11	SR	93,28	V	1,01	V	113,35	V	0,16	V	4,80	V	104,56	V	29784	V
2025/01/25 12	SR	65,05	V	0,50	V	127,94	V	0,10	V	4,60	V	104,70	V	29826	V
2025/01/25 13	SR	65,55	V	0,17	V	118,57	V	0,88	V	4,54	V	104,24	V	29900	V
2025/01/25 14	SR	39,97	V	0,46	V	147,34	V	1,34	V	4,74	V	104,40	V	29702	V
2025/01/25 15	SR	67,43	V	0,81	V	168,36	V	1,85	V	3,95	V	104,41	V	29620	V
2025/01/25 16	SR	152,45	V	2,80	V	129,99	V	2,28	V	3,21	V	104,98	V	29515	V
2025/01/25 17	SR	79,28	V	3,39	V	151,70	V	2,14	V	2,72	V	105,02	V	29610	V
2025/01/25 18	SR	41,05	V	0,38	V	149,59	V	0,58	V	2,63	V	104,79	V	29618	V
2025/01/25 19	SR	58,03	V	0,09	V	138,71	V	0,27	V	2,68	V	104,94	V	29775	V
2025/01/25 20	SR	100,98	V	0,95	V	129,60	V	0,50	V	2,69	V	105,16	V	29439	V
2025/01/25 21	SR	35,69	V	0,01	V	129,90	V	0,22	V	2,61	V	105,05	V	29551	V
2025/01/25 22	SR	152,38	V	2,50	V	121,93	V	1,13	V	2,58	V	104,91	V	29418	V
2025/01/25 23	SR	119,23	V	3,22	V	132,51	V	1,07	V	2,38	V	104,94	V	29351	V
2025/01/25 24	SR	42,60	V	1,69	V	232,02	V	2,22	V	2,48	V	104,53	V	29397	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14,7-267,5	0,0-4,9	73,3-232,0	0,0-2,3	2,4-4,8	104,1-105,6	29351,2-31985,2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	90,6	1,2	127,6	0,7	3,6	104,8	29832,2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/26 01	SR	197,60	V	8,76	V	212,75	V	10,35	V	2,44	V	103,90	V	29247	V
2025/01/26 02	SR	90,62	V	2,64	V	223,46	V	4,54	V	4,62	V	125,12	V	32582	V
2025/01/26 03	SR	113,72	V	5,34	V	186,63	V	7,48	V	3,35	V	113,73	V	30580	V
2025/01/26 04	SR	180,41	V	5,70	V	146,26	V	5,63	V	2,43	V	105,00	V	29507	V
2025/01/26 05	SR	27,44	V	0,14	V	189,21	V	3,10	V	2,37	V	104,61	V	29551	V
2025/01/26 06	SR	70,43	V	0,51	V	159,55	V	3,74	V	2,09	V	104,29	V	29488	V
2025/01/26 07	SR	122,69	V	2,18	V	139,57	V	2,25	V	1,77	V	104,30	V	31001	V
2025/01/26 08	SR	123,91	V	3,09	V	143,69	V	4,66	V	1,87	V	103,88	V	29574	V
2025/01/26 09	SR	124,34	V	1,36	V	134,62	V	3,03	V	1,79	V	103,76	V	29082	V
2025/01/26 10	SR	160,13	V	2,28	V	131,02	V	2,83	V	1,89	V	103,74	V	28861	V
2025/01/26 11	SR	155,65	V	2,48	V	132,44	V	1,41	V	1,70	V	104,40	V	31172	V
2025/01/26 12	SR	224,39	V	6,06	V	131,06	V	3,36	V	1,69	V	104,75	V	29269	V
2025/01/26 13	SR	93,10	V	5,08	V	179,89	V	7,07	V	1,92	V	104,86	V	28625	V
2025/01/26 14	SR	111,30	V	4,28	V	155,58	V	2,00	V	1,87	V	105,60	V	28730	V
2025/01/26 15	SR	36,73	V	0,01	V	145,93	V	0,78	V	1,84	V	105,01	V	28749	V
2025/01/26 16	SR	135,34	V	1,70	V	134,59	V	1,53	V	1,89	V	104,17	V	28771	V
2025/01/26 17	SR	128,20	V	0,68	V	114,30	V	0,63	V	1,77	V	103,85	V	28646	V
2025/01/26 18	SR	112,63	V	0,32	V	112,39	V	0,67	V	1,84	V	103,96	V	28828	V
2025/01/26 19	SR	69,69	V	0,08	V	126,36	V	0,49	V	1,86	V	103,84	V	28583	V
2025/01/26 20	SR	57,59	V	0,08	V	128,68	V	0,29	V	1,91	V	103,75	V	28761	V
2025/01/26 21	SR	137,58	V	2,01	V	117,89	V	0,54	V	1,85	V	104,24	V	28863	V
2025/01/26 22	SR	106,05	V	0,39	V	114,60	V	0,05	V	1,86	V	106,73	V	29283	V
2025/01/26 23	SR	157,60	V	2,30	V	126,91	V	0,50	V	2,11	V	107,92	V	29418	V
2025/01/26 24	SR	132,03	V	4,13	V	138,45	V	1,38	V	2,21	V	105,04	V	28879	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.4-224.4	0.0-8.8	112.4-223.5	0.0-10.4	1.7-4.6	103.7-125.1	28583.4-32582.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	119.5	2.6	146.9	2.8	2.1	105.9	29418.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/27 01	SR	171,22	V	3,47	V	113,19	V	1,03	V	1,95	V	104,56	V	28291	V
2025/01/27 02	SR	64,70	V	0,03	V	120,79	V	0,01	V	1,97	V	104,48	V	28270	V
2025/01/27 03	SR	47,84	V	0,04	V	134,48	V	0,09	V	2,00	V	104,04	V	28318	V
2025/01/27 04	SR	223,86	V	3,40	V	102,26	V	0,92	V	1,91	V	104,18	V	28159	V
2025/01/27 05	SR	147,18	V	1,55	V	111,06	V	0,63	V	1,84	V	104,31	V	28095	V
2025/01/27 06	SR	161,86	V	1,78	V	105,34	V	0,54	V	1,97	V	104,11	V	28138	V
2025/01/27 07	SR	64,15	V	2,13	V	188,12	V	0,99	V	1,82	V	104,15	V	30198	V
2025/01/27 08	SR	70,94	V	2,29	V	144,71	V	2,40	V	1,58	V	103,86	V	28913	V
2025/01/27 09	SR	145,97	V	3,49	V	120,43	V	1,44	V	1,61	V	104,07	V	28161	V
2025/01/27 10	SR	204,41	V	7,11	V	122,14	V	2,09	V	1,61	V	104,06	V	27914	V
2025/01/27 11	SR	125,48	V	0,52	V	103,54	V	0,29	V	1,59	V	104,18	V	27883	V
2025/01/27 12	SR	133,77	V	5,44	V	122,18	V	2,41	V	1,57	V	104,32	V	27742	V
2025/01/27 13	SR	137,89	V	3,01	V	128,01	V	1,34	V	2,37	V	104,06	V	28173	V
2025/01/27 14	SR	103,76	V	0,97	V	136,48	V	2,27	V	1,66	V	106,16	V	28358	V
2025/01/27 15	SR	121,66	V	2,04	V	136,16	V	3,80	V	1,34	V	104,08	V	28049	V
2025/01/27 16	SR	145,31	V	2,04	V	117,04	V	2,33	V	1,35	V	103,73	V	28076	V
2025/01/27 17	SR	97,24	V	1,76	V	129,46	V	2,32	V	1,32	V	104,22	V	28227	V
2025/01/27 18	SR	119,56	V	2,93	V	129,18	V	2,55	V	1,28	V	103,66	V	28287	V
2025/01/27 19	SR	116,65	V	3,09	V	137,70	V	1,96	V	1,32	V	103,79	V	28327	V
2025/01/27 20	SR	50,62	V	0,07	V	129,13	V	1,11	V	1,35	V	103,71	V	28093	V
2025/01/27 21	SR	177,95	V	1,99	V	95,87	V	0,98	V	1,34	V	103,63	V	28034	V
2025/01/27 22	SR	192,61	V	2,79	V	106,68	V	1,86	V	1,33	V	103,81	V	27936	V
2025/01/27 23	SR	194,18	V	3,06	V	108,84	V	2,52	V	1,30	V	103,84	V	27923	V
2025/01/27 24	SR	124,62	V	2,00	V	122,48	V	2,48	V	1,38	V	104,23	V	27812	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	47.8-223.9	0.0-7.1	95.9-188.1	0.0-3.8	1.3-2.4	103.6-106.2	27741.6-30197.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	131	2.4	123.6	1.6	1.6	104.1	28224
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/28 01	SR	149,10	V	3,34	V	142,34	V	3,55	V	1,37	V	104,03	V	27845	V
2025/01/28 02	SR	32,55	V	0,11	V	184,59	V	3,76	V	1,42	V	103,95	V	27948	V
2025/01/28 03	SR	109,58	V	2,51	V	159,70	V	4,84	V	1,38	V	103,84	V	28236	V
2025/01/28 04	SR	160,05	V	7,20	V	142,79	V	5,48	V	1,41	V	103,88	V	28041	V
2025/01/28 05	SR	95,08	V	0,94	V	134,57	V	1,45	V	1,40	V	103,75	V	28290	V
2025/01/28 06	SR	245,52	V	5,66	V	98,00	V	2,40	V	1,33	V	103,72	V	28138	V
2025/01/28 07	SR	129,91	V	1,99	V	123,08	V	0,43	V	1,38	V	103,70	V	29298	V
2025/01/28 08	SR	151,39	V	4,59	V	118,67	V	2,03	V	1,46	V	104,02	V	27650	V
2025/01/28 09	SR	108,32	V	1,02	V	110,54	V	0,62	V	1,41	V	103,96	V	27140	V
2025/01/28 10	SR	196,37	V	2,16	V	98,61	V	0,81	V	1,36	V	104,13	V	27021	V
2025/01/28 11	SR	181,18	V	2,63	V	112,93	V	0,87	V	0,76	V	104,26	V	27037	V
2025/01/28 12	SR	145,91	V	2,43	V	114,93	V	1,18	V	0,79	V	104,26	V	26899	V
2025/01/28 13	SR	153,10	V	3,97	V	127,32	V	1,43	V	1,03	V	105,21	V	27098	V
2025/01/28 14	SR	73,49	V	0,37	V	127,19	V	1,59	V	0,73	V	104,08	V	27070	V
2025/01/28 15	SR	32,05	V	0,13	V	188,98	V	2,14	V	0,83	V	104,43	V	27204	V
2025/01/28 16	SR	87,75	V	0,84	V	155,17	V	2,95	V	1,15	V	121,65	V	28722	V
2025/01/28 17	SR	78,07	V	0,26	V	132,99	V	1,96	V	1,09	V	118,07	V	28813	V
2025/01/28 18	SR	133,15	V	2,56	V	120,05	V	3,01	V	1,00	V	124,13	V	28926	V
2025/01/28 19	SR	159,87	V	2,95	V	125,41	V	2,37	V	0,89	V	130,95	V	29661	V
2025/01/28 20	SR	6,54	V	0,01	V	188,92	V	0,97	V	0,93	V	132,48	V	30217	V
2025/01/28 21	SR	25,70	V	0,05	V	167,13	V	1,55	V	0,83	V	132,73	V	30157	V
2025/01/28 22	SR	22,40	V	0,04	V	165,98	V	0,49	V	0,85	V	133,15	V	29933	V
2025/01/28 23	SR	66,30	V	0,88	V	134,66	V	1,07	V	0,78	V	133,42	V	29916	V
2025/01/28 24	SR	201,89	V	6,15	V	98,02	V	2,10	V	0,86	V	133,64	V	29976	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.5-245.5	0.0-7.2	98.0-189.0	0.4-5.5	0.7-1.5	103.7-133.6	26898.7-30217.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	114.4	2.2	136.4	2	1.1	113.4	28384.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/29 01	SR	218,80	V	7,71	V	114,58	V	5,90	V	0,85	V	134,96	V	29611	V
2025/01/29 02	SR	115,36	V	3,01	V	141,76	V	4,20	V	0,73	V	136,06	V	29762	V
2025/01/29 03	SR	13,08	V	0,02	V	197,25	V	4,88	V	0,74	V	135,51	V	30121	V
2025/01/29 04	SR	35,62	V	0,23	V	175,90	V	5,28	V	0,74	V	134,99	V	30148	V
2025/01/29 05	SR	161,01	V	3,60	V	144,75	V	6,32	V	0,74	V	135,62	V	29825	V
2025/01/29 06	SR	78,08	V	2,47	V	160,69	V	6,00	V	0,70	V	136,14	V	29787	V
2025/01/29 07	SR	169,33	V	5,45	V	139,56	V	6,42	V	0,60	V	136,23	V	32307	V
2025/01/29 08	SR	112,05	V	1,96	V	135,99	V	4,23	V	0,64	V	136,23	V	30592	V
2025/01/29 09	SR	166,11	V	4,33	V	123,53	V	4,60	V	0,59	V	136,35	V	30558	V
2025/01/29 10	SR	173,40	V	5,92	V	127,41	V	6,59	V	0,62	V	136,70	V	30420	V
2025/01/29 11	SR	157,62	V	4,78	V	120,79	V	5,00	V	0,60	V	137,21	V	30347	V
2025/01/29 12	SR	231,27	V	8,81	V	128,76	V	8,84	V	0,62	V	137,87	V	30061	V
2025/01/29 13	SR	64,25	V	1,02	V	158,23	V	3,53	V	1,05	V	137,65	V	30462	V
2025/01/29 14	SR	66,46	V	1,87	V	167,16	V	4,46	V	1,46	V	115,62	V	28874	V
2025/01/29 15	SR	157,53	V	2,84	V	115,67	V	4,35	V	1,76	V	113,77	V	28211	V
2025/01/29 16	SR	161,90	V	4,00	V	126,47	V	4,79	V	1,80	V	111,34	V	28512	V
2025/01/29 17	SR	159,39	V	4,13	V	148,18	V	6,19	V	2,85	V	121,86	V	29238	V
2025/01/29 18	SR	151,53	V	2,26	V	114,03	V	6,09	V	1,97	V	109,08	V	28258	V
2025/01/29 19	SR	208,31	V	5,60	V	110,01	V	6,43	V	1,53	V	104,83	V	28248	V
2025/01/29 20	SR	87,83	V	2,21	V	161,23	V	6,31	V	1,67	V	114,63	V	28989	V
2025/01/29 21	SR	117,46	V	5,26	V	173,87	V	10,69	V	1,63	V	117,56	V	29544	V
2025/01/29 22	SR	57,62	V	0,85	V	169,59	V	6,12	V	1,56	V	115,89	V	29466	V
2025/01/29 23	SR	40,84	V	0,17	V	165,05	V	5,31	V	1,43	V	124,18	V	30508	V
2025/01/29 24	SR	167,89	V	2,13	V	118,17	V	5,28	V	1,19	V	133,70	V	31115	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-231.3	0.0-8.8	110.0-197.2	3.5-10.7	0.6-2.8	104.8-137.9	28211.0-32306.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128	3.4	143.3	5.7	1.2	127.2	29790.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/30 01	SR	114,46	V	0,95	V	128,52	V	5,52	V	1,31	V	134,44	V	31292	V
2025/01/30 02	SR	167,09	V	2,28	V	108,98	V	6,37	V	1,26	V	134,61	V	31341	V
2025/01/30 03	SR	186,84	V	4,47	V	126,75	V	7,21	V	1,20	V	134,87	V	31249	V
2025/01/30 04	SR	159,07	V	5,74	V	143,46	V	10,19	V	1,64	V	134,50	V	30992	V
2025/01/30 05	SR	62,31	V	0,45	V	157,80	V	7,67	V	1,19	V	134,35	V	31409	V
2025/01/30 06	SR	90,96	V	1,27	V	130,76	V	7,83	V	1,17	V	134,80	V	31259	V
2025/01/30 07	SR	73,51	V	2,72	V	167,36	V	6,91	V	1,50	V	123,48	V	31856	V
2025/01/30 08	SR	121,19	V	3,17	V	136,61	V	6,99	V	0,98	V	106,97	V	27694	V
2025/01/30 09	SR	123,13	V	2,20	V	124,71	V	5,89	V	4,11	V	124,19	V	26086	V
2025/01/30 10	SR	69,98	V	0,38	V	117,16	V	3,09	V	7,66	V	116,01	V	28522	V
2025/01/30 11	SR	5,71	V	0,01	V	177,09	V	0,00	V	4,13	V	118,48	V	27041	V
2025/01/30 12	SR	55,38	V	0,32	V	137,16	V	0,16	V	3,32	V	114,24	V	29979	V
2025/01/30 13	SR	174,89	V	4,36	V	113,62	V	3,36	V	1,90	V	114,52	V	31258	V
2025/01/30 14	SR	78,92	V	0,77	V	131,75	V	1,52	V	2,17	V	113,90	V	29895	V
2025/01/30 15	SR	118,27	V	1,64	V	115,82	V	1,42	V	1,48	V	128,90	V	31984	V
2025/01/30 16	SR	111,29	V	0,31	V	106,23	V	0,52	V	1,23	V	136,24	V	32594	V
2025/01/30 17	SR	269,83	V	6,27	V	86,18	V	2,22	V	1,10	V	136,98	V	32569	V
2025/01/30 18	SR	27,34	V	0,01	V	155,58	V	0,01	V	1,09	V	137,19	V	32978	V
2025/01/30 19	SR	7,72	V	0,01	V	182,13	V	0,00	V	1,19	V	137,01	V	33202	V
2025/01/30 20	SR	0,59	V	0,01	V	237,28	V	0,08	V	1,20	V	136,55	V	33357	V
2025/01/30 21	SR	0,18	V	0,01	V	257,91	V	0,50	V	1,24	V	135,95	V	33554	V
2025/01/30 22	SR	10,78	V	0,01	V	186,85	V	1,39	V	2,21	V	110,70	V	30159	V
2025/01/30 23	SR	146,94	V	2,34	V	115,62	V	4,41	V	1,52	V	119,59	V	31628	V
2025/01/30 24	SR	135,76	V	2,18	V	121,06	V	3,61	V	1,32	V	128,76	V	32620	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-269.8	0.0-6.3	86.2-257.9	0.0-10.2	1.0-7.7	107.0-137.2	26085.6-33553.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.3	1.7	144.4	3.6	2	127	31021.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/31 01	SR	175,12	V	3,61	V	142,18	V	3,92	V	1,05	V	135,58	V	33278	V
2025/01/31 02	SR	179,12	V	2,93	V	112,47	V	2,52	V	0,98	V	136,47	V	33362	V
2025/01/31 03	SR	78,71	V	0,40	V	120,14	V	2,16	V	0,96	V	136,78	V	33451	V
2025/01/31 04	SR	226,90	V	4,50	V	84,55	V	3,80	V	1,00	V	137,21	V	33205	V
2025/01/31 05	SR	172,07	V	2,86	V	83,99	V	2,23	V	0,99	V	137,74	V	33262	V
2025/01/31 06	SR	239,60	V	2,74	V	74,75	V	2,47	V	1,01	V	137,91	V	33284	V
2025/01/31 07	SR	51,82	V	0,03	V	129,45	V	1,30	V	1,61	V	118,08	V	32294	V
2025/01/31 08	SR	38,18	V	0,20	V	131,69	V	1,11	V	1,42	V	108,09	V	30991	V
2025/01/31 09	SR	136,58	V	1,44	V	80,77	V	1,73	V	1,32	V	109,34	V	30445	V
2025/01/31 10	SR	51,94	V	0,22	V	112,76	V	1,95	V	1,51	V	108,23	V	30614	V
2025/01/31 11	SR	130,65	V	0,80	V	100,94	V	2,49	V	1,56	V	122,55	V	32475	V
2025/01/31 12	SR	48,88	V	1,15	V	144,49	V	1,87	V	1,46	V	107,86	V	30858	V
2025/01/31 13	SR	147,75	V	2,38	V	121,34	V	2,44	V	1,43	V	115,85	V	31405	V
2025/01/31 14	SR	155,12	V	3,66	V	109,11	V	5,32	V	1,33	V	121,85	V	32500	V
2025/01/31 15	SR	102,13	V	0,85	V	107,62	V	1,00	V	1,37	V	112,40	V	30782	V
2025/01/31 16	SR	199,91	V	3,96	V	82,91	V	1,30	V	1,30	V	113,60	V	31468	V
2025/01/31 17	SR	130,60	V	2,38	V	105,66	V	0,74	V	1,30	V	130,88	V	33014	V
2025/01/31 18	SR	190,14	V	3,03	V	84,07	V	0,68	V	1,04	V	136,89	V	33707	V
2025/01/31 19	SR	54,33	NV	0,02	NV	138,27	NV	1,59	NV	1,12	NV	137,95	NV	33530	NV
2025/01/31 20	SR	83,71	V	0,39	V	108,16	V	0,03	V	1,08	V	138,09	V	33746	V
2025/01/31 21	SR	198,30	V	1,48	V	80,91	V	0,11	V	1,04	V	138,65	V	33422	V
2025/01/31 22	SR	48,10	V	0,01	V	123,76	V	0,00	V	1,08	V	138,84	V	33586	V
2025/01/31 23	SR	57,70	V	0,01	V	122,51	V	0,00	V	1,10	V	138,85	V	33528	V
2025/01/31 24	SR	121,32	V	0,87	V	113,35	V	0,05	V	1,14	V	139,85	V	33467	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	38.2-239.6	0.0-4.5	74.8-144.5	0.0-5.3	1.0-1.6	107.9-139.8	30444.9-33745.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	128.9	1.7	107.7	1.7	1.2	127	32528
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____