

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/31 01	SR	24,10	V	0,01	V	83,96	V	0,00	V	0,12	V	141,04	V	36788	V
2018/01/31 02	SR	24,45	V	0,01	V	86,01	V	0,00	V	0,12	V	141,18	V	36905	V
2018/01/31 03	SR	25,65	V	0,04	V	104,11	V	0,00	V	0,38	V	141,12	V	36279	V
2018/01/31 04	SR	14,18	V	0,01	V	113,46	V	0,00	V	0,12	V	140,90	V	36252	V
2018/01/31 05	SR	9,19	V	0,01	V	119,50	V	0,00	V	0,12	V	141,00	V	36289	V
2018/01/31 06	SR	15,45	V	0,03	V	116,92	V	0,00	V	0,12	V	140,85	V	36454	V
2018/01/31 07	SR	70,49	V	0,60	V	98,73	V	0,03	V	0,12	V	141,10	V	36282	V
2018/01/31 08	SR	22,74	V	0,02	V	109,66	V	0,00	V	0,22	V	141,77	V	36082	V
2018/01/31 09	SR	37,96	V	0,43	V	113,69	V	0,08	V	0,12	V	141,10	V	36438	V
2018/01/31 10	SR	13,94	V	0,02	V	134,32	V	0,00	V	0,12	V	139,17	V	37120	V
2018/01/31 11	SR	23,64	V	0,07	V	128,31	V	0,00	V	0,12	V	139,56	V	36470	V
2018/01/31 12	SR	13,07	V	0,07	V	162,13	V	0,00	V	0,20	V	140,13	V	35886	V
2018/01/31 13	SR	57,14	V	0,36	V	112,51	V	0,00	V	0,11	V	139,21	V	36174	V
2018/01/31 14	SR	89,28	V	1,11	V	92,00	V	0,12	V	0,13	V	138,44	V	35510	V
2018/01/31 15	SR	29,56	V	0,02	V	93,68	V	0,00	V	0,30	V	138,91	V	35903	V
2018/01/31 16	SR	84,27	V	0,59	V	75,41	V	0,03	V	0,13	V	138,69	V	35220	V
2018/01/31 17	SR	80,38	V	0,33	V	78,15	V	0,01	V	0,12	V	139,61	V	35285	V
2018/01/31 18	SR	65,31	V	0,95	V	79,38	V	0,21	V	0,13	V	140,12	V	34921	V
2018/01/31 19	SR	106,05	V	2,82	V	74,54	V	2,10	V	0,14	V	137,75	V	34522	V
2018/01/31 20	SR	59,18	V	0,19	V	75,02	V	0,00	V	0,11	V	134,73	V	35312	V
2018/01/31 21	SR	94,51	V	0,86	V	65,72	V	0,13	V	0,13	V	133,89	V	35192	V
2018/01/31 22	SR	69,20	V	0,28	V	76,13	V	0,00	V	0,13	V	134,66	V	35541	V
2018/01/31 23	SR	11,78	V	0,01	V	108,11	V	0,00	V	0,13	V	135,43	V	35834	V
2018/01/31 24	SR	64,61	V	0,44	V	84,43	V	0,03	V	0,12	V	136,06	V	35732	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-106.0	0.0-2.8	65.7-162.1	0.0-2.1	0.1-0.4	133.9-141.8	34522.4-37119.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.1	0.4	99.4	0.1	0.1	139	35932.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/22 01	SR	57,70	V	0,05	V	83,14	V	0,00	V	0,16	V	140,95	V	34670	V
2018/01/22 02	SR	82,52	V	0,28	V	77,40	V	0,00	V	0,10	V	141,45	V	34446	V
2018/01/22 03	SR	27,68	V	0,01	V	92,69	V	0,00	V	0,10	V	141,81	V	34362	V
2018/01/22 04	SR	12,78	V	0,01	V	107,01	V	0,00	V	0,10	V	141,55	V	33992	V
2018/01/22 05	SR	19,80	V	0,01	V	90,36	V	0,00	V	0,10	V	141,49	V	34385	V
2018/01/22 06	SR	23,26	V	0,02	V	98,20	V	0,00	V	0,14	V	141,77	V	34172	V
2018/01/22 07	SR	21,11	V	0,01	V	87,16	V	0,00	V	0,10	V	141,13	V	34206	V
2018/01/22 08	SR	55,06	V	0,11	V	76,18	V	0,00	V	0,10	V	141,24	V	34413	V
2018/01/22 09	SR	69,19	V	0,37	V	74,45	V	0,03	V	0,09	V	141,71	V	33970	V
2018/01/22 10	SR	16,98	V	0,01	V	110,31	V	0,00	V	0,09	V	140,26	V	35910	V
2018/01/22 11	SR	33,31	V	0,01	V	80,79	V	0,00	V	0,08	V	138,80	V	35186	V
2018/01/22 12	SR	63,35	V	0,03	V	64,85	V	0,00	V	0,09	V	139,49	V	35220	V
2018/01/22 13	SR	67,25	V	0,13	V	71,33	V	0,00	V	0,10	V	140,31	V	35446	V
2018/01/22 14	SR	30,88	V	0,01	V	84,33	V	0,00	V	0,10	V	140,70	V	35915	V
2018/01/22 15	SR	49,37	V	0,01	V	65,70	V	0,00	V	0,10	V	141,23	V	35535	V
2018/01/22 16	SR	66,03	V	0,06	V	63,82	V	0,00	V	0,10	V	140,83	V	34963	V
2018/01/22 17	SR	129,34	V	1,51	V	61,32	V	0,01	V	0,10	V	141,07	V	34490	V
2018/01/22 18	SR	84,96	V	1,80	V	87,41	V	0,09	V	0,25	V	139,91	V	36034	V
2018/01/22 19	SR	77,44	V	2,25	V	89,69	V	0,18	V	0,10	V	139,81	V	35785	V
2018/01/22 20	SR	128,36	V	3,31	V	86,24	V	0,13	V	0,10	V	139,59	V	35785	V
2018/01/22 21	SR	20,24	V	0,03	V	106,70	V	0,00	V	0,10	V	140,01	V	35894	V
2018/01/22 22	SR	39,38	V	0,01	V	79,15	V	0,00	V	0,09	V	140,13	V	35723	V
2018/01/22 23	SR	92,10	V	0,40	V	63,74	V	0,00	V	0,15	V	139,88	V	35179	V
2018/01/22 24	SR	36,45	V	0,01	V	71,57	V	0,00	V	0,10	V	139,07	V	35429	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.8-129.3	0.0-3.3	61.3-110.3	0.0-0.2	0.1-0.2	138.8-141.8	33969.8-36034.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.4	0.4	82.2	0	0.1	140.6	35046.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/23 01	SR	45,07	V	0,06	V	72,71	V	0,00	V	0,10	V	139,31	V	35871	V
2018/01/23 02	SR	64,89	V	0,06	V	59,16	NV	0,00	V	0,10	V	139,79	V	35615	V
2018/01/23 03	SR	86,30	V	0,18	V	51,98	NV	0,00	V	0,10	V	140,09	V	35368	V
2018/01/23 04	SR	58,10	V	0,09	V	63,67	V	0,00	V	0,10	V	140,59	V	35375	V
2018/01/23 05	SR	29,59	V	0,02	V	81,12	V	0,00	V	0,17	V	140,56	V	35853	V
2018/01/23 06	SR	31,88	V	0,03	V	75,28	V	0,00	V	0,10	V	141,01	V	35563	V
2018/01/23 07	SR	13,21	V	0,03	V	99,41	V	0,00	V	0,09	V	140,96	V	36100	V
2018/01/23 08	SR	16,75	V	0,02	V	94,60	V	0,00	V	0,09	V	140,61	V	35871	V
2018/01/23 09	SR	23,59	V	0,01	V	79,52	V	0,00	V	0,09	V	140,94	V	35966	V
2018/01/23 10	SR	68,18	V	0,30	V	59,71	NV	0,02	V	0,29	V	141,36	V	36651	V
2018/01/23 11	SR	15,76	V	0,02	V	93,60	V	0,00	V	0,10	V	142,36	V	35667	V
2018/01/23 12	SR	10,20	V	0,01	V	101,22	V	0,00	V	0,10	V	143,07	V	35171	V
2018/01/23 13	SR	10,90	V	0,01	V	103,99	V	0,00	V	0,15	V	144,28	V	36076	V
2018/01/23 14	SR	77,86	V	0,25	V	68,93	V	0,00	V	0,19	V	144,47	V	35045	V
2018/01/23 15	SR	54,71	V	0,09	V	81,34	V	0,00	V	0,10	V	145,64	V	35386	V
2018/01/23 16	SR	13,85	V	0,01	V	108,45	V	0,00	V	0,10	V	142,84	V	35488	V
2018/01/23 17	SR	9,76	V	0,01	V	106,18	V	0,00	V	0,11	V	140,81	V	35445	V
2018/01/23 18	SR	20,26	V	0,02	V	99,32	V	0,00	V	0,09	V	136,61	V	35698	V
2018/01/23 19	SR	13,34	V	0,01	V	108,03	V	0,00	V	0,10	V	135,61	V	36034	V
2018/01/23 20	SR	36,72	V	0,04	V	92,89	V	0,00	V	0,10	V	135,80	V	36326	V
2018/01/23 21	SR	63,90	V	0,06	V	70,55	V	0,00	V	0,10	V	135,99	V	36092	V
2018/01/23 22	SR	44,09	V	0,05	V	80,52	V	0,00	V	0,21	V	136,24	V	35985	V
2018/01/23 23	SR	68,48	V	0,08	V	68,04	V	0,00	V	0,10	V	136,80	V	35668	V
2018/01/23 24	SR	40,19	V	0,04	V	77,60	V	0,00	V	0,10	V	137,26	V	35722	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-86.3	0.0-0.3	63.7-108.4	0.0-0.0	0.1-0.3	135.6-145.6	35044.7-36651.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.2	0.1	87	0	0.1	140.1	35751.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/24 01	SR	22,64	V	0,01	V	93,93	V	0,00	V	0,10	V	137,53	V	35981	V
2018/01/24 02	SR	54,27	V	0,07	V	78,37	V	0,00	V	0,16	V	137,68	V	35715	V
2018/01/24 03	SR	55,89	V	0,08	V	75,65	V	0,00	V	0,10	V	137,64	V	35313	V
2018/01/24 04	SR	86,30	V	0,22	V	69,38	V	0,00	V	0,10	V	138,10	V	35477	V
2018/01/24 05	SR	112,39	V	0,54	V	62,66	V	0,01	V	0,10	V	139,01	V	35167	V
2018/01/24 06	SR	102,61	V	0,34	V	62,35	V	0,00	V	0,15	V	139,75	V	34792	V
2018/01/24 07	SR	77,92	V	0,36	V	77,14	V	0,00	V	0,10	V	139,77	V	35423	V
2018/01/24 08	SR	78,93	V	0,42	V	87,55	V	0,00	V	0,10	V	140,59	V	35656	V
2018/01/24 09	SR	26,65	V	0,06	V	104,31	V	0,00	V	0,38	V	141,20	V	36151	V
2018/01/24 10	SR	49,72	V	0,02	V	76,85	V	0,00	V	0,09	V	141,05	V	38345	V
2018/01/24 11	SR	79,97	V	0,16	V	77,45	V	0,00	V	0,10	V	141,60	V	37285	V
2018/01/24 12	SR	79,07	V	0,10	V	82,44	V	0,00	V	0,10	V	142,80	V	37175	V
2018/01/24 13	SR	23,76	V	0,01	V	108,59	V	0,00	V	0,11	V	143,01	V	37428	V
2018/01/24 14	SR	12,89	V	0,01	V	106,39	V	0,00	V	0,28	V	142,51	V	37997	V
2018/01/24 15	SR	48,15	V	0,01	V	76,56	V	0,00	V	0,10	V	141,55	V	37418	V
2018/01/24 16	SR	53,48	V	0,06	V	80,32	V	0,00	V	0,12	V	140,08	V	36411	V
2018/01/24 17	SR	75,39	V	1,21	V	77,36	V	0,27	V	0,10	V	137,37	V	35249	V
2018/01/24 18	SR	11,47	V	0,02	V	98,28	V	0,00	V	0,09	V	134,10	V	35429	V
2018/01/24 19	SR	12,47	V	0,05	V	124,03	V	0,00	V	0,09	V	133,48	V	36275	V
2018/01/24 20	SR	3,36	V	0,01	V	145,94	V	0,00	V	0,10	V	134,13	V	37772	V
2018/01/24 21	SR	11,87	V	0,01	V	130,71	V	0,00	V	0,21	V	135,21	V	37742	V
2018/01/24 22	SR	114,72	V	2,68	V	128,96	V	0,00	V	0,14	V	135,54	V	36770	V
2018/01/24 23	SR	50,43	V	1,30	V	124,79	V	0,49	V	0,10	V	127,26	V	27254	V
2018/01/24 24	SR	52,26	V	0,33	V	101,04	V	0,02	V	0,08	V	127,81	V	34531	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.4-114.7	0.0-2.7	62.4-145.9	0.0-0.5	0.1-0.4	127.3-143.0	27254.5-38344.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54	0.3	93.8	0	0.1	137.9	35948.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': IPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/25 01	SR	86,92	V	0,90	V	93,82	V	0,10	V	0,08	V	130,25	V	34499	V
2018/01/25 02	SR	48,68	V	0,21	V	106,55	V	0,00	V	0,08	V	130,75	V	34558	V
2018/01/25 03	SR	29,35	V	0,01	V	111,10	V	0,00	V	0,08	V	131,74	V	35156	V
2018/01/25 04	SR	49,02	V	0,23	V	105,01	V	0,02	V	0,08	V	131,58	V	34540	V
2018/01/25 05	SR	69,80	V	0,69	V	107,73	V	0,07	V	0,13	V	131,46	V	34671	V
2018/01/25 06	SR	26,54	V	0,01	V	112,91	V	0,00	V	0,09	V	131,93	V	35220	V
2018/01/25 07	SR	53,25	V	0,17	V	102,50	V	0,00	V	0,08	V	132,17	V	35119	V
2018/01/25 08	SR	58,19	V	0,60	V	107,23	V	0,08	V	0,09	V	132,32	V	34850	V
2018/01/25 09	SR	30,90	V	0,01	V	100,69	V	0,00	V	0,09	V	133,07	V	35024	V
2018/01/25 10	SR	81,48	V	0,40	V	81,03	V	0,00	V	0,14	V	132,91	V	34638	V
2018/01/25 11	SR	48,90	V	0,06	V	85,95	V	0,00	V	0,08	V	132,78	V	34151	V
2018/01/25 12	SR	70,26	V	0,17	V	75,23	V	0,00	V	0,08	V	133,01	V	33639	V
2018/01/25 13	SR	21,43	V	0,01	V	100,65	V	0,00	V	0,10	V	134,32	V	34720	V
2018/01/25 14	SR	22,10	V	0,01	V	110,66	V	0,00	V	0,10	V	135,69	V	35634	V
2018/01/25 15	SR	31,77	V	0,17	V	114,81	V	0,02	V	0,10	V	136,03	V	35959	V
2018/01/25 16	SR	51,14	V	0,17	V	99,52	V	0,00	V	0,10	V	135,49	V	35613	V
2018/01/25 17	SR	58,31	V	0,53	V	106,23	V	0,08	V	0,10	V	136,52	V	35927	V
2018/01/25 18	SR	68,11	V	0,67	V	98,67	V	0,05	V	0,21	V	136,01	V	35472	V
2018/01/25 19	SR	46,63	V	0,40	V	103,84	V	0,05	V	0,11	V	136,73	V	35918	V
2018/01/25 20	SR	38,23	V	0,22	V	101,15	V	0,02	V	0,11	V	137,41	V	36496	V
2018/01/25 21	SR	12,32	V	0,01	V	116,36	V	0,00	V	0,12	V	137,93	V	36532	V
2018/01/25 22	SR	29,02	V	0,15	V	100,24	V	0,01	V	0,13	V	137,78	V	36899	V
2018/01/25 23	SR	65,67	V	0,30	V	69,77	V	0,04	V	0,11	V	137,94	V	36102	V
2018/01/25 24	SR	31,74	V	0,06	V	102,70	V	0,00	V	0,11	V	137,75	V	36482	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-86.9	0.0-0.9	69.8-116.4	0.0-0.1	0.1-0.2	130.2-137.9	33639.4-36898.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.1	0.3	100.6	0	0.1	134.3	35325.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/26 01	SR	133,24	V	2,81	V	83,31	V	0,76	V	0,10	V	137,19	V	35130	V
2018/01/26 02	SR	86,96	V	0,80	V	75,44	V	0,17	V	0,10	V	136,95	V	35137	V
2018/01/26 03	SR	19,26	V	0,01	V	101,00	V	0,00	V	0,20	V	137,22	V	35480	V
2018/01/26 04	SR	18,67	V	0,07	V	114,92	V	0,00	V	0,11	V	137,65	V	35920	V
2018/01/26 05	SR	13,98	V	0,01	V	100,59	V	0,00	V	0,11	V	137,18	V	35437	V
2018/01/26 06	SR	11,03	V	0,01	V	106,76	V	0,00	V	0,17	V	137,32	V	35573	V
2018/01/26 07	SR	8,84	V	0,01	V	116,28	V	0,00	V	0,11	V	137,26	V	35722	V
2018/01/26 08	SR	22,20	V	0,02	V	111,78	V	0,00	V	0,11	V	138,20	V	36363	V
2018/01/26 09	SR	52,56	V	0,28	V	90,93	V	0,01	V	0,11	V	138,17	V	35451	V
2018/01/26 10	SR	36,31	V	0,02	V	88,55	V	0,00	V	0,11	V	136,87	V	37041	V
2018/01/26 11	SR	31,43	V	0,25	V	91,12	V	0,01	V	0,12	V	135,45	V	35419	V
2018/01/26 12	SR	15,93	V	0,01	V	105,79	V	0,00	V	0,12	V	136,05	V	35401	V
2018/01/26 13	SR	22,84	V	0,03	V	92,13	V	0,00	V	0,13	V	136,57	V	35934	V
2018/01/26 14	SR	75,30	V	0,17	V	66,50	V	0,00	V	0,12	V	136,20	V	34727	V
2018/01/26 15	SR	51,89	V	0,05	V	77,23	V	0,00	V	0,12	V	135,30	V	34355	V
2018/01/26 16	SR	53,97	V	0,25	V	71,92	V	0,02	V	0,11	V	136,31	V	34283	V
2018/01/26 17	SR	54,07	V	0,11	V	74,87	V	0,00	V	0,11	V	136,24	V	33794	V
2018/01/26 18	SR	49,59	V	0,05	V	73,24	V	0,00	V	0,12	V	136,39	V	34641	V
2018/01/26 19	SR	53,24	V	0,01	V	72,00	V	0,00	V	0,13	V	136,81	V	34979	V
2018/01/26 20	SR	37,72	V	0,01	V	90,76	V	0,00	V	0,13	V	137,60	V	34847	V
2018/01/26 21	SR	25,35	V	0,01	V	94,33	V	0,00	V	0,12	V	137,96	V	36652	V
2018/01/26 22	SR	38,11	V	0,02	V	80,83	V	0,00	V	0,12	V	138,08	V	38109	V
2018/01/26 23	SR	9,16	V	0,01	V	135,70	V	0,00	V	0,12	V	137,27	V	34955	V
2018/01/26 24	SR	9,09	V	0,01	V	135,35	V	0,00	V	0,12	V	136,99	V	35408	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-133.2	0.0-2.8	66.5-135.7	0.0-0.8	0.1-0.2	135.3-138.2	33793.6-38109.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.8	0.2	93.8	0	0.1	137	35448.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/27 01	SR	45,10	V	0,99	V	123,58	V	0,20	V	0,38	V	137,42	V	35211	V
2018/01/27 02	SR	72,84	V	0,47	V	89,35	V	0,17	V	0,12	V	137,28	V	35132	V
2018/01/27 03	SR	25,75	V	0,03	V	117,26	V	0,00	V	0,12	V	137,26	V	34585	V
2018/01/27 04	SR	28,36	V	0,12	V	123,30	V	0,00	V	0,28	V	137,51	V	34149	V
2018/01/27 05	SR	55,12	V	0,27	V	114,73	V	0,01	V	0,13	V	137,88	V	34134	V
2018/01/27 06	SR	53,25	V	0,52	V	141,50	V	0,05	V	0,12	V	137,72	V	34008	V
2018/01/27 07	SR	25,82	V	0,02	V	105,80	V	0,00	V	0,12	V	137,73	V	33920	V
2018/01/27 08	SR	29,36	V	0,02	V	103,21	V	0,00	V	0,12	V	138,42	V	33840	V
2018/01/27 09	SR	25,50	V	0,03	V	121,11	V	0,00	V	0,12	V	136,66	V	34033	V
2018/01/27 10	SR	49,41	V	0,49	V	107,19	V	0,04	V	0,15	V	135,88	V	36108	V
2018/01/27 11	SR	8,86	V	0,02	V	137,76	V	0,00	V	0,12	V	136,12	V	35197	V
2018/01/27 12	SR	24,86	V	0,05	V	125,20	V	0,00	V	0,11	V	135,76	V	35451	V
2018/01/27 13	SR	15,79	V	0,03	V	124,14	V	0,00	V	0,12	V	136,52	V	35164	V
2018/01/27 14	SR	25,26	V	0,02	V	98,45	V	0,00	V	0,11	V	136,18	V	35035	V
2018/01/27 15	SR	54,02	V	0,03	V	68,41	V	0,00	V	0,11	V	136,61	V	35011	V
2018/01/27 16	SR	69,09	V	0,20	V	65,83	V	0,01	V	0,10	V	137,41	V	35031	V
2018/01/27 17	SR	45,36	V	0,02	V	80,55	V	0,00	V	0,10	V	137,88	V	35272	V
2018/01/27 18	SR	20,34	V	0,01	V	103,85	V	0,00	V	0,11	V	137,75	V	35486	V
2018/01/27 19	SR	17,10	V	0,04	V	102,77	V	0,00	V	0,23	V	137,52	V	35855	V
2018/01/27 20	SR	20,50	V	0,03	V	94,91	V	0,00	V	0,11	V	137,99	V	36405	V
2018/01/27 21	SR	37,81	V	0,01	V	80,80	V	0,00	V	0,10	V	138,45	V	36398	V
2018/01/27 22	SR	30,36	V	0,01	V	87,77	V	0,00	V	0,11	V	138,80	V	36566	V
2018/01/27 23	SR	30,86	V	0,01	V	91,48	V	0,00	V	0,11	V	139,30	V	36379	V
2018/01/27 24	SR	34,64	V	0,09	V	102,88	V	0,00	V	0,42	V	140,04	V	36690	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-72.8	0.0-1.0	65.8-141.5	0.0-0.2	0.1-0.4	135.8-140.0	33839.7-36689.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliero	35.2	0.1	104.7	0	0.2	137.5	35210.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/28 01	SR	42,91	V	0,05	V	85,12	V	0,00	V	0,11	V	140,06	V	36514	V
2018/01/28 02	SR	90,99	V	0,25	V	67,32	V	0,00	V	0,11	V	140,01	V	36167	V
2018/01/28 03	SR	30,72	V	0,03	V	118,56	V	0,00	V	0,13	V	140,43	V	36012	V
2018/01/28 04	SR	79,14	V	0,84	V	92,60	V	0,09	V	0,21	V	139,28	V	36070	V
2018/01/28 05	SR	55,50	V	0,17	V	78,58	V	0,00	V	0,11	V	138,50	V	35856	V
2018/01/28 06	SR	65,15	V	0,17	V	84,68	V	0,00	V	0,12	V	140,08	V	36627	V
2018/01/28 07	SR	37,89	V	0,19	V	119,35	V	0,00	V	0,13	V	140,62	V	37044	V
2018/01/28 08	SR	136,17	V	2,01	V	77,98	V	0,77	V	0,11	V	140,81	V	38054	V
2018/01/28 09	SR	133,82	V	0,51	V	61,46	V	0,00	V	0,11	V	140,98	V	36284	V
2018/01/28 10	SR	166,64	V	0,75	V	62,52	V	0,00	V	0,15	V	141,78	V	38607	V
2018/01/28 11	SR	73,24	V	0,24	V	98,77	V	0,00	V	0,12	V	140,59	V	37928	V
2018/01/28 12	SR	40,81	V	0,13	V	113,35	V	0,00	V	0,12	V	140,00	V	37887	V
2018/01/28 13	SR	97,80	V	0,73	V	95,29	V	0,00	V	0,12	V	139,88	V	37990	V
2018/01/28 14	SR	67,55	V	0,45	V	112,82	V	0,00	V	0,14	V	140,14	V	37976	V
2018/01/28 15	SR	106,86	V	2,84	V	104,46	V	0,74	V	0,12	V	140,08	V	38040	V
2018/01/28 16	SR	49,24	V	0,08	V	96,59	V	0,00	V	0,11	V	139,68	V	38270	V
2018/01/28 17	SR	22,97	V	0,01	V	102,16	V	0,00	V	0,11	V	139,65	V	37923	V
2018/01/28 18	SR	17,97	V	0,01	V	92,58	V	0,00	V	0,17	V	138,90	V	37367	V
2018/01/28 19	SR	59,75	V	0,14	V	66,22	V	0,00	V	0,10	V	138,43	V	37300	V
2018/01/28 20	SR	43,89	V	0,05	V	73,13	V	0,00	V	0,10	V	138,23	V	37117	V
2018/01/28 21	SR	28,30	V	0,01	V	78,66	V	0,00	V	0,10	V	138,54	V	37044	V
2018/01/28 22	SR	25,96	V	0,01	V	78,44	V	0,00	V	0,18	V	138,99	V	37105	V
2018/01/28 23	SR	35,07	V	0,03	V	74,95	V	0,00	V	0,10	V	139,03	V	36469	V
2018/01/28 24	SR	63,80	V	0,35	V	72,70	V	0,02	V	0,10	V	138,85	V	36448	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.0-166.6	0.0-2.8	61.5-119.4	0.0-0.8	0.1-0.2	138.2-141.8	35856.2-38606.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.5	0.4	87.8	0.1	0.1	139.7	37170.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/29

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/29 01	SR	19,38	V	0,01	V	86,34	V	0,00	V	0,11	V	139,04	V	36835	V
2018/01/29 02	SR	24,91	V	0,01	V	81,75	V	0,00	V	0,11	V	139,40	V	36845	V
2018/01/29 03	SR	63,62	V	0,04	V	57,43	NV	0,00	V	0,11	V	139,90	V	36951	V
2018/01/29 04	SR	27,78	V	0,01	V	71,83	V	0,00	V	0,25	V	140,73	V	37450	V
2018/01/29 05	SR	45,03	V	0,01	V	66,15	V	0,00	V	0,11	V	140,90	V	37416	V
2018/01/29 06	SR	47,80	V	0,01	V	65,97	V	0,00	V	0,11	V	141,63	V	37596	V
2018/01/29 07	SR	74,44	V	1,37	V	64,11	V	1,53	V	0,11	V	142,17	V	37240	V
2018/01/29 08	SR	26,12	V	0,01	V	78,93	V	0,00	V	0,11	V	143,02	V	37857	V
2018/01/29 09	SR	35,57	V	0,02	V	78,18	V	0,00	V	0,15	V	140,86	V	37990	V
2018/01/29 10	SR	34,87	V	0,01	V	80,73	V	0,00	V	0,11	V	139,60	V	37964	V
2018/01/29 11	SR	23,62	V	0,01	V	84,32	V	0,00	V	0,10	V	138,63	V	37092	V
2018/01/29 12	SR	12,78	V	0,01	V	94,81	V	0,00	V	0,12	V	139,00	V	37866	V
2018/01/29 13	SR	68,40	V	0,23	V	65,79	V	0,01	V	0,10	V	139,00	V	36654	V
2018/01/29 14	SR	32,65	V	0,01	V	76,48	V	0,00	V	0,10	V	138,77	V	36462	V
2018/01/29 15	SR	31,06	V	0,01	V	80,05	V	0,00	V	0,11	V	139,92	V	36855	V
2018/01/29 16	SR	17,64	V	0,01	V	92,03	V	0,00	V	0,12	V	140,62	V	37520	V
2018/01/29 17	SR	28,45	V	0,01	V	78,71	V	0,00	V	0,11	V	141,90	V	37254	V
2018/01/29 18	SR	68,04	V	0,12	V	63,03	V	0,00	V	0,11	V	142,13	V	36747	V
2018/01/29 19	SR	34,39	V	0,03	V	81,48	V	0,00	V	0,11	V	140,00	V	35762	V
2018/01/29 20	SR	139,20	V	0,44	V	63,06	V	0,02	V	0,19	V	138,84	V	35982	V
2018/01/29 21	SR	39,65	V	0,03	V	94,88	V	0,00	V	0,12	V	140,03	V	36734	V
2018/01/29 22	SR	22,20	V	0,01	V	94,68	V	0,00	V	0,11	V	140,19	V	36920	V
2018/01/29 23	SR	9,49	V	0,01	V	108,06	V	0,00	V	0,12	V	140,33	V	36713	V
2018/01/29 24	SR	25,69	V	0,12	V	98,30	V	0,01	V	0,21	V	140,43	V	36765	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-139.2	0.0-1.4	63.0-108.1	0.0-1.5	0.1-0.3	138.6-143.0	35762.5-37990.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.7	0.1	80.4	0.1	0.1	140.3	37061.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Muro

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/01/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/01/30 01	SR	32,94	V	0,07	V	91,05	V	0,00	V	0,11	V	139,87	V	36409	V
2018/01/30 02	SR	10,65	V	0,01	V	116,35	V	0,00	V	0,11	V	140,27	V	37470	V
2018/01/30 03	SR	12,82	V	0,01	V	112,46	V	0,00	V	0,12	V	140,44	V	37607	V
2018/01/30 04	SR	18,95	V	0,01	V	102,43	V	0,00	V	0,12	V	140,74	V	37333	V
2018/01/30 05	SR	43,61	V	1,93	V	97,83	V	2,39	V	0,32	V	141,07	V	36680	V
2018/01/30 06	SR	36,80	V	0,12	V	96,24	V	0,00	V	0,12	V	141,37	V	37326	V
2018/01/30 07	SR	38,53	V	0,14	V	98,11	V	0,00	V	0,11	V	141,49	V	37421	V
2018/01/30 08	SR	38,30	V	0,48	V	102,84	V	0,10	V	0,11	V	141,89	V	37330	V
2018/01/30 09	SR	10,56	V	0,01	V	116,93	V	0,00	V	0,11	V	141,10	V	36019	V
2018/01/30 10	SR	7,28	V	0,01	V	128,35	V	0,00	V	0,11	V	139,87	V	37760	V
2018/01/30 11	SR	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2018/01/30 12	SR	25,90	V	0,01	V	98,49	V	0,00	V	0,19	V	140,27	V	36185	V
2018/01/30 13	SR	64,04	V	0,46	V	92,73	V	0,04	V	0,12	V	140,63	V	36393	V
2018/01/30 14	SR	42,66	V	0,24	V	92,06	V	0,03	V	0,11	V	140,14	V	35923	V
2018/01/30 15	SR	8,30	V	0,01	V	112,05	V	0,00	V	0,12	V	141,08	V	36802	V
2018/01/30 16	SR	86,40	V	0,93	V	73,92	V	0,16	V	0,11	V	140,76	V	36187	V
2018/01/30 17	SR	40,13	V	0,01	V	79,14	V	0,00	V	0,12	V	140,71	V	36210	V
2018/01/30 18	SR	26,87	V	0,04	V	100,91	V	0,00	V	0,22	V	141,38	V	36173	V
2018/01/30 19	SR	14,38	V	0,01	V	111,53	V	0,00	V	0,12	V	141,86	V	36094	V
2018/01/30 20	SR	61,53	V	0,22	V	74,85	V	0,00	V	0,12	V	141,45	V	35841	V
2018/01/30 21	SR	47,12	V	0,01	V	70,12	V	0,00	V	0,18	V	139,23	V	36297	V
2018/01/30 22	SR	29,97	V	0,01	V	73,92	V	0,00	V	0,13	V	139,61	V	36402	V
2018/01/30 23	SR	43,26	V	0,09	V	67,51	V	0,00	V	0,13	V	139,90	V	36420	V
2018/01/30 24	SR	34,31	V	0,01	V	73,43	V	0,00	V	0,12	V	140,58	V	36207	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-86.4	0.0-1.9	67.5-128.3	0.0-2.4	0.1-0.3	139.2-141.9	35841.4-37760.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.7	0.2	94.9	0.1	0.1	140.7	36630
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]