



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/23 01	SR	56,55	V	0,14	V	96,80	V	0,18	V	2,29	V	134,66	V	29796	V
2023/01/23 02	SR	50,73	V	0,11	V	96,03	V	0,18	V	2,06	V	134,91	V	29681	V
2023/01/23 03	SR	38,08	V	0,00	V	107,30	V	0,22	V	2,17	V	135,22	V	29685	V
2023/01/23 04	SR	33,90	V	0,00	V	105,88	V	0,21	V	2,20	V	135,31	V	29700	V
2023/01/23 05	SR	36,00	V	0,06	V	104,71	V	0,15	V	2,32	V	135,77	V	29663	V
2023/01/23 06	SR	58,34	V	0,06	V	96,73	V	0,24	V	2,20	V	136,02	V	29649	V
2023/01/23 07	SR	25,14	V	0,00	V	107,71	V	0,21	V	2,11	V	136,07	V	29805	V
2023/01/23 08	SR	140,41	V	2,12	V	79,58	V	0,35	V	2,35	V	136,23	V	29561	V
2023/01/23 09	SR	112,96	V	1,39	V	88,33	V	0,33	V	2,20	V	135,85	V	29461	V
2023/01/23 10	SR	86,48	V	0,78	V	87,74	V	0,09	V	2,56	V	134,08	V	30230	V
2023/01/23 11	SR	97,58	V	0,93	V	77,75	V	0,11	V	2,26	V	134,13	V	29645	V
2023/01/23 12	SR	119,51	V	2,36	V	76,37	V	0,25	V	2,72	V	133,22	V	29459	V
2023/01/23 13	SR	54,42	V	0,22	V	89,63	V	0,22	V	2,29	V	133,52	V	29635	V
2023/01/23 14	SR	81,75	V	0,48	V	76,01	V	0,23	V	2,03	V	134,18	V	29467	V
2023/01/23 15	SR	76,21	V	0,79	V	84,65	V	0,20	V	5,92	V	134,62	V	29374	V
2023/01/23 16	SR	65,08	V	0,08	V	84,75	V	0,14	V	1,13	V	135,34	V	29300	V
2023/01/23 17	SR	50,60	V	0,22	V	106,17	V	0,34	V	2,41	V	135,73	V	29293	V
2023/01/23 18	SR	157,89	V	1,66	V	70,13	V	1,30	V	2,11	V	135,92	V	29169	V
2023/01/23 19	SR	82,95	V	0,97	V	79,71	V	0,23	V	1,82	V	136,53	V	29188	V
2023/01/23 20	SR	41,21	V	0,00	V	95,63	V	0,11	V	1,67	V	136,67	V	29399	V
2023/01/23 21	SR	62,87	V	0,00	V	89,78	V	0,28	V	1,64	V	136,86	V	29243	V
2023/01/23 22	SR	63,35	V	0,03	V	94,02	V	0,36	V	1,61	V	136,97	V	29238	V
2023/01/23 23	SR	63,38	V	0,11	V	91,43	V	0,53	V	1,52	V	136,16	V	29183	V
2023/01/23 24	SR	47,67	V	0,12	V	91,92	V	0,55	V	1,69	V	134,14	V	29423	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.1-157.9	0.0-2.4	70.1-107.7	0.1-1.3	1.1-5.9	133.2-137.0	29168.7-30229.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71	0.5	90.8	0.3	2.2	135.3	29510.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/24 01	SR	24,73	V	0,00	V	100,37	V	0,47	V	1,35	V	134,09	V	29575	V
2023/01/24 02	SR	15,42	V	0,00	V	109,77	V	0,63	V	1,66	V	134,51	V	29586	V
2023/01/24 03	SR	79,28	V	1,01	V	98,77	V	1,11	V	1,57	V	134,80	V	29568	V
2023/01/24 04	SR	98,59	V	1,99	V	96,94	V	1,66	V	1,53	V	135,11	V	29219	V
2023/01/24 05	SR	59,73	V	1,32	V	106,17	V	0,94	V	1,57	V	135,20	V	29278	V
2023/01/24 06	SR	77,35	V	1,91	V	99,04	V	0,95	V	1,33	V	135,56	V	29261	V
2023/01/24 07	SR	29,06	V	0,00	V	93,91	V	0,59	V	1,32	V	135,70	V	29217	V
2023/01/24 08	SR	40,28	V	0,02	V	93,59	V	0,53	V	1,19	V	135,79	V	29204	V
2023/01/24 09	SR	134,01	V	2,60	V	71,64	V	0,79	V	1,16	V	136,20	V	29011	V
2023/01/24 10	SR	117,77	V	1,35	V	74,10	V	0,23	V	1,29	V	136,34	V	30473	V
2023/01/24 11	SR	85,01	V	0,28	V	79,51	V	0,08	V	1,35	V	136,35	V	29975	V
2023/01/24 12	SR	83,75	V	0,65	V	78,12	V	0,32	V	1,29	V	136,67	V	30478	V
2023/01/24 13	SR	75,21	V	0,54	V	80,56	V	0,47	V	1,49	V	135,92	V	30091	V
2023/01/24 14	SR	133,11	V	2,38	V	75,61	V	0,80	V	1,51	V	135,18	V	30005	V
2023/01/24 15	SR	90,58	V	0,67	V	76,49	V	0,52	V	1,46	V	135,32	V	30005	V
2023/01/24 16	SR	51,96	V	0,01	V	85,10	V	0,27	V	1,60	V	135,43	V	30154	V
2023/01/24 17	SR	28,33	V	0,05	V	102,61	V	0,29	V	1,63	V	135,33	V	30277	V
2023/01/24 18	SR	43,95	V	0,13	V	107,18	V	0,45	V	1,82	V	135,28	V	30303	V
2023/01/24 19	SR	38,36	V	0,04	V	102,29	V	0,42	V	1,64	V	135,38	V	30145	V
2023/01/24 20	SR	93,36	V	2,00	V	88,78	V	0,68	V	1,92	V	134,52	V	30060	V
2023/01/24 21	SR	67,10	V	0,06	V	84,95	V	0,47	V	1,80	V	133,92	V	30279	V
2023/01/24 22	SR	66,32	V	0,62	V	90,67	V	0,29	V	1,77	V	134,09	V	30185	V
2023/01/24 23	SR	26,01	V	0,10	V	95,49	V	0,20	V	1,72	V	134,60	V	30167	V
2023/01/24 24	SR	78,98	V	1,20	V	85,73	V	0,30	V	1,59	V	135,78	V	30001	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.4-134.0	0.0-2.6	71.6-109.8	0.1-1.7	1.2-1.9	133.9-136.7	29011.1-30478.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.3	0.8	90.7	0.6	1.5	135.3	29854.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/25 01	SR	53,73	V	0,40	V	82,16	V	0,09	V	1,64	V	136,33	V	30158	V
2023/01/25 02	SR	100,90	V	0,60	V	62,78	V	0,11	V	1,67	V	136,80	V	30067	V
2023/01/25 03	SR	52,31	V	0,00	V	69,86	V	0,02	V	1,65	V	137,24	V	30006	V
2023/01/25 04	SR	69,41	V	0,00	V	67,65	V	0,01	V	1,59	V	137,60	V	30019	V
2023/01/25 05	SR	76,78	V	0,14	V	60,30	V	0,03	V	1,69	V	138,07	V	29896	V
2023/01/25 06	SR	81,05	V	0,14	V	61,78	V	0,06	V	2,05	V	138,51	V	29761	V
2023/01/25 07	SR	50,34	V	0,00	V	72,82	V	0,04	V	1,81	V	138,57	V	30092	V
2023/01/25 08	SR	78,88	V	0,01	V	59,07	V	0,05	V	1,57	V	138,78	V	29871	V
2023/01/25 09	SR	133,63	V	0,60	V	54,14	V	0,26	V	1,75	V	139,10	V	29747	V
2023/01/25 10	SR	113,16	V	0,45	V	64,31	V	0,49	V	1,90	V	139,79	V	30447	V
2023/01/25 11	SR	63,84	V	0,07	V	71,30	V	0,40	V	2,34	V	140,28	V	29894	V
2023/01/25 12	SR	49,90	V	0,00	V	74,22	V	0,34	V	2,25	V	139,99	V	29960	V
2023/01/25 13	SR	93,63	V	0,16	V	73,73	V	0,42	V	2,26	V	139,95	V	29804	V
2023/01/25 14	SR	139,39	V	1,62	V	70,92	V	0,62	V	2,27	V	140,21	V	29103	V
2023/01/25 15	SR	42,61	V	0,09	V	107,91	V	0,41	V	2,47	V	140,31	V	29316	V
2023/01/25 16	SR	9,97	V	0,00	V	124,41	V	0,50	V	2,26	V	140,00	V	29348	V
2023/01/25 17	SR	66,32	V	0,45	V	102,34	V	0,56	V	2,21	V	139,97	V	29389	V
2023/01/25 18	SR	39,95	V	0,14	V	105,64	V	0,42	V	1,93	V	140,09	V	29502	V
2023/01/25 19	SR	80,67	V	0,89	V	95,00	V	0,59	V	2,02	V	140,26	V	29472	V
2023/01/25 20	SR	24,01	V	0,00	V	110,42	V	0,50	V	1,86	V	140,07	V	29990	V
2023/01/25 21	SR	30,86	V	0,00	V	110,36	V	0,48	V	1,89	V	139,88	V	30084	V
2023/01/25 22	SR	26,37	V	0,00	V	107,56	V	0,49	V	2,03	V	139,89	V	29962	V
2023/01/25 23	SR	15,63	V	0,19	V	134,34	V	0,49	V	2,19	V	139,82	V	30034	V
2023/01/25 24	SR	44,79	V	0,06	V	102,51	V	0,52	V	2,07	V	140,92	V	29624	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-139.4	0.0-1.6	54.1-134.3	0.0-0.6	1.6-2.5	136.3-140.9	29103.2-30447.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.1	0.3	85.2	0.3	2	139.3	29814.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/26 01	SR	52,87	V	0,25	V	97,18	V	0,56	V	1,94	V	141,63	V	29648	V
2023/01/26 02	SR	48,09	V	0,56	V	108,52	V	0,65	V	1,93	V	141,70	V	29580	V
2023/01/26 03	SR	44,72	V	0,17	V	109,42	V	0,69	V	1,86	V	141,43	V	29669	V
2023/01/26 04	SR	20,41	V	0,00	V	125,47	V	0,82	V	1,81	V	141,18	V	29678	V
2023/01/26 05	SR	56,50	V	1,00	V	113,42	V	1,24	V	1,63	V	141,25	V	29862	V
2023/01/26 06	SR	61,63	V	0,81	V	111,27	V	1,28	V	1,89	V	141,58	V	29610	V
2023/01/26 07	SR	19,68	V	0,04	V	130,75	V	1,30	V	1,63	V	141,26	V	29635	V
2023/01/26 08	SR	42,26	V	0,34	V	119,76	V	1,70	V	1,58	V	141,42	V	29413	V
2023/01/26 09	SR	12,94	V	0,00	V	141,03	V	2,93	V	1,57	V	141,01	V	29734	V
2023/01/26 10	SR	103,70	V	3,01	V	113,19	V	4,27	V	1,69	V	135,79	V	29814	V
2023/01/26 11	SR	99,37	V	2,39	V	114,52	V	4,46	V	1,69	V	133,66	V	29111	V
2023/01/26 12	SR	47,44	V	0,13	V	123,90	V	5,13	V	1,46	V	133,01	V	29929	V
2023/01/26 13	SR	28,11	V	0,00	V	128,70	V	5,51	V	1,38	V	133,18	V	29258	V
2023/01/26 14	SR	80,85	V	1,05	V	122,06	V	7,97	V	1,29	V	133,40	V	29160	V
2023/01/26 15	SR	25,06	V	0,44	V	141,09	V	9,68	V	1,43	V	133,72	V	29238	V
2023/01/26 16	SR	118,06	V	1,75	V	108,45	V	11,16	V	1,37	V	133,88	V	29026	V
2023/01/26 17	SR	35,49	V	0,24	V	134,89	V	9,82	V	1,42	V	134,30	V	29089	V
2023/01/26 18	SR	82,14	V	1,22	V	114,56	V	8,12	V	1,41	V	134,17	V	29149	V
2023/01/26 19	SR	95,17	V	2,13	V	109,78	V	6,72	V	1,52	V	134,78	V	29023	V
2023/01/26 20	SR	23,07	V	0,25	V	137,99	V	3,31	V	1,57	V	134,66	V	29659	V
2023/01/26 21	SR	23,95	V	0,00	V	127,12	V	3,76	V	1,44	V	134,67	V	29615	V
2023/01/26 22	SR	21,49	V	0,00	V	135,19	V	3,68	V	1,48	V	134,41	V	29747	V
2023/01/26 23	SR	28,86	V	0,10	V	123,45	V	2,92	V	1,58	V	134,66	V	29692	V
2023/01/26 24	SR	69,97	V	0,18	V	108,41	V	1,96	V	1,50	V	134,93	V	29725	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-118.1	0.0-3.0	97.2-141.1	0.6-11.2	1.3-1.9	133.0-141.7	29023.4-29928.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.7	120.8	4.2	1.6	136.9	29502.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 