

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/23 01	SR	80,99	V	1,00	V	99,76	V	0,12	V	0,46	V	139,79	V	28961	V
2017/01/23 02	SR	17,95	V	0,02	V	121,94	V	0,00	V	0,48	V	140,41	V	29244	V
2017/01/23 03	SR	14,38	V	0,01	V	131,18	V	0,00	V	0,49	V	140,91	V	29377	V
2017/01/23 04	SR	69,40	V	0,17	V	87,32	V	0,01	V	0,47	V	140,36	V	28599	V
2017/01/23 05	SR	35,23	V	0,08	V	107,56	V	0,00	V	0,47	V	140,20	V	28618	V
2017/01/23 06	SR	32,31	V	0,02	V	103,46	V	0,00	V	0,48	V	141,23	V	28956	V
2017/01/23 07	SR	26,66	V	0,02	V	111,37	V	0,00	V	0,47	V	141,56	V	28806	V
2017/01/23 08	SR	75,90	V	0,38	V	84,87	V	0,02	V	0,47	V	141,91	V	28703	V
2017/01/23 09	SR	30,33	V	0,04	V	109,57	V	0,00	V	0,50	V	142,29	V	29398	V
2017/01/23 10	SR	54,18	V	0,16	V	96,91	V	0,00	V	0,49	V	142,66	V	30160	V
2017/01/23 11	SR	80,56	V	0,77	V	97,00	V	0,07	V	0,53	V	142,13	V	28907	V
2017/01/23 12	SR	47,96	V	0,12	V	108,49	V	0,00	V	0,63	V	143,49	V	29242	V
2017/01/23 13	SR	46,50	V	0,21	V	113,87	V	0,02	V	0,67	V	143,45	V	29067	V
2017/01/23 14	SR	53,70	V	0,41	V	116,62	V	0,03	V	0,71	V	143,29	V	28891	V
2017/01/23 15	SR	40,10	V	0,07	V	98,63	V	0,00	V	0,67	V	140,35	V	27981	V
2017/01/23 16	SR	27,41	V	0,02	V	104,71	V	0,01	V	0,65	V	137,89	V	28170	V
2017/01/23 17	SR	23,07	V	0,01	V	118,76	V	0,04	V	0,69	V	138,24	V	28945	V
2017/01/23 18	SR	12,77	V	0,02	V	135,89	V	0,02	V	0,57	V	138,36	V	29381	V
2017/01/23 19	SR	51,48	V	0,13	V	97,50	V	0,00	V	0,52	V	137,09	V	28043	V
2017/01/23 20	SR	24,90	V	0,06	V	116,14	V	0,00	V	0,51	V	135,87	V	28521	V
2017/01/23 21	SR	4,47	V	0,01	V	143,13	V	0,00	V	0,52	V	137,03	V	29649	V
2017/01/23 22	SR	11,82	V	0,02	V	125,18	V	0,00	V	0,67	V	136,96	V	30016	V
2017/01/23 23	SR	25,83	V	0,04	V	104,37	V	0,00	V	0,51	V	137,39	V	29375	V
2017/01/23 24	SR	49,68	V	0,08	V	83,83	V	0,00	V	0,49	V	137,15	V	28631	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-81.0	0.0-1.0	83.8-143.1	0.0-0.1	0.5-0.7	135.9-143.5	27981.4-30160.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.1	0.2	109.1	0	0.5	140	28985
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/24 01	SR	63,07	V	0,16	V	78,91	V	0,00	V	0,48	V	136,09	V	28366	V
2017/01/24 02	SR	89,43	V	0,40	V	77,07	V	0,01	V	0,47	V	134,38	V	28763	V
2017/01/24 03	SR	65,83	V	0,08	V	77,60	V	0,00	V	0,44	V	135,04	V	29089	V
2017/01/24 04	SR	15,19	V	0,01	V	119,32	V	0,00	V	0,49	V	136,40	V	30238	V
2017/01/24 05	SR	20,46	V	0,01	V	112,36	V	0,00	V	0,49	V	137,47	V	30368	V
2017/01/24 06	SR	67,29	V	0,50	V	82,25	V	0,07	V	0,45	V	137,70	V	28741	V
2017/01/24 07	SR	55,92	V	0,20	V	83,64	V	0,01	V	0,45	V	137,74	V	28281	V
2017/01/24 08	SR	51,30	V	0,10	V	89,01	V	0,00	V	0,46	V	138,16	V	28586	V
2017/01/24 09	SR	67,24	V	0,12	V	71,99	V	0,00	V	0,45	V	138,88	V	28362	V
2017/01/24 10	SR	75,01	V	0,48	V	84,76	V	0,01	V	0,50	V	136,75	V	29194	V
2017/01/24 11	SR	41,57	V	0,16	V	91,31	V	0,00	V	0,55	V	136,28	V	28873	V
2017/01/24 12	SR	35,41	V	0,05	V	94,52	V	0,00	V	0,62	V	137,15	V	28851	V
2017/01/24 13	SR	46,78	V	0,03	V	87,20	V	0,00	V	0,65	V	137,06	V	29059	V
2017/01/24 14	SR	64,95	V	0,20	V	84,42	V	0,06	V	0,72	V	137,90	V	28785	V
2017/01/24 15	SR	74,24	V	0,53	V	81,22	V	0,08	V	0,72	V	137,71	V	28014	V
2017/01/24 16	SR	85,12	V	0,83	V	84,73	V	0,16	V	0,74	V	138,69	V	27467	V
2017/01/24 17	SR	31,77	V	0,03	V	97,02	V	0,00	V	0,71	V	136,96	V	27781	V
2017/01/24 18	SR	53,28	V	0,04	V	88,56	V	0,01	V	0,61	V	134,69	V	28103	V
2017/01/24 19	SR	32,52	V	0,01	V	98,02	V	0,12	V	0,60	V	134,87	V	28516	V
2017/01/24 20	SR	37,57	V	0,04	V	108,24	V	0,00	V	0,57	V	133,83	V	27762	V
2017/01/24 21	SR	75,47	V	0,50	V	105,76	V	0,03	V	0,54	V	132,40	V	26951	V
2017/01/24 22	SR	84,97	V	0,52	V	103,38	V	0,06	V	0,52	V	132,97	V	27645	V
2017/01/24 23	SR	3,60	V	0,01	V	156,42	V	0,00	V	0,67	V	135,26	V	30296	V
2017/01/24 24	SR	85,90	V	0,39	V	92,42	V	0,01	V	0,62	V	137,67	V	30192	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.6-89.4	0.0-0.8	72.0-156.4	0.0-0.2	0.4-0.7	132.4-138.9	26950.7-30367.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.2	0.2	93.8	0	0.6	136.3	28678.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/25 01	SR	29,85	V	0,01	V	109,50	V	0,00	V	0,64	V	138,84	V	30064	V
2017/01/25 02	SR	17,64	V	0,01	V	121,09	V	0,00	V	0,64	V	139,19	V	30203	V
2017/01/25 03	SR	13,09	V	0,02	V	131,22	V	0,00	V	0,63	V	139,60	V	30044	V
2017/01/25 04	SR	81,80	V	0,70	V	87,79	V	0,08	V	0,60	V	139,16	V	29733	V
2017/01/25 05	SR	21,87	V	0,01	V	111,69	V	0,00	V	0,61	V	140,01	V	29886	V
2017/01/25 06	SR	30,57	V	0,01	V	104,58	V	0,00	V	0,58	V	140,12	V	29539	V
2017/01/25 07	SR	36,84	V	0,24	V	106,51	V	0,02	V	0,56	V	140,25	V	29746	V
2017/01/25 08	SR	34,45	V	0,05	V	112,16	V	0,00	V	0,53	V	137,96	V	29751	V
2017/01/25 09	SR	52,23	V	0,09	V	95,94	V	0,00	V	0,50	V	135,98	V	29344	V
2017/01/25 10	SR	32,99	V	0,10	V	106,46	V	0,00	V	0,51	V	133,08	V	30325	V
2017/01/25 11	SR	16,97	V	0,02	V	117,93	V	0,00	V	0,55	V	133,54	V	30033	V
2017/01/25 12	SR	18,47	V	0,02	V	119,38	V	0,01	V	0,62	V	132,85	V	29901	V
2017/01/25 13	SR	35,04	V	0,03	V	98,11	V	0,01	V	0,65	V	133,34	V	29606	V
2017/01/25 14	SR	122,20	V	2,21	V	72,91	V	0,49	V	0,67	V	133,52	V	28913	V
2017/01/25 15	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2017/01/25 16	SR	102,38	V	0,36	V	82,53	V	0,16	V	0,68	V	132,99	V	28450	V
2017/01/25 17	SR	119,60	V	0,36	V	62,99	V	0,14	V	0,78	V	133,98	V	27184	V
2017/01/25 18	SR	96,01	V	0,27	V	67,55	V	0,02	V	0,63	V	133,77	V	27234	V
2017/01/25 19	SR	49,07	V	0,02	V	86,70	V	0,00	V	0,60	V	134,82	V	28055	V
2017/01/25 20	SR	131,10	V	0,58	V	71,02	V	0,00	V	0,58	V	135,86	V	28751	V
2017/01/25 21	SR	150,57	V	2,03	V	89,42	V	0,19	V	0,63	V	139,08	V	30259	V
2017/01/25 22	SR	101,38	V	1,03	V	106,69	V	0,08	V	0,59	V	140,13	V	30077	V
2017/01/25 23	SR	59,90	V	0,81	V	131,56	V	0,03	V	0,61	V	140,29	V	31031	V
2017/01/25 24	SR	32,24	V	0,20	V	133,21	V	0,00	V	0,57	V	139,29	V	30243	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.1-150.6	0.0-2.2	63.0-133.2	0.0-0.5	0.5-0.8	132.8-140.3	27184.5-31031.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.3	0.4	101.2	0.1	0.6	136.9	29494.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/26 01	SR	24,14	V	0,01	V	112,14	V	0,00	V	0,52	V	137,28	V	28521	V
2017/01/26 02	SR	78,17	V	0,15	V	76,76	V	0,01	V	0,52	V	137,75	V	28725	V
2017/01/26 03	SR	82,96	V	0,38	V	87,21	V	0,01	V	0,60	V	140,23	V	30063	V
2017/01/26 04	SR	97,20	V	0,53	V	82,89	V	0,02	V	0,58	V	141,82	V	29619	V
2017/01/26 05	SR	90,29	V	0,62	V	91,83	V	0,04	V	0,56	V	141,31	V	29327	V
2017/01/26 06	SR	93,62	V	0,43	V	86,95	V	0,01	V	0,55	V	141,38	V	29219	V
2017/01/26 07	SR	129,14	V	1,41	V	94,36	V	0,13	V	0,55	V	141,83	V	29787	V
2017/01/26 08	SR	70,65	V	0,36	V	109,61	V	0,01	V	0,54	V	140,81	V	30358	V
2017/01/26 09	SR	45,91	V	0,05	V	112,19	V	0,00	V	0,51	V	138,85	V	30031	V
2017/01/26 10	SR	38,24	V	0,18	V	106,81	V	0,20	V	0,50	V	136,58	V	31448	V
2017/01/26 11	SR	50,91	V	0,14	V	87,57	V	0,01	V	0,55	V	136,19	V	30011	V
2017/01/26 12	SR	33,06	V	0,08	V	100,96	V	0,00	V	0,58	V	137,09	V	30584	V
2017/01/26 13	SR	51,92	V	0,17	V	87,51	V	0,00	V	0,60	V	135,90	V	29926	V
2017/01/26 14	SR	62,66	V	0,18	V	76,13	V	0,02	V	0,57	V	135,68	V	29461	V
2017/01/26 15	SR	72,81	V	0,26	V	78,75	V	0,06	V	0,60	V	135,83	V	29691	V
2017/01/26 16	SR	116,68	V	0,71	V	70,64	V	0,10	V	0,55	V	136,70	V	29050	V
2017/01/26 17	SR	96,02	V	0,84	V	85,58	V	0,16	V	0,58	V	137,92	V	30014	V
2017/01/26 18	SR	130,62	V	1,90	V	82,38	V	0,62	V	0,60	V	139,98	V	30106	V
2017/01/26 19	SR	24,83	V	0,09	V	104,91	V	0,31	V	0,59	V	140,75	V	29911	V
2017/01/26 20	SR	84,18	V	0,88	V	74,81	V	0,48	V	0,54	V	140,21	V	28967	V
2017/01/26 21	SR	53,99	V	0,23	V	82,27	V	0,32	V	0,54	V	139,83	V	29860	V
2017/01/26 22	SR	105,57	V	0,96	V	73,12	V	0,67	V	0,53	V	139,94	V	29506	V
2017/01/26 23	SR	125,21	V	2,30	V	96,39	V	1,06	V	0,60	V	142,23	V	30477	V
2017/01/26 24	SR	143,38	V	4,40	V	100,08	V	1,65	V	0,62	V	144,91	V	30595	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.1-143.4	0.0-4.4	70.6-112.2	0.0-1.6	0.5-0.6	135.7-144.9	28521.0-31447.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	0.7	90.1	0.2	0.6	139.2	29802.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/27 01	SR	119,59	V	3,31	V	97,93	V	1,03	V	0,60	V	145,86	V	30341	V
2017/01/27 02	SR	85,96	V	1,29	V	104,40	V	0,65	V	0,62	V	146,20	V	30372	V
2017/01/27 03	SR	133,01	V	3,36	V	101,20	V	1,29	V	0,64	V	146,44	V	30332	V
2017/01/27 04	SR	32,89	V	0,53	V	137,33	V	0,42	V	0,79	V	146,59	V	30191	V
2017/01/27 05	SR	34,89	V	0,47	V	156,75	V	0,47	V	0,62	V	145,27	V	30556	V
2017/01/27 06	SR	37,46	V	0,19	V	109,84	V	0,37	V	0,56	V	145,23	V	30387	V
2017/01/27 07	SR	54,10	V	0,19	V	82,36	V	0,33	V	0,56	V	145,68	V	30058	V
2017/01/27 08	SR	81,64	V	0,73	V	82,03	V	0,51	V	0,56	V	144,65	V	30116	V
2017/01/27 09	SR	35,43	V	0,12	V	91,96	V	0,29	V	0,55	V	144,24	V	30195	V
2017/01/27 10	SR	125,58	V	0,62	V	61,47	V	0,08	V	0,55	V	144,35	V	30879	V
2017/01/27 11	SR	153,05	V	1,49	V	72,92	V	0,25	V	0,62	V	143,68	V	30203	V
2017/01/27 12	SR	69,92	V	1,29	V	105,30	V	0,19	V	0,55	V	139,32	V	30635	V
2017/01/27 13	SR	99,08	V	2,04	V	97,66	V	0,26	V	0,52	V	137,82	V	30502	V
2017/01/27 14	SR	51,74	V	0,60	V	105,94	V	0,10	V	0,55	V	138,00	V	30149	V
2017/01/27 15	SR	27,24	V	0,02	V	107,63	V	0,00	V	0,55	V	138,05	V	29913	V
2017/01/27 16	SR	56,28	V	0,09	V	84,75	V	0,01	V	0,51	V	137,33	V	28960	V
2017/01/27 17	SR	21,80	V	0,01	V	109,98	V	0,00	V	0,52	V	137,41	V	29660	V
2017/01/27 18	SR	33,81	V	0,02	V	109,12	V	0,00	V	0,55	V	138,36	V	30111	V
2017/01/27 19	SR	125,33	V	1,04	V	75,49	V	0,12	V	0,56	V	139,07	V	30056	V
2017/01/27 20	SR	118,68	V	1,21	V	72,67	V	0,17	V	0,56	V	140,00	V	30129	V
2017/01/27 21	SR	134,69	V	0,69	V	71,74	V	0,08	V	0,54	V	140,73	V	29733	V
2017/01/27 22	SR	65,58	V	0,17	V	77,62	V	0,02	V	0,53	V	141,48	V	29535	V
2017/01/27 23	SR	38,79	V	0,07	V	91,32	V	0,00	V	0,56	V	143,78	V	29356	V
2017/01/27 24	SR	40,04	V	0,16	V	98,47	V	0,08	V	0,55	V	144,99	V	29187	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	21.8-153.0	0.0-3.4	61.5-156.8	0.0-1.3	0.5-0.8	137.3-146.6	28959.7-30878.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74	0.8	96.1	0.3	0.6	142.3	30064.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/28 01	SR	23,34	V	0,05	V	111,66	V	0,00	V	0,57	V	145,88	V	29182	V
2017/01/28 02	SR	42,53	V	0,10	V	94,75	V	0,00	V	0,57	V	146,13	V	29312	V
2017/01/28 03	SR	29,68	V	0,01	V	92,68	V	0,00	V	0,55	V	146,26	V	29218	V
2017/01/28 04	SR	51,64	V	0,09	V	82,68	V	0,00	V	0,50	V	145,73	V	28520	V
2017/01/28 05	SR	51,71	V	0,16	V	86,50	V	0,05	V	0,45	V	144,82	V	28225	V
2017/01/28 06	SR	47,49	V	0,08	V	83,84	V	0,12	V	0,47	V	145,70	V	28604	V
2017/01/28 07	SR	99,21	V	0,47	V	73,97	V	0,14	V	0,51	V	146,45	V	28922	V
2017/01/28 08	SR	89,40	V	0,60	V	74,57	V	0,35	V	0,51	V	145,13	V	27480	V
2017/01/28 09	SR	28,73	V	0,39	V	110,31	V	0,16	V	0,50	V	137,48	V	26210	V
2017/01/28 10	SR	0,32	V	0,11	V	158,31	V	0,01	V	0,54	V	130,97	V	27703	V
2017/01/28 11	SR	0,00	V	0,10	V	178,78	V	0,03	V	0,55	V	130,16	V	28344	V
2017/01/28 12	SR	4,35	V	0,04	V	154,33	V	0,01	V	0,52	V	130,73	V	27411	V
2017/01/28 13	SR	85,41	V	1,12	V	77,94	V	0,43	V	0,51	V	135,17	V	28697	V
2017/01/28 14	SR	61,46	V	0,26	V	81,12	V	0,03	V	0,50	V	139,17	V	29131	V
2017/01/28 15	SR	75,41	V	0,20	V	76,13	V	0,01	V	0,51	V	139,70	V	28845	V
2017/01/28 16	SR	77,95	V	0,18	V	70,06	V	0,00	V	0,48	V	140,14	V	29199	V
2017/01/28 17	SR	36,92	V	0,05	V	98,93	V	0,00	V	0,54	V	140,40	V	29198	V
2017/01/28 18	SR	25,07	V	0,03	V	100,24	V	0,00	V	0,55	V	140,80	V	29487	V
2017/01/28 19	SR	18,17	V	0,01	V	106,19	V	0,00	V	0,54	V	140,41	V	29380	V
2017/01/28 20	SR	35,20	V	0,07	V	92,71	V	0,00	V	0,54	V	140,24	V	29379	V
2017/01/28 21	SR	42,90	V	0,05	V	83,88	V	0,00	V	0,54	V	140,28	V	29393	V
2017/01/28 22	SR	34,53	V	0,03	V	91,86	V	0,00	V	0,54	V	140,59	V	29582	V
2017/01/28 23	SR	24,37	V	0,01	V	103,30	V	0,00	V	0,56	V	141,84	V	29643	V
2017/01/28 24	SR	20,40	V	0,01	V	106,10	V	0,00	V	0,58	V	142,88	V	29607	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-99.2	0.0-1.1	70.1-178.8	0.0-0.4	0.5-0.6	130.2-146.4	26209.7-29643.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.9	0.2	99.6	0.1	0.5	140.7	28778
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/29 01	SR	26,94	V	0,07	V	98,22	V	0,00	NV	0,56	V	143,13	V	29325	V
2017/01/29 02	SR	18,82	V	0,01	V	103,68	V	0,00	NV	0,57	V	144,13	V	29488	V
2017/01/29 03	SR	66,34	V	0,36	V	77,45	V	0,05	V	0,56	V	144,19	V	28926	V
2017/01/29 04	SR	27,18	V	0,04	V	103,13	V	0,00	V	0,58	V	145,17	V	29682	V
2017/01/29 05	SR	44,46	V	0,30	V	101,81	V	0,02	V	0,60	V	145,89	V	29733	V
2017/01/29 06	SR	59,02	V	0,19	V	80,12	V	0,00	V	0,57	V	145,90	V	29454	V
2017/01/29 07	SR	68,21	V	0,10	V	71,48	V	0,00	V	0,54	V	146,12	V	29385	V
2017/01/29 08	SR	60,59	V	0,08	V	78,51	V	0,00	V	0,55	V	146,45	V	29295	V
2017/01/29 09	SR	42,17	V	0,05	V	91,25	V	0,01	V	0,55	V	146,72	V	29462	V
2017/01/29 10	SR	19,94	V	0,02	V	110,80	V	0,00	V	0,52	V	146,42	V	30767	V
2017/01/29 11	SR	32,99	V	0,02	V	92,18	V	0,00	V	0,50	V	144,59	V	29158	V
2017/01/29 12	SR	43,44	V	0,02	V	86,86	V	0,00	V	0,50	V	139,98	V	28461	V
2017/01/29 13	SR	31,32	V	0,03	V	99,20	V	0,00	V	0,56	V	139,60	V	28681	V
2017/01/29 14	SR	43,53	V	0,10	V	87,49	V	0,00	V	0,65	V	140,24	V	29154	V
2017/01/29 15	SR	38,01	V	0,03	V	84,30	V	0,00	V	0,62	V	140,02	V	28817	V
2017/01/29 16	SR	53,48	V	0,09	V	83,04	V	0,00	V	0,61	V	138,38	V	28446	V
2017/01/29 17	SR	67,10	V	0,06	V	72,96	V	0,00	V	0,60	V	138,77	V	28375	V
2017/01/29 18	SR	31,16	V	0,01	V	95,24	V	0,00	V	0,59	V	136,96	V	28617	V
2017/01/29 19	SR	29,21	V	0,02	V	97,83	V	0,00	V	0,57	V	137,33	V	28911	V
2017/01/29 20	SR	75,09	V	0,28	V	72,76	V	0,00	V	0,55	V	137,25	V	28906	V
2017/01/29 21	SR	30,02	V	0,03	V	91,25	V	0,00	V	0,56	V	138,25	V	29329	V
2017/01/29 22	SR	27,89	V	0,03	V	96,66	V	0,00	V	0,53	V	138,46	V	29137	V
2017/01/29 23	SR	58,51	V	0,12	V	77,11	V	0,00	V	0,52	V	139,53	V	29063	V
2017/01/29 24	SR	39,22	V	0,03	V	82,76	V	0,00	V	0,54	V	141,25	V	29047	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-75.1	0.0-0.4	71.5-110.8	0.0-0.1	0.5-0.6	137.0-146.7	28374.8-30767.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	43.1	0.1	89	0	0.6	141.9	29150.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: