

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/23 01	SR	5,02	V	0,93	V	124,39	V	0,40	V	1,05	V	136,84	V	26195	V
2024/01/23 02	SR	14,91	V	0,94	V	105,97	V	0,05	V	1,09	V	137,22	V	26112	V
2024/01/23 03	SR	6,81	V	0,95	V	115,06	V	0,00	V	1,13	V	137,23	V	26165	V
2024/01/23 04	SR	13,12	V	0,88	V	98,50	V	0,00	V	1,20	V	137,29	V	26167	V
2024/01/23 05	SR	12,46	V	0,86	V	98,43	V	0,00	V	1,25	V	137,51	V	26143	V
2024/01/23 06	SR	10,23	V	0,94	V	121,27	V	0,00	V	1,19	V	137,88	V	25908	V
2024/01/23 07	SR	56,11	V	1,11	V	82,50	V	0,01	V	1,06	V	138,88	V	26277	V
2024/01/23 08	SR	93,12	V	1,61	V	72,49	V	0,07	V	0,86	V	139,36	V	25291	V
2024/01/23 09	SR	47,91	V	1,13	V	96,68	V	0,01	V	1,03	V	139,54	V	24711	V
2024/01/23 10	SR	46,69	V	1,08	V	100,01	V	0,00	V	1,00	V	139,47	V	24699	V
2024/01/23 11	SR	69,38	V	1,28	V	89,08	V	0,16	V	1,02	V	139,99	V	24652	V
2024/01/23 12	SR	78,57	V	1,48	V	90,47	V	0,26	V	0,98	V	140,04	V	24531	V
2024/01/23 13	SR	83,34	V	1,65	V	93,07	V	0,13	V	1,09	V	140,48	V	24369	V
2024/01/23 14	SR	33,63	V	0,97	V	95,16	V	0,00	V	1,08	V	141,04	V	24243	V
2024/01/23 15	SR	48,56	V	1,35	V	102,63	V	0,07	V	2,64	V	140,08	V	24043	V
2024/01/23 16	SR	13,58	V	0,91	V	109,70	V	0,01	V	1,48	V	139,07	V	24052	V
2024/01/23 17	SR	45,49	V	2,08	V	118,92	V	0,85	V	1,47	V	138,83	V	23945	V
2024/01/23 18	SR	10,61	V	1,01	V	133,64	V	0,01	V	1,33	V	138,52	V	24099	V
2024/01/23 19	SR	15,09	V	1,00	V	112,21	V	0,02	V	1,08	V	138,68	V	24322	V
2024/01/23 20	SR	11,17	V	0,99	V	121,91	V	0,00	V	1,13	V	138,43	V	24378	V
2024/01/23 21	SR	6,20	V	0,99	V	134,15	V	0,00	V	1,11	V	138,63	V	24262	V
2024/01/23 22	SR	26,34	V	1,29	V	113,24	V	0,03	V	1,32	V	139,05	V	24363	V
2024/01/23 23	SR	10,91	V	1,17	V	111,92	V	0,00	V	1,06	V	139,17	V	24361	V
2024/01/23 24	SR	16,75	V	1,23	V	98,07	V	0,00	V	0,84	V	139,12	V	24500	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.0-93.1	0.9-2.1	72.5-134.2	0.0-0.8	0.8-2.6	136.8-141.0	23945.3-26277.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.3	1.2	105.8	0.1	1.2	138.8	24907.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/24 01	SR	18,33	V	1,29	V	96,89	V	0,00	V	0,86	V	139,21	V	24555	V
2024/01/24 02	SR	13,94	V	1,23	V	109,02	V	0,00	V	0,86	V	139,00	V	24699	V
2024/01/24 03	SR	10,07	V	1,14	V	113,73	V	0,00	V	0,88	V	138,31	V	24852	V
2024/01/24 04	SR	11,92	V	1,11	V	113,13	V	0,00	V	0,85	V	138,22	V	24734	V
2024/01/24 05	SR	14,88	V	1,13	V	107,57	V	0,00	V	0,79	V	138,60	V	24709	V
2024/01/24 06	SR	7,34	V	1,34	V	123,08	V	0,00	V	0,80	V	138,73	V	24644	V
2024/01/24 07	SR	9,52	V	1,35	V	124,55	V	0,00	V	0,95	V	137,65	V	24970	V
2024/01/24 08	SR	41,04	V	1,21	V	89,07	V	0,11	V	1,90	V	135,09	V	25723	V
2024/01/24 09	SR	33,47	V	1,18	V	93,09	V	0,04	V	1,16	V	133,26	V	25736	V
2024/01/24 10	SR	34,04	V	1,15	V	102,26	V	0,43	V	0,92	V	133,42	V	25576	V
2024/01/24 11	SR	39,21	V	1,11	V	97,63	V	0,39	V	0,96	V	133,73	V	25412	V
2024/01/24 12	SR	28,55	V	1,00	V	101,28	V	0,54	V	0,96	V	134,00	V	25275	V
2024/01/24 13	SR	48,00	V	1,22	V	90,97	V	0,08	V	0,87	V	133,87	V	25283	V
2024/01/24 14	SR	44,34	V	1,02	V	79,74	V	0,00	V	0,95	V	134,21	V	25198	V
2024/01/24 15	SR	49,16	V	1,25	V	85,17	V	0,01	V	0,85	V	134,41	V	25241	V
2024/01/24 16	SR	70,68	V	1,50	V	90,09	V	0,37	V	0,98	V	134,66	V	24784	V
2024/01/24 17	SR	28,51	V	1,19	V	101,28	V	0,66	V	1,00	V	135,02	V	24754	V
2024/01/24 18	SR	48,35	V	1,51	V	89,71	V	0,84	V	0,99	V	135,55	V	24670	V
2024/01/24 19	SR	20,29	V	1,21	V	95,19	V	0,62	V	1,04	V	135,83	V	24696	V
2024/01/24 20	SR	27,20	V	1,29	V	95,28	V	0,61	V	0,91	V	135,92	V	24870	V
2024/01/24 21	SR	49,68	V	1,80	V	93,96	V	0,55	V	0,81	V	136,26	V	24951	V
2024/01/24 22	SR	46,71	V	1,44	V	85,63	V	0,77	V	0,74	V	136,24	V	24906	V
2024/01/24 23	SR	44,27	V	1,31	V	80,78	V	0,15	V	0,80	V	135,98	V	24901	V
2024/01/24 24	SR	48,33	V	1,32	V	70,18	V	0,02	V	0,77	V	136,21	V	24843	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-70.7	1.0-1.8	70.2-124.6	0.0-0.8	0.7-1.9	133.3-139.2	24555.4-25735.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.8	1.3	97.1	0.3	0.9	136	24999.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piro

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/25 01	SR	89,57	V	2,01	V	63,08	V	0,22	V	0,73	V	136,33	V	24751	V
2024/01/25 02	SR	62,93	V	1,39	V	70,96	V	0,01	V	0,81	V	136,61	V	24856	V
2024/01/25 03	SR	21,28	V	1,12	V	88,35	V	0,00	V	0,71	V	136,49	V	24820	V
2024/01/25 04	SR	9,15	V	1,10	V	101,00	V	0,00	V	0,78	V	136,55	V	24696	V
2024/01/25 05	SR	1,94	V	1,06	V	127,87	V	0,00	V	0,71	V	136,47	V	24713	V
2024/01/25 06	SR	1,64	V	1,31	V	126,37	V	0,00	V	0,70	V	136,50	V	24745	V
2024/01/25 07	SR	7,49	V	1,33	V	121,32	V	0,36	V	0,86	V	136,79	V	24901	V
2024/01/25 08	SR	57,88	V	1,73	V	82,96	V	0,69	V	0,92	V	136,60	V	25024	V
2024/01/25 09	SR	53,63	V	1,41	V	79,30	V	0,32	V	0,80	V	136,20	V	24770	V
2024/01/25 10	SR	31,28	V	1,07	V	81,60	V	0,00	V	0,83	V	136,30	V	24519	V
2024/01/25 11	SR	100,86	V	1,88	V	66,15	V	0,44	V	0,79	V	136,48	V	24339	V
2024/01/25 12	SR	76,02	V	1,91	V	77,65	V	0,36	V	0,79	V	136,52	V	24120	V
2024/01/25 13	SR	1200,44	18	5,61	V	53,44	V	2,65	V	0,82	V	137,33	V	23781	V
2024/01/25 14	SR	30,79	V	1,55	V	124,92	V	0,97	V	1,06	V	137,31	V	23677	V
2024/01/25 15	SR	9,87	V	1,12	V	117,92	V	0,54	V	0,94	V	136,98	V	23973	V
2024/01/25 16	SR	15,73	V	0,97	V	99,29	V	0,97	V	0,85	V	137,11	V	24053	V
2024/01/25 17	SR	28,41	V	1,00	V	92,17	V	1,29	V	0,82	V	137,01	V	23952	V
2024/01/25 18	SR	22,11	V	1,01	V	98,54	V	1,40	V	0,80	V	137,00	V	24066	V
2024/01/25 19	SR	40,45	V	1,57	V	100,06	V	2,11	V	0,81	V	136,65	V	24372	V
2024/01/25 20	SR	22,76	V	1,78	V	105,11	V	2,08	V	0,91	V	136,71	V	24199	V
2024/01/25 21	SR	2,33	V	1,77	V	123,33	V	0,66	V	0,83	V	136,64	V	24330	V
2024/01/25 22	SR	2,00	V	1,72	V	124,50	V	0,44	V	0,98	V	136,45	V	24464	V
2024/01/25 23	SR	7,34	V	1,63	V	106,77	V	0,16	V	0,80	V	136,62	V	24353	V
2024/01/25 24	SR	9,49	V	1,63	V	107,02	V	0,06	V	0,96	V	136,90	V	24249	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.6-200.4	1.0-5.6	53.4-127.9	0.0-2.7	0.7-1.1	136.2-137.3	23677.3-25023.7
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.7	1.6	97.5	0.7	0.8	136.7	24405.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. R.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/26 01	SR	5,91	V	1,47	V	115,81	V	0,18	V	0,95	V	136,96	V	24335	V
2024/01/26 02	SR	1,19	V	1,27	V	132,50	V	0,39	V	0,91	V	136,96	V	24342	V
2024/01/26 03	SR	0,02	V	1,23	V	151,96	V	0,41	V	0,98	V	136,71	V	24228	V
2024/01/26 04	SR	0,46	V	1,29	V	141,49	V	0,13	V	0,85	V	136,91	V	24300	V
2024/01/26 05	SR	0,81	V	1,30	V	139,99	V	0,06	V	0,96	V	137,16	V	24248	V
2024/01/26 06	SR	0,89	V	1,20	V	138,49	V	0,04	V	0,94	V	137,41	V	24188	V
2024/01/26 07	SR	4,83	V	1,14	V	133,51	V	0,55	V	1,33	V	137,09	V	24396	V
2024/01/26 08	SR	40,45	V	1,30	V	97,39	V	2,05	V	1,61	V	135,02	V	24762	V
2024/01/26 09	SR	28,59	V	1,23	V	99,02	V	1,46	V	1,07	V	134,84	V	24749	V
2024/01/26 10	SR	33,91	V	1,24	V	92,04	V	1,42	V	0,93	V	135,22	V	24728	V
2024/01/26 11	SR	52,24	V	1,74	V	90,60	V	1,07	V	0,82	V	135,60	V	24532	V
2024/01/26 12	SR	18,26	V	1,19	V	104,31	V	0,53	V	0,84	V	135,82	V	24584	V
2024/01/26 13	SR	18,54	V	1,19	V	103,08	V	0,36	V	0,92	V	136,10	V	24525	V
2024/01/26 14	SR	31,69	V	1,39	V	96,88	V	0,76	V	0,90	V	136,48	V	24462	V
2024/01/26 15	SR	38,96	V	1,23	V	93,45	V	1,07	V	3,61	V	136,99	V	24390	V
2024/01/26 16	SR	36,76	V	1,16	V	92,99	V	0,62	V	0,93	V	137,40	V	24149	V
2024/01/26 17	SR	22,56	V	1,17	V	106,70	V	1,45	V	0,87	V	137,74	V	24210	V
2024/01/26 18	SR	41,75	V	1,37	V	97,17	V	2,27	V	0,97	V	137,86	V	24315	V
2024/01/26 19	SR	19,08	V	1,30	V	104,06	V	2,47	V	0,90	V	137,87	V	24401	V
2024/01/26 20	SR	46,20	V	1,68	V	88,68	V	2,53	V	0,94	V	138,09	V	24480	V
2024/01/26 21	SR	76,47	V	2,24	V	77,38	V	1,75	V	0,90	V	137,97	V	24602	V
2024/01/26 22	SR	5,76	V	1,37	V	107,23	V	0,00	V	0,97	V	137,69	V	24761	V
2024/01/26 23	SR	1,45	V	1,51	V	138,10	V	0,00	V	1,03	V	137,13	V	24807	V
2024/01/26 24	SR	2,11	V	1,39	V	133,41	V	0,00	V	1,03	V	136,40	V	24943	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0-76,5	1.1-2.2	77.4-152.0	0.0-2.5	0.8-3.6	134.8-138.1	24148.7-24942.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22	1.4	111.5	0.9	1.1	136.8	24476.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/27 01	SR	7,27	V	1,21	V	107,93	V	0,00	V	1,25	V	136,88	V	24955	V
2024/01/27 02	SR	16,41	V	1,18	V	93,97	V	0,00	V	1,09	V	137,21	V	25060	V
2024/01/27 03	SR	11,41	V	1,27	V	102,23	V	0,00	V	1,35	V	137,56	V	24853	V
2024/01/27 04	SR	32,57	V	1,18	V	83,37	V	0,00	V	1,23	V	137,87	V	24995	V
2024/01/27 05	SR	24,19	V	1,15	V	85,04	V	0,00	V	1,25	V	138,25	V	24932	V
2024/01/27 06	SR	25,88	V	1,12	V	85,67	V	0,00	V	1,31	V	138,54	V	24767	V
2024/01/27 07	SR	12,36	V	1,05	V	95,64	V	0,00	V	1,27	V	138,79	V	24664	V
2024/01/27 08	SR	7,28	V	0,96	V	105,03	V	0,00	V	1,47	V	139,06	V	25208	V
2024/01/27 09	SR	3,12	V	1,07	V	115,42	V	0,00	V	1,46	V	139,29	V	24921	V
2024/01/27 10	SR	11,52	V	1,09	V	99,75	V	0,00	V	1,30	V	139,63	V	24905	V
2024/01/27 11	SR	5,47	V	0,99	V	106,88	V	0,00	V	2,16	V	139,25	V	24654	V
2024/01/27 12	SR	6,09	V	0,97	V	106,39	V	0,00	V	2,17	V	137,00	V	24615	V
2024/01/27 13	SR	7,83	V	0,96	V	103,24	V	0,00	V	2,18	V	136,86	V	23934	V
2024/01/27 14	SR	6,26	V	0,92	V	110,89	V	0,00	V	2,14	V	137,17	V	23735	V
2024/01/27 15	SR	9,19	V	0,90	V	112,06	V	0,00	V	2,05	V	137,58	V	23596	V
2024/01/27 16	SR	105,28	V	1,70	V	68,59	V	0,13	V	2,20	V	138,26	V	23642	V
2024/01/27 17	SR	18,18	V	0,94	V	91,12	V	0,00	V	2,19	V	138,41	V	23247	V
2024/01/27 18	SR	12,63	V	1,05	V	105,72	V	0,00	V	2,27	V	138,50	V	23180	V
2024/01/27 19	SR	40,66	V	1,45	V	110,94	V	0,09	V	2,24	V	138,44	V	23255	V
2024/01/27 20	SR	30,77	V	1,34	V	114,84	V	0,13	V	2,01	V	138,83	V	23253	V
2024/01/27 21	SR	0,37	V	0,94	V	148,61	V	0,02	V	2,31	V	138,58	V	23388	V
2024/01/27 22	SR	6,60	V	0,99	V	123,99	V	0,00	V	1,96	V	138,71	V	23556	V
2024/01/27 23	SR	30,36	V	1,20	V	87,34	V	0,01	V	1,97	V	139,18	V	23243	V
2024/01/27 24	SR	54,11	V	1,45	V	80,99	V	0,02	V	1,84	V	139,31	V	23207	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.4-105.3	0.9-1.7	68.6-148.6	0.0-0.1	1.1-2.3	136.9-139.6	23180.0-25208.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	20.2	1.1	101.9	0	1.8	138.3	24156.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:





CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/28 01	SR	91,63	V	2,17	V	72,03	V	0,20	V	1,94	V	139,65	V	23127	V
2024/01/28 02	SR	63,96	V	1,60	V	74,61	V	0,05	V	1,94	V	139,84	V	23327	V
2024/01/28 03	SR	26,49	V	1,28	V	90,81	V	0,01	V	1,89	V	139,80	V	23221	V
2024/01/28 04	SR	16,80	V	1,14	V	103,52	V	0,03	V	1,95	V	139,62	V	23369	V
2024/01/28 05	SR	29,38	V	1,13	V	85,04	V	0,00	V	1,77	V	139,91	V	23304	V
2024/01/28 06	SR	26,64	V	1,08	V	88,15	V	0,00	V	1,80	V	140,18	V	23364	V
2024/01/28 07	SR	39,25	V	1,13	V	87,17	V	0,02	V	1,68	V	140,23	V	23435	V
2024/01/28 08	SR	32,87	V	1,01	V	84,80	V	0,04	V	1,70	V	140,31	V	24407	V
2024/01/28 09	SR	12,39	V	0,95	V	107,51	V	0,27	V	1,65	V	140,42	V	24219	V
2024/01/28 10	SR	8,02	V	0,93	V	111,95	V	0,48	V	1,84	V	140,35	V	24430	V
2024/01/28 11	SR	19,82	V	0,94	V	91,65	V	0,54	V	2,00	V	138,54	V	24471	V
2024/01/28 12	SR	24,14	V	0,97	V	87,64	V	0,83	V	1,90	V	137,02	V	24249	V
2024/01/28 13	SR	22,74	V	0,94	V	91,66	V	0,66	V	1,99	V	137,00	V	24204	V
2024/01/28 14	SR	18,44	V	0,86	V	93,27	V	1,11	V	1,80	V	137,17	V	24297	V
2024/01/28 15	SR	9,28	V	0,87	V	108,11	V	0,68	V	1,67	V	137,45	V	24251	V
2024/01/28 16	SR	8,94	V	0,86	V	110,65	V	1,24	V	1,89	V	137,76	V	24170	V
2024/01/28 17	SR	7,44	V	0,92	V	111,02	V	1,00	V	1,63	V	137,91	V	24364	V
2024/01/28 18	SR	2,39	V	1,10	V	124,24	V	1,21	V	2,96	V	137,18	V	23975	V
2024/01/28 19	SR	9,32	V	1,15	V	104,50	V	0,99	V	2,26	V	135,30	V	24469	V
2024/01/28 20	SR	7,08	V	1,26	V	108,89	V	0,13	V	1,76	V	135,50	V	24028	V
2024/01/28 21	SR	10,58	V	1,33	V	103,66	V	0,19	V	1,76	V	135,86	V	23971	V
2024/01/28 22	SR	10,04	V	1,32	V	103,95	V	0,17	V	1,58	V	136,11	V	24083	V
2024/01/28 23	SR	12,84	V	1,36	V	101,39	V	0,03	V	1,71	V	136,38	V	24232	V
2024/01/28 24	SR	19,44	V	1,22	V	95,67	V	0,05	V	1,55	V	136,41	V	24315	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.4-91.6	0.9-2.2	72.0-124.2	0.0-1.2	1.5-3.0	135.3-140.4	23126.7-24470.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.1	1.1	97.6	0.4	1.9	138.2	23970
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/29 01	SR	26,39	V	1,06	V	94,18	V	0,05	V	1,68	V	136,54	V	24452	V
2024/01/29 02	SR	7,06	V	1,00	V	112,17	V	0,00	V	1,67	V	136,72	V	24386	V
2024/01/29 03	SR	11,11	V	1,04	V	105,18	V	0,02	V	1,31	V	136,99	V	24462	V
2024/01/29 04	SR	20,35	V	0,92	V	96,92	V	0,00	V	1,30	V	137,16	V	24523	V
2024/01/29 05	SR	13,06	V	0,99	V	111,49	V	0,00	V	1,42	V	137,70	V	24497	V
2024/01/29 06	SR	36,80	V	1,12	V	90,15	V	0,00	V	1,33	V	137,96	V	24442	V
2024/01/29 07	SR	6,22	V	1,09	V	118,32	V	0,00	V	1,66	V	137,99	V	24427	V
2024/01/29 08	SR	45,33	V	1,45	NV	101,54	V	0,11	V	1,80	NV	136,07	V	24404	NV
2024/01/29 09	SR	14,71	V	0,87	V	113,79	V	0,10	V	1,60	V	134,63	V	24471	V
2024/01/29 10	SR	9,27	V	0,85	V	119,45	V	0,21	V	1,63	V	134,49	V	24224	V
2024/01/29 11	SR	3,65	V	0,86	V	128,90	V	0,36	V	0,78	V	134,74	V	24188	V
2024/01/29 12	SR	59,32	V	1,33	V	97,10	V	1,91	V	0,40	V	135,14	V	24032	V
2024/01/29 13	SR	9,35	V	0,87	V	122,26	V	1,55	V	0,35	V	135,46	V	24077	V
2024/01/29 14	SR	10,07	V	0,85	V	126,58	V	2,50	V	0,36	V	135,67	V	24048	V
2024/01/29 15	SR	13,02	V	0,83	V	121,89	V	2,42	V	0,34	V	136,14	V	23980	V
2024/01/29 16	SR	3,80	V	0,85	V	134,51	V	1,53	V	0,35	V	136,41	V	23737	V
2024/01/29 17	SR	2,84	V	0,87	V	126,27	V	0,28	V	0,35	V	136,59	V	23816	V
2024/01/29 18	SR	11,42	V	0,90	V	107,03	V	0,03	V	0,37	V	136,65	V	23937	V
2024/01/29 19	SR	13,52	V	1,04	V	102,59	V	0,00	V	0,39	V	136,86	V	23854	V
2024/01/29 20	SR	22,77	V	1,12	V	91,99	V	0,02	V	0,39	V	136,99	V	23904	V
2024/01/29 21	SR	18,88	V	1,03	V	93,10	V	0,00	V	0,40	V	137,14	V	24001	V
2024/01/29 22	SR	10,40	V	1,08	V	107,25	V	0,00	V	0,40	V	137,21	V	23864	V
2024/01/29 23	SR	15,07	V	1,06	V	101,86	V	0,01	V	0,41	V	137,44	V	23868	V
2024/01/29 24	SR	10,23	V	1,09	V	113,08	V	0,04	V	0,42	V	137,46	V	23911	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.8-59.3	0.8-1.3	90.2-134.5	0.0-2.5	0.3-1.7	134.5-138.0	23737.1-24523.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.4	1	109.9	0.5	0.8	136.5	24134.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/30 01	SR	79,51	V	2,17	V	75,35	V	0,61	V	0,41	V	137,90	V	24017	V
2024/01/30 02	SR	18,33	V	0,95	V	89,12	V	0,00	V	0,39	V	138,17	V	24047	V
2024/01/30 03	SR	19,52	V	0,91	V	90,14	V	0,00	V	0,38	V	138,23	V	24180	V
2024/01/30 04	SR	24,03	V	0,92	V	91,31	V	0,01	V	0,39	V	138,38	V	24225	V
2024/01/30 05	SR	60,06	V	1,31	V	76,56	V	0,12	V	0,37	V	138,65	V	24200	V
2024/01/30 06	SR	77,78	V	1,51	V	71,59	V	0,29	V	0,36	V	139,28	V	24133	V
2024/01/30 07	SR	58,94	V	1,22	V	78,61	V	0,05	V	0,36	V	139,21	V	24146	V
2024/01/30 08	SR	9,07	V	0,92	V	106,50	V	0,00	V	0,38	V	139,38	V	24295	V
2024/01/30 09	SR	12,15	V	0,94	V	97,64	V	0,00	V	0,37	V	139,43	V	24206	V
2024/01/30 10	SR	15,63	V	1,09	V	90,92	V	0,00	V	0,53	V	139,56	V	24230	V
2024/01/30 11	SR	16,21	V	1,07	V	94,79	V	0,00	V	0,61	V	140,01	V	24164	V
2024/01/30 12	SR	12,50	V	1,02	V	97,36	V	0,01	V	0,61	V	140,40	V	24144	V
2024/01/30 13	SR	5,89	V	0,91	V	110,05	V	0,00	V	0,60	V	140,61	V	24157	V
2024/01/30 14	SR	5,16	V	0,95	V	108,61	V	0,00	V	0,62	V	140,58	V	24098	V
2024/01/30 15	SR	5,15	V	0,96	V	107,11	V	0,00	V	0,62	V	140,88	V	24124	V
2024/01/30 16	SR	9,80	V	0,96	V	102,98	V	0,00	V	0,64	V	141,12	V	24193	V
2024/01/30 17	SR	7,56	V	0,95	V	107,90	V	0,00	V	0,63	V	141,38	V	24140	V
2024/01/30 18	SR	13,99	V	0,98	V	91,72	V	0,00	V	0,64	V	141,66	V	24094	V
2024/01/30 19	SR	21,22	V	1,18	V	75,58	V	0,00	V	0,65	V	142,25	V	23837	V
2024/01/30 20	SR	24,51	V	1,33	V	68,59	V	0,00	V	0,65	V	142,64	V	23778	V
2024/01/30 21	SR	16,27	V	1,29	V	73,99	V	0,00	V	0,65	V	142,71	V	23722	V
2024/01/30 22	SR	23,28	V	1,20	V	65,61	V	0,00	V	0,76	V	142,87	V	23845	V
2024/01/30 23	SR	19,71	V	1,12	V	72,96	V	0,00	V	0,74	V	140,50	V	24201	V
2024/01/30 24	SR	90,37	V	1,78	V	64,91	V	0,44	V	0,71	V	139,33	V	24288	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-90.4	0.9-2.2	64.9-110.0	0.0-0.6	0.4-0.8	137.9-142.9	23721.8-24294.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.9	1.2	87.9	0.1	0.5	140.2	24102.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/31 01	SR	50,25	V	1,55	V	82,25	V	0,19	V	0,67	V	139,27	V	24418	V
2024/01/31 02	SR	29,49	V	1,02	V	74,87	V	0,00	V	0,60	V	139,51	V	24244	V
2024/01/31 03	SR	47,26	V	1,13	V	67,56	V	0,00	V	0,60	V	139,66	V	24262	V
2024/01/31 04	SR	113,92	V	1,76	V	56,36	V	0,11	V	0,54	V	140,21	V	24383	V
2024/01/31 05	SR	46,65	V	1,10	V	74,95	V	0,00	V	0,58	V	140,42	V	24054	V
2024/01/31 06	SR	29,87	V	0,97	V	71,07	V	0,00	V	0,56	V	140,11	V	24058	V
2024/01/31 07	SR	91,46	V	1,88	V	61,11	V	0,17	V	0,55	V	140,19	V	24399	V
2024/01/31 08	SR	47,26	V	1,07	V	66,63	V	0,00	V	0,55	V	140,32	V	24822	V
2024/01/31 09	SR	56,88	V	1,21	V	69,79	V	0,03	V	0,55	V	140,44	V	24466	V
2024/01/31 10	SR	27,70	V	0,94	V	73,51	V	0,00	V	0,61	V	140,54	V	24155	V
2024/01/31 11	SR	33,71	V	1,00	V	67,39	V	0,00	V	0,61	V	140,74	V	24106	V
2024/01/31 12	SR	31,10	V	0,99	V	66,70	V	0,00	V	0,62	V	141,14	V	23871	V
2024/01/31 13	SR	24,51	V	0,96	V	73,81	V	0,00	V	0,66	V	141,42	V	24130	V
2024/01/31 14	SR	19,93	V	0,94	V	77,73	V	0,00	V	0,67	V	141,54	V	23996	V
2024/01/31 15	SR	43,58	V	1,06	V	71,99	V	0,11	V	0,68	V	140,88	V	23560	V
2024/01/31 16	SR	122,63	V	4,72	V	150,91	V	1,88	V	1,34	V	137,01	V	24499	V
2024/01/31 17	SR	18,82	V	1,01	V	105,80	V	0,29	V	0,52	V	137,59	V	24239	V
2024/01/31 18	SR	62,53	V	1,29	V	71,36	V	0,04	V	0,53	V	139,13	V	24137	V
2024/01/31 19	SR	100,38	V	1,55	V	60,75	V	0,00	V	0,52	V	140,34	V	24220	V
2024/01/31 20	SR	47,64	V	1,30	V	77,06	V	0,00	V	0,48	V	140,61	V	24348	V
2024/01/31 21	SR	33,33	V	1,12	V	85,39	V	0,00	V	0,49	V	140,63	V	24554	V
2024/01/31 22	SR	142,99	V	1,87	V	61,19	V	0,10	V	0,45	V	140,85	V	24750	V
2024/01/31 23	SR	56,57	V	1,08	V	76,20	V	0,00	V	0,62	V	140,52	V	24972	V
2024/01/31 24	SR	92,57	V	1,87	V	88,31	V	0,29	V	0,51	V	139,08	V	25125	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-143.0	0.9-4.7	56.4-150.9	0.0-1.9	0.5-1.3	137.0-141.5	23559.6-25125.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	1.4	76.4	0.1	0.6	140.1	24323.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

GULLA'

RESPONSABILE IMPIANTO: