

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/25 01	SR	26,15	V	0,54	V	106,16	V	0,00	V	0,74	V	133,87	V	26453	V
2019/01/25 02	SR	20,55	V	0,51	V	109,18	V	0,00	V	0,76	V	133,88	V	26617	V
2019/01/25 03	SR	30,02	V	0,58	V	100,95	V	0,00	V	0,77	V	133,89	V	26563	V
2019/01/25 04	SR	112,37	V	1,73	V	75,42	V	0,02	V	0,78	V	133,85	V	26222	V
2019/01/25 05	SR	159,18	V	3,78	V	62,80	V	0,53	V	0,85	V	134,01	V	25972	V
2019/01/25 06	SR	129,54	V	2,25	V	70,86	V	0,12	V	0,84	V	135,13	V	25985	V
2019/01/25 07	SR	59,75	V	0,78	V	78,51	V	0,00	V	0,81	V	135,58	V	26149	V
2019/01/25 08	SR	65,24	V	0,88	V	76,75	V	0,00	V	0,87	V	135,68	V	26087	V
2019/01/25 09	SR	100,32	V	1,42	V	70,15	V	0,05	V	0,83	V	135,86	V	25963	V
2019/01/25 10	SR	115,65	V	1,61	V	61,35	V	0,06	V	0,87	V	136,24	V	25720	V
2019/01/25 11	SR	86,61	V	1,21	V	70,83	V	0,01	V	0,79	V	136,45	V	28133	V
2019/01/25 12	SR	70,62	V	1,04	V	91,20	V	0,02	V	0,89	V	136,81	V	26601	V
2019/01/25 13	SR	24,85	V	0,49	V	125,96	V	0,00	V	0,91	V	136,87	V	26338	V
2019/01/25 14	SR	34,83	V	0,81	V	136,22	V	0,02	V	1,03	V	136,45	V	26414	V
2019/01/25 15	SR	73,41	V	1,30	V	104,41	V	0,03	V	0,98	V	136,98	V	26315	V
2019/01/25 16	SR	66,64	V	1,09	V	91,92	V	0,02	V	0,96	V	137,82	V	26227	V
2019/01/25 17	SR	60,80	V	0,82	V	87,55	V	0,00	V	0,92	V	138,17	V	26113	V
2019/01/25 18	SR	80,83	V	1,62	V	77,49	V	0,11	V	0,93	V	136,20	V	26151	V
2019/01/25 19	SR	52,48	V	0,70	V	83,10	V	0,00	V	0,81	V	133,67	V	26284	V
2019/01/25 20	SR	102,46	V	1,99	V	66,41	V	0,12	V	0,79	V	133,55	V	26274	V
2019/01/25 21	SR	67,58	V	1,02	V	75,16	V	0,02	V	0,75	V	133,91	V	26173	V
2019/01/25 22	SR	68,45	V	0,97	V	70,05	V	0,01	V	0,72	V	134,32	V	26180	V
2019/01/25 23	SR	107,48	V	1,26	V	61,39	V	0,02	V	0,71	V	134,97	V	26061	V
2019/01/25 24	SR	75,49	V	0,79	V	71,27	V	0,00	V	0,71	V	135,70	V	26055	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.5-159.2	0.5-3.8	61.3-136.2	0.0-0.5	0.7-1.0	133.6-138.2	25720.3-28132.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	74.6	1.2	84.4	0	0.8	135.4	26293.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/26 01	SR	44,14	V	0,63	V	81,10	V	0,00	V	0,76	V	136,17	V	26084	V
2019/01/26 02	SR	68,07	V	0,76	V	54,28	NV	0,00	V	0,83	V	135,61	V	26065	V
2019/01/26 03	SR	64,37	V	0,84	V	56,65	NV	0,00	V	0,90	V	132,24	V	26477	V
2019/01/26 04	SR	79,54	V	1,15	V	62,40	V	0,01	V	0,90	V	129,76	V	26564	V
2019/01/26 05	SR	103,27	V	1,18	V	42,64	NV	0,00	V	0,89	V	130,25	V	26483	V
2019/01/26 06	SR	92,51	V	1,13	V	44,13	NV	0,00	V	0,83	V	130,80	V	26376	V
2019/01/26 07	SR	76,25	V	1,10	V	72,38	V	0,01	V	0,81	V	131,66	V	26588	V
2019/01/26 08	SR	102,68	V	1,37	V	55,91	NV	0,02	V	0,78	V	133,98	V	26074	V
2019/01/26 09	SR	71,59	V	1,08	V	67,36	V	0,00	V	0,76	V	136,13	V	25972	V
2019/01/26 10	SR	65,45	V	0,94	V	69,27	V	0,00	V	0,79	V	137,44	V	25985	V
2019/01/26 11	SR	36,76	V	0,71	V	83,27	V	0,00	V	0,77	V	138,30	V	27949	V
2019/01/26 12	SR	66,94	V	0,90	V	68,38	V	0,00	V	0,93	V	138,97	V	26567	V
2019/01/26 13	SR	67,02	V	0,78	V	61,90	V	0,00	V	1,06	V	138,46	V	26164	V
2019/01/26 14	SR	82,82	V	1,04	V	58,99	NV	0,00	V	1,18	V	138,61	V	25638	V
2019/01/26 15	SR	99,79	V	1,80	V	65,82	V	0,00	V	1,59	V	135,84	V	26179	V
2019/01/26 16	SR	133,21	V	3,10	V	71,14	V	0,07	V	0,87	V	133,31	V	26482	V
2019/01/26 17	SR	107,02	V	1,53	V	69,22	V	0,00	V	0,78	V	133,19	V	26453	V
2019/01/26 18	SR	131,88	V	2,17	V	76,64	V	0,01	V	0,77	V	133,07	V	26453	V
2019/01/26 19	SR	95,07	V	1,79	V	82,27	V	0,01	V	0,82	V	133,72	V	26438	V
2019/01/26 20	SR	96,04	V	2,35	V	83,93	V	0,02	V	0,80	V	134,44	V	26180	V
2019/01/26 21	SR	51,75	V	1,35	V	96,72	V	0,00	V	0,84	V	134,49	V	26429	V
2019/01/26 22	SR	84,29	V	2,07	V	90,64	V	0,00	V	0,82	V	134,54	V	26432	V
2019/01/26 23	SR	44,54	V	1,30	V	102,24	V	0,00	V	0,76	V	134,86	V	26481	V
2019/01/26 24	SR	31,23	V	0,89	V	107,28	V	0,00	V	0,80	V	135,59	V	26501	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.2-133.2	0.6-3.1	61.9-107.3	0.0-0.1	0.8-1.6	129.8-139.0	25637.7-27949.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79	1.3	78.4	0	0.9	134.6	26375.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/27 01	SR	16,90	V	0,65	V	119,85	V	0,00	V	0,86	V	136,12	V	26575	V
2019/01/27 02	SR	13,76	V	0,64	V	120,27	V	0,00	V	0,88	V	136,22	V	26492	V
2019/01/27 03	SR	18,37	V	0,67	V	102,17	V	0,00	V	0,88	V	136,14	V	26460	V
2019/01/27 04	SR	10,58	V	0,58	V	107,76	V	0,00	V	0,96	V	136,15	V	26636	V
2019/01/27 05	SR	44,94	V	0,75	V	69,14	V	0,00	V	0,81	V	135,92	V	26389	V
2019/01/27 06	SR	26,34	V	0,61	V	83,11	V	0,00	V	0,77	V	135,81	V	26634	V
2019/01/27 07	SR	68,29	V	1,06	V	60,93	V	0,00	V	0,73	V	136,04	V	26378	V
2019/01/27 08	SR	80,39	V	1,35	V	60,32	V	0,00	V	0,77	V	136,09	V	26368	V
2019/01/27 09	SR	104,30	V	1,88	V	57,64	NV	0,00	V	0,76	V	136,57	V	26100	V
2019/01/27 10	SR	117,69	V	3,04	V	58,83	NV	0,01	V	0,75	V	137,60	V	26012	V
2019/01/27 11	SR	71,37	V	1,61	V	66,90	V	0,00	V	0,76	V	138,52	V	27591	V
2019/01/27 12	SR	43,21	V	0,87	V	79,71	V	0,00	V	0,83	V	138,97	V	25932	V
2019/01/27 13	SR	59,48	V	0,91	V	75,03	V	0,00	V	0,94	V	138,95	V	25723	V
2019/01/27 14	SR	72,60	V	0,93	V	65,08	V	0,00	V	0,93	V	138,57	V	25576	V
2019/01/27 15	SR	96,94	V	1,06	V	60,12	V	0,00	V	0,94	V	138,48	V	25640	V
2019/01/27 16	SR	163,07	V	2,62	V	56,06	NV	0,03	V	0,92	V	136,80	V	25774	V
2019/01/27 17	SR	65,06	V	0,99	V	79,36	V	0,00	V	0,83	V	132,65	V	26357	V
2019/01/27 18	SR	89,80	V	1,31	V	70,87	V	0,00	V	0,78	V	132,18	V	26242	V
2019/01/27 19	SR	59,22	V	1,04	V	88,44	V	0,00	V	0,81	V	131,94	V	26462	V
2019/01/27 20	SR	56,50	V	0,85	V	79,29	V	0,00	V	0,77	V	132,18	V	26344	V
2019/01/27 21	SR	50,37	V	0,75	V	74,60	V	0,00	V	0,74	V	132,16	V	26503	V
2019/01/27 22	SR	106,83	V	1,25	V	54,21	NV	0,00	V	0,66	V	132,22	V	26255	V
2019/01/27 23	SR	115,31	V	1,31	V	51,93	NV	0,00	V	0,65	V	133,42	V	26007	V
2019/01/27 24	SR	119,50	V	2,02	V	58,08	NV	0,05	V	0,68	V	134,37	V	25974	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.6-163.1	0.6-3.0	60.1-120.3	0.0-0.1	0.7-1.0	131.9-139.0	25576.3-27591.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.6	1.2	81.3	0	0.8	135.6	26267.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

