

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/28

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/28 01	SR	76,69	V	1,28	V	60,52	V	0,00	V	0,67	V	134,14	V	25964	V
2019/01/28 02	SR	69,13	V	1,09	V	61,10	V	0,00	V	0,77	V	135,07	V	25985	V
2019/01/28 03	SR	86,39	V	1,24	V	55,52	NV	0,00	V	0,72	V	134,63	V	26061	V
2019/01/28 04	SR	62,71	V	0,94	V	60,21	V	0,00	V	0,76	V	134,49	V	25968	V
2019/01/28 05	SR	66,77	V	1,47	V	70,69	V	0,10	V	0,75	V	135,26	V	25980	V
2019/01/28 06	SR	75,97	V	1,78	V	77,54	V	0,13	V	0,73	V	134,43	V	26045	V
2019/01/28 07	SR	54,05	V	0,91	V	83,54	V	0,02	V	0,70	V	134,46	V	26136	V
2019/01/28 08	SR	34,22	V	0,63	V	89,35	V	0,01	V	0,73	V	135,22	V	26223	V
2019/01/28 09	SR	57,02	V	1,22	V	87,37	V	0,07	V	0,75	V	136,89	V	25853	V
2019/01/28 10	SR	64,59	V	1,24	V	77,96	V	0,01	V	0,73	V	137,86	V	25775	V
2019/01/28 11	SR	86,13	V	1,05	V	70,05	V	0,00	V	0,69	V	137,66	V	27070	V
2019/01/28 12	SR	87,41	V	1,15	V	72,46	V	0,01	V	0,69	V	137,71	V	25351	V
2019/01/28 13	SR	84,16	V	1,37	V	80,10	V	0,03	V	0,80	V	138,13	V	25606	V
2019/01/28 14	SR	79,49	V	1,35	V	79,49	V	0,06	V	0,79	V	138,06	V	25423	V
2019/01/28 15	SR	137,59	V	3,28	V	73,08	V	0,33	V	0,83	V	138,43	V	25044	V
2019/01/28 16	SR	78,25	V	1,32	V	90,14	V	0,05	V	0,82	V	137,66	V	25171	V
2019/01/28 17	SR	96,49	V	2,76	V	91,60	V	0,59	V	0,77	V	134,21	V	25352	V
2019/01/28 18	SR	16,74	V	0,42	V	119,12	V	0,00	V	0,87	V	133,66	V	25945	V
2019/01/28 19	SR	89,78	V	1,18	V	63,89	V	0,03	V	0,83	V	133,85	V	25494	V
2019/01/28 20	SR	124,99	V	1,94	V	60,75	V	0,03	V	0,81	V	134,06	V	25284	V
2019/01/28 21	SR	115,25	V	2,30	V	63,06	V	0,15	V	0,79	V	134,98	V	25118	V
2019/01/28 22	SR	62,16	V	0,90	V	79,28	V	0,00	V	0,78	V	135,69	V	25140	V
2019/01/28 23	SR	105,21	V	2,56	V	76,64	V	0,26	V	0,77	V	135,29	V	25386	V
2019/01/28 24	SR	106,54	V	1,82	V	76,12	V	0,13	V	0,65	V	135,79	V	25281	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-137.6	0.4-3.3	60.2-119.1	0.0-0.6	0.6-0.9	133.7-138.4	25044.1-27069.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.9	1.5	76.7	0.1	0.8	135.7	25694
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/29 01	SR	55,01	V	0,71	V	90,13	V	0,00	V	0,64	V	135,99	V	25456	V
2019/01/29 02	SR	42,97	V	0,65	V	100,27	V	0,00	V	0,67	V	136,10	V	25784	V
2019/01/29 03	SR	69,33	V	2,04	V	95,44	V	0,18	V	0,73	V	136,71	V	25662	V
2019/01/29 04	SR	76,78	V	2,00	V	81,58	V	0,18	V	0,74	V	137,77	V	25077	V
2019/01/29 05	SR	91,49	V	1,55	V	68,61	V	0,12	V	0,72	V	137,36	V	25007	V
2019/01/29 06	SR	84,91	V	1,88	V	84,00	V	0,08	V	0,71	V	137,85	V	25077	V
2019/01/29 07	SR	89,07	V	2,24	V	94,32	V	0,17	V	0,70	V	138,32	V	25232	V
2019/01/29 08	SR	95,78	V	4,49	V	111,47	V	1,94	V	0,73	V	138,14	V	25263	V
2019/01/29 09	SR	40,40	V	0,92	V	111,34	V	0,01	V	0,66	V	135,38	V	25386	V
2019/01/29 10	SR	28,28	V	0,62	V	106,44	V	0,00	V	0,71	V	133,73	V	25636	V
2019/01/29 11	SR	3,74	V	0,50	V	154,49	V	0,00	V	0,71	V	134,27	V	27889	V
2019/01/29 12	SR	11,86	V	0,44	V	132,19	V	0,00	V	0,74	V	134,26	V	27832	V
2019/01/29 13	SR	23,67	V	0,47	V	120,62	V	0,00	V	0,79	V	134,23	V	26207	V
2019/01/29 14	SR	32,34	V	0,52	V	116,43	V	0,00	V	1,61	V	132,22	V	26420	V
2019/01/29 15	SR	137,16	V	2,54	V	80,96	V	0,13	V	0,76	V	129,96	V	26743	V
2019/01/29 16	SR	99,66	V	1,78	V	78,59	V	0,07	V	0,71	V	130,86	V	26801	V
2019/01/29 17	SR	159,16	V	3,45	V	55,36	NV	0,32	V	0,74	V	131,70	V	26679	V
2019/01/29 18	SR	55,29	V	2,18	V	149,00	V	0,96	V	0,44	V	127,81	V	22262	V
2019/01/29 19	SR	24,79	V	0,60	V	111,49	V	0,00	V	0,58	V	129,66	V	27203	V
2019/01/29 20	SR	60,62	V	1,04	V	83,36	V	0,03	V	0,61	V	132,58	V	27088	V
2019/01/29 21	SR	47,79	V	0,59	V	79,72	V	0,00	V	0,67	V	133,32	V	26803	V
2019/01/29 22	SR	73,46	V	1,01	V	71,35	V	0,02	V	0,69	V	133,67	V	26545	V
2019/01/29 23	SR	91,72	V	1,89	V	73,02	V	0,17	V	0,64	V	134,44	V	26516	V
2019/01/29 24	SR	68,44	V	1,21	V	90,32	V	0,05	V	0,61	V	135,83	V	26303	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.7-159.2	0.4-4.5	68.6-154.5	0.0-1.9	0.4-1.6	127.8-138.3	22262.1-27889.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.2	1.5	99.4	0.2	0.7	134.3	26036.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/30 01	SR	81,54	V	1,24	V	95,08	V	0,02	V	0,58	V	136,48	V	26269	V
2019/01/30 02	SR	93,83	V	1,87	V	95,08	V	0,12	V	0,56	V	135,95	V	26401	V
2019/01/30 03	SR	57,93	V	1,00	V	108,73	V	0,01	V	0,59	V	135,48	V	26370	V
2019/01/30 04	SR	116,53	V	3,38	V	97,37	V	0,40	V	0,57	V	136,39	V	26376	V
2019/01/30 05	SR	86,44	V	1,67	V	98,85	V	0,08	V	0,49	V	136,72	V	26515	V
2019/01/30 06	SR	62,28	V	1,27	V	113,41	V	0,06	V	0,54	V	136,64	V	26453	V
2019/01/30 07	SR	35,99	V	0,76	V	133,69	V	0,02	V	0,57	V	136,53	V	26649	V
2019/01/30 08	SR	30,30	V	0,51	V	104,00	V	0,00	V	0,54	V	136,62	V	26589	V
2019/01/30 09	SR	36,53	V	0,57	V	77,76	V	0,00	V	0,50	V	137,12	V	26379	V
2019/01/30 10	SR	112,27	V	0,98	V	49,39	NV	0,00	V	0,53	V	136,87	V	26106	V
2019/01/30 11	SR	106,63	V	1,20	V	50,63	NV	0,01	V	0,48	V	133,39	V	27962	V
2019/01/30 12	SR	79,51	V	0,79	V	55,59	NV	0,00	V	0,56	V	132,63	V	26350	V
2019/01/30 13	SR	40,90	V	0,56	V	77,66	V	0,00	V	0,58	V	132,59	V	26086	V
2019/01/30 14	SR	66,59	V	1,14	V	94,04	V	0,01	V	0,65	V	132,64	V	26001	V
2019/01/30 15	SR	74,31	V	1,17	V	76,04	V	0,02	V	0,57	V	132,70	V	26237	V
2019/01/30 16	SR	98,40	V	1,25	V	71,41	V	0,00	V	0,58	V	132,87	V	26171	V
2019/01/30 17	SR	85,19	V	1,47	V	83,14	V	0,05	V	0,56	V	132,83	V	26293	V
2019/01/30 18	SR	46,69	V	0,73	V	79,48	V	0,02	V	0,57	V	133,42	V	26372	V
2019/01/30 19	SR	78,06	V	0,82	V	57,59	NV	0,00	V	0,55	V	134,15	V	26192	V
2019/01/30 20	SR	48,06	V	0,70	V	74,20	V	0,00	V	0,56	V	134,74	V	26262	V
2019/01/30 21	SR	89,93	V	1,37	V	61,65	V	0,04	V	0,55	V	135,39	V	26161	V
2019/01/30 22	SR	83,97	V	1,27	V	61,07	V	0,04	V	0,55	V	135,81	V	26122	V
2019/01/30 23	SR	60,59	V	0,80	V	63,53	V	0,00	V	0,61	V	136,21	V	26250	V
2019/01/30 24	SR	81,72	V	1,24	V	71,77	V	0,00	V	0,60	V	136,80	V	26076	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	30.3-116.5	0.5-3.4	61.1-133.7	0.0-0.4	0.5-0.7	132.6-137.1	26000.8-27962.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	1.2	86.9	0	0.6	135	26360.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/31 01	SR	41,64	V	0,87	V	107,29	V	0,01	V	0,62	V	137,00	V	26257	V
2019/01/31 02	SR	24,05	V	0,60	V	123,49	V	0,00	V	0,63	V	136,64	V	26561	V
2019/01/31 03	SR	44,68	V	1,00	V	109,74	V	0,04	V	0,63	V	135,64	V	26552	V
2019/01/31 04	SR	35,49	V	0,59	V	100,84	V	0,00	V	0,66	V	136,37	V	26590	V
2019/01/31 05	SR	126,49	V	3,76	V	86,61	V	0,60	V	0,69	V	136,57	V	26341	V
2019/01/31 06	SR	76,16	V	1,37	V	99,11	V	0,02	V	0,70	V	136,27	V	26515	V
2019/01/31 07	SR	48,23	V	0,80	V	104,10	V	0,00	V	0,77	V	137,02	V	26809	V
2019/01/31 08	SR	66,30	V	0,79	V	80,05	V	0,00	V	0,78	V	137,42	V	26464	V
2019/01/31 09	SR	47,72	V	0,84	V	88,69	V	0,00	V	0,82	V	137,63	V	26445	V
2019/01/31 10	SR	88,47	V	1,02	V	65,59	V	0,00	V	0,83	V	137,82	V	26243	V
2019/01/31 11	SR	111,72	V	1,42	V	68,99	V	0,03	V	0,79	V	135,54	V	28100	V
2019/01/31 12	SR	42,37	V	0,64	V	95,46	V	0,00	V	0,78	V	133,88	V	27235	V
2019/01/31 13	SR	59,15	V	0,68	V	81,28	V	0,00	V	0,75	V	134,46	V	26685	V
2019/01/31 14	SR	124,72	V	1,68	V	62,16	V	0,04	V	0,78	V	135,14	V	26156	V
2019/01/31 15	SR	45,31	V	0,56	V	81,97	V	0,00	V	0,80	V	135,65	V	26030	V
2019/01/31 16	SR	57,96	V	0,55	V	68,15	V	0,00	V	0,78	V	135,20	V	26223	V
2019/01/31 17	SR	52,78	V	0,54	V	70,13	V	0,00	V	0,73	V	134,53	V	26323	V
2019/01/31 18	SR	47,61	V	0,53	V	70,41	V	0,00	V	0,75	V	134,90	V	26301	V
2019/01/31 19	SR	62,76	V	0,88	V	77,03	V	0,00	V	0,77	V	134,86	V	26484	V
2019/01/31 20	SR	104,85	V	0,98	V	49,23	NV	0,00	V	0,72	V	134,84	V	26252	V
2019/01/31 21	SR	90,40	V	1,00	V	60,65	V	0,00	V	0,68	V	135,43	V	26406	V
2019/01/31 22	SR	56,67	V	0,58	V	68,52	V	0,00	V	0,72	V	135,84	V	26507	V
2019/01/31 23	SR	110,88	V	0,96	V	50,56	NV	0,00	V	0,70	V	136,22	V	26125	V
2019/01/31 24	SR	78,76	V	0,75	V	56,11	NV	0,00	V	0,71	V	136,64	V	25960	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.0-126.5	0.5-3.8	60.6-123.5	0.0-0.6	0.6-0.8	133.9-137.8	25960.0-28099.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.5	1	84.3	0	0.7	135.9	26481.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: