


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/03 01	SR	23,27	V	0,00	V	131,26	V	2,56	V	1,45	V	137,74	V	31195	V
2023/01/03 02	SR	22,82	V	0,00	V	115,42	V	2,32	V	1,40	V	137,89	V	31182	V
2023/01/03 03	SR	42,02	V	0,00	V	106,45	V	1,03	V	1,36	V	138,41	V	31248	V
2023/01/03 04	SR	65,28	V	0,04	V	92,80	V	0,97	V	1,36	V	138,67	V	31261	V
2023/01/03 05	SR	58,48	V	0,91	V	103,52	V	1,33	V	1,32	V	138,79	V	31200	V
2023/01/03 06	SR	65,03	V	0,68	V	104,55	V	1,06	V	1,45	V	138,89	V	31333	V
2023/01/03 07	SR	99,03	V	1,49	V	101,06	V	0,99	V	1,42	V	139,19	V	31322	V
2023/01/03 08	SR	25,36	V	0,00	V	126,18	V	0,73	V	1,44	V	139,41	V	31400	V
2023/01/03 09	SR	71,35	V	1,00	V	107,08	V	1,26	V	1,36	V	139,75	V	31453	V
2023/01/03 10	SR	51,51	V	0,48	V	113,74	V	1,82	V	1,26	V	139,58	V	31755	V
2023/01/03 11	SR	114,13	V	1,77	V	94,06	V	2,50	V	1,31	V	139,39	V	30806	V
2023/01/03 12	SR	147,55	V	2,72	V	90,07	V	5,11	V	1,23	V	138,46	V	30862	V
2023/01/03 13	SR	89,62	V	1,71	V	102,96	V	2,13	V	1,34	V	137,53	V	31056	V
2023/01/03 14	SR	105,06	V	1,48	V	96,54	V	1,38	V	1,35	V	137,61	V	31149	V
2023/01/03 15	SR	107,19	V	1,97	V	98,48	V	1,41	V	1,41	V	138,02	V	31329	V
2023/01/03 16	SR	136,20	V	2,82	V	91,86	V	1,58	V	1,44	V	138,63	V	31053	V
2023/01/03 17	SR	73,02	V	0,63	V	87,82	V	0,76	V	1,35	V	139,19	V	30754	V
2023/01/03 18	SR	167,07	V	3,04	V	61,21	V	1,22	V	1,39	V	139,78	V	30421	V
2023/01/03 19	SR	67,57	V	0,10	V	71,80	V	0,32	V	1,44	V	140,39	V	30501	V
2023/01/03 20	SR	99,12	V	0,92	V	72,93	V	0,33	V	1,37	V	140,45	V	30870	V
2023/01/03 21	SR	95,11	V	0,43	V	75,15	V	0,39	V	1,46	V	140,52	V	31029	V
2023/01/03 22	SR	48,75	V	0,31	V	84,72	V	0,49	V	1,41	V	140,48	V	31027	V
2023/01/03 23	SR	63,77	V	0,89	V	79,77	V	0,57	V	1,56	V	140,76	V	30890	V
2023/01/03 24	SR	65,37	V	0,19	V	88,25	V	0,76	V	1,51	V	141,04	V	30878	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.8-167.1	0.0-3.0	61.2-131.3	0.3-5.1	1.2-1.6	137.5-141.0	30421.4-31755.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	79.3	1	95.7	1.4	1.4	139.2	31082.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/04 01	SR	6,95	V	0,00	V	134,11	V	4,18	V	1,80	V	140,55	V	30870	V
2023/01/04 02	SR	13,08	V	0,00	V	125,62	V	6,02	V	2,10	V	140,37	V	31065	V
2023/01/04 03	SR	77,28	V	1,25	V	99,77	V	4,69	V	2,06	V	140,76	V	31020	V
2023/01/04 04	SR	38,25	V	0,09	V	101,50	V	3,71	V	2,35	V	141,13	V	31052	V
2023/01/04 05	SR	34,64	V	0,06	V	111,85	V	3,14	V	2,38	V	141,65	V	30966	V
2023/01/04 06	SR	36,88	V	0,23	V	97,76	V	2,82	V	2,48	V	142,19	V	30815	V
2023/01/04 07	SR	77,53	V	0,88	V	94,58	V	2,25	V	2,51	V	142,63	V	30602	V
2023/01/04 08	SR	115,96	V	2,47	V	95,02	V	1,80	V	2,36	V	142,75	V	30493	V
2023/01/04 09	SR	181,91	V	4,20	V	74,71	V	3,24	V	2,40	V	143,01	V	30322	V
2023/01/04 10	SR	161,19	V	2,95	V	75,92	V	2,54	V	2,34	V	143,18	V	31241	V
2023/01/04 11	SR	33,18	V	0,10	V	119,37	V	1,60	V	2,41	V	142,59	V	30795	V
2023/01/04 12	SR	133,29	V	1,89	V	81,12	V	1,89	V	2,23	V	140,37	V	30699	V
2023/01/04 13	SR	125,42	V	2,32	V	79,66	V	1,39	V	2,25	V	140,30	V	30561	V
2023/01/04 14	SR	111,32	V	1,28	V	93,03	V	2,32	V	2,33	V	140,43	V	30432	V
2023/01/04 15	SR	40,89	V	0,00	V	98,80	V	2,71	V	2,33	V	140,68	V	30518	V
2023/01/04 16	SR	136,36	V	2,89	V	87,44	V	3,08	V	2,36	V	141,02	V	30461	V
2023/01/04 17	SR	123,27	V	1,74	V	92,88	V	2,40	V	2,30	V	141,16	V	30407	V
2023/01/04 18	SR	99,58	V	1,68	V	93,97	V	2,08	V	2,24	V	141,14	V	30292	V
2023/01/04 19	SR	132,33	V	2,82	V	89,22	V	2,09	V	2,53	V	141,48	V	30271	V
2023/01/04 20	SR	42,58	V	0,34	V	107,32	V	1,40	V	2,53	V	141,20	V	30441	V
2023/01/04 21	SR	97,71	V	1,59	V	104,83	V	1,71	V	2,73	V	141,32	V	30332	V
2023/01/04 22	SR	95,10	V	1,99	V	97,87	V	1,39	V	2,61	V	141,72	V	30070	V
2023/01/04 23	SR	2,46	V	0,18	V	143,45	V	0,79	V	1,49	V	141,64	V	30147	V
2023/01/04 24	SR	2,26	V	0,00	V	146,76	V	1,18	V	1,77	V	141,50	V	30254	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-181.9	0.0-4.2	74.7-146.8	0.8-6.0	1.5-2.7	140.3-143.2	30069.8-31240.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80	1.3	101.9	2.5	2.3	141.4	30588.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/05 01	SR	3,44	V	0,00	V	144,52	V	0,80	V	1,66	V	141,23	V	30162	V
2023/01/05 02	SR	43,14	V	0,40	V	113,88	V	0,39	V	1,41	V	141,72	V	30063	V
2023/01/05 03	SR	0,03	V	0,00	V	176,40	V	1,14	V	1,64	V	140,95	V	30280	V
2023/01/05 04	SR	0,93	V	0,00	V	149,21	V	2,07	V	1,58	V	140,65	V	30257	V
2023/01/05 05	SR	25,22	V	0,42	V	147,31	V	4,24	V	1,72	V	140,41	V	30188	V
2023/01/05 06	SR	24,03	V	0,00	V	103,88	V	1,55	V	5,74	V	140,57	V	30266	V
2023/01/05 07	SR	56,86	V	1,50	V	117,53	V	0,99	V	3,47	V	141,00	V	30232	V
2023/01/05 08	SR	27,96	V	0,36	V	134,44	V	6,63	V	2,20	V	140,35	V	30526	V
2023/01/05 09	SR	83,38	V	2,18	V	113,31	V	2,53	V	3,43	V	139,01	V	30207	V
2023/01/05 10	SR	94,47	V	1,47	V	95,87	V	4,11	V	1,83	V	136,62	V	30179	V
2023/01/05 11	SR	96,48	V	2,14	V	97,98	V	4,51	V	1,89	V	136,80	V	29700	V
2023/01/05 12	SR	45,55	V	0,69	V	124,63	V	5,32	V	1,87	V	137,27	V	29880	V
2023/01/05 13	SR	99,46	V	1,56	V	100,38	V	6,99	V	1,66	V	136,71	V	29607	V
2023/01/05 14	SR	82,16	V	1,91	V	108,94	V	5,63	V	1,61	V	136,52	V	29741	V
2023/01/05 15	SR	16,42	V	0,00	V	123,72	V	4,53	V	1,39	V	136,09	V	30077	V
2023/01/05 16	SR	73,06	V	0,39	V	88,99	V	3,34	V	1,33	V	136,49	V	29986	V
2023/01/05 17	SR	111,89	V	1,72	V	84,42	V	2,48	V	2,36	V	137,17	V	29849	V
2023/01/05 18	SR	66,34	V	1,05	V	89,31	V	1,86	V	2,65	V	137,59	V	29842	V
2023/01/05 19	SR	100,75	V	0,17	V	72,27	V	1,04	V	2,84	V	137,83	V	30003	V
2023/01/05 20	SR	86,33	V	0,94	V	78,34	V	0,88	V	2,83	V	138,05	V	29818	V
2023/01/05 21	SR	69,01	V	0,59	V	79,51	V	0,86	V	2,91	V	138,45	V	29715	V
2023/01/05 22	SR	71,06	V	0,19	V	72,81	V	0,55	V	2,54	V	138,84	V	29605	V
2023/01/05 23	SR	11,21	V	0,19	V	114,05	V	0,43	V	3,11	V	139,02	V	29690	V
2023/01/05 24	SR	81,41	V	0,92	V	86,52	V	0,61	V	3,20	V	139,07	V	29410	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-111.9	0.0-2.2	72.3-176.4	0.4-7.0	1.3-5.7	136.1-141.7	29409.7-30526.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	0.8	109.1	2.6	2.4	138.7	29970
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni Piatto

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/06 01	SR	8,16	V	0,00	V	122,76	V	0,69	V	3,27	V	138,57	V	29682	V
2023/01/06 02	SR	14,61	V	0,00	V	112,52	V	0,51	V	3,30	V	138,31	V	29503	V
2023/01/06 03	SR	9,10	V	0,00	V	120,95	V	0,40	V	3,16	V	138,32	V	29470	V
2023/01/06 04	SR	12,84	V	0,00	V	115,65	V	0,44	V	3,07	V	138,56	V	29388	V
2023/01/06 05	SR	24,35	V	0,05	V	102,08	V	0,28	V	3,19	V	138,20	V	29343	V
2023/01/06 06	SR	101,40	V	1,69	V	87,74	V	0,37	V	2,60	V	138,24	V	29352	V
2023/01/06 07	SR	89,04	V	0,82	V	79,43	V	0,22	V	2,92	V	138,48	V	28949	V
2023/01/06 08	SR	56,52	V	0,30	V	85,72	V	0,31	V	2,65	V	136,66	V	29215	V
2023/01/06 09	SR	102,82	V	0,83	V	60,30	V	0,26	V	2,44	V	136,71	V	29173	V
2023/01/06 10	SR	91,03	V	1,09	V	71,33	V	0,51	V	2,20	V	135,87	V	30385	V
2023/01/06 11	SR	88,94	V	0,83	V	72,75	V	0,48	V	1,97	V	136,29	V	29595	V
2023/01/06 12	SR	104,54	V	0,97	V	75,86	V	0,48	V	1,97	V	136,84	V	29552	V
2023/01/06 13	SR	87,62	V	1,02	V	77,71	V	0,43	V	1,90	V	137,18	V	29579	V
2023/01/06 14	SR	46,09	V	0,08	V	94,22	V	0,57	V	2,06	V	136,62	V	29532	V
2023/01/06 15	SR	49,91	V	0,11	V	96,80	V	0,68	V	1,98	V	136,63	V	29422	V
2023/01/06 16	SR	54,45	V	0,39	V	93,01	V	0,70	V	1,81	V	136,90	V	29647	V
2023/01/06 17	SR	31,96	V	0,08	V	100,97	V	0,50	V	1,83	V	137,17	V	29385	V
2023/01/06 18	SR	48,62	V	0,02	V	85,40	V	0,29	V	1,65	V	137,39	V	29285	V
2023/01/06 19	SR	99,47	V	0,55	V	64,44	V	0,50	V	1,59	V	138,06	V	29039	V
2023/01/06 20	SR	119,61	V	2,17	V	64,09	V	0,53	V	1,46	V	138,80	V	29127	V
2023/01/06 21	SR	98,15	V	0,66	V	68,17	V	0,24	V	1,52	V	139,35	V	29193	V
2023/01/06 22	SR	115,08	V	1,75	V	68,91	V	0,46	V	1,62	V	139,83	V	29396	V
2023/01/06 23	SR	80,39	V	1,10	V	77,58	V	0,35	V	1,28	V	139,91	V	29508	V
2023/01/06 24	SR	15,94	V	0,00	V	108,70	V	0,22	V	1,23	V	139,80	V	29645	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.2-119.6	0.0-2.2	60.3-122.8	0.2-0.7	1.2-3.3	135.9-139.9	28949.4-30384.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.6	0.6	87.8	0.4	2.2	137.9	29431.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giuseppe Pisto

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/07 01	SR	7,95	V	0,00	V	129,93	V	0,20	V	1,26	V	139,66	V	29693	V
2023/01/07 02	SR	23,06	V	0,00	V	101,12	V	0,14	V	1,21	V	139,50	V	29602	V
2023/01/07 03	SR	8,17	V	0,00	V	126,39	V	0,21	V	1,38	V	139,19	V	29157	V
2023/01/07 04	SR	19,05	V	0,00	V	111,27	V	0,28	V	1,24	V	139,21	V	29398	V
2023/01/07 05	SR	78,94	V	0,74	V	82,46	V	0,21	V	1,56	V	139,37	V	29083	V
2023/01/07 06	SR	31,29	V	0,00	V	96,01	V	0,07	V	1,37	V	139,43	V	29175	V
2023/01/07 07	SR	69,08	V	0,72	V	101,75	V	0,16	V	1,17	V	138,79	V	29181	V
2023/01/07 08	SR	82,53	V	1,78	V	95,29	V	0,45	V	1,12	V	136,64	V	28986	V
2023/01/07 09	SR	84,91	V	2,27	V	96,91	V	1,13	V	1,05	V	136,39	V	29386	V
2023/01/07 10	SR	80,86	V	1,01	V	91,41	V	0,87	V	1,01	V	136,87	V	29862	V
2023/01/07 11	SR	86,11	V	1,07	V	85,51	V	0,57	V	1,09	V	137,60	V	29190	V
2023/01/07 12	SR	80,83	V	1,39	V	85,96	V	0,56	V	1,06	V	138,32	V	29005	V
2023/01/07 13	SR	140,13	V	3,10	V	73,89	V	0,80	V	1,12	V	138,55	V	29015	V
2023/01/07 14	SR	99,68	V	1,58	V	83,17	V	0,63	V	1,08	V	137,49	V	29111	V
2023/01/07 15	SR	8,47	V	0,00	V	125,56	V	0,35	V	1,27	V	136,28	V	29399	V
2023/01/07 16	SR	3,03	V	0,00	V	150,90	V	0,52	V	1,37	V	136,24	V	29494	V
2023/01/07 17	SR	14,04	V	0,05	V	128,08	V	0,60	V	1,30	V	136,30	V	29593	V
2023/01/07 18	SR	42,93	V	0,07	V	96,63	V	0,39	V	1,31	V	135,44	V	29658	V
2023/01/07 19	SR	24,25	V	0,00	V	103,33	V	0,38	V	1,17	V	134,47	V	29721	V
2023/01/07 20	SR	22,88	V	0,00	V	101,25	V	0,38	V	1,16	V	134,72	V	29734	V
2023/01/07 21	SR	32,76	V	0,00	V	92,58	V	0,33	V	1,16	V	135,04	V	29499	V
2023/01/07 22	SR	24,03	V	0,00	V	99,57	V	0,35	V	1,09	V	135,40	V	29654	V
2023/01/07 23	SR	42,53	V	0,23	V	87,63	V	0,37	V	1,21	V	135,75	V	29829	V
2023/01/07 24	SR	32,04	V	0,00	V	91,67	V	0,42	V	1,20	V	136,05	V	29779	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.0-140.1	0.0-3.1	73.9-150.9	0.1-1.1	1.0-1.6	134.5-139.7	28986.1-29861.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.5	0.6	101.6	0.4	1.2	137.2	29425.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

G. P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/08 01	SR	82,93	V	0,65	V	80,02	V	0,37	V	1,11	V	136,33	V	29996	V
2023/01/08 02	SR	35,43	V	0,00	V	100,07	V	0,41	V	1,24	V	136,68	V	29589	V
2023/01/08 03	SR	86,15	V	0,29	V	86,10	V	0,46	V	1,21	V	136,98	V	29537	V
2023/01/08 04	SR	100,50	V	1,61	V	90,41	V	0,77	V	1,28	V	137,41	V	29379	V
2023/01/08 05	SR	69,26	V	0,54	V	88,58	V	0,48	V	1,18	V	137,44	V	29641	V
2023/01/08 06	SR	105,78	V	1,96	V	76,08	V	0,68	V	1,25	V	137,68	V	29276	V
2023/01/08 07	SR	77,65	V	0,40	V	80,81	V	0,49	V	1,18	V	138,01	V	29424	V
2023/01/08 08	SR	97,39	V	1,39	V	76,97	V	0,62	V	1,14	V	138,61	V	29318	V
2023/01/08 09	SR	50,89	V	0,17	V	89,10	V	0,37	V	1,23	V	138,99	V	29439	V
2023/01/08 10	SR	82,66	V	0,89	V	78,66	V	0,08	V	1,30	V	139,41	V	29492	V
2023/01/08 11	SR	76,92	V	1,00	V	85,63	V	0,14	V	1,28	V	138,11	V	29003	V
2023/01/08 12	SR	110,50	V	2,25	V	79,50	V	0,23	V	1,27	V	136,40	V	28996	V
2023/01/08 13	SR	38,03	V	0,27	V	102,48	V	0,07	V	1,27	V	136,34	V	29096	V
2023/01/08 14	SR	53,98	V	0,20	V	91,40	V	0,07	V	1,35	V	136,94	V	29200	V
2023/01/08 15	SR	52,37	V	0,07	V	81,31	V	0,03	V	1,34	V	137,30	V	28942	V
2023/01/08 16	SR	47,38	V	0,36	V	89,61	V	0,06	V	1,16	V	137,76	V	29042	V
2023/01/08 17	SR	26,83	V	0,05	V	101,23	V	0,05	V	1,26	V	137,66	V	29251	V
2023/01/08 18	SR	46,90	V	0,00	V	87,84	V	0,05	V	1,20	V	135,97	V	29142	V
2023/01/08 19	SR	59,28	V	0,52	V	97,60	V	0,12	V	1,17	V	135,18	V	29034	V
2023/01/08 20	SR	15,68	V	0,00	V	112,83	V	0,09	V	1,13	V	134,88	V	29280	V
2023/01/08 21	SR	12,44	V	0,00	V	118,06	V	0,12	V	1,20	V	134,79	V	29433	V
2023/01/08 22	SR	19,86	V	0,00	V	105,23	V	0,10	V	1,27	V	135,48	V	29307	V
2023/01/08 23	SR	25,69	V	0,14	V	108,37	V	0,08	V	1,13	V	137,04	V	29136	V
2023/01/08 24	SR	61,11	V	0,18	V	96,23	V	0,21	V	1,08	V	137,72	V	29140	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-110.5	0.0-2.2	76.1-118.1	0.0-0.8	1.1-1.4	134.8-139.4	28941.5-29995.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	59.8	0.5	91.8	0.3	1.2	137	29295.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____