

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/30 01	SR	29,22	V	0,01	V	93,01	V	0,00	NV	0,64	V	142,83	V	29578	V
2017/01/30 02	SR	68,01	V	0,17	V	79,06	V	0,00	V	0,53	V	143,84	V	29628	V
2017/01/30 03	SR	43,15	V	0,10	V	91,11	V	0,00	V	0,52	V	144,44	V	29577	V
2017/01/30 04	SR	34,64	V	0,08	V	94,66	V	0,00	V	0,55	V	145,03	V	29726	V
2017/01/30 05	SR	68,26	V	0,14	V	79,64	V	0,01	V	0,52	V	145,05	V	29305	V
2017/01/30 06	SR	61,87	V	0,26	V	83,97	V	0,01	V	0,53	V	145,27	V	29131	V
2017/01/30 07	SR	67,73	V	0,29	V	75,77	V	0,00	V	0,51	V	144,63	V	29291	V
2017/01/30 08	SR	64,52	V	0,19	V	77,27	V	0,00	V	0,50	V	145,15	V	29598	V
2017/01/30 09	SR	84,70	V	0,24	V	72,46	V	0,00	V	0,52	V	145,09	V	29647	V
2017/01/30 10	SR	96,92	V	0,43	V	65,37	V	0,00	V	0,49	V	142,52	V	29901	V
2017/01/30 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/01/30 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/01/30 13	SR	73,09	NV	0,58	NV	60,10	NV	0,00	NV	0,59	NV	136,96	NV	30065	NV
2017/01/30 14	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2017/01/30 15	SR	37,68	NV	0,01	NV	77,41	NV	0,00	NV	0,58	NV	138,43	NV	31126	NV
2017/01/30 16	SR	62,90	V	0,25	V	64,78	V	0,00	V	0,57	V	138,60	V	30924	V
2017/01/30 17	SR	118,65	V	0,82	V	48,99	NV	0,00	V	0,57	V	140,34	V	31189	V
2017/01/30 18	SR	100,33	V	0,77	V	58,83	NV	0,00	V	0,57	V	142,06	V	31107	V
2017/01/30 19	SR	84,33	V	0,95	V	81,11	V	0,00	V	0,56	V	143,40	V	30658	V
2017/01/30 20	SR	12,73	V	0,20	V	122,43	V	0,00	V	0,68	V	142,27	V	31135	V
2017/01/30 21	SR	56,27	V	0,42	V	75,00	V	0,00	V	0,53	V	141,67	V	31566	V
2017/01/30 22	SR	96,02	V	0,69	V	65,31	V	0,00	V	0,51	V	142,07	V	31356	V
2017/01/30 23	SR	120,09	V	1,20	V	74,85	V	0,01	V	0,51	V	142,54	V	31215	V
2017/01/30 24	SR	49,28	V	0,38	V	83,70	V	0,00	V	0,50	V	143,10	V	31490	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-120.1	0.0-1.2	64.8-122.4	0.0-0.0	0.5-0.7	138.6-145.3	29131.3-31566.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.5	0.4	81.1	0	0.5	143.2	30317
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/31 01	SR	38,03	V	0,26	V	90,29	V	0,00	V	0,51	V	143,16	V	31223	V
2017/01/31 02	SR	70,30	V	0,57	V	76,59	V	0,00	V	0,48	V	143,03	V	31143	V
2017/01/31 03	SR	68,79	V	0,66	V	76,71	V	0,02	V	0,49	V	143,11	V	31158	V
2017/01/31 04	SR	75,86	V	0,70	V	69,34	V	0,02	V	0,47	V	143,23	V	30728	V
2017/01/31 05	SR	22,42	V	0,20	V	93,57	V	0,00	V	0,50	V	143,78	V	31297	V
2017/01/31 06	SR	54,81	V	0,36	V	76,30	V	0,00	V	0,48	V	144,23	V	31336	V
2017/01/31 07	SR	87,52	V	0,85	V	68,54	V	0,02	V	0,46	V	144,49	V	31073	V
2017/01/31 08	SR	61,08	V	0,57	V	75,27	V	0,01	V	0,47	V	144,86	V	31322	V
2017/01/31 09	SR	42,99	V	0,26	V	81,88	V	0,00	V	0,48	V	144,13	V	31488	V
2017/01/31 10	SR	12,73	V	0,01	V	113,69	V	0,00	V	0,47	V	141,34	V	32774	V
2017/01/31 11	SR	55,45	V	0,70	V	97,31	V	0,08	V	0,47	V	139,87	V	31678	V
2017/01/31 12	SR	33,28	V	0,08	V	99,66	V	0,00	V	0,50	V	139,55	V	31481	V
2017/01/31 13	SR	37,08	V	0,04	V	94,63	V	0,00	V	0,57	V	139,70	V	31446	V
2017/01/31 14	SR	92,25	V	1,30	V	82,21	V	0,25	V	0,56	V	139,20	V	31164	V
2017/01/31 15	SR	96,06	V	0,56	V	66,21	V	0,05	V	0,61	V	139,44	V	30565	V
2017/01/31 16	SR	66,26	V	0,12	V	65,70	V	0,00	V	0,59	V	139,76	V	30696	V
2017/01/31 17	SR	54,62	V	0,12	V	73,32	V	0,00	V	0,55	V	139,56	V	30705	V
2017/01/31 18	SR	88,11	V	0,84	V	71,98	V	0,07	V	0,50	V	138,97	V	30180	V
2017/01/31 19	SR	109,27	V	1,59	V	68,84	V	0,23	V	0,53	V	138,61	V	30303	V
2017/01/31 20	SR	103,63	V	0,79	V	71,00	V	0,04	V	0,55	V	137,66	V	30303	V
2017/01/31 21	SR	44,38	V	0,04	V	85,31	V	0,00	V	0,51	V	137,71	V	31041	V
2017/01/31 22	SR	41,67	V	0,07	V	102,49	V	0,00	V	0,51	V	138,86	V	31784	V
2017/01/31 23	SR	48,66	V	0,05	V	90,50	V	0,00	V	0,48	V	139,07	V	31613	V
2017/01/31 24	SR	72,28	V	0,20	V	82,80	V	0,00	V	0,47	V	140,37	V	31541	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-109.3	0.0-1.6	65.7-113.7	0.0-0.3	0.5-0.6	137.7-144.9	30180.0-32773.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.5	82.3	0	0.5	141	31168.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: