

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/07 01	SR	5,86	V	0,01	V	128,52	V	9,03	V	0,94	V	129,33	V	29016	V
2025/01/07 02	SR	11,12	V	0,01	V	127,74	V	10,44	V	0,84	V	119,77	V	28319	V
2025/01/07 03	SR	103,42	V	2,26	V	108,64	V	13,06	V	0,90	V	115,34	V	27903	V
2025/01/07 04	SR	30,75	V	0,01	V	99,62	V	10,20	V	0,82	V	128,16	V	28666	V
2025/01/07 05	SR	69,17	V	0,42	V	84,78	V	7,42	V	0,79	V	129,89	V	28756	V
2025/01/07 06	SR	30,83	V	0,03	V	91,01	V	6,11	V	0,78	V	129,97	V	28644	V
2025/01/07 07	SR	19,81	V	0,01	V	94,14	V	5,47	V	0,75	V	115,28	V	27022	V
2025/01/07 08	SR	76,03	V	0,21	V	71,88	V	5,66	V	0,65	V	125,29	V	25417	V
2025/01/07 09	SR	41,38	V	0,15	V	102,80	V	6,66	V	0,69	V	124,54	V	24897	V
2025/01/07 10	SR	525,23	NV	49,26	NV	50,01	NV	74,63	NV	46,00	NV	118,77	NV	18669	NV
2025/01/07 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/01/07 12	SR	18,70	NV	2,51	NV	110,16	NV	27,43	NV	7,90	NV	119,53	NV	26865	NV
2025/01/07 13	SR	79,32	V	2,24	V	86,53	V	18,79	V	2,29	V	113,45	V	29037	V
2025/01/07 14	SR	99,16	V	2,05	V	87,16	V	13,75	V	1,30	V	111,09	V	28785	V
2025/01/07 15	SR	72,84	V	1,63	V	106,35	V	14,39	V	1,26	V	106,72	V	27764	V
2025/01/07 16	SR	147,81	V	3,52	V	77,92	V	13,50	V	0,89	V	105,90	V	27561	V
2025/01/07 17	SR	91,65	V	0,62	V	89,64	V	14,17	V	0,83	V	105,71	V	27346	V
2025/01/07 18	SR	98,60	V	0,31	V	85,01	V	12,30	V	0,74	V	105,49	V	27683	V
2025/01/07 19	SR	138,55	V	2,16	V	78,28	V	11,63	V	0,73	V	105,76	V	27757	V
2025/01/07 20	SR	139,05	V	1,33	V	73,23	V	9,84	V	0,73	V	105,74	V	27702	V
2025/01/07 21	SR	61,86	V	1,24	V	98,91	V	9,98	V	0,71	V	105,61	V	28129	V
2025/01/07 22	SR	114,68	V	0,85	V	70,30	V	9,37	V	0,66	V	105,53	V	28082	V
2025/01/07 23	SR	1241,09	18	14,70	V	110,32	V	27,47	V	1,47	V	110,11	V	27942	V
2025/01/07 24	SR	9,31	V	0,01	V	150,81	V	2,45	V	1,20	V	126,65	V	31415	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.9-241.1	0.0-14.7	70.3-150.8	2.4-27.5	0.7-2.3	105.5-130.0	24897.5-31415.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.1	1.6	96.4	11	1	115.5	27992.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 46

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/08 01	SR	114,59	V	2,01	V	81,50	V	0,29	V	0,79	V	106,30	V	29051	V
2025/01/08 02	SR	77,67	V	2,99	V	109,01	V	2,03	V	1,03	V	117,47	V	30191	V
2025/01/08 03	SR	158,23	V	2,68	V	73,56	V	5,47	V	0,79	V	111,63	V	28828	V
2025/01/08 04	SR	187,69	V	10,22	V	110,20	V	12,20	V	0,71	V	105,96	V	27893	V
2025/01/08 05	SR	18,93	V	0,02	V	108,49	V	3,25	V	0,66	V	105,39	V	28562	V
2025/01/08 06	SR	78,03	V	0,70	V	70,95	V	5,66	V	0,66	V	105,88	V	28050	V
2025/01/08 07	SR	98,48	V	0,56	V	56,79	V	3,56	V	1,30	V	106,01	V	30388	V
2025/01/08 08	SR	107,89	V	1,87	V	66,21	V	5,52	V	1,32	V	104,87	V	28663	V
2025/01/08 09	SR	77,76	V	0,36	V	68,17	V	3,41	V	0,77	V	104,50	V	28702	V
2025/01/08 10	SR	135,40	V	2,14	V	61,77	V	3,24	V	0,75	V	104,72	V	28635	V
2025/01/08 11	SR	52,75	V	0,51	V	77,93	V	1,61	V	0,76	V	105,25	V	28486	V
2025/01/08 12	SR	84,72	V	1,06	V	79,34	V	1,29	V	0,75	V	105,40	V	28497	V
2025/01/08 13	SR	68,41	V	1,46	V	86,38	V	1,36	V	3,62	V	105,26	V	28453	V
2025/01/08 14	SR	36,17	V	0,04	V	85,40	V	0,97	V	0,75	V	105,38	V	28403	V
2025/01/08 15	SR	90,34	V	0,74	V	66,03	V	1,10	V	0,78	V	105,83	V	28379	V
2025/01/08 16	SR	95,86	V	1,21	V	69,96	V	1,50	V	0,79	V	106,72	V	28223	V
2025/01/08 17	SR	89,07	V	0,40	V	67,91	V	1,43	V	0,79	V	106,49	V	28337	V
2025/01/08 18	SR	72,40	V	0,34	V	73,86	V	1,09	V	0,84	V	105,66	V	28327	V
2025/01/08 19	SR	116,96	V	1,83	V	71,89	V	1,43	V	0,83	V	105,58	V	28254	V
2025/01/08 20	SR	87,95	V	0,44	V	67,17	V	1,04	V	0,85	V	105,58	V	28252	V
2025/01/08 21	SR	100,17	V	0,88	V	72,36	V	1,36	V	0,83	V	105,68	V	28176	V
2025/01/08 22	SR	63,26	V	0,71	V	92,22	V	1,22	V	0,86	V	106,01	V	28253	V
2025/01/08 23	SR	83,13	V	2,48	V	85,83	V	1,25	V	0,95	V	106,34	V	28262	V
2025/01/08 24	SR	34,14	V	0,39	V	102,47	V	0,04	V	1,46	V	125,45	V	30342	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.9-187.7	0.0-10.2	56.8-110.2	0.0-12.2	0.7-3.6	104.5-125.4	27893.1-30388.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.7	1.5	79.4	2.6	1	107.2	28650.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/09 01	SR	22,68	V	0,01	V	91,24	V	0,00	V	1,06	V	108,01	V	29091	V
2025/01/09 02	SR	45,51	V	0,02	V	78,81	V	0,00	V	1,03	V	107,34	V	28691	V
2025/01/09 03	SR	113,66	V	3,17	V	83,17	V	2,21	V	1,04	V	106,54	V	28612	V
2025/01/09 04	SR	137,89	V	4,96	V	98,72	V	2,98	V	1,16	V	105,90	V	28253	V
2025/01/09 05	SR	141,10	V	3,87	V	92,87	V	3,19	V	1,06	V	105,36	V	28479	V
2025/01/09 06	SR	161,46	V	5,79	V	100,29	V	3,26	V	1,04	V	105,25	V	28420	V
2025/01/09 07	SR	33,76	V	0,07	V	132,73	V	2,77	V	0,94	V	105,34	V	30463	V
2025/01/09 08	SR	85,57	V	1,96	V	115,02	V	4,60	V	0,96	V	104,99	V	29030	V
2025/01/09 09	SR	81,97	V	1,63	V	106,47	V	3,24	V	0,94	V	105,15	V	28562	V
2025/01/09 10	SR	124,03	V	3,40	V	109,55	V	3,70	V	0,93	V	105,62	V	28413	V
2025/01/09 11	SR	44,48	V	1,70	V	130,30	V	4,89	V	0,99	V	105,69	V	28419	V
2025/01/09 12	SR	63,54	V	1,87	V	104,96	V	4,70	V	1,09	V	105,45	V	28627	V
2025/01/09 13	SR	77,36	V	2,85	V	105,18	V	4,92	V	4,27	V	105,17	V	28466	V
2025/01/09 14	SR	91,72	V	1,86	V	86,18	V	3,20	V	0,99	V	105,72	V	28460	V
2025/01/09 15	SR	29,51	V	0,01	V	82,19	V	1,95	V	0,91	V	106,23	V	28615	V
2025/01/09 16	SR	94,26	V	1,57	V	65,76	V	1,95	V	0,95	V	106,72	V	28619	V
2025/01/09 17	SR	67,48	V	0,50	V	71,42	V	1,13	V	1,06	V	106,38	V	28631	V
2025/01/09 18	SR	36,17	V	0,01	V	75,93	V	0,71	V	1,12	V	105,90	V	28733	V
2025/01/09 19	SR	26,00	V	0,01	V	86,25	V	0,73	V	1,14	V	105,87	V	28659	V
2025/01/09 20	SR	87,02	V	0,75	V	68,32	V	1,03	V	1,12	V	105,53	V	28686	V
2025/01/09 21	SR	144,02	V	2,97	V	62,96	V	1,49	V	1,07	V	105,55	V	28405	V
2025/01/09 22	SR	97,50	V	0,70	V	67,33	V	0,21	V	1,14	V	105,82	V	28295	V
2025/01/09 23	SR	112,63	V	0,70	V	61,37	V	0,05	V	1,11	V	106,35	V	28318	V
2025/01/09 24	SR	144,75	V	1,23	V	66,79	V	0,03	V	1,33	V	107,11	V	28177	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.7-161.5	0.0-5.8	61.4-132.7	0.0-4.9	0.9-4.3	105.0-108.0	28176.5-30463.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	86	1.7	89.3	2.2	1.2	106	28630.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/10 01	SR	39,70	V	0,05	V	82,90	V	0,00	V	1,48	V	106,93	V	28437	V
2025/01/10 02	SR	56,57	V	0,40	V	75,96	V	0,05	V	1,50	V	106,82	V	28457	V
2025/01/10 03	SR	92,38	V	0,25	V	60,65	V	0,01	V	1,47	V	106,99	V	28241	V
2025/01/10 04	SR	59,03	V	0,11	V	69,49	V	0,00	V	1,50	V	106,38	V	28246	V
2025/01/10 05	SR	45,81	V	0,03	V	72,69	V	0,00	V	1,46	V	106,09	V	28253	V
2025/01/10 06	SR	63,72	V	0,15	V	69,04	V	0,01	V	1,33	V	105,83	V	28334	V
2025/01/10 07	SR	93,80	V	0,78	V	58,76	V	0,15	V	1,14	V	105,83	V	30359	V
2025/01/10 08	SR	128,41	V	3,03	V	67,02	V	0,86	V	1,22	V	105,39	V	28782	V
2025/01/10 09	SR	67,09	V	0,06	V	68,07	V	0,00	V	1,21	V	105,71	V	28181	V
2025/01/10 10	SR	126,71	V	2,14	V	62,51	V	0,23	V	1,35	V	106,13	V	28169	V
2025/01/10 11	SR	118,90	V	1,50	V	60,89	V	0,22	V	1,37	V	106,47	V	28061	V
2025/01/10 12	SR	151,84	V	3,01	V	56,60	V	0,68	V	1,56	V	106,71	V	28073	V
2025/01/10 13	SR	65,04	V	1,17	V	77,65	V	0,31	V	4,70	V	105,72	V	28154	V
2025/01/10 14	SR	86,06	V	1,85	V	77,01	V	0,68	V	1,28	V	105,84	V	28524	V
2025/01/10 15	SR	83,51	V	3,23	V	80,88	V	1,40	V	1,21	V	105,82	V	28607	V
2025/01/10 16	SR	55,28	V	0,32	V	83,91	V	1,10	V	1,16	V	106,21	V	28637	V
2025/01/10 17	SR	136,60	V	2,56	V	74,78	V	2,63	V	1,20	V	105,51	V	28565	V
2025/01/10 18	SR	94,81	V	3,96	V	105,37	V	3,44	V	1,20	V	105,30	V	28325	V
2025/01/10 19	SR	90,37	V	2,22	V	92,20	V	2,98	V	1,18	V	105,17	V	28461	V
2025/01/10 20	SR	36,09	V	0,09	V	97,51	V	2,03	V	1,12	V	105,43	V	28315	V
2025/01/10 21	SR	141,49	V	3,46	V	74,12	V	2,68	V	1,14	V	105,86	V	28377	V
2025/01/10 22	SR	60,02	V	0,06	V	75,16	V	0,34	V	1,11	V	106,26	V	28536	V
2025/01/10 23	SR	31,31	V	0,01	V	86,76	V	0,01	V	1,10	V	106,38	V	28764	V
2025/01/10 24	SR	118,76	V	1,30	V	65,84	V	0,23	V	1,10	V	106,51	V	28816	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.3-151.8	0.0-4.0	56.6-105.4	0.0-3.4	1.1-4.7	105.2-107.0	28060.5-30358.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.1	1.3	74.8	0.8	1.4	106.1	28486.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/11 01	SR	57,73	V	0,46	V	80,75	V	0,08	V	1,15	V	106,87	V	28582	V
2025/01/11 02	SR	79,63	V	1,12	V	82,03	V	0,22	V	1,26	V	106,67	V	28663	V
2025/01/11 03	SR	99,28	V	2,58	V	82,89	V	1,24	V	1,28	V	105,97	V	28590	V
2025/01/11 04	SR	84,26	V	0,39	V	70,22	V	0,09	V	1,34	V	106,13	V	28743	V
2025/01/11 05	SR	75,08	V	0,52	V	82,37	V	0,23	V	1,42	V	105,89	V	28854	V
2025/01/11 06	SR	179,06	V	3,34	V	62,07	V	0,92	V	1,39	V	106,15	V	28847	V
2025/01/11 07	SR	28,58	V	0,01	V	97,03	V	0,31	V	1,21	V	106,41	V	31372	V
2025/01/11 08	SR	76,76	V	1,65	V	85,32	V	1,21	V	1,31	V	105,57	V	29791	V
2025/01/11 09	SR	81,11	V	0,76	V	70,38	V	0,36	V	1,17	V	105,42	V	29386	V
2025/01/11 10	SR	94,39	V	1,09	V	79,96	V	0,40	V	1,19	V	105,59	V	29316	V
2025/01/11 11	SR	71,92	V	1,50	V	81,61	V	0,86	V	1,21	V	106,18	V	29127	V
2025/01/11 12	SR	99,37	V	1,16	V	76,04	V	0,63	V	1,23	V	106,48	V	29028	V
2025/01/11 13	SR	87,95	V	1,04	V	85,59	V	0,91	V	3,91	V	106,39	V	28977	V
2025/01/11 14	SR	106,04	V	1,26	V	80,76	V	1,65	V	1,29	V	106,16	V	29049	V
2025/01/11 15	SR	20,83	V	0,01	V	102,58	V	1,72	V	1,37	V	105,51	V	29265	V
2025/01/11 16	SR	76,98	V	0,92	V	76,67	V	2,36	V	1,29	V	106,00	V	29299	V
2025/01/11 17	SR	13,24	V	0,01	V	102,60	V	1,85	V	1,26	V	105,67	V	29269	V
2025/01/11 18	SR	21,63	V	0,01	V	85,47	V	1,76	V	1,31	V	105,47	V	29387	V
2025/01/11 19	SR	10,18	V	0,01	V	106,35	V	1,61	V	1,39	V	105,40	V	29413	V
2025/01/11 20	SR	28,28	V	0,07	V	92,02	V	1,85	V	1,37	V	105,15	V	29545	V
2025/01/11 21	SR	111,07	V	1,40	V	63,09	V	2,53	V	1,22	V	105,41	V	29525	V
2025/01/11 22	SR	17,80	V	0,01	V	93,27	V	0,54	V	1,31	V	105,44	V	29526	V
2025/01/11 23	SR	93,24	V	0,85	V	62,86	V	0,77	V	1,26	V	105,25	V	29564	V
2025/01/11 24	SR	85,61	V	0,57	V	53,27	V	0,42	V	1,17	V	106,02	V	29444	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-179.1	0.0-3.3	53.3-106.3	0.1-2.5	1.1-3.9	105.2-106.9	28582.2-31372.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.8	0.9	81.5	1	1.4	105.9	29273.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/12 01	SR	39,23	V	0,16	V	106,94	V	0,28	V	1,35	V	106,04	V	29395	V
2025/01/12 02	SR	85,71	V	1,42	V	83,47	V	1,24	V	1,38	V	106,08	V	29551	V
2025/01/12 03	SR	145,89	V	4,46	V	72,83	V	2,37	V	1,30	V	106,25	V	29415	V
2025/01/12 04	SR	110,63	V	2,67	V	82,64	V	1,73	V	1,28	V	106,72	V	29411	V
2025/01/12 05	SR	11,33	V	0,02	V	123,71	V	0,33	V	1,38	V	106,50	V	29354	V
2025/01/12 06	SR	58,18	V	0,34	V	88,37	V	0,48	V	1,31	V	106,58	V	29558	V
2025/01/12 07	SR	3,21	V	0,00	V	141,67	V	1,97	V	1,31	V	106,28	V	32059	V
2025/01/12 08	SR	105,28	V	2,86	V	76,67	V	3,87	V	1,37	V	104,39	V	30681	V
2025/01/12 09	SR	105,48	V	2,12	V	83,90	V	2,06	V	1,20	V	104,32	V	30202	V
2025/01/12 10	SR	78,90	V	0,86	V	80,30	V	1,40	V	1,11	V	105,40	V	29944	V
2025/01/12 11	SR	20,96	V	0,04	V	100,20	V	0,87	V	1,19	V	106,32	V	29717	V
2025/01/12 12	SR	31,86	V	0,24	V	113,03	V	0,66	V	1,20	V	107,17	V	29707	V
2025/01/12 13	SR	99,53	V	2,14	V	79,00	V	1,61	V	1,18	V	106,66	V	29689	V
2025/01/12 14	SR	58,01	V	0,19	V	75,28	V	0,68	V	1,20	V	106,87	V	29674	V
2025/01/12 15	SR	82,10	V	0,52	V	64,89	V	0,75	V	1,17	V	107,42	V	29686	V
2025/01/12 16	SR	40,99	V	0,39	V	87,83	V	0,58	V	1,28	V	107,95	V	29442	V
2025/01/12 17	SR	3,76	V	0,00	V	118,52	V	0,01	V	1,29	V	106,96	V	29891	V
2025/01/12 18	SR	0,27	V	0,01	V	145,45	V	0,00	V	1,40	V	106,49	V	29883	V
2025/01/12 19	SR	0,14	V	0,01	V	141,34	V	0,37	V	1,39	V	105,98	V	30008	V
2025/01/12 20	SR	2,76	V	0,01	V	121,95	V	0,93	V	1,39	V	105,67	V	29906	V
2025/01/12 21	SR	32,91	V	0,15	V	82,99	V	1,00	V	1,46	V	105,97	V	30001	V
2025/01/12 22	SR	88,42	V	0,66	V	59,35	V	1,17	V	1,39	V	106,51	V	29841	V
2025/01/12 23	SR	61,33	V	0,30	V	64,48	V	0,84	V	1,41	V	107,13	V	29840	V
2025/01/12 24	SR	58,96	V	0,75	V	66,33	V	0,67	V	1,33	V	107,88	V	29762	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	- 0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-145.9	0.0-4.5	59.3-145.4	0.0-3.9	1.1-1.5	104.3-108.0	29353.8-32059.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.2	0.8	94.2	1.1	1.3	106.4	29859
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/01/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/13 01	SR	22,53	V	0,03	V	83,01	V	0,24	V	1,22	V	107,92	V	29914	V
2025/01/13 02	SR	52,18	V	0,33	V	65,15	V	0,20	V	1,24	V	107,87	V	29951	V
2025/01/13 03	SR	44,98	V	0,29	V	68,90	V	0,06	V	1,30	V	107,64	V	30043	V
2025/01/13 04	SR	24,10	V	0,00	V	76,33	V	0,00	V	1,27	V	107,66	V	30086	V
2025/01/13 05	SR	45,60	V	0,07	V	62,01	V	0,00	V	1,28	V	107,80	V	30070	V
2025/01/13 06	SR	100,15	V	0,58	V	46,81	V	0,21	V	2,71	V	107,33	V	30043	V
2025/01/13 07	SR	37,23	V	0,00	V	61,81	V	0,08	V	1,32	V	106,88	V	32801	V
2025/01/13 08	SR	60,15	V	0,30	V	61,85	V	0,49	V	1,26	V	105,76	V	31027	V
2025/01/13 09	SR	49,52	V	0,07	V	64,90	V	0,21	V	1,24	V	105,78	V	30564	V
2025/01/13 10	SR	93,13	V	4,55	V	74,41	V	3,90	V	1,39	V	105,84	V	30355	V
2025/01/13 11	SR	52,31	V	0,37	V	70,97	V	0,08	V	1,38	V	106,18	V	30477	V
2025/01/13 12	SR	93,80	V	1,73	V	64,02	V	1,28	V	2,15	V	106,32	V	30253	V
2025/01/13 13	SR	76,40	V	0,31	V	64,10	V	0,27	V	1,46	V	106,29	V	30403	V
2025/01/13 14	SR	91,28	V	1,16	V	64,02	V	0,18	V	1,44	V	106,36	V	30400	V
2025/01/13 15	SR	63,32	V	0,33	V	63,68	V	0,07	V	1,56	V	106,43	V	30362	V
2025/01/13 16	SR	5,39	V	0,01	V	104,53	V	0,00	V	1,57	V	106,70	V	30420	V
2025/01/13 17	SR	86,66	V	4,07	V	82,39	V	2,17	V	1,66	V	106,34	V	30642	V
2025/01/13 18	SR	19,80	V	0,00	V	83,74	V	0,47	V	1,59	V	105,79	V	31019	V
2025/01/13 19	SR	96,64	V	0,79	V	61,35	V	0,74	V	1,67	V	105,35	V	31020	V
2025/01/13 20	SR	101,11	V	3,15	V	86,93	V	2,50	V	1,90	V	104,80	V	30510	V
2025/01/13 21	SR	0,00	V	0,01	V	145,07	V	0,00	V	2,08	V	104,75	V	31911	V
2025/01/13 22	SR	0,19	V	0,01	V	141,04	V	0,00	V	1,69	V	106,44	V	32552	V
2025/01/13 23	SR	32,46	V	0,19	V	81,41	V	0,00	V	1,89	V	106,41	V	31870	V
2025/01/13 24	SR	61,14	V	0,16	V	73,89	V	0,00	V	2,67	V	105,79	V	30730	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-101.1	0.0-4.5	46.8-145.1	0.0-3.9	1.2-2.7	104.7-107.9	29914.4-32801.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.6	0.8	77.2	0.5	1.6	106.4	30726
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/01/14 01	SR	143,89	V	4,02	V	81,12	V	1,64	V	2,37	V	105,83	V	30642	V
2025/01/14 02	SR	102,65	V	1,76	V	87,68	V	2,21	V	2,02	V	105,92	V	30693	V
2025/01/14 03	SR	134,04	V	2,73	V	83,06	V	3,43	V	1,86	V	105,56	V	30735	V
2025/01/14 04	SR	108,06	V	3,25	V	99,82	V	5,30	V	1,74	V	105,34	V	30814	V
2025/01/14 05	SR	7,77	V	0,01	V	137,21	V	3,33	V	1,66	V	105,07	V	30839	V
2025/01/14 06	SR	54,99	V	1,02	V	113,53	V	4,17	V	1,61	V	104,85	V	31019	V
2025/01/14 07	SR	106,97	V	4,13	V	104,20	V	4,99	V	1,33	V	104,58	V	33590	V
2025/01/14 08	SR	79,08	V	2,24	V	101,86	V	5,29	V	1,50	NV	104,22	V	32258	V
2025/01/14 09	SR	110,69	V	2,38	NV	85,11	V	3,64	V	1,35	NV	104,39	V	33521	NV
2025/01/14 10	SR	101,99	V	2,12	V	82,06	V	3,62	V	1,31	V	104,80	V	32282	V
2025/01/14 11	SR	49,35	V	0,25	V	82,34	V	1,69	V	1,35	V	105,00	V	31607	V
2025/01/14 12	SR	81,04	V	0,82	V	75,65	V	1,76	V	1,52	V	105,27	V	31675	V
2025/01/14 13	SR	59,11	V	0,65	V	77,48	V	0,99	V	1,74	V	107,74	V	31422	V
2025/01/14 14	SR	53,68	V	2,25	V	88,14	V	3,45	V	1,36	V	105,46	V	31376	V
2025/01/14 15	SR	114,80	V	3,37	V	76,74	V	1,79	V	1,32	V	106,54	V	31102	V
2025/01/14 16	SR	0,03	V	0,01	V	160,40	V	0,18	V	1,85	V	111,94	V	32348	V
2025/01/14 17	SR	0,46	V	0,01	V	141,82	V	0,03	V	1,94	V	131,61	V	34452	V
2025/01/14 18	SR	25,52	V	0,07	V	106,77	V	1,88	V	1,88	V	132,53	V	34892	V
2025/01/14 19	SR	66,32	V	0,66	V	98,33	V	4,26	V	1,95	V	131,97	V	35116	V
2025/01/14 20	SR	2,26	V	0,01	V	143,12	V	2,36	V	2,13	V	131,50	V	34989	V
2025/01/14 21	SR	1,30	V	0,01	V	156,51	V	2,04	V	2,51	V	127,68	V	34667	V
2025/01/14 22	SR	41,15	V	3,42	V	144,20	V	8,25	V	1,83	V	110,45	V	33253	V
2025/01/14 23	SR	131,94	V	5,21	V	104,36	V	7,00	V	2,02	V	132,57	V	34582	V
2025/01/14 24	SR	177,41	V	5,79	V	83,02	V	7,06	V	2,00	V	134,38	V	34451	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-177.4	0.0-5.8	75.7-160.4	0.0-8.2	1.3-2.5	104.2-134.4	30641.6-35115.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	1.9	104.8	3.3	1.8	113.6	32556.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: