

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/07 01	SR	64,61	V	1,39	V	124,73	V	1,77	V	1,41	V	129,86	V	27342	V
2019/01/07 02	SR	52,64	V	0,95	V	120,86	V	0,80	V	1,28	V	129,89	V	27245	V
2019/01/07 03	SR	77,90	V	1,82	V	112,48	V	1,03	V	1,34	V	129,91	V	27155	V
2019/01/07 04	SR	83,00	V	1,75	V	107,41	V	0,31	V	1,32	V	129,98	V	26922	V
2019/01/07 05	SR	88,84	V	2,21	V	115,27	V	0,36	V	1,37	V	130,62	V	27050	V
2019/01/07 06	SR	108,59	V	2,62	V	119,05	V	0,28	V	1,36	V	130,51	V	27009	V
2019/01/07 07	SR	79,98	V	2,56	V	146,94	V	1,45	V	1,37	V	131,31	V	27015	V
2019/01/07 08	SR	110,27	V	2,58	V	121,09	V	2,28	V	1,28	V	133,08	V	26776	V
2019/01/07 09	SR	56,65	V	2,51	V	161,82	V	5,06	V	1,33	V	130,99	V	27022	V
2019/01/07 10	SR	102,20	V	3,04	V	136,84	V	7,26	V	1,22	V	129,23	V	27237	V
2019/01/07 11	SR	32,53	V	0,74	V	152,19	V	5,38	V	1,18	V	129,75	V	29238	V
2019/01/07 12	SR	21,79	NV	0,58	NV	154,95	NV	6,45	NV	1,19	NV	129,86	NV	29306	NV
2019/01/07 13	SR	49,94	V	0,85	V	125,55	V	7,57	V	1,25	V	129,49	V	29399	V
2019/01/07 14	SR	34,42	V	0,70	V	135,10	V	5,86	V	1,29	V	130,61	V	27617	V
2019/01/07 15	SR	45,24	V	1,12	V	137,88	V	6,18	V	1,31	V	130,78	V	27905	V
2019/01/07 16	SR	29,81	V	0,80	V	148,80	V	4,31	V	1,44	V	130,83	V	27616	V
2019/01/07 17	SR	59,31	V	1,39	V	118,33	V	3,45	V	1,43	V	130,79	V	27491	V
2019/01/07 18	SR	77,48	V	1,53	V	99,16	V	1,67	V	1,31	V	130,67	V	27669	V
2019/01/07 19	SR	105,13	V	1,97	V	107,06	V	0,48	V	1,36	V	131,09	V	27528	V
2019/01/07 20	SR	20,57	V	0,75	V	131,53	V	0,30	V	1,38	V	131,53	V	27953	V
2019/01/07 21	SR	37,07	V	0,86	V	123,64	V	1,74	V	1,24	V	129,82	V	27346	V
2019/01/07 22	SR	17,90	V	0,72	V	130,28	V	1,39	V	1,29	V	128,96	V	28092	V
2019/01/07 23	SR	43,90	V	0,87	V	110,40	V	0,43	V	1,38	V	128,83	V	27768	V
2019/01/07 24	SR	20,87	V	0,67	V	131,77	V	0,00	V	1,37	V	129,40	V	27954	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-110.3	0.7-3.0	99.2-161.8	0.0-7.6	1.2-1.4	128.8-133.1	26775.9-29399.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.8	1.5	126.9	2.6	1.3	130.3	27580.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/08 01	SR	22,41	V	0,78	V	144,80	V	0,01	V	1,49	V	127,91	V	28104	V
2019/01/08 02	SR	75,41	V	1,39	V	98,80	V	0,06	V	1,44	V	128,13	V	27815	V
2019/01/08 03	SR	110,47	V	2,52	V	99,38	V	0,24	V	1,26	V	129,48	V	27330	V
2019/01/08 04	SR	22,22	V	0,64	V	140,88	V	0,00	V	1,33	V	130,42	V	27804	V
2019/01/08 05	SR	25,57	V	1,15	V	148,34	V	0,19	V	1,28	V	130,23	V	27839	V
2019/01/08 06	SR	45,79	V	0,96	V	118,41	V	0,00	V	1,24	V	129,74	V	27881	V
2019/01/08 07	SR	17,76	V	0,68	V	148,42	V	0,00	V	1,38	V	129,46	V	28250	V
2019/01/08 08	SR	50,35	V	1,03	V	126,43	V	0,01	V	1,44	V	128,83	V	28158	V
2019/01/08 09	SR	56,90	V	1,05	V	119,10	V	0,02	V	1,47	V	128,18	V	28349	V
2019/01/08 10	SR	37,21	V	0,68	V	122,53	V	0,00	V	1,37	V	127,44	V	28396	V
2019/01/08 11	SR	28,20	V	1,14	V	151,19	V	0,52	V	1,26	V	125,88	V	29592	V
2019/01/08 12	SR	15,59	V	0,64	V	151,45	V	1,22	V	1,32	V	126,33	V	29642	V
2019/01/08 13	SR	28,80	V	0,70	V	138,97	V	0,52	V	1,42	V	127,39	V	27787	V
2019/01/08 14	SR	62,52	V	1,07	V	118,81	V	0,02	V	1,32	V	128,19	V	27716	V
2019/01/08 15	SR	87,30	V	1,45	V	115,33	V	0,09	V	1,30	V	128,92	V	27507	V
2019/01/08 16	SR	52,28	V	1,45	V	133,05	V	0,17	V	1,40	V	130,02	V	27592	V
2019/01/08 17	SR	40,36	V	0,79	V	131,21	V	0,10	V	1,47	V	130,33	V	27795	V
2019/01/08 18	SR	49,92	V	1,09	V	138,71	V	0,33	V	1,60	V	130,32	V	27666	V
2019/01/08 19	SR	99,69	V	2,88	V	107,60	V	0,78	V	1,40	V	130,28	V	27438	V
2019/01/08 20	SR	87,67	V	1,58	V	104,19	V	0,13	V	1,49	V	131,33	V	27297	V
2019/01/08 21	SR	26,58	V	0,66	V	122,50	V	0,01	V	1,52	V	131,76	V	27472	V
2019/01/08 22	SR	57,52	V	0,91	V	109,18	V	0,06	V	1,40	V	131,54	V	27614	V
2019/01/08 23	SR	45,56	V	0,73	V	106,11	V	0,01	V	1,43	V	131,72	V	27513	V
2019/01/08 24	SR	35,12	V	0,64	V	117,86	V	0,00	V	1,53	V	132,11	V	27375	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.6-110.5	0.6-2.9	98.8-151.4	0.0-1.2	1.2-1.6	125.9-132.1	27297.2-29641.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.2	1.1	125.6	0.2	1.4	129.4	27913.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/09 01	SR	32,64	V	0,62	V	124,31	V	0,00	V	1,59	V	131,43	V	27771	V
2019/01/09 02	SR	82,45	V	1,15	V	98,75	V	0,01	V	1,57	V	131,78	V	27286	V
2019/01/09 03	SR	52,46	V	0,75	V	114,99	V	0,00	V	1,56	V	132,48	V	27457	V
2019/01/09 04	SR	24,75	V	0,54	V	136,98	V	0,00	V	1,63	V	132,96	V	27513	V
2019/01/09 05	SR	42,15	V	0,78	V	127,08	V	0,01	V	1,71	V	132,61	V	27742	V
2019/01/09 06	SR	103,16	V	2,04	V	103,88	V	0,17	V	1,78	V	132,39	V	27000	V
2019/01/09 07	SR	102,36	V	1,75	V	101,82	V	0,10	V	1,76	V	132,93	V	27439	V
2019/01/09 08	SR	41,06	V	0,74	V	110,55	V	0,01	V	1,76	V	133,51	V	27362	V
2019/01/09 09	SR	36,85	V	0,58	V	108,53	V	0,00	V	1,81	V	133,99	V	27189	V
2019/01/09 10	SR	66,10	V	0,97	V	94,07	V	0,03	V	1,59	V	133,84	V	27413	V
2019/01/09 11	SR	74,31	V	1,06	V	95,05	V	0,01	V	1,61	V	133,70	V	28564	V
2019/01/09 12	SR	41,66	V	0,62	V	107,50	V	0,00	V	1,72	V	135,26	V	27901	V
2019/01/09 13	SR	66,25	V	1,04	V	106,14	V	0,01	V	1,84	V	136,23	V	26172	V
2019/01/09 14	SR	52,23	V	0,72	V	101,12	V	0,00	V	1,84	V	136,48	V	26173	V
2019/01/09 15	SR	47,95	V	0,85	V	114,33	V	0,02	V	2,04	V	136,72	V	26296	V
2019/01/09 16	SP	63,56	V	1,08	V	192,09	V	0,06	V	2,64	V	137,40	V	25891	V
2019/01/09 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	123,89	V	0,00	NV
2019/01/09 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	109,16	V	0,00	NV
2019/01/09 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	24,54	V	101,87	V	0,00	NV
2019/01/09 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	24,23	V	96,15	V	0,00	NV
2019/01/09 21	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	21,31	V	91,62	V	0,00	NV
2019/01/09 22	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	16,86	V	90,92	V	0,00	NV
2019/01/09 23	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/09 24	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.8-103.2	0.5-2.0	94.1-137.0	0.0-0.2	1.6-2.0	131.4-136.7	26172.4-28563.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.9	109.7	0	1.7	133.8	27285.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/10 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/01/10 21	AV	313,81	NV	87,75	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,88	V	52,26	V	3890	NV
2019/01/10 22	AV	435,39	NV	70,67	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,19	V	50,77	V	7747	NV
2019/01/10 23	AV	911,85	V	68,72	V	87,00	V	0,00	V	1,85	V	50,07	V	17892	V
2019/01/10 24	AV	715,03	V	12,04	V	145,27	V	0,00	V	0,58	V	49,89	V	21855	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/11 01	AV	228,86	V	6,65	V	189,62	V	0,00	V	0,42	V	58,25	V	20991	V
2019/01/11 02	AV	0,88	V	2,56	V	211,41	V	0,00	V	0,19	V	70,54	V	18712	V
2019/01/11 03	AV	0,00	V	2,34	V	168,43	V	0,00	V	0,13	V	81,85	V	16757	V
2019/01/11 04	AV	1,43	V	1,99	V	104,44	V	0,00	V	0,31	V	88,61	V	13297	V
2019/01/11 05	AV	0,00	V	1,91	V	171,54	V	0,00	V	6,83	V	101,61	V	23181	V
2019/01/11 06	AV	125,01	V	3,76	V	79,00	V	0,00	V	2,08	V	123,72	V	31869	V
2019/01/11 07	AV	150,85	V	3,09	V	54,31	NV	0,00	V	0,69	V	131,90	V	30989	V
2019/01/11 08	AV	60,66	V	1,21	V	74,33	V	0,00	V	0,56	V	133,64	V	30989	V
2019/01/11 09	AV	155,73	V	1,90	V	45,14	NV	0,00	V	0,46	V	134,65	V	30986	V
2019/01/11 10	AV	74,93	V	1,08	V	60,85	V	0,00	V	0,52	V	135,27	V	30806	V
2019/01/11 11	AV	90,92	V	1,19	V	94,82	V	0,01	V	0,44	V	134,79	V	33108	V
2019/01/11 12	SR	22,82	V	0,73	V	130,54	V	0,00	V	0,71	V	133,81	V	30371	V
2019/01/11 13	SR	102,07	V	1,01	V	68,39	V	0,00	V	0,77	V	130,99	V	29994	V
2019/01/11 14	SR	132,29	V	1,15	V	61,74	V	0,00	V	0,69	V	131,65	V	30347	V
2019/01/11 15	SR	71,67	V	0,75	V	78,90	V	0,00	V	0,86	V	132,38	V	30636	V
2019/01/11 16	SR	155,13	V	1,26	V	51,91	NV	0,00	V	0,88	V	133,01	V	30364	V
2019/01/11 17	SR	168,55	V	2,31	V	60,51	V	0,01	V	0,83	V	133,22	V	30398	V
2019/01/11 18	SR	59,41	V	0,83	V	85,36	V	0,00	V	0,98	V	133,42	V	30615	V
2019/01/11 19	SR	101,67	V	1,31	V	80,53	V	0,01	V	1,06	V	133,28	V	30060	V
2019/01/11 20	SR	83,01	V	1,18	V	85,34	V	0,00	V	0,83	V	133,44	V	29860	V
2019/01/11 21	SR	76,96	V	1,45	V	99,73	V	0,01	V	0,78	V	133,34	V	29191	V
2019/01/11 22	SR	60,97	V	0,96	V	85,10	V	0,00	V	0,31	V	132,14	V	28291	V
2019/01/11 23	SR	34,07	V	0,74	V	102,30	V	0,01	V	0,69	V	131,35	V	28984	V
2019/01/11 24	SR	37,19	V	0,64	V	85,78	V	0,00	V	0,62	V	131,97	V	28913	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.8-168.5	0.6-2.3	60.5-130.5	0.0-0.0	0.3-1.1	131.0-133.8	28290.9-30636.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.1	1.1	85.4	0	0.8	132.6	29848
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/12 01	SR	39,93	V	0,65	V	85,24	V	0,00	V	0,65	V	132,53	V	29358	V
2019/01/12 02	SR	69,22	V	1,11	V	77,74	V	0,02	V	1,02	V	132,64	V	30339	V
2019/01/12 03	SR	31,49	V	0,55	V	93,02	V	0,00	V	1,31	V	134,58	V	30324	V
2019/01/12 04	SR	52,75	V	0,69	V	79,56	V	0,00	V	1,06	V	135,41	V	30174	V
2019/01/12 05	SR	60,85	V	0,77	V	80,62	V	0,00	V	1,04	V	134,84	V	30283	V
2019/01/12 06	SR	70,37	V	0,71	V	74,07	V	0,00	V	1,15	V	135,26	V	30128	V
2019/01/12 07	SR	49,80	V	0,69	V	87,91	V	0,00	V	1,20	V	135,67	V	29922	V
2019/01/12 08	SR	60,59	V	0,82	V	88,45	V	0,00	V	1,01	V	135,45	V	30043	V
2019/01/12 09	SR	69,35	V	1,01	V	83,95	V	0,01	V	1,10	V	135,66	V	29985	V
2019/01/12 10	SR	99,00	V	1,31	V	71,50	V	0,01	V	0,82	V	134,80	V	29200	V
2019/01/12 11	SR	92,73	V	1,01	V	75,38	V	0,06	V	0,66	V	133,95	V	30843	V
2019/01/12 12	SR	62,17	V	0,65	V	81,28	V	0,00	V	0,81	V	134,19	V	31076	V
2019/01/12 13	SR	61,84	V	0,69	V	93,08	V	0,00	V	1,18	V	135,19	V	29279	V
2019/01/12 14	SR	41,08	V	0,60	V	110,14	V	0,00	V	1,52	V	136,49	V	29328	V
2019/01/12 15	SR	67,45	V	0,70	V	82,94	V	0,00	V	1,53	V	137,30	V	28848	V
2019/01/12 16	SR	102,63	V	1,57	V	78,89	V	0,10	V	1,41	V	137,66	V	29033	V
2019/01/12 17	SR	137,42	V	1,66	V	67,24	V	0,04	V	1,59	V	134,71	V	28834	V
2019/01/12 18	SR	88,06	V	1,24	V	78,08	V	0,03	V	3,35	V	132,38	V	28405	V
2019/01/12 19	SR	162,71	V	2,07	V	62,55	V	0,06	V	1,01	V	129,97	V	29340	V
2019/01/12 20	SR	164,28	V	1,99	V	62,16	V	0,09	V	1,01	V	130,58	V	29374	V
2019/01/12 21	SR	117,73	V	1,53	V	70,61	V	0,00	V	0,95	V	130,62	V	29669	V
2019/01/12 22	SR	83,84	V	1,13	V	84,82	V	0,02	V	1,05	V	130,97	V	29699	V
2019/01/12 23	SR	75,14	V	1,09	V	95,19	V	0,05	V	1,03	V	131,48	V	29629	V
2019/01/12 24	SR	67,17	V	0,68	V	90,06	V	0,00	V	1,04	V	130,59	V	29782	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	31.5-164.3	0.5-2.1	62.2-110.1	0.0-0.1	0.6-3.3	130.0-137.7	28404.9-31076.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	80.3	1	81.4	0	1.2	133.9	29703.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/13 01	SR	71,60	V	0,74	V	80,61	V	0,01	V	1,00	V	131,72	V	29550	V
2019/01/13 02	SR	79,13	V	0,76	V	70,45	V	0,00	V	0,90	V	132,80	V	29576	V
2019/01/13 03	SR	60,43	V	0,81	V	85,27	V	0,03	V	1,08	V	131,91	V	29830	V
2019/01/13 04	SR	42,22	V	0,67	V	102,53	V	0,03	V	0,99	V	132,55	V	29878	V
2019/01/13 05	SR	47,55	V	0,65	V	107,04	V	0,01	V	1,09	V	132,94	V	29805	V
2019/01/13 06	SR	41,60	V	0,83	V	115,56	V	0,05	V	1,02	V	133,12	V	29831	V
2019/01/13 07	SR	29,40	V	0,58	V	127,46	V	0,00	V	1,08	V	133,35	V	29828	V
2019/01/13 08	SR	29,47	V	0,53	V	120,23	V	0,00	V	1,16	V	133,41	V	29766	V
2019/01/13 09	SR	56,71	V	0,98	V	122,56	V	0,10	V	1,20	V	133,59	V	29897	V
2019/01/13 10	SR	108,75	V	0,99	V	76,99	V	0,05	V	1,12	V	133,52	V	29363	V
2019/01/13 11	SR	101,53	V	0,91	V	73,96	V	0,00	V	1,20	V	133,24	V	30875	V
2019/01/13 12	SR	76,22	V	0,74	V	84,31	V	0,00	V	1,20	V	131,03	V	29284	V
2019/01/13 13	SR	94,54	V	0,82	V	76,09	V	0,00	V	1,28	V	131,00	V	28742	V
2019/01/13 14	SR	121,10	V	1,67	V	84,14	V	0,06	V	1,19	V	131,05	V	28659	V
2019/01/13 15	SR	109,49	V	0,99	V	74,46	V	0,00	V	1,57	V	130,67	V	28530	V
2019/01/13 16	SR	123,72	V	1,50	V	71,15	V	0,05	V	1,21	V	130,07	V	28592	V
2019/01/13 17	SR	102,01	V	0,98	V	71,73	V	0,00	V	1,07	V	130,20	V	28507	V
2019/01/13 18	SR	120,16	V	1,10	V	68,25	V	0,00	V	1,16	V	130,39	V	28521	V
2019/01/13 19	SR	54,49	V	0,59	V	84,56	V	0,00	V	1,29	V	130,66	V	28957	V
2019/01/13 20	SR	57,43	V	0,57	V	88,55	V	0,00	V	1,29	V	130,80	V	29006	V
2019/01/13 21	SR	48,25	V	0,54	V	88,91	V	0,00	V	1,27	V	131,17	V	29263	V
2019/01/13 22	SR	67,70	V	0,58	V	78,36	V	0,00	V	1,23	V	131,62	V	29093	V
2019/01/13 23	SR	61,09	V	0,56	V	80,19	V	0,00	V	1,19	V	131,96	V	29022	V
2019/01/13 24	SR	50,75	V	0,53	V	86,25	V	0,00	V	1,21	V	132,37	V	28946	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.4-123.7	0.5-1.7	68.2-127.5	0.0-0.1	0.9-1.6	130.1-133.6	28506.6-30875.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.1	0.8	88.3	0	1.2	131.9	29305.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/14 01	SR	51,74	V	0,55	V	88,52	V	0,00	V	1,23	V	132,62	V	29049	V
2019/01/14 02	SR	57,49	V	0,70	V	89,72	V	0,01	V	1,27	V	132,92	V	28852	V
2019/01/14 03	SR	48,74	V	0,48	V	87,65	V	0,00	V	1,26	V	132,18	V	28865	V
2019/01/14 04	SR	39,21	V	0,47	V	91,42	V	0,00	V	1,24	V	132,37	V	28715	V
2019/01/14 05	SR	54,29	V	0,54	V	80,59	V	0,00	V	1,02	V	132,61	V	27853	V
2019/01/14 06	SR	56,43	V	0,49	V	77,20	V	0,00	V	0,97	V	132,50	V	27834	V
2019/01/14 07	SR	29,17	V	0,46	V	103,43	V	0,00	V	1,31	V	133,67	V	28735	V
2019/01/14 08	SR	72,27	V	0,71	V	76,95	V	0,00	V	1,39	V	134,71	V	28844	V
2019/01/14 09	SR	98,19	V	1,17	V	75,37	V	0,02	V	1,45	V	135,07	V	28580	V
2019/01/14 10	SR	73,90	V	0,80	V	85,18	V	0,00	V	1,43	V	135,52	V	28588	V
2019/01/14 11	SR	92,81	V	1,15	V	85,43	V	0,02	V	1,42	V	135,99	V	29446	V
2019/01/14 12	SR	66,56	V	0,72	V	89,61	V	0,00	V	1,43	V	136,16	V	29011	V
2019/01/14 13	SR	76,59	V	0,80	V	81,12	V	0,01	V	1,44	V	136,12	V	27712	V
2019/01/14 14	SR	47,45	V	0,51	V	92,51	V	0,00	V	1,58	V	135,93	V	27632	V
2019/01/14 15	SR	62,28	V	0,53	V	77,59	V	0,00	V	1,71	V	135,52	V	27854	V
2019/01/14 16	SR	52,47	V	0,53	V	89,57	V	0,00	V	1,68	V	131,50	V	28182	V
2019/01/14 17	SR	62,93	V	0,65	V	97,54	V	0,00	V	1,38	V	129,08	V	27834	V
2019/01/14 18	SR	68,46	V	0,86	V	105,75	V	0,01	V	1,01	V	127,39	V	27456	V
2019/01/14 19	SR	132,79	V	1,52	V	65,28	V	0,03	V	0,51	V	125,84	V	26278	V
2019/01/14 20	SR	82,71	V	0,64	V	69,24	V	0,00	V	0,88	V	126,45	V	27118	V
2019/01/14 21	SR	130,10	V	1,53	V	68,94	V	0,00	V	0,38	V	128,40	V	28105	V
2019/01/14 22	SR	44,95	V	0,73	V	102,53	V	0,00	V	0,35	V	129,46	V	28311	V
2019/01/14 23	SR	6,68	V	0,49	V	168,55	V	0,00	V	0,37	V	129,10	V	28501	V
2019/01/14 24	SR	59,96	V	1,21	V	108,00	V	0,05	V	0,39	V	128,42	V	27688	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.7-132.8	0.5-1.5	65.3-168.5	0.0-0.0	0.3-1.7	125.8-136.2	26277.6-29445.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.3	0.8	89.9	0	1.1	132.1	28210.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

xe mn

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/01/15 01	SR	66,47	V	0,91	V	100,57	V	0,00	V	0,44	V	127,88	V	27692	V
2019/01/15 02	SR	47,02	V	0,75	V	105,22	V	0,00	V	0,44	V	127,89	V	27520	V
2019/01/15 03	SR	36,63	V	0,63	V	111,98	V	0,00	V	0,46	V	127,84	V	27306	V
2019/01/15 04	SR	95,94	V	1,21	V	95,77	V	0,01	V	0,42	V	127,61	V	27215	V
2019/01/15 05	SR	80,93	V	0,99	V	104,64	V	0,00	V	0,42	V	127,49	V	27012	V
2019/01/15 06	SR	75,66	V	1,27	V	103,89	V	0,02	V	0,41	V	127,39	V	26920	V
2019/01/15 07	SR	100,71	V	1,61	V	95,65	V	0,06	V	2,31	V	127,61	V	27329	V
2019/01/15 08	SR	70,23	V	1,09	V	118,45	V	0,01	V	1,47	V	129,42	V	28628	V
2019/01/15 09	SR	73,18	V	1,23	V	123,12	V	0,02	V	1,36	V	130,23	V	28606	V
2019/01/15 10	SR	71,23	V	1,22	V	115,75	V	0,02	V	1,60	V	130,89	V	28451	V
2019/01/15 11	SR	73,33	V	1,10	V	104,93	V	0,02	V	1,37	V	131,57	V	30644	V
2019/01/15 12	SR	97,93	V	1,14	V	90,80	V	0,00	V	1,32	V	131,79	V	30584	V
2019/01/15 13	SR	105,40	V	1,12	V	88,55	V	0,00	V	1,35	V	131,88	V	29908	V
2019/01/15 14	SR	24,52	V	0,49	V	137,23	V	0,00	V	1,61	V	132,08	V	28715	V
2019/01/15 15	SR	42,01	V	0,65	V	132,92	V	0,00	V	1,71	V	130,67	V	29087	V
2019/01/15 16	SR	81,80	V	1,06	V	104,81	V	0,01	V	1,28	V	128,75	V	28398	V
2019/01/15 17	SR	39,50	V	0,68	V	128,13	V	0,00	V	1,51	V	129,15	V	28878	V
2019/01/15 18	SR	102,78	V	1,57	V	88,82	V	0,04	V	1,41	V	129,89	V	28648	V
2019/01/15 19	SR	50,19	V	0,63	V	97,57	V	0,00	V	1,50	V	129,72	V	28884	V
2019/01/15 20	SR	66,39	V	0,99	V	84,89	V	0,02	V	1,34	V	129,77	V	29054	V
2019/01/15 21	SR	107,08	V	1,02	V	60,86	V	0,00	V	1,25	V	130,25	V	28532	V
2019/01/15 22	SR	74,81	V	0,77	V	71,88	V	0,00	V	1,26	V	130,56	V	28625	V
2019/01/15 23	SR	24,88	V	0,54	V	123,98	V	0,00	V	1,35	V	130,76	V	29170	V
2019/01/15 24	SR	14,25	V	0,47	V	145,08	V	0,00	V	1,44	V	131,07	V	29356	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 °C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.2-107.1	0.5-1.6	60.9-145.1	0.0-0.1	0.4-2.3	127.4-132.1	26920.4-30643.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.6	1	105.6	0	1.2	129.7	28548.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

