

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/08 01	SR	38,18	V	1,03	V	94,57	V	0,03	V	1,73	V	133,83	V	25674	V
2024/01/08 02	SR	19,65	V	0,96	V	105,14	V	0,01	V	1,75	V	134,03	V	25630	V
2024/01/08 03	SR	6,90	V	0,97	V	126,79	V	0,65	V	1,79	V	134,08	V	25577	V
2024/01/08 04	SR	4,46	V	1,00	V	133,61	V	0,38	V	1,76	V	134,01	V	25674	V
2024/01/08 05	SR	5,29	V	0,93	V	136,17	V	0,41	V	1,88	V	134,21	V	25625	V
2024/01/08 06	SR	6,99	V	0,99	V	129,96	V	0,38	V	1,85	V	134,38	V	25816	V
2024/01/08 07	SR	29,50	V	1,12	V	93,76	V	0,70	V	2,22	V	134,43	V	26043	V
2024/01/08 08	SR	80,74	V	1,29	V	68,70	V	0,23	V	1,76	V	133,50	V	26915	V
2024/01/08 09	SR	57,53	V	1,07	V	74,10	V	0,60	V	1,77	V	133,16	V	26309	V
2024/01/08 10	SR	42,09	V	1,02	V	85,15	V	0,62	V	1,70	V	133,23	V	26052	V
2024/01/08 11	SR	30,90	V	0,97	V	86,84	V	1,04	V	1,69	V	132,85	V	25843	V
2024/01/08 12	SR	32,84	V	1,05	V	88,22	V	0,73	V	2,62	V	132,40	V	25642	V
2024/01/08 13	SR	54,84	V	1,12	V	77,53	V	1,69	V	1,74	V	131,91	V	25712	V
2024/01/08 14	SR	12,60	V	0,88	V	105,86	V	2,58	V	1,93	V	131,48	V	26004	V
2024/01/08 15	SR	20,22	V	0,93	V	106,00	V	2,69	V	1,79	V	131,04	V	26194	V
2024/01/08 16	SR	14,97	V	0,96	V	116,55	V	2,97	V	1,90	V	131,28	V	26004	V
2024/01/08 17	SR	33,64	V	1,06	V	98,48	V	4,42	V	1,87	V	131,98	V	25907	V
2024/01/08 18	SR	76,98	V	1,55	V	76,93	V	4,57	V	1,56	V	132,45	V	25861	V
2024/01/08 19	SR	43,54	V	1,36	V	88,04	V	4,31	V	1,82	V	132,79	V	25988	V
2024/01/08 20	SR	12,16	V	1,02	V	118,01	V	5,68	V	1,85	V	132,80	V	25883	V
2024/01/08 21	SR	8,77	V	1,09	V	130,41	V	5,42	V	1,74	V	133,12	V	25835	V
2024/01/08 22	SR	51,23	V	1,51	V	104,97	V	4,80	V	1,60	V	133,36	V	25966	V
2024/01/08 23	SR	79,94	V	2,17	V	104,16	V	6,34	V	0,88	V	133,55	V	26131	V
2024/01/08 24	SR	123,91	V	3,63	V	94,09	V	6,25	V	0,40	V	133,22	V	26079	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.5-123.9	0.9-3.6	68.7-136.2	0.0-6.3	0.4-2.6	131.0-134.4	25576.5-26915.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37	1.2	101.8	2.4	1.7	133	25931.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni Piss

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/01/09 01	SR	20,94	V	1,13	V	116,72	V	3,62	V	0,64	V	133,64	V	25967	V
2024/01/09 02	SR	6,67	V	1,03	V	138,83	V	4,07	V	0,31	V	133,57	V	26064	V
2024/01/09 03	SR	24,00	V	1,15	V	121,30	V	4,10	V	0,27	V	133,47	V	26252	V
2024/01/09 04	SR	4,31	V	1,03	V	142,50	V	4,37	V	0,27	V	133,12	V	26224	V
2024/01/09 05	SR	52,84	V	1,76	V	126,18	V	5,82	V	0,26	V	132,95	V	26281	V
2024/01/09 06	SR	128,87	V	2,26	V	109,68	V	6,17	V	0,24	V	132,84	V	26359	V
2024/01/09 07	SR	80,13	V	2,13	V	124,56	V	7,73	V	0,24	V	133,20	V	26511	V
2024/01/09 08	SR	104,66	V	2,53	NV	108,45	V	9,88	V	0,24	NV	133,16	V	27354	NV
2024/01/09 09	SR	18,14	V	0,95	V	126,08	V	7,83	V	0,24	V	132,84	V	26334	V
2024/01/09 10	SR	16,78	V	0,92	V	132,36	V	6,79	V	0,24	V	132,96	V	26300	V
2024/01/09 11	SR	32,38	V	1,30	V	127,79	V	9,45	V	0,97	V	132,39	V	26319	V
2024/01/09 12	SR	53,45	V	1,25	V	109,56	V	9,77	V	0,30	V	131,52	V	26591	V
2024/01/09 13	SR	43,50	V	1,19	V	118,64	V	10,22	V	0,30	V	131,49	V	26660	V
2024/01/09 14	SR	40,71	V	1,25	V	122,03	V	11,40	V	0,34	V	131,27	V	26738	V
2024/01/09 15	SR	34,69	V	1,03	V	123,82	V	10,81	V	0,30	V	131,09	V	26799	V
2024/01/09 16	SR	16,77	V	0,86	V	137,55	V	10,26	V	0,31	V	131,39	V	26713	V
2024/01/09 17	SR	10,95	V	0,82	V	137,11	V	10,62	V	0,29	V	131,75	V	26608	V
2024/01/09 18	SR	16,82	V	0,86	V	130,08	V	10,49	V	0,27	V	131,72	V	26513	V
2024/01/09 19	SR	5,34	V	0,80	V	160,13	V	7,96	V	0,30	V	131,42	V	26547	V
2024/01/09 20	SR	8,13	V	0,84	V	154,28	V	9,43	V	0,31	V	131,70	V	26605	V
2024/01/09 21	SR	10,55	V	0,88	V	145,26	V	8,43	V	0,32	V	132,19	V	26584	V
2024/01/09 22	SR	70,71	V	1,81	V	100,02	V	9,81	V	0,29	V	132,57	V	26688	V
2024/01/09 23	SR	51,62	V	1,95	V	116,59	V	7,76	V	0,32	V	132,85	V	26622	V
2024/01/09 24	SR	16,91	V	0,87	V	115,60	V	6,39	V	0,33	V	132,72	V	26744	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-128.9	0.8-2.3	100.0-160.1	3.6-11.4	0.2-1.0	131.1-133.6	25966.7-26798.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.2	1.2	126.9	8	0.3	132.4	26479.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: