



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/09 01	SR	64,71	V	0,24	V	96,56	V	0,29	V	1,09	V	138,09	V	29088	V
2023/01/09 02	SR	47,39	V	0,73	V	96,66	V	0,27	V	1,12	V	138,52	V	29221	V
2023/01/09 03	SR	123,75	V	1,14	V	82,52	V	0,71	V	1,11	V	138,92	V	29012	V
2023/01/09 04	SR	67,66	V	0,59	V	92,23	V	0,30	V	1,18	V	139,16	V	29100	V
2023/01/09 05	SR	23,98	V	0,08	V	107,14	V	0,31	V	1,22	V	139,14	V	29144	V
2023/01/09 06	SR	112,14	V	2,31	V	73,89	V	0,49	V	1,26	V	139,80	V	29042	V
2023/01/09 07	SR	84,70	V	1,68	V	95,04	V	1,05	V	1,11	V	140,55	V	29006	V
2023/01/09 08	SR	92,25	V	2,02	V	81,21	V	0,38	V	1,51	V	140,93	V	28935	V
2023/01/09 09	SR	121,03	V	2,51	V	76,11	V	0,73	V	1,03	V	140,98	V	28856	V
2023/01/09 10	SR	119,43	V	2,60	V	81,01	V	0,40	V	1,28	V	141,35	V	28752	V
2023/01/09 11	SR	130,06	V	2,02	V	77,40	V	1,36	V	1,17	V	141,28	V	27751	V
2023/01/09 12	SR	37,13	V	0,24	V	110,44	V	0,42	V	1,16	V	138,72	V	28381	V
2023/01/09 13	SR	68,26	V	1,34	V	99,70	V	0,68	V	0,95	V	136,57	V	28660	V
2023/01/09 14	SR	100,41	V	2,05	V	95,20	V	0,86	V	0,95	V	136,45	V	28471	V
2023/01/09 15	SR	21,91	V	0,08	V	115,35	V	0,18	V	1,06	V	136,87	V	28454	V
2023/01/09 16	SR	19,68	V	0,00	V	99,30	V	0,09	V	1,04	V	137,19	V	28326	V
2023/01/09 17	SR	64,64	V	0,05	V	69,14	V	0,05	V	0,98	V	137,11	V	27898	V
2023/01/09 18	SR	22,03	V	0,00	V	104,05	V	0,11	V	1,03	V	134,92	V	28492	V
2023/01/09 19	SR	29,96	V	0,00	V	82,94	V	0,03	V	1,03	V	134,49	V	28451	V
2023/01/09 20	SR	50,69	V	0,01	V	83,13	V	0,00	V	1,09	V	134,54	V	28246	V
2023/01/09 21	SR	60,84	V	0,11	V	73,22	V	0,01	V	1,18	V	134,92	V	28028	V
2023/01/09 22	SR	55,08	V	0,22	V	78,51	V	0,01	V	1,07	V	136,37	V	27771	V
2023/01/09 23	SR	47,47	V	0,20	V	84,81	V	0,00	V	1,09	V	138,01	V	27973	V
2023/01/09 24	SR	87,46	V	0,24	V	76,05	V	0,15	V	1,17	V	137,97	V	27842	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.7-130.1	0.0-2.6	69.1-115.4	0.0-1.4	1.0-1.5	134.5-141.4	27751.0-29221.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.9	0.9	88.8	0.4	1.1	138	28537.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/10 01	SR	165,69	V	2,82	V	63,57	V	0,36	V	1,22	V	137,17	V	27719	V
2023/01/10 02	SR	90,00	V	1,46	V	82,12	V	1,36	V	1,20	V	137,53	V	27830	V
2023/01/10 03	SR	66,53	V	0,55	V	90,48	V	2,03	V	1,18	V	138,01	V	27786	V
2023/01/10 04	SR	110,82	V	2,55	V	79,94	V	2,54	V	1,23	V	138,35	V	27709	V
2023/01/10 05	SR	86,43	V	1,96	V	87,83	V	1,03	V	1,16	V	138,74	V	27847	V
2023/01/10 06	SR	27,53	V	0,01	V	96,46	V	0,35	V	1,28	V	138,89	V	27881	V
2023/01/10 07	SR	52,70	V	0,10	V	90,39	V	0,44	V	1,23	V	139,33	V	27757	V
2023/01/10 08	SR	112,97	V	1,33	V	77,82	V	0,60	V	1,29	V	139,85	V	27677	V
2023/01/10 09	SR	157,44	V	3,62	V	65,24	V	0,67	V	1,23	V	139,50	V	27524	V
2023/01/10 10	SR	16,29	V	0,00	V	113,29	V	2,36	V	1,19	V	138,75	V	29613	V
2023/01/10 11	SR	56,30	V	0,55	V	89,57	V	2,95	V	1,25	V	138,85	V	28801	V
2023/01/10 12	SR	139,84	V	2,65	V	70,33	V	2,31	V	1,30	V	139,46	V	28484	V
2023/01/10 13	SR	50,78	V	0,00	V	90,41	V	2,24	V	1,04	V	140,06	V	28539	V
2023/01/10 14	SR	62,85	V	0,19	V	89,36	V	2,30	V	1,24	V	140,24	V	28569	V
2023/01/10 15	SR	45,57	V	0,00	V	91,75	V	2,06	V	1,23	V	140,46	V	28603	V
2023/01/10 16	SR	59,18	V	0,24	V	75,78	V	0,91	V	1,33	V	140,72	V	28621	V
2023/01/10 17	SR	69,85	V	1,05	V	69,58	V	0,75	V	1,12	V	140,03	V	28469	V
2023/01/10 18	SR	79,31	V	0,96	V	64,14	V	0,35	V	1,09	V	140,33	V	28503	V
2023/01/10 19	SR	63,25	V	1,14	V	72,71	V	0,37	V	1,33	V	139,82	V	28439	V
2023/01/10 20	SR	124,10	V	1,25	V	56,64	V	0,62	V	1,19	V	137,21	V	28586	V
2023/01/10 21	SR	126,12	V	1,61	V	58,29	V	0,45	V	1,02	V	136,68	V	28815	V
2023/01/10 22	SR	116,47	V	0,87	V	60,81	V	0,55	V	0,96	V	137,07	V	28754	V
2023/01/10 23	SR	76,35	V	0,79	V	68,62	V	0,29	V	0,89	V	136,85	V	28977	V
2023/01/10 24	SR	99,95	V	3,37	V	67,29	V	0,70	V	1,26	V	136,91	V	28853	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.3-165.7	0.0-3.6	56.6-113.3	0.3-2.9	0.9-1.3	136.7-140.7	27523.9-29613.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	85.7	1.2	78	1.2	1.2	138.8	28348.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/11 01	SR	58,19	V	0,69	V	74,26	V	0,31	V	2,12	V	137,34	V	28980	V
2023/01/11 02	SR	123,89	V	1,93	V	68,65	V	1,16	V	1,14	V	137,89	V	28815	V
2023/01/11 03	SR	65,28	V	0,69	V	89,48	V	0,41	V	0,92	V	138,30	V	28850	V
2023/01/11 04	SR	54,86	V	0,66	V	88,54	V	0,40	V	0,92	V	138,54	V	28981	V
2023/01/11 05	SR	59,10	V	0,57	V	77,82	V	0,28	V	0,89	V	139,08	V	28893	V
2023/01/11 06	SR	105,79	V	2,11	V	69,79	V	0,53	V	0,88	V	139,41	V	28824	V
2023/01/11 07	SR	80,71	V	0,25	V	67,63	V	0,26	V	0,92	V	139,68	V	28914	V
2023/01/11 08	SR	95,15	V	0,51	V	66,80	V	0,18	V	0,82	V	139,94	V	28976	V
2023/01/11 09	SR	57,41	V	0,37	V	78,20	V	0,14	V	0,85	V	140,15	V	29083	V
2023/01/11 10	SR	107,94	V	0,87	V	69,16	V	0,31	V	0,80	V	140,23	V	29873	V
2023/01/11 11	SR	87,70	V	1,68	V	77,20	V	0,34	V	0,87	V	140,47	V	29448	V
2023/01/11 12	SR	46,18	V	0,18	V	94,38	V	0,21	V	0,96	V	140,85	V	29468	V
2023/01/11 13	SR	46,49	V	0,10	V	88,02	V	0,32	V	0,87	V	141,33	V	29521	V
2023/01/11 14	SR	128,54	V	2,77	V	70,52	V	0,57	V	0,87	V	140,43	V	29518	V
2023/01/11 15	SR	65,07	V	0,62	V	82,47	V	0,38	V	0,88	V	139,00	V	29638	V
2023/01/11 16	SR	116,86	V	2,19	V	77,43	V	1,00	V	0,92	V	138,42	V	29600	V
2023/01/11 17	SR	13,99	V	0,06	V	118,05	V	0,30	V	0,98	V	138,15	V	29531	V
2023/01/11 18	SR	42,59	V	0,58	V	102,16	V	0,47	V	0,95	V	137,48	V	29557	V
2023/01/11 19	SR	65,89	V	0,35	V	93,19	V	0,52	V	0,83	V	137,14	V	29420	V
2023/01/11 20	SR	150,29	V	5,44	V	89,06	V	1,57	V	0,78	V	137,03	V	29361	V
2023/01/11 21	SR	50,12	V	0,82	V	152,18	V	1,89	V	0,84	V	135,68	V	28637	V
2023/01/11 22	SR	0,23	V	0,00	V	168,72	V	0,79	V	0,84	V	130,90	V	28398	V
2023/01/11 23	SR	15,69	V	0,18	V	132,50	V	0,58	V	0,18	V	124,68	V	23625	V
2023/01/11 24	SR	30,63	V	0,18	V	98,86	V	0,56	V	0,16	V	119,67	V	22657	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-150.3	0.0-5.4	66.8-168.7	0.1-1.9	0.2-2.1	119.7-141.3	22656.8-29873.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.5	1	91.5	0.6	0.9	137.2	28690.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/01/12 01	SR	11,22	V	0,00	V	97,96	V	0,55	V	0,17	V	118,08	V	22682	V
2023/01/12 02	SR	38,20	V	0,30	V	107,96	V	0,45	V	0,18	V	117,27	V	22454	V
2023/01/12 03	SR	38,18	V	0,22	V	94,68	V	0,35	V	0,17	V	118,33	V	23627	V
2023/01/12 04	SR	1,81	V	0,00	V	103,02	V	0,38	V	0,16	V	118,23	V	23033	V
2023/01/12 05	SR	4,31	V	0,05	V	89,40	V	0,34	V	0,15	V	118,48	V	22995	V
2023/01/12 06	SR	20,74	V	0,00	V	67,16	V	0,24	V	0,16	V	118,33	V	22581	V
2023/01/12 07	SR	30,97	V	0,00	V	55,95	V	0,21	V	0,14	V	117,96	V	22258	V
2023/01/12 08	SR	66,81	V	1,48	V	85,04	V	0,42	V	0,49	V	118,71	V	24493	V
2023/01/12 09	SR	12,35	V	0,00	V	89,14	V	0,15	V	0,16	V	120,59	V	24815	V
2023/01/12 10	SR	8,77	V	0,00	V	95,30	V	0,01	V	0,15	V	121,07	V	25238	V
2023/01/12 11	SR	31,94	V	0,48	V	96,80	V	0,05	V	0,43	V	122,25	V	25840	V
2023/01/12 12	SR	77,54	V	1,77	V	95,71	V	0,22	V	1,35	V	128,48	V	29681	V
2023/01/12 13	SR	61,78	V	0,49	V	83,30	V	0,09	V	1,26	V	133,98	V	30493	V
2023/01/12 14	SR	44,29	V	0,38	V	83,06	V	0,08	V	1,10	V	135,87	V	29970	V
2023/01/12 15	SR	44,52	V	0,48	V	80,94	V	0,11	V	0,98	V	137,56	V	29776	V
2023/01/12 16	SR	49,77	V	0,69	V	81,92	V	0,15	V	0,96	V	138,73	V	29501	V
2023/01/12 17	SR	34,94	V	0,09	V	80,22	V	0,08	V	0,94	V	139,27	V	29688	V
2023/01/12 18	SR	33,95	V	0,00	V	81,23	V	0,06	V	0,87	V	139,70	V	29681	V
2023/01/12 19	SR	28,36	V	0,01	V	88,34	V	0,09	V	0,81	V	139,78	V	29841	V
2023/01/12 20	SR	41,96	V	0,39	V	78,36	V	0,14	V	0,77	V	139,99	V	29897	V
2023/01/12 21	SR	83,56	V	0,81	V	65,66	V	0,19	V	0,75	V	140,36	V	29877	V
2023/01/12 22	SR	43,59	V	0,05	V	77,06	V	0,08	V	0,73	V	140,64	V	29920	V
2023/01/12 23	SR	113,73	V	2,43	V	67,44	V	0,34	V	0,66	V	140,17	V	29900	V
2023/01/12 24	SR	68,63	V	0,17	V	66,33	V	0,08	V	0,63	V	139,12	V	29957	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.8-113.7	0.0-2.4	56.0-108.0	0.0-0.6	0.1-1.4	117.3-140.6	22258.3-30493.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.3	0.4	83.8	0.2	0.6	129.3	27008.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

full

RESPONSABILE IMPIANTO:

full