

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/09 01	SR	38,26	V	0,20	V	108,65	V	0,00	V	0,36	V	145,22	V	29766	V
2017/01/09 02	SR	58,53	V	0,30	V	100,13	V	0,00	V	0,36	V	145,12	V	29507	V
2017/01/09 03	SR	27,63	V	0,05	V	126,05	V	0,00	V	0,34	V	145,65	V	30036	V
2017/01/09 04	SR	60,61	V	0,50	V	102,47	V	0,06	V	0,31	V	145,84	V	29654	V
2017/01/09 05	SR	60,52	V	0,43	V	114,94	V	0,02	V	0,31	V	146,13	V	29941	V
2017/01/09 06	SR	60,03	V	0,28	V	108,92	V	0,01	V	0,31	V	146,37	V	29663	V
2017/01/09 07	SR	45,25	V	0,24	V	115,34	V	0,02	V	0,30	V	146,26	V	29770	V
2017/01/09 08	SR	65,15	V	0,44	V	101,92	V	0,04	V	0,28	V	145,10	V	29748	V
2017/01/09 09	SR	121,66	V	0,83	V	83,33	V	0,05	V	0,27	V	140,72	V	29617	V
2017/01/09 10	SR	137,30	V	1,41	V	77,49	V	0,09	V	0,27	V	135,53	V	30081	V
2017/01/09 11	SR	58,64	V	0,23	V	95,46	V	0,00	V	0,38	V	135,47	V	29724	V
2017/01/09 12	SR	101,29	V	1,38	V	84,90	V	0,15	V	0,44	V	136,07	V	29181	V
2017/01/09 13	SR	27,97	V	0,08	V	105,61	V	0,00	V	0,54	V	136,04	V	29783	V
2017/01/09 14	SR	67,02	V	0,37	V	90,70	V	0,00	V	0,54	V	134,66	V	26599	V
2017/01/09 15	SR	9,26	V	0,03	V	149,73	V	0,00	V	0,54	V	127,66	V	24882	V
2017/01/09 16	SR	36,08	V	0,10	V	116,35	V	0,00	V	0,59	V	135,87	V	29168	V
2017/01/09 17	SR	34,82	V	0,09	V	101,46	V	0,00	V	0,55	V	138,87	V	29088	V
2017/01/09 18	SR	65,15	V	0,79	V	85,19	V	0,07	V	0,46	V	138,90	V	28605	V
2017/01/09 19	SR	82,86	V	0,61	V	77,21	V	0,02	V	0,41	V	137,01	V	28257	V
2017/01/09 20	SR	44,78	V	0,22	V	102,20	V	0,00	V	0,39	V	139,25	V	29233	V
2017/01/09 21	SR	66,79	V	0,46	V	83,77	V	0,03	V	0,36	V	139,94	V	28881	V
2017/01/09 22	SR	113,03	V	0,89	V	69,11	V	0,05	V	0,38	V	140,58	V	28519	V
2017/01/09 23	SR	96,85	V	0,90	V	69,61	V	0,08	V	0,37	V	139,81	V	28334	V
2017/01/09 24	SR	85,86	V	0,31	V	80,06	V	0,00	V	0,38	V	140,05	V	28833	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.3-137.3	0.0-1.4	69.1-149.7	0.0-0.2	0.3-0.6	127.7-146.4	24881.8-30081.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	65.2	0.5	97.9	0	0.4	140.1	29036.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/10 01	SR	29,78	V	0,09	V	113,67	V	0,00	V	0,52	V	140,70	V	29697	V
2017/01/10 02	SR	62,21	V	0,19	V	92,14	V	0,00	V	0,37	V	141,05	V	29282	V
2017/01/10 03	SR	15,70	V	0,11	V	130,20	V	0,00	V	0,38	V	141,22	V	29909	V
2017/01/10 04	SR	50,05	V	0,23	V	90,23	V	0,00	V	0,35	V	140,58	V	29071	V
2017/01/10 05	SR	46,43	V	0,15	V	98,91	V	0,00	V	0,39	V	140,75	V	28934	V
2017/01/10 06	SR	43,24	V	0,11	V	99,53	V	0,00	V	0,38	V	141,23	V	29115	V
2017/01/10 07	SR	47,50	V	0,25	V	106,20	V	0,00	V	0,39	V	141,36	V	29112	V
2017/01/10 08	SR	105,37	V	0,57	V	73,57	V	0,03	V	0,37	V	141,21	V	29067	V
2017/01/10 09	SR	58,97	V	0,24	V	90,30	V	0,01	V	0,39	V	141,52	V	29126	V
2017/01/10 10	SR	42,93	V	0,27	V	101,02	V	0,07	V	0,38	V	141,43	V	30531	V
2017/01/10 11	SR	20,44	V	0,66	V	117,54	V	0,35	V	0,42	V	139,91	V	29905	V
2017/01/10 12	SR	12,69	V	0,92	V	142,81	V	0,42	V	0,47	V	128,55	V	31944	V
2017/01/10 13	SR	59,82	V	1,04	V	104,30	V	0,68	V	0,40	V	126,93	V	30737	V
2017/01/10 14	SR	99,60	V	0,85	V	85,13	V	0,24	V	0,39	V	134,43	V	28863	V
2017/01/10 15	SR	72,08	V	1,94	V	109,68	V	1,13	V	0,39	V	136,01	V	28101	V
2017/01/10 16	SR	20,22	V	0,16	V	131,64	V	0,20	V	0,41	V	137,62	V	29436	V
2017/01/10 17	SR	81,59	V	0,38	V	82,65	V	0,21	V	0,41	V	139,83	V	29746	V
2017/01/10 18	SR	69,49	V	0,37	V	83,67	V	0,11	V	0,41	V	140,95	V	29505	V
2017/01/10 19	SR	38,57	V	0,26	V	99,34	V	0,17	V	0,40	V	141,21	V	29807	V
2017/01/10 20	SR	42,78	V	0,41	V	101,53	V	0,08	V	0,37	V	140,81	V	29248	V
2017/01/10 21	SR	53,81	V	1,25	V	107,32	V	0,48	V	0,37	V	139,31	V	28536	V
2017/01/10 22	SR	103,64	V	2,60	V	99,28	V	0,60	V	0,38	V	139,18	V	28371	V
2017/01/10 23	SR	46,81	V	0,29	V	83,72	V	0,09	V	0,39	V	139,93	V	28567	V
2017/01/10 24	SR	66,39	V	0,40	V	77,30	V	0,02	V	0,38	V	140,99	V	28891	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.7-105.4	0.1-2.6	73.6-142.8	0.0-1.1	0.4-0.5	126.9-141.5	28101.4-31943.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.8	0.6	100.9	0.2	0.4	139	29395.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIEPA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/11 01	SR	83,60	V	0,54	V	66,64	V	0,03	V	0,38	V	141,29	V	28924	V
2017/01/11 02	SR	65,07	V	0,35	V	72,65	V	0,00	V	0,38	V	141,64	V	28862	V
2017/01/11 03	SR	99,24	V	0,90	V	71,10	V	0,09	V	0,50	V	142,00	V	28905	V
2017/01/11 04	SR	58,68	V	0,34	V	81,16	V	0,06	V	0,39	V	142,38	V	28833	V
2017/01/11 05	SR	33,49	V	0,27	V	107,35	V	0,02	V	0,40	V	142,63	V	29014	V
2017/01/11 06	SR	22,40	V	0,22	V	113,93	V	0,13	V	0,43	V	142,71	V	29526	V
2017/01/11 07	SR	32,14	V	0,25	V	101,69	V	0,08	V	0,44	V	142,59	V	29713	V
2017/01/11 08	SR	30,73	V	0,36	V	120,29	V	0,10	V	0,43	V	141,70	V	29606	V
2017/01/11 09	SR	46,86	V	0,36	V	97,01	V	0,22	V	0,43	V	140,62	V	29909	V
2017/01/11 10	SR	74,31	V	0,32	V	81,88	V	0,00	V	0,40	V	141,55	V	31302	V
2017/01/11 11	SR	48,99	V	0,23	V	99,40	V	0,00	V	0,43	V	142,35	V	30060	V
2017/01/11 12	SR	116,45	V	0,50	V	66,14	V	0,00	V	0,41	V	143,16	V	29393	V
2017/01/11 13	SR	97,03	V	0,51	V	68,17	V	0,02	V	0,40	V	142,56	V	29102	V
2017/01/11 14	SR	80,31	V	0,46	V	81,05	V	0,02	V	0,47	V	141,14	V	29469	V
2017/01/11 15	SR	33,01	V	0,08	V	98,85	V	0,00	V	0,43	V	140,74	V	29721	V
2017/01/11 16	SR	35,49	V	0,13	V	110,82	V	0,00	V	0,40	V	140,05	V	29943	V
2017/01/11 17	SR	54,18	V	0,27	V	96,13	V	0,01	V	0,36	V	139,70	V	29209	V
2017/01/11 18	SR	34,29	V	0,08	V	118,49	V	0,00	V	0,38	V	140,12	V	29607	V
2017/01/11 19	SR	25,95	V	0,11	V	131,55	V	0,00	V	0,39	V	140,28	V	30074	V
2017/01/11 20	SR	16,82	V	0,05	V	135,37	V	0,00	V	0,38	V	140,19	V	30089	V
2017/01/11 21	SR	22,35	V	0,11	V	133,01	V	0,00	V	0,37	V	139,31	V	29479	V
2017/01/11 22	SR	42,78	V	0,24	V	108,95	V	0,00	V	0,40	V	139,71	V	29535	V
2017/01/11 23	SR	59,27	V	0,35	V	101,04	V	0,01	V	0,37	V	140,87	V	29605	V
2017/01/11 24	SR	27,87	V	0,14	V	138,05	V	0,00	V	0,35	V	135,00	V	26969	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.8-116.5	0.0-0.9	66.1-138.1	0.0-0.2	0.4-0.5	135.0-143.2	26969.1-31301.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.7	0.3	100	0	0.4	141	29451.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/12 01	SR	113,09	V	1,18	V	80,84	V	0,12	V	0,36	V	138,15	V	29335	V
2017/01/12 02	SR	96,45	V	0,59	V	81,73	V	0,01	V	0,35	V	140,43	V	28592	V
2017/01/12 03	SR	45,07	V	0,13	V	94,12	V	0,00	V	0,34	V	140,20	V	28386	V
2017/01/12 04	SR	56,05	V	0,18	V	93,36	V	0,00	V	0,34	V	140,41	V	28427	V
2017/01/12 05	SR	57,09	V	0,35	V	102,29	V	0,01	V	0,31	V	141,35	V	28733	V
2017/01/12 06	SR	130,52	V	1,24	V	71,90	V	0,09	V	0,31	V	140,71	V	27741	V
2017/01/12 07	SR	34,79	V	0,04	V	99,43	V	0,00	V	0,36	V	140,82	V	28040	V
2017/01/12 08	SR	28,69	V	0,03	V	107,90	V	0,00	V	0,38	V	142,96	V	29649	V
2017/01/12 09	SR	50,14	V	0,10	V	94,54	V	0,00	V	0,37	V	142,67	V	29474	V
2017/01/12 10	SR	44,49	V	0,20	V	92,32	V	0,00	V	0,39	V	142,42	V	30817	V
2017/01/12 11	SR	73,25	V	0,58	V	99,78	V	0,02	V	0,43	V	142,31	V	29713	V
2017/01/12 12	SR	10,89	V	0,09	V	150,03	V	0,02	V	0,48	V	128,79	V	31844	V
2017/01/12 13	SR	54,34	V	0,38	V	103,57	V	0,02	V	0,41	V	125,48	V	30788	V
2017/01/12 14	SR	52,34	V	0,23	V	100,09	V	0,00	V	0,42	V	130,15	V	30300	V
2017/01/12 15	SR	83,88	V	0,41	V	86,10	V	0,00	V	0,40	V	131,59	V	29544	V
2017/01/12 16	SR	22,40	V	0,06	V	119,73	V	0,00	V	0,45	V	133,76	V	30455	V
2017/01/12 17	SR	42,88	V	0,20	V	114,51	V	0,00	V	0,43	V	134,70	V	30453	V
2017/01/12 18	SR	63,44	V	0,48	V	103,46	V	0,04	V	0,42	V	135,51	V	30049	V
2017/01/12 19	SR	37,17	V	0,11	V	105,96	V	0,00	V	0,41	V	136,09	V	29824	V
2017/01/12 20	SR	92,26	V	1,15	V	105,62	V	0,10	V	0,42	V	137,39	V	29761	V
2017/01/12 21	SR	53,53	V	0,31	V	112,07	V	0,00	V	0,53	V	138,23	V	29526	V
2017/01/12 22	SR	65,36	V	0,36	V	106,81	V	0,02	V	0,41	V	139,31	V	29248	V
2017/01/12 23	SR	32,10	V	0,05	V	113,00	V	0,00	V	0,42	V	139,91	V	29932	V
2017/01/12 24	SR	27,10	V	0,07	V	118,63	V	0,00	V	0,40	V	139,49	V	30125	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.9-130.5	0.0-1.2	71.9-150.0	0.0-0.1	0.3-0.5	125.5-143.0	27741.0-31844.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57	0.4	102.4	0	0.4	137.6	29614.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/13 01	SR	62,53	V	0,61	V	108,19	V	0,07	V	0,39	V	139,74	V	29681	V
2017/01/13 02	SR	57,89	V	0,27	V	93,89	V	0,01	V	0,38	V	140,13	V	29396	V
2017/01/13 03	SR	40,82	V	0,11	V	104,26	V	0,00	V	0,37	V	140,53	V	29326	V
2017/01/13 04	SR	37,49	V	0,05	V	105,28	V	0,00	V	0,36	V	140,74	V	29334	V
2017/01/13 05	SR	41,15	V	0,16	V	113,89	V	0,01	V	0,34	V	140,94	V	29441	V
2017/01/13 06	SR	73,37	V	0,42	V	95,84	V	0,03	V	0,33	V	141,32	V	29067	V
2017/01/13 07	SR	25,98	V	0,01	V	112,15	V	0,00	V	0,34	V	141,84	V	29420	V
2017/01/13 08	SR	63,95	V	0,32	V	101,81	V	0,03	V	0,30	V	142,66	V	29169	V
2017/01/13 09	SR	48,81	V	0,11	V	112,52	V	0,00	V	0,31	V	142,46	V	29075	V
2017/01/13 10	SR	26,05	V	0,37	V	140,34	V	0,02	V	0,31	V	140,59	V	31189	V
2017/01/13 11	SR	38,51	V	0,67	V	133,79	V	0,09	V	0,36	V	140,00	V	29724	V
2017/01/13 12	SR	79,49	V	1,20	V	107,41	V	0,15	V	0,42	V	138,78	V	29105	V
2017/01/13 13	SR	93,80	V	0,43	V	79,61	V	0,00	V	0,45	V	139,96	V	28799	V
2017/01/13 14	SR	97,24	V	0,92	V	79,82	V	0,10	V	0,51	V	140,59	V	28827	V
2017/01/13 15	SR	69,10	V	0,18	V	85,40	V	0,00	V	0,50	V	140,00	V	28762	V
2017/01/13 16	SR	31,32	V	0,04	V	106,14	V	0,00	V	0,67	V	139,83	V	28834	V
2017/01/13 17	SR	24,72	V	0,04	V	125,18	V	0,00	V	0,53	V	138,66	V	28731	V
2017/01/13 18	SR	49,60	V	0,19	V	102,70	V	0,00	V	0,47	V	137,61	V	28453	V
2017/01/13 19	SR	26,67	V	0,09	V	127,13	V	0,00	V	0,50	V	137,92	V	28586	V
2017/01/13 20	SR	28,67	V	0,27	V	136,49	V	0,01	V	0,50	V	138,35	V	28986	V
2017/01/13 21	SR	56,70	V	0,54	V	123,35	V	0,04	V	0,52	V	136,96	V	27991	V
2017/01/13 22	SR	66,35	V	0,90	V	125,67	V	0,07	V	0,45	V	137,06	V	28613	V
2017/01/13 23	SR	153,76	V	2,50	V	73,45	V	0,21	V	0,45	V	138,38	V	28823	V
2017/01/13 24	SR	68,50	V	0,24	V	92,77	V	0,00	V	0,46	V	140,42	V	29645	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.7-153.8	0.0-2.5	73.5-140.3	0.0-0.2	0.3-0.7	137.0-142.7	27990.9-31189.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.8	0.4	107.8	0	0.4	139.8	29124.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/14

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/14 01	SR	33,75	V	0,07	V	124,55	V	0,00	V	0,45	V	140,93	V	29500	V
2017/01/14 02	SR	57,76	V	0,71	V	113,23	V	0,08	V	0,44	V	140,77	V	29401	V
2017/01/14 03	SR	78,27	V	0,28	V	94,13	V	0,00	V	0,44	V	139,95	V	28631	V
2017/01/14 04	SR	72,95	V	0,29	V	92,26	V	0,00	V	0,42	V	140,49	V	28957	V
2017/01/14 05	SR	24,52	V	0,05	V	122,59	V	0,00	V	0,40	V	141,27	V	29473	V
2017/01/14 06	SR	45,36	V	0,17	V	101,38	V	0,00	V	0,42	V	141,81	V	29404	V
2017/01/14 07	SR	29,47	V	0,04	V	107,71	V	0,00	V	0,45	V	142,75	V	29457	V
2017/01/14 08	SR	60,65	V	0,17	V	87,91	V	0,00	V	0,44	V	143,20	V	28982	V
2017/01/14 09	SR	25,10	V	0,02	V	106,38	V	0,00	V	0,44	V	143,99	V	29128	V
2017/01/14 10	SR	43,29	V	0,16	V	94,88	V	0,00	V	0,45	V	141,86	V	30357	V
2017/01/14 11	SR	76,57	V	0,60	V	84,40	V	0,03	V	0,52	V	141,33	V	29064	V
2017/01/14 12	SR	88,48	V	0,73	V	81,61	V	0,06	V	0,55	V	140,30	V	28276	V
2017/01/14 13	SR	62,51	V	0,69	V	86,62	V	0,11	V	0,62	V	139,08	V	27597	V
2017/01/14 14	SR	60,65	V	0,12	V	88,00	V	0,00	V	0,68	V	138,74	V	28598	V
2017/01/14 15	SR	131,57	V	1,22	V	67,04	V	0,09	V	0,60	V	139,79	V	27982	V
2017/01/14 16	SR	63,13	V	0,12	V	78,15	V	0,00	V	0,61	V	139,21	V	28476	V
2017/01/14 17	SR	83,79	V	0,66	V	72,41	V	0,02	V	0,59	V	140,22	V	28714	V
2017/01/14 18	SR	60,28	V	0,41	V	81,45	V	0,00	V	0,56	V	140,59	V	29165	V
2017/01/14 19	SR	101,15	V	0,75	V	73,28	V	0,01	V	0,55	V	140,73	V	28994	V
2017/01/14 20	SR	104,51	V	2,11	V	81,32	V	0,42	V	0,54	V	141,02	V	28995	V
2017/01/14 21	SR	37,60	V	0,35	V	99,33	V	0,00	V	0,55	V	141,09	V	29245	V
2017/01/14 22	SR	68,46	V	0,48	V	87,70	V	0,00	V	0,65	V	140,58	V	29209	V
2017/01/14 23	SR	84,99	V	0,99	V	84,65	V	0,08	V	0,54	V	140,62	V	28904	V
2017/01/14 24	SR	49,03	V	0,18	V	93,67	V	0,00	V	0,57	V	141,33	V	29448	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.5-131.6	0.0-2.1	67.0-124.6	0.0-0.4	0.4-0.7	138.7-144.0	27597.2-30357.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.3	0.5	91.9	0	0.5	140.9	28998.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/01/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/01/15 01	SR	79,43	V	0,72	V	88,33	V	0,05	V	0,56	V	141,83	V	29353	V
2017/01/15 02	SR	116,50	V	0,55	V	80,50	V	0,02	V	0,53	V	142,27	V	29394	V
2017/01/15 03	SR	56,74	V	0,06	V	92,54	V	0,00	V	0,52	V	142,73	V	29421	V
2017/01/15 04	SR	82,81	V	0,72	V	87,91	V	0,07	V	0,48	V	142,80	V	29491	V
2017/01/15 05	SR	72,60	V	0,67	V	89,40	V	0,07	V	0,47	V	142,23	V	29320	V
2017/01/15 06	SR	49,34	V	0,09	V	84,77	V	0,00	V	0,45	V	142,10	V	29059	V
2017/01/15 07	SR	42,51	V	0,06	V	96,90	V	0,00	V	0,45	V	143,28	V	29269	V
2017/01/15 08	SR	44,40	V	0,10	V	101,40	V	0,00	V	0,45	V	144,64	V	29056	V
2017/01/15 09	SR	19,05	V	0,03	V	119,61	V	0,00	V	0,45	V	144,26	V	29518	V
2017/01/15 10	SR	46,93	V	0,32	V	111,10	V	0,02	V	0,45	V	142,28	V	30703	V
2017/01/15 11	SR	56,35	V	0,25	V	95,15	V	0,01	V	0,56	V	141,54	V	29509	V
2017/01/15 12	SR	78,85	V	0,43	V	86,58	V	0,03	V	2,94	V	139,91	V	29024	V
2017/01/15 13	SR	35,74	V	0,17	V	101,33	V	0,01	V	0,66	V	141,06	V	29751	V
2017/01/15 14	SR	20,91	V	0,05	V	116,63	V	0,00	V	0,70	V	140,43	V	29277	V
2017/01/15 15	SR	70,76	V	0,61	V	89,62	V	0,04	V	0,65	V	138,48	V	28840	V
2017/01/15 16	SR	79,45	V	1,26	V	108,09	V	0,13	V	0,60	V	137,79	V	28536	V
2017/01/15 17	SR	18,42	V	0,08	V	122,31	V	0,00	V	0,63	V	137,90	V	29218	V
2017/01/15 18	SR	9,98	V	0,09	V	143,48	V	0,00	V	0,60	V	138,64	V	29930	V
2017/01/15 19	SR	13,41	V	0,15	V	142,68	V	0,00	V	0,49	V	138,24	V	29161	V
2017/01/15 20	SR	13,18	V	0,12	V	139,70	V	0,01	V	0,44	V	136,17	V	29208	V
2017/01/15 21	SR	22,81	V	0,22	V	146,98	V	0,20	V	0,42	V	134,75	V	29076	V
2017/01/15 22	SR	71,67	V	1,01	V	118,24	V	0,51	V	0,39	V	132,91	V	28338	V
2017/01/15 23	SR	22,44	V	0,17	V	129,46	V	0,08	V	0,41	V	133,68	V	29072	V
2017/01/15 24	SR	43,12	V	0,29	V	122,67	V	0,14	V	0,40	V	134,22	V	28929	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-116.5	0.0-1.3	80.5-147.0	0.0-0.5	0.4-2.9	132.9-144.6	28338.4-30703.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.6	0.3	109	0.1	0.6	139.8	29268.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: