

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/01 01	SR	28,88	V	0,42	V	119,13	V	0,00	V	0,26	V	149,89	V	30738	V
2016/06/01 02	SR	65,60	V	0,48	V	119,59	V	0,02	V	0,26	V	148,20	V	28167	V
2016/06/01 03	SR	30,50	V	0,58	V	133,80	V	0,00	V	0,25	V	148,24	V	29909	V
2016/06/01 04	SR	18,10	V	0,45	V	137,86	V	0,00	V	0,26	V	149,20	V	31091	V
2016/06/01 05	SR	9,44	V	0,38	V	140,03	V	0,00	V	0,27	V	151,07	V	32696	V
2016/06/01 06	SR	39,67	V	0,39	V	103,26	V	0,00	V	0,26	V	150,73	V	29923	V
2016/06/01 07	SR	59,95	V	0,47	V	91,02	V	0,00	V	0,26	V	148,40	V	26748	V
2016/06/01 08	SR	14,73	V	0,41	V	126,54	V	0,00	V	0,22	V	148,38	V	32978	V
2016/06/01 09	SR	25,52	V	0,37	V	103,00	V	0,00	V	0,22	V	148,84	V	32289	V
2016/06/01 10	SR	16,35	V	0,76	V	119,56	V	0,00	V	6,39	V	147,67	V	32068	V
2016/06/01 11	SR	15,05	V	0,40	V	131,04	V	0,00	V	3,35	V	143,21	V	26362	V
2016/06/01 12	SR	28,44	V	0,35	V	108,12	V	0,00	V	0,64	V	141,09	V	25002	V
2016/06/01 13	SR	37,17	V	0,28	V	103,89	V	0,00	V	0,93	V	141,00	V	26624	V
2016/06/01 14	SR	20,29	V	0,31	V	123,32	V	0,00	V	0,97	V	143,00	V	28067	V
2016/06/01 15	SR	42,30	V	0,31	V	99,49	V	0,00	V	0,70	V	144,01	V	25950	V
2016/06/01 16	SR	49,76	V	0,31	V	88,51	V	0,00	V	0,73	V	145,48	V	25811	V
2016/06/01 17	SR	23,20	V	0,24	V	127,62	V	0,00	V	0,48	V	144,91	V	25783	V
2016/06/01 18	SR	19,47	V	0,15	V	133,42	V	0,00	V	0,37	V	144,06	V	26093	V
2016/06/01 19	SR	8,63	V	0,15	V	150,98	V	0,00	V	0,49	V	144,33	V	27530	V
2016/06/01 20	SR	16,15	V	0,19	V	136,72	V	0,00	V	0,53	V	145,51	V	27525	V
2016/06/01 21	SR	12,26	V	0,31	V	153,89	V	0,00	V	0,45	V	145,05	V	27510	V
2016/06/01 22	SR	10,43	V	0,30	V	150,70	V	0,00	V	0,52	V	145,67	V	27679	V
2016/06/01 23	SR	18,99	V	0,28	V	138,45	V	0,00	V	0,42	V	145,63	V	26729	V
2016/06/01 24	SR	18,84	V	0,27	V	138,56	V	0,00	V	0,39	V	145,36	V	26826	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.6-65.6	0.1-0.8	88.5-153.9	0.0-0.0	0.2-6.4	141.0-151.1	25001.9-32977.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.2	0.4	124.1	0	0.8	146.2	28337.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: