

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/06/11 01	SR	47,36	V	0,17	V	156,29	V	0,79	V	0,65	V	123,85	V	37037	V
2025/06/11 02	SR	65,50	V	0,74	V	161,26	V	1,75	V	0,60	V	123,79	V	37203	V
2025/06/11 03	SR	140,99	V	2,12	V	141,52	V	2,65	V	0,59	V	123,57	V	37194	V
2025/06/11 04	SR	148,35	V	3,89	V	136,33	V	3,00	V	0,56	V	123,96	V	37028	V
2025/06/11 05	SR	121,76	V	1,53	V	135,75	V	2,22	V	0,57	V	124,45	V	37033	V
2025/06/11 06	SR	122,08	V	2,41	V	139,15	V	2,35	V	0,59	V	124,71	V	37167	V
2025/06/11 07	SR	62,44	V	0,16	V	140,17	V	1,64	V	0,59	V	124,98	V	36783	V
2025/06/11 08	SR	52,06	V	0,58	V	166,88	V	1,88	V	0,61	V	125,16	V	36763	V
2025/06/11 09	SR	111,68	V	1,25	V	135,72	V	2,47	V	0,59	V	125,24	V	36599	V
2025/06/11 10	SR	211,70	V	6,16	V	120,57	V	5,27	V	0,90	V	125,36	V	35956	V
2025/06/11 11	SR	121,24	V	1,79	V	141,73	V	4,53	V	0,63	V	125,39	V	36195	V
2025/06/11 12	SR	143,88	V	3,52	V	141,57	V	4,21	V	0,59	V	125,66	V	36231	V
2025/06/11 13	SR	137,62	V	3,34	V	132,73	V	4,66	V	0,59	V	125,93	V	36245	V
2025/06/11 14	SR	239,93	V	8,77	V	118,52	V	6,62	V	0,54	V	126,04	V	36079	V
2025/06/11 15	SR	154,82	V	4,37	V	136,89	V	3,23	V	0,55	V	126,59	V	36038	V
2025/06/11 16	SR	120,17	V	3,71	V	140,59	V	3,66	V	0,55	V	126,90	V	36022	V
2025/06/11 17	SR	90,78	V	0,38	V	137,56	V	0,61	V	0,55	V	127,06	V	36169	V
2025/06/11 18	SR	70,34	V	0,21	V	147,55	V	0,93	V	0,58	V	126,98	V	36248	V
2025/06/11 19	SR	110,85	V	2,55	V	150,98	V	1,81	V	0,56	V	127,15	V	36238	V
2025/06/11 20	SR	77,59	V	0,80	V	161,08	V	2,26	V	0,56	V	127,28	V	36433	V
2025/06/11 21	SR	152,60	V	2,59	V	147,38	V	1,95	V	0,58	V	127,42	V	36407	V
2025/06/11 22	SR	109,05	V	2,17	V	149,53	V	1,41	V	0,59	V	126,94	V	36440	V
2025/06/11 23	SR	213,57	V	6,84	V	124,05	V	4,65	V	0,61	V	126,83	V	36259	V
2025/06/11 24	SR	232,03	V	4,85	V	112,33	V	2,53	V	0,59	V	127,01	V	36354	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	47.4-239.9	0.2-8.8	112.3-166.9	0.6-6.6	0.5-0.9	123.6-127.4	35956.0-37202.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	127.4	2.7	140.7	2.8	0.6	125.8	36505
Supero Giornaliero	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____