

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/12 01	SR	23,60	V	0,07	V	142,32	V	0,00	V	0,26	V	147,53	V	30319	V
2016/06/12 02	SR	22,98	V	0,05	V	129,62	V	0,00	V	0,26	V	147,38	V	30275	V
2016/06/12 03	SR	15,28	V	0,03	V	131,72	V	0,00	V	0,27	V	148,72	V	31697	V
2016/06/12 04	SR	17,85	V	0,03	V	129,82	V	0,00	V	0,27	V	149,66	V	31663	V
2016/06/12 05	SR	24,12	V	0,03	V	117,35	V	0,00	V	0,27	V	150,14	V	31699	V
2016/06/12 06	SR	22,61	V	0,04	V	113,93	V	0,00	V	0,27	V	150,12	V	30592	V
2016/06/12 07	SR	33,61	V	0,03	V	134,30	V	0,00	V	0,38	V	149,60	V	30372	V
2016/06/12 08	SR	27,87	V	0,27	V	138,29	V	0,00	V	0,27	V	149,29	V	31467	V
2016/06/12 09	SR	29,43	V	0,28	V	137,27	V	0,03	V	0,26	V	146,88	V	30298	V
2016/06/12 10	SR	33,02	V	0,24	V	136,52	V	0,08	V	0,27	V	146,11	V	30363	V
2016/06/12 11	SR	17,64	V	0,21	V	133,80	V	0,00	V	0,25	V	145,23	V	30761	V
2016/06/12 12	SR	78,70	V	0,39	V	92,87	V	0,02	V	0,27	V	144,88	V	26412	V
2016/06/12 13	SR	53,34	V	0,36	V	95,69	V	0,01	V	0,31	V	144,72	V	27675	V
2016/06/12 14	SR	57,61	V	0,34	V	97,30	V	0,01	V	0,28	V	144,83	V	28452	V
2016/06/12 15	SR	24,26	V	0,22	V	113,71	V	0,00	V	0,27	V	146,13	V	32315	V
2016/06/12 16	SR	36,58	V	0,26	V	101,67	V	0,00	V	0,27	V	147,11	V	31999	V
2016/06/12 17	SR	43,06	V	0,23	V	100,73	V	0,00	V	0,27	V	147,89	V	32427	V
2016/06/12 18	SR	43,39	V	0,26	V	97,50	V	0,00	V	0,32	V	148,05	V	31813	V
2016/06/12 19	SR	34,08	V	0,23	V	102,21	V	0,00	V	0,27	V	147,71	V	32073	V
2016/06/12 20	SR	23,70	V	0,19	V	112,57	V	0,00	V	0,26	V	148,09	V	32877	V
2016/06/12 21	SR	32,01	V	0,22	V	110,83	V	0,00	V	0,28	V	147,84	V	31249	V
2016/06/12 22	SR	20,21	V	0,20	V	113,76	V	0,00	V	0,23	V	146,87	V	31184	V
2016/06/12 23	SR	33,16	V	0,24	V	101,94	V	0,00	V	0,23	V	146,20	V	29482	V
2016/06/12 24	SR	16,77	V	0,19	V	123,97	V	0,00	V	0,25	V	147,69	V	32739	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-78.7	0.0-0.4	92.9-142.3	0.0-0.1	0.2-0.4	144.7-150.1	26411.7-32877.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.9	0.2	117.1	0	0.3	147.4	30841.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: