

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/13 01	SR	37,16	V	0,24	V	102,70	V	0,00	V	0,25	V	148,41	V	31112	V
2016/06/13 02	SR	28,52	V	0,20	V	102,90	V	0,00	V	0,24	V	148,62	V	31378	V
2016/06/13 03	SR	12,64	V	0,15	V	126,39	V	0,00	V	0,24	V	148,34	V	33547	V
2016/06/13 04	SR	18,04	V	0,14	V	121,78	V	0,00	V	0,25	V	149,40	V	34214	V
2016/06/13 05	SR	21,85	V	0,14	V	115,10	V	0,00	V	0,25	V	150,13	V	33343	V
2016/06/13 06	SR	51,59	V	0,17	V	103,99	V	0,00	V	0,26	V	150,55	V	31577	V
2016/06/13 07	SR	11,43	V	0,18	V	165,44	V	0,00	V	0,30	V	150,56	V	34073	V
2016/06/13 08	SR	50,51	V	0,26	V	102,32	V	0,00	V	0,29	V	149,67	V	31255	V
2016/06/13 09	SR	53,73	V	0,37	V	91,04	V	0,00	V	0,29	V	149,18	V	30547	V
2016/06/13 10	SR	71,39	V	0,47	V	75,96	V	0,00	V	0,30	V	147,66	V	26912	V
2016/06/13 11	SR	44,26	V	0,29	V	91,83	V	0,00	V	0,27	V	147,11	V	30684	V
2016/06/13 12	SR	80,01	V	0,37	V	77,04	V	0,00	V	0,29	V	146,68	V	27595	V
2016/06/13 13	SR	52,55	V	0,26	V	102,00	V	0,00	V	0,28	V	146,43	V	29440	V
2016/06/13 14	SR	11,43	V	0,23	V	151,70	V	0,00	V	0,28	V	147,97	V	33812	V
2016/06/13 15	SR	8,79	V	0,20	V	165,95	V	0,00	V	0,29	V	148,86	V	33547	V
2016/06/13 16	SR	16,71	V	0,20	V	135,32	V	0,00	V	0,28	V	148,84	V	32233	V
2016/06/13 17	SR	37,84	V	0,26	V	120,54	V	0,00	V	0,29	V	148,79	V	30942	V
2016/06/13 18	SR	19,74	V	0,18	V	125,58	V	0,00	V	0,39	V	148,76	V	34159	V
2016/06/13 19	SR	34,67	V	0,25	V	88,75	V	0,00	V	0,28	V	148,61	V	32574	V
2016/06/13 20	SR	25,78	V	0,24	V	105,90	V	0,00	V	0,26	V	148,29	V	33908	V
2016/06/13 21	SR	11,63	V	0,18	NV	123,94	V	0,00	V	0,27	NV	148,01	V	33466	NV
2016/06/13 22	SR	27,14	V	0,20	V	112,45	V	0,00	V	0,28	V	148,54	V	31395	V
2016/06/13 23	SR	40,77	V	0,24	V	103,27	V	0,00	V	0,29	V	148,69	V	29975	V
2016/06/13 24	SR	46,56	V	0,22	V	89,83	V	0,00	V	0,28	V	148,96	V	30118	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-80.0	0.1-0.5	76.0-165.9	0.0-0.0	0.2-0.4	146.4-150.6	26912.3-34214.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.9	0.2	112.6	0	0.3	148.6	31667
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 