

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/06/14 01	SR	40,73	V	0,19	V	94,78	V	0,00	V	0,32	V	149,42	V	29640	V
2016/06/14 02	SR	32,33	V	0,16	V	100,77	V	0,00	V	0,28	V	149,87	V	30936	V
2016/06/14 03	SR	19,58	V	0,13	V	117,76	V	0,00	V	0,29	V	150,20	V	31350	V
2016/06/14 04	SR	22,98	V	0,14	V	105,68	V	0,00	V	0,28	V	150,37	V	30936	V
2016/06/14 05	SR	37,64	V	0,18	V	99,06	V	0,00	V	0,29	V	150,46	V	29644	V
2016/06/14 06	SR	26,94	V	0,17	V	102,08	V	0,00	V	0,29	V	151,55	V	30686	V
2016/06/14 07	SR	38,19	V	0,18	V	89,46	V	0,00	V	0,30	V	151,74	V	29293	V
2016/06/14 08	SR	46,15	V	0,29	V	93,31	V	0,00	V	0,39	V	150,09	V	29848	V
2016/06/14 09	SR	15,71	V	0,17	V	131,56	V	0,00	V	0,31	V	146,15	V	32779	V
2016/06/14 10	SR	36,55	V	0,23	V	119,39	V	0,00	V	0,29	V	144,49	V	31781	V
2016/06/14 11	SR	20,38	V	0,22	V	133,68	V	0,00	V	0,27	V	144,17	V	33900	V
2016/06/14 12	SR	35,95	V	0,32	V	111,14	V	0,00	V	0,26	V	144,10	V	32191	V
2016/06/14 13	SR	35,19	V	0,29	V	115,35	V	0,00	V	0,26	V	144,34	V	32368	V
2016/06/14 14	SR	24,66	V	0,29	V	124,26	V	0,00	V	0,26	V	144,37	V	33813	V
2016/06/14 15	SR	18,33	V	0,21	V	131,53	V	0,00	V	0,35	V	144,07	V	34106	V
2016/06/14 16	SR	29,11	V	0,30	V	121,98	V	0,00	V	0,27	V	144,61	V	33636	V
2016/06/14 17	SR	51,41	V	0,39	V	98,88	V	0,00	V	0,29	V	145,08	V	31138	V
2016/06/14 18	SR	84,90	V	0,38	V	79,17	V	0,00	V	0,33	V	144,97	V	28743	V
2016/06/14 19	SR	81,15	V	0,45	V	82,57	V	0,00	V	0,30	V	145,32	V	28346	V
2016/06/14 20	SR	4,66	V	0,17	V	183,17	V	0,00	V	0,28	V	145,66	V	33956	V
2016/06/14 21	SR	8,65	V	0,16	V	158,71	V	0,00	V	0,35	V	145,22	V	34196	V
2016/06/14 22	SR	20,17	V	0,12	V	123,54	V	0,00	V	0,25	V	144,41	V	32670	V
2016/06/14 23	SR	8,92	V	0,11	V	140,26	V	0,00	V	0,26	V	143,69	V	33333	V
2016/06/14 24	SR	12,81	V	0,11	V	134,26	V	0,00	V	0,26	V	144,96	V	34226	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.7-84.9	0.1-0.4	79.2-183.2	0.0-0.0	0.3-0.4	143.7-151.7	28345.5-34225.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.4	0.2	116.3	0	0.3	146.6	31813.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: