

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/06/15

| RIFERIMENTI                 |                                  | CODICI MONITOR                              |                                      |                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |  |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |  |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |  |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |  |

| ORA           | IMPIANTO | CO_R021 |       | COT_R057 |       | NOX_NO2_R027 |       | SO2_R026 |       | PLV_R022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|---------|-------|----------|-------|--------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media   | Stato | Media    | Stato | Media        | Stato | Media    | Stato | Media    | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/06/15 01 | SR       | 12,21   | V     | 0,10     | V     | 133,41       | V     | 0,00     | V     | 0,27     | V     | 146,01         | V     | 33991            | V     |
| 2016/06/15 02 | SR       | 10,54   | V     | 0,10     | V     | 134,94       | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 146,49         | V     | 34062            | V     |
| 2016/06/15 03 | SR       | 7,08    | V     | 0,13     | V     | 153,48       | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 146,47         | V     | 33977            | V     |
| 2016/06/15 04 | SR       | 1,00    | V     | 0,16     | V     | 200,74       | V     | 0,00     | V     | 0,33     | V     | 145,94         | V     | 34716            | V     |
| 2016/06/15 05 | SR       | 12,74   | V     | 0,11     | V     | 134,56       | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 145,30         | V     | 33162            | V     |
| 2016/06/15 06 | SR       | 18,59   | V     | 0,11     | V     | 114,25       | V     | 0,00     | V     | 0,28     | V     | 146,63         | V     | 33445            | V     |
| 2016/06/15 07 | SR       | 20,64   | V     | 0,13     | V     | 115,44       | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 147,60         | V     | 33034            | V     |
| 2016/06/15 08 | SR       | 36,31   | V     | 0,18     | V     | 92,69        | V     | 0,00     | V     | 0,24     | V     | 146,23         | V     | 31553            | V     |
| 2016/06/15 09 | SR       | 42,67   | V     | 0,28     | V     | 100,10       | V     | 0,00     | V     | 0,25     | V     | 146,11         | V     | 32280            | V     |
| 2016/06/15 10 | SR       | 46,82   | V     | 0,31     | V     | 89,74        | V     | 0,00     | V     | 0,26     | V     | 146,46         | V     | 31014            | V     |
| 2016/06/15 11 | SR       | 39,09   | V     | 0,22     | V     | 84,42        | V     | 0,00     | V     | 0,22     | V     | 144,51         | V     | 30125            | V     |
| 2016/06/15 12 | SR       | 40,84   | V     | 0,19     | V     | 89,26        | V     | 0,00     | V     | 0,22     | V     | 143,24         | V     | 31097            | V     |
| 2016/06/15 13 | SR       | 39,66   | V     | 0,19     | V     | 93,96        | V     | 0,00     | V     | 0,24     | V     | 143,21         | V     | 31739            | V     |
| 2016/06/15 14 | SR       | 55,10   | V     | 0,18     | V     | 92,99        | V     | 0,00     | V     | 0,23     | V     | 142,95         | V     | 30084            | V     |
| 2016/06/15 15 | SR       | 13,34   | V     | 0,16     | V     | 140,44       | V     | 0,00     | V     | 0,24     | V     | 144,61         | V     | 35469            | V     |
| 2016/06/15 16 | SR       | 12,25   | V     | 0,17     | V     | 143,38       | V     | 0,00     | V     | 0,24     | V     | 145,82         | V     | 36010            | V     |
| 2016/06/15 17 | SR       | 14,70   | V     | 0,17     | V     | 135,96       | V     | 0,00     | V     | 0,29     | V     | 146,47         | V     | 35905            | V     |
| 2016/06/15 18 | SR       | 22,05   | V     | 0,18     | V     | 126,03       | V     | 0,00     | V     | 0,22     | V     | 145,94         | V     | 33314            | V     |
| 2016/06/15 19 | SR       | 24,21   | V     | 0,12     | V     | 117,89       | V     | 0,00     | V     | 0,20     | V     | 144,22         | V     | 32121            | V     |
| 2016/06/15 20 | SR       | 18,89   | V     | 0,14     | NV    | 122,64       | V     | 0,00     | V     | 0,21     | NV    | 142,73         | V     | 30760            | NV    |
| 2016/06/15 21 | SR       | 72,07   | V     | 0,34     | V     | 76,70        | V     | 0,01     | V     | 0,22     | V     | 142,12         | V     | 27498            | V     |
| 2016/06/15 22 | SR       | 38,50   | V     | 0,22     | V     | 100,52       | V     | 0,00     | V     | 0,21     | V     | 142,99         | V     | 31229            | V     |
| 2016/06/15 23 | SR       | 33,53   | V     | 0,13     | V     | 118,62       | V     | 0,03     | V     | 0,21     | V     | 143,25         | V     | 32466            | V     |
| 2016/06/15 24 | SR       | 28,86   | V     | 0,13     | V     | 114,39       | V     | 0,00     | V     | 0,24     | V     | 144,24         | V     | 32786            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 1.0-72.1     | 0.1-0.3     | 76.7-200.7   | 0.0-0.0      | 0.2-0.3     | 142.1-147.6 | 27498.1-36010.5 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 27.6         | 0.2         | 117.8        | 0            | 0.3         | 145         | 32655.6         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

